



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Centro de salud chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	chontabamba
7) Población de la localidad		8) Población Servida			
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de salud chontabamba
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	chontabamba	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-11-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Carranza Alanca Vanessa		16) DNI	41306800
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	07-11-22	7:25	AC	AB	Reservorio I Polvorin	7.46	16	156	312	0.0	0.0	✓			0452209	8827742	1879
	07-11-22	7:40	AC	AB	Reservorio II San Martín	7.51	15	23	45	0.25	0.0	✓			0448715	8827878	1906
	07-11-22	8:01	AC	AB	Ponce Hidalgo	7.84	17.9	18	36	0.0	0.0	✓			0452147	8827967	1840
	07-11-22	8:10	AC	AB	C.S. chontabamba	7.48	17.8	132	264	0.0	0.0	✓			0452147	8827888	1830
	07-11-22	8:22	AC	AB	Soto Espinoza	7.91	18.3	24	48	1.80	0.0	✓			0451742	8828003	1831
	07-11-22	8:34	AC	AB	Inocente Jorge	7.54	17.42	123	246	0.0	0.0	✓			0452089	8827947	1829
	07-11-22	8:39	AC	AB	Malpartida Rocha	7.97	18.02	23	46	0.0	0.0	✓			0452180	8828108	1827
	07-11-22	8:47	AC	AB	Huallpachachi Lopez	7.48	17.7	121	243	0.0	0.0	✓			0452125	8828289	1829.

Observaciones: Reservorio Polvorin sistema de cloración Inoperativo.
Reservorio San Martín sistema de cloración Inoperativo.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANCA

Responsable del monitoreo
C.S. Chontabamba
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Pvica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo	7) Población de la localidad	314	
			No			8) Población Servida	314	
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba			13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba	
10) Provincia	oxapampa	12) Localidad	Dos de Mayo			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09-11-22	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alanía Vanessa				16) DNI	41306800	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	09-11-22	7:13	AC	AB	Reservorio	7.21	15.2	47	96	0.01	0.0	24	✓		0451225	0829261	1955
	09-11-22	7:20	AC	AB	Atavillos Jurado	7.19	16.97	48	97	0.39	0.0	24	✓		0451276	0828743	1869
	09-11-22	7:42	AC	AB	Vegariñiche	7.76	18.7	60	120	2.7	0.0	24	✓		0450883	0828685	1864
	09-11-22	7:51	AC	AB	Rodríguez Soto	7.66	19.19	48	96	0.32	0.0	24	✓		0450340	0828782	1862

Observaciones: Sistema de cloración Improperativo

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANÍA
Tec. Enf.

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Pulca	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Antiguo
		No			
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud Chontabamba
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San José	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-11-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Camanza Alanía Vanessa			16) DNI	41306800
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	07-11-22	9:26	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiguo	7.46	17.0	48	92	2.41	0.0	24	✓		0450948	8828829	1889
	07-11-22	9:56	AC	AB	Valle Calzada	7.44	16.8	45	91	0.8	0.0	24	✓		0453995	8828667	1815
	07-11-22	10:11	AC	AB	Julca Alanía	7.74	19.2	58	116	0.0	0.0	24	✓		0454661	8829277	1810
	07-11-22	10:23	AC	AB	Placido Alanía	7.71	20.6	48	90	0.0	0.0	24	✓		0454650	8829909	1812

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CAMANZA
Téc. En
S. AmbientalesResponsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Pvica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Antiguo
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud Chontabamba
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Carlos	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-11-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza	Alania	Vanessa	16) DNI	41306800
				17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															18		
															Este	Norte	Altura
	07-11-22	9:26	Ac	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiguo	7.46	17.0	48	92	2.41	0.0	24	✓		0450948	8828829	1889
	07-11-22	12:04	Ac	AB	Durand Zevallos	7.27	20.9	44	82	0.0	0.0	24	✓		0455338	8830875	1806
	07-11-22	12:14	Ac	AB	Zevallos Casimir	7.84	20.86	45	90	0.0	0.0	24	✓		0455066	8830683	1805
	07-11-22	12:25	Ac	AB	Aranda Goray	7.88	21.4	42	93	0.11	0.0	24	✓		0454967	8830882	1801

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Firma]
VANESSA CARRANZA ALANIA
Téc. Ent.
C.S.
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Firma]
UNIDAD DE AGUA Y
ALCANTARILLADO
CHONTABAMBA
Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Pvica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Antiguo
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de salud Chontabamba
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Santo Domingo	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-11-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alanía Vanessa	16) DNI	41306800	17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	07-11-22	9:26	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiguo	7.46	17.0	48	92	2.41	0.0	24	✓		0450948	8828829	1889
	07-11-22	11:01	AC	AB	Farjon Verde	7.53	19.63	44	89	0.0	0.0	24	✓		0455106	8830300	1807
	07-11-22	11:16	AC	AB	Ayala Mendoza	7.91	21.4	47	95	0.18	6.0	24	✓		0455234	8830287	1805
	07-11-22	11:40	AC	AB	García Mallma	7.37	19.47	42	84	0.0	0.0	24	✓		0455179	8830579	1806

Observaciones: Na Cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANÍA
Téc. Enf.
C.S. Chontabamba

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

UNIDAD DE AGUA Y ALCANTARILLADO
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE AGUA



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Centro de Salud Chontabamba		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Pvica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Antiguo	7) Población de la localidad	1534
			No			8) Población Servida	1512
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud Chontabamba		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Nueva Berna	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-11-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Carranza Alanía Vanessa		16) DNI	41306800	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	07-11-22	9:26	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiguo	7.46	17.0	48	92	2.41	0.0	24	✓		0450948	8828829	1889
	07-11-22	12:34	AC	AB	Aguirre Sanchez	7.72	21.7	46	92	0.0	0.0	24	✓		0454683	8831169	1799
	07-11-22	12:43	AC	AB	Zentano Tito	7.76	18.83	42	84	0.0	0.0	24	✓		0455060	8831917	1803
	07-11-22	12:57	AC	AB	Astupiñan Livia	7.91	18.9	43	87	0.0	0.0	24	✓		0455135	8831227	1803

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANÍA
Tec. Enf.
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

UNIDAD DE AGUAY
ALCANTARILLADO
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	La Florida
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	La Florida	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09-11-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alanía Vanessa			16) DNI	41306800
				17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															18		
															Este	Norte	Altura
	09-11-22	10:34	AC	AB	Reservorio	7.74	12.24	160	320	0.0	0.0	24	✓		0454615	8827775	1846
	09-11-22	10:49	AC	AB	Castro Nano	7.64	17.5	159	318	0.0	0.0	24	✓		0454612	8829313	1816
	09-11-22	10:59	AC	AB	Cristobal Casanova	7.52	18.45	164	329	0.0	0.0	24	✓		0455390	8828999	1811
	09-11-22	11:09	AC	AB	Drozco Casanova	7.22	18.76	160	321	0.0	0.0	24	✓		0455478	8829616	1809

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Firma]
VANESSA CARRANZA ALANÍA
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Firma]
Responsable del servicio de agua
44802687



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Marcos.	7) Población de la localidad	116
			No			8) Población Servida	116
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Marcos	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09-11-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alaniza Vanessa			16) DNI	41306800	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															18		
															Este	Norte	Altura
	09-11-22	9:35	Ac	AB	Reservorio	7.76	17.49	184	369	0.0	0.0	24	✓		0455065	8826355	1965
	09-11-22	9:40	Ac	AB	Cantalicio Jivia	7.12	17.7	179	358	0.0	0.0	24	✓		0454824	8826679	1929
	09-11-22	10:02	Ac	AB	Castro Alcalde	7.73	21.16	185	369	0.0	0.0	24	✓		0454538	8827647	1835
	09-11-22	10:23	Ac	AB	Velcas Medina	7.12	20.17	181	361	0.0	0.0	24	✓		0453670	8827622	1829.

Observaciones: Sistema de cloración Inoperativo

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANIZA
Tec. Enf.
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

71206141



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Martín	7) Población de la localidad	130	
			No			8) Población Servida	130	
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de salud chontabamba			
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Martín	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09-11-22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Carranza Alanía Vanessa			16) DNI	41306800	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	09-11-22	8:27	Ac	AB	Reservorio	7.77	16.23	33	66	0.0	0.0	24	✓		0448739	8827975	1886
	09-11-22	8:46	Ac	AB	Tolentino Ames	7.32	16.42	26	51	0.0	0.0	24	✓		0450132	8828064	1860
	09-11-22	8:57	Ac	AB	Poma Malpartida	7.56	19.13	19	38	0.0	0.0	24	✓		0450302	8837764	1845
	09-11-22	9:05	Ac	AB	Minaya Górriz	7.77	20.4	18	36	0.0	0.0	24	✓		0451291	8827976	1845

Observaciones: Sistema de cloración Inoperativo

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANÍA
Tec. Enf.
C.S. Chontabamba
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

60364415



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTASAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTO GRAMAZU	7) Población de la localidad	379	
			No			8) Población Servida	218	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTASAMBA		13) Nombre EESS:	P.S. GRAMAZU		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTO GRAMAZU		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08/NOVIEMBRE/2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		MONTAÑEZ PACHECO JRAVEQUE			16) DNI	04073821	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	8/11/22	8-10	AC AD		RESERVOIRIO	8-2	19.5	80	160	1.09	0.00	24/7	✓		0448779	8836943	1843
	8/11/22	8-30	AC AD		ALDRA SOTO	8-3	20.1	70	160	1.33	0.00	24/7	✓		0448987	8837053	1838
	8/11/22	9-10	AC AD		PUNTO COMINA	8-1	20.3	60	130	0.8	0.00	24/7	✓		0448464	8837764	1831
	8/11/22	9-30	AC AD		P.S. GRAMAZU	8-2	20.0	60	130	1.6	0.00	24/7	✓		0430544	8837754	1810

Observaciones: El sistema de Agua de Alto Gramazu no cuenta con cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

P.S. GRAMAZU

Jaqueline Montañez Pacheco
RESP. ENFERMERIA
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Firma]

Responsable del servicio de agua

40858345



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontasmasa
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Heraflus
7) Población de la localidad		8) Población Servida	180		
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	Chontasmasa	13) Nombre EESS:	Heraflus - Tanchene
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Heraflus	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07/11/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Alfonso Garcia Flor			16) DNI	42260891
				17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	07-11-22	7:15	AC	AS	Reservorio I	6.8	20	60	140	4.9	0.00				0451640	8834063	1875
	07-11-22	8:09	AC	AS	Arroyo Ocho	6.9	21.3	30	70	1.9	0.00				0451826	8834484	1813
	07-11-22	8:30	AC	AS	Copante Soto	7.8	21.6	30	70	1.8	0.00				0451838	8834486	1820
	07-11-22	8:55	AC	AS	Pedro Ballerino	7.1	21	30	70	3.4	0.00				0451838	8834486	1813
	07-11-22	7:35	AC	AS	Reservorio II	7.6	20	60	120	1.4	0.00				0451484	8833626	1925
	07-11-22	9:18	AC	AS	Soto Ballerino	7.9	21	30	60	1.8	0.00				0451826	8834150	1819
	07-11-22	9:40	AC	AS	Soto Copante	7.1	21	30	60	2.9	0.00				0451961	8834228	1816
	07-11-22	9:55	AC	AS	Carpio Vidal	7.4	21.5	30	60	2.8	0.00				0451825	8834376	1828

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Flor Alvarez Garcia

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidosSusana Patricia Espinoza
Responsable del servicio de agua
45684437



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontasomus		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Abua Quee	7) Población de la localidad	
			No			8) Población Servida	910
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	chontasomus	13) Nombre EESS:	Heraflus - Intutuncos		
10) Provincia	oxapampa	12) Localidad	Heraflus	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	1/2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Alvario Borcia Flor			16) DNI	42260891	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	02/11/22	7:50	AC	DO	Remedio	7.8	20	40	90	3.9	0.00	20/7	✓		0451458	8833563	1937
	02/11/22	10:05	AC	DO	Ortig Esperto	6.9	21.5	20	50	1.9	0.00	20/7	✓		0451749	8834604	1827
	02/11/22	10:20	AC	DO	Rodriguez Pany	7.2	21	20	50	4.0	0.00	20/7	✓		0451676	8834651	1815
	02/11/22	10:45	AC	DO	Hortensia Ortig	7.1	21	20	50	4.4	0.00	20/7	✓		0452008	8834268	1835

Observaciones: El sistema cuenta con sistema de cloración pero el cloro no se encuentra con los niveles optimo por consumo humano

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Flor Alvario Garcia
TÉCNICA EN ENFERMERÍA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Susana

Responsable del servicio de agua

Susana Pareda Espiritu
48654037



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontasomay			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Son Roque	7) Población de la localidad	79	
			No			8) Población Servida	79	
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontasomay	13) Nombre EESS:	Para/Ins - Tesis de agua			
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Son Roque	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)				
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Alvarez Garcia Flov			16) DNI	42260891	17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	07/11/22	11:20	AC	AS	Reservorio	8.1	20	60	120	1.2	0.00	24/7	✓		34) Zona UTM (17, 18 o 19) 18		
	07/11/22	11:45	AC	AS	Jana Santa	6.9	20.5	30	60	1.4	0.00	24/7	✓		Este	Norte	Altura
	07/11/22	12:20	AC	AS	Delaman Echenique	7.1	20	30	60	1.3	0.00	24/7	✓		0452267	8832892	1932
	07/11/22	12:35	AC	AS	Delaman Aldera	7.0	20	30	60	1.5	0.00	24/7	✓		0452383	8832974	1980
															0452334	8833796	1852
															0452338	8833745	1857

Observaciones: El sistema de abastecimiento no se encuentra operativo

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Florencia García
Técnica en Epidemiología

MINISTERIO DE SALUD

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Signature]
[Fingerprint]

Responsable del servicio de agua

46670033
Humberto Santa Dela Cruz



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Machicura
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. María Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Machicura	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08/11/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Catherine	16) DNI	71093298	17) Firma	Quinell

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	08/11/22	06:18	AC	AB	Reservorio	7.1	20.1	120	250	0.40	0.0	24	✓		451019	8818989	1919
	08/11/22	06:58	AC	AB	Trav? Nahurima	7.1	20.4	110	240	0.05	0.0	24	✓		0450154	8818600	1850
	08/11/22	07:12	AC	AB	Esperito Hilareo	7.1	20.7	150	300	0.00	0.0	24	✓		450290	8818589	1845
	08/11/22	07:39	AC	AB	Trav? Castro	7.1	20.5	110	250	0.07	0.0	24	✓		450136	8818736	1840

Observaciones: No se realizó la recarga al sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Sara Catherine Cano Villena
Téc. ENFERMERIA
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

AGENTE MUNICIPAL
AGENTE O
CASERO BUSA
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Agua Fresca	7) Población de la localidad	28	
			No			8) Población Servida	28	
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba			PS Maria Teresa		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Agua Fresca			08/11/22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		cano villano Sara Catherine			16) DNI	71093298	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	08/11/22	11:02	PC	DB	Reservorio	7.2	21.6	340	500	0.93	0.0	24	✓		449238	8818007	1573
	08/11/22	11:19	PC	DB	Reyes Estrella	7.2	20.9	170	350	0.22	0.0	24	✓		449597	8817538	1448
	08/11/22	11:33	PC	DB	Pordave Castañeda	7.3	20.2	130	250	1.29	0.0	24	✓		449954	8817697	1489
	08/11/22	11:48	PC	DB	Sanchez Ramirez	7.1	20	110	240	1.92	0.0	24	✓		449454	8817793	1492

Observaciones: Sistema de cloración proporcional.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Sara Catherine Cano Villano
Téc. Enfermería
R.T. 032201804654
032201804654

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Pampa Hermosa
9) Departamento	PPSLU	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.O. María Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Pampa Hermosa	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07/11/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Catherine			16) DNI	71093298
		17) Firma	Quichu		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	07/11/22	10:32	AC	AB	Reservorio	7.3	20.6	140	240	0.49	0.0	24hrs/24	✓		451257	8816210	1722
	07/11/22	10:54	AC	AB	Villas Leguía	7.1	19.8	110	230	2.30	0.0	24hrs/24	✓		451023	8816077	1648
	07/11/22	11:24	AC	AB	Cuadrasma Benites	7.1	20	170	330	1.58	0.0	24hrs/24	✓		450937	8816079	1630
	07/11/22	11:50	AC	AB	Leguía Castañeda	7.1	19.7	110	230	2.53	0.0	24hrs/24	✓		450943	8816067	1620

Observaciones: No cuenta con sistema de cooración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Sara Catherine Cano Villena
Téc. ENFERMERIA
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

AGENTE MUNICIPAL
AGENTE
CASERO
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Chapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Loreto
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. Maria Teresa
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	Loreto	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	02/11/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	CANO VILLENA SARA CATHERINE			16) DNI	71093298
				17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	07/11/22	7:48	AC	AS	Reservorio	7.1	20.6	250	450	0.0	0.0	24hrs/30	✓		450735	8815487	1526
	07/11/22	8:29	AC	AB	Espinoza Espiritu	7.1	20.4	180	380	0.20	0.0	24hrs/30	✓		450124	8815449	1380
	07/11/22	9:07	AC	AB	Rivera Mallqui	7.1	20.4	180	380	0.09	0.0	24hrs/30	✓		450139	8815296	1372
	07/11/22	9:51	AC	AB	Mallque Espinoza	7.1	20.5	180	380	0.05	0.0	24hrs/30	✓		450145	8815370	1362

Observaciones:

nose realizó la recolección al sistema de cloacación

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Sara Catherine Cano Villena
Téc. ENFERMERÍA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



[Signature]
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUC A	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Antonio de Pucuy	7) Población de la localidad	21
			No			8) Población Servida	21
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	PS Maria Teresa.		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Antonio de Pucuy	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07/11/22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Catherine	16) DNI	71093298	17) Firma	Quinell		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	07/11/22	5:30	AC	AB	Reservorio	7.1	21	220	510	0.0	0.0	24hrs/20	✓		451394	8813938	1753
	07/11/22	6:15	AC	AB	Villcas Pampanaupo	7.1	21.2	270	500	0.24	0.0	24hrs/20	✓		451089	8813362	1638
	07/11/22	6:45	AC	AB	Anco Rosales	7.2	21.6	190	400	0.0	0.0	24hrs/20	✓		451178	8814015	1682
	07/11/22	7:10	AC	AB	Huayra Rojas	7.1	20.4	190	390	0.36	0.0	24hrs/20	✓		450991	8811398	1642

Observaciones: sistema de cloración inoperativa.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Quinell
Sara Catherine Cano Villena
Téc. ENFERMERIA
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

AGENTE MUNICIPAL
AGENCIARIO
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chonta bamba.
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Palmeras
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. María Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Palmeras	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08 / 11 / 22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Catherine			16) DNI	71093298
				17) Firma	(Quichu)

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	08/11/22	08:39	AC	AB	Reservorio	7.1	20.5	180	360	0.0	0.0	24hrs/30	✓		449099	8813592	1583
	08/11/22	09:27	AC	AB	Rivera Jesus	7.2	20.3	90	200	0.0	0.0	24hrs/30	✓		449170	8813880	1560
	08/11/22	09:54	AC	AB	Osorio Correa	7.1	20.4	150	310	1.76	0.0	24hrs/30	✓		448420	8814492	1549
	08/11/22	10:35	AC	AB	Rodriguez Flores	7.1	20.2	100	270	0.0	0.0	24hrs/30	✓		449796	8815630	1390

Observaciones: No se realizó la recarga al sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)


Sara Catherine Cano Villena
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN FRANCISCO	7) Población de la localidad	109	
			No			8) Población Servida	109	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	P.S SAN FRANCISCO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN FRANCISCO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-11-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		TEC LEGUA CASTAÑEDA KANCINO			16) DNI	41400424	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	07/11/22	8:30 am	AC	AB	RESERVARIO	7.8	18	50	100	3.8	0.0	24/7	✓		0446781	8815054	1927
	07/11/22	8:45 am	AC	AB	HUAYNATE POZO	7.5	18.5	40	80	3.5	0.0	24/7	✓		0446939	8815043	1898
	07/11/22	9:00 am	AC	AB	CRISTOBAL ESPINOZA	7.3	18.7	20	40	3.2	0.0	24/7	✓		0446929	8814202	1884
	07/11/22	9:15 am	AC	AB	ROMINEZ TAYPE	7.3	18.7	10	20	3.0	0.0	24/7	✓		0446918	8813021	1876

Observaciones: NO CUENTA CON SISTEMA DE CLONACION

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	AITO SAN FRANCISCO	7) Población de la localidad	20	
			No			8) Población Servida	20	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	P-S SAN FRANCISCO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	AITO SAN FRANCISCO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-11-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		TEC LEGUA CASTAÑEDA Karina			16) DNI	41400424	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	07/11/22	7:00am	AC	AB	RESERVORIO	7.5	17.0	40	80	4.0	0.0	24/7	✓		447795	8816839	2193
	07/11/22	7:20am	AC	AB	CASANOVA PALAVECINO	7.5	17.5	20	40	3.5	0.0	24/7	✓		448055	8816419	2211
	07/11/22	7:30am	AC	AB	GALLARDO VARGAS	7.3	17.8	5	10	3.1	0.0	24/7	✓		447881	8816276	2057
	07/11/22	7:50am	AC	AB	OSORIO PONCE	7.3	17.8	5	10	3.0	0.0	24/7	✓		447469	8815974	1989

Observaciones: NO CUENTA CON SISTEMA DE CLORACIÓN

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Enf Karina Legua C

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

76902831

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	TORREBAMBA	7) Población de la localidad	139	
			No			8) Población Servida	139	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	P. S TORREBAMBA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	TORREBAMBA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08/11/22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		BEATRIZ ORTIZ BALLESTEROS			16) DNI	42716779	17) Firma	741

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	08-11-22	8:00 AM	AC	AB	RESERVORIO	7.8	17.3	10	30	2.8	0.0	24	✓		0447747	8811978	1842
	08-11-22	8:20 AM	AC	AB	SHEILA HUALLPA MIRANDA	7.9	17.1	10	30	2.4	0.0	24	✓		0447725	8811521	1811
	08-11-22	9:00 AM	AC	AB	MANUEL GUERRA OSORIO	7.8	17.2	10	30	3.4	0.0	24	✓		0447895	8810741	1758
	08-11-22	9:20 AM	AC	AB	VICTORIA VILLAR RIVERA	7.7	19.3	10	30	0.1	0.0	24	✓		0447707	8811800	1716

Observaciones:
..... SISTEMA DE AGUA CUENTA CON SISTEMA DE CLORACION, PERO SE ENCUENTRA INOPERATIVO
.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Beatriz H. Ortiz Ballesteros
ET - 009 - 17
T.E.C. EN ENFERMERIA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua