

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	LA COLONIA - POZUZO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LA COLONIA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	15-11-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															18		
															Este	Norte	Altura
	15-11-22	8:00	AN	AS	CAPTACION (1)	7.99	20.1	363	726	1.7	—	24/7	✓	—	0437070	8886237	1480
	15-11-22	8:15	AN	AS	CAPTACION (2)	7.87	20.9	269	538	1.3	—	24/7	✓	—	0436884	8886121	1440
	15-11-22	9:01	AC	AB	RESERVORIO	8.01	21.10	259	518	2.2	0.91	24/7	—	—	0439014	8886422	955
	15-11-22	9:15	AC	AB	RUBEN TARAZONA R	8.00	21.18	301	602	1.3	0.61	24/7	—	—	0439660	8886837	762
	15-11-22	9:28	AC	AB	MARINO YALICO SUMARAN	7.96	22.14	307	614	2.4	0.62	24/7	—	—	0439657	8886572	790
	15-11-22	9:41	AC	AB	REYES VASQUEZ GUERRA	7.16	22.14	274	548	1.9	0.54	24/7	—	—	0439657	8886862	766
	15-11-22	9:58	AC	AB	MARCELYNA MALPARTIDA ALDANA	8.18	22.10	276	552	0.99	0.58	24/7	—	—	0439685	8886873	768
	15-11-22	10:12	AC	AB	CASA MATERNA	8.14	22.18	217	434	0.91	0.54	24/7	—	—	0439525	8887035	813
Observaci	15-11-22	10:23	AC	AB	C.S. SAN CAMILO	7.78	22.16	218	436	1.4	0.52	24/7	—	—	0439537	8887080	812
	15-11-22	10:49	AC	AB	VICENTE YAIRANGA YALICO	7.94	23.14	301	602	1.6	0.51	24/7	—	—	0439569	8887141	810

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (Asup), Agua de Consumo Humano (ACH)

Téc. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
FERNANDO ALANIZ LAURENCIO



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED- PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☐ No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	PRUSIA - POZUZO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PRUSIA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	14-11-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	14-11-22	11:03	AN	AS	CAPTACION	8.00	21.6	230	461	0.00	—	24/7	✓	-	0440181	8883538	801
	14-11-22	11:21	AC	AB	RESERUORIO	7.4	22.3	251	502	0.00	0.81	24/7	-	-	0440387	8883609	796
	14-11-22	11:33	AC	AB	JORGE BERNARDO CAUDIO	7.10	23.6	129	288	0.00	0.62	24/7	-	-	0440643	8883762	767
	14-11-22	11:49	AC	AB	ROBERT YAGAR VILLAR	7.6	23.1	136	272	0.00	0.54	24/7	-	-	0440544	8883779	704
	14-11-22	12:10	AC	AB	RUFINA ESPIRITU SANTIAGO	7.8	23.4	201	402	0.00	0.54	24/7	-	-	0440451	8883768	776

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZO

Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

FERNANDO ALANIA 2.

04210495 - OPERADOR



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PURA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si X No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	2A COLONIA - POZUZO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LA ESPERANZA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	15-11-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	15-11-22	8:00	AN	AS	CAPTACION	7.99	20.1	363	726	1.7	-	24/7	✓	-	0437070	8886237	1480
	15-11-22	8:15	AN	AS	CAPTACION	7.87	20.9	269	538	1.3	-	24/7	✓	-	0436884	8886121	1440
	15-11-22	9:01	AC	AB	RESERCUPIO	8.01	21.10	259	518	2.2	0.91	24/7	-	-	0439014	8886422	955
	15-11-22	11:05	AC	AB	CONSTANTINO PZACIDO FABIAN	7.63	22.14	321	642	1.1	0.56	24/7	-	-	0439562	8887612	771
	15-11-22	11:16	AC	AB	CLISERIO UBAZOO POZINAR	8.00	23.10	253	506	0.00	0.52	24/7	-	-	0439495	8887726	766
	15-11-22	11:21	AC	AB	ELSIDA MUGUNZA AMBROSIO	8.10	23.11	251	502	0.00	0.52	24/7	-	-	0439494	8887752	764

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS)
CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
O PERADORO FERNANDO ALZANIA 2.



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PUKA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	LACOLONIA - POZUZO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	MONTE FUER	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	15-11-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD	16) DNI	22753209	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesados			
	15-11-22	8:00	AN	AS	CAPTACION	7.99	20.1	363	726	1.7	-	24/7	✓	-	0437070	8886237	1480
	15-11-22	8:15	AN	AS	CAPTACION	7.87	20.9	269	538	1.3	-	24/7	✓	-	0436884	8886121	1440
	15-11-22	9:01	AC	AB	RESERUORIO	8.01	20.10	259	518	2.2	0.91	24/7	-	-	0439014	8886422	955
	15-11-22	12:14	AC	AB	ROLANDO ESPINOZA VASQUEZ	7.7	23.10	315	630	0.10	0.54	24/7	-	-	0440108	8888031	825
	15-11-22	12:27	AC	AB	PERCY HUARANCA CUBAS	7.6	23.61	310	620	0.12	0.51	24/7	-	-	0440019	8887920	783
	15-11-22	12:34	AC	AB	ANTONIO POLANAR	7.7	23.51	264	498	0.04	0.55	24/7	-	-	0440640	8887859	703

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) - CENTRO SALUD "SAN CAMILO" POZUZO

Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Firma]

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☐ No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	HUACAMAYO
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	PASCO
10) Provincia	OXAPAMPA	11) Distrito	POZUZO	12) Localidad	HUACAMAYO
13) Nombre EESS:		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD
16) DNI	22753209	17) Firma			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
	14-11-22	9:36	AN	AS	CAPTACION	7.81	20.5	96	192	0.01	-	24/7	✓	-	0443173	8884058	1167
	14-11-22	9:58	AC	AB	RESERUORIO	7.91	21.10	103	108	0.01	0.71	24/7	-	-	0441420	8883905	798
	14-11-22	10:16	AC	AB	CESAR SCHULZ LEANDRO	7.44	22.4	98	196	0.00	0.61	24/7	-	-	0441027	8883955	743
	14-11-22	10:29	AC	AB	CLAUDIA RUERA ESPIRITU	7.56	22.6	102	206	0.02	0.55	24/7	-	-	0441027	8883946	767
	14-11-22	10:41	AC	AB	JUAN C. QUIROZ HERRERA	7.82	23.3	100	200	0.01	0.50	24/7	-	-	0440386	8884406	718

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZO
Téc. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
22753209 del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
FERNANDO ALANIA SAURENCIO



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED-PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	RIO TIGRE DE CASCAJO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	RIO TIGRE CASCAJO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	05-11-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	RICHARD AMBROSIO BARTOLO			16) DNI	22753342
				17) Firma	R. Ambrosio B.

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	05-11-22	8:15	AN	AN	CAPTACION	8.00	20	98	196	1.10	0.00	24/7	✓	-	0453948	8892908	892
	05-11-22	8:30	AC	AB	RESERVORIO	8.01	19.2	100	200	1.08	0.00	24/7	✓	-	0453945	8892906	887
	05-11-22	9:00	AC	AB	I.E. PRIMARIA	7.90	20.1	114	228	1.05	0.00	24/7	✓	-	0454213	8892946	851
	05-11-22	9:30	AC	AB	ALFREDO PALERMO MEDINA	7.99	20	100	200	1.03	0.00	24/7	✓	-	0454272	8892921	847
	05-11-22	10:00	AC	AB	AMORIN LEON SCHULER	7.92	20.2	104	208	1.01	0.00	24/7	✓	-	0454311	8892900	839

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
D.N.I. 48895743

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ASCENCION
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	P.S.: ASCENCION
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ASCENCION	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-11-2022
15) Muestreador (Apellidos y nombres)	ALVAREZ QUISPE	LILA NERY	16) DNI	20424947	17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh:mm:ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Muestra Microbiológica	Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el *Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica)	Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/l)	Conductividad (u/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)			34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	13-11-2022	8:20	AN	AS	CAPTACION	7.61	20.3	186	285	0.16	-	24/7	✓	SUPERFICIAL	0440086	8911307	910
	13-11-2022	8:45	AC	AB	RESERVORIO	7.10	21.7	180	320	0.43	0.700	24/7	✓	SUPERFICIAL	0449962	8911268	876
	13-11-2022	9:10	AC	AB	PUESTO DE SALUD	7.91	21.9	196	318	1.14	0.700	24/7	✓	SUPERFICIAL	0440015	8911304	813
	13-11-2022	9:40	AC	AB	II.EE.PRIMARIA	7.25	22.5	187	296	1.12	0.700	24/7	✓	SUPERFICIAL	0440013	8911331	876

Observaciones: NO SE EVIDENCIA CLORO DURANTE EL MONITOREO.

- (1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente
(2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

Lila Nery ALVAREZ QUISPE
TEC-ENFERMERIA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

DESTINATARIO

ZENON CRISOSTOMO SIMON
41838688

PRESIDENTE - JASS.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa.	3) Nombre de micro Red de Salud	pozo20
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA FEO	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	OSOMAYO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUELO	13) Nombre EESS:	puesto de salud osomaya
10) Provincia	Oxapampa.	12) Localidad	OSOMAYO.	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-11-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Pucuhuaranga Surichagui Miriam Esther.			16) DNI	20901237.
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12-11-22.	8:15	AC	AB	Reservorio	8.14	18.5	102	204	2.10	0.70	24/7	-	-	0436200	8911614	1219
	12-11-22	9:30	AC	AB	Daniela Simon Ruiz	7.82	19.5	101	204	2.15	0.60	24/7	-	-	0436068	8811262	1158
	12-11-22	9:55	AC	AB	Eracleo Castro Ruiz	7.83	19.4	98	198	2.08	0.64	24/7	-	-	0436072	8911233	1159
	12-11-22	10:20	AC	AB	Floriana Simon Ruiz.	7.80	19.6	99.	200	2.80	0.58	24/7	-	-	0436108	8911559	1173
	12-11-22.	10:45	AN	AS	Captación	8.10	16.0	100	200	3.01	-	24/7	-	-	0436202	8911615	1293.

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Miriam E. Pucuhuaranga Surichagui
OBSTETRA
COP. N° 15519

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA-FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN JOSE
7) Población de la localidad	168	8) Población Servida	96	9) Departamento	PASCO
10) Provincia	OXAPAMPA	11) Distrito	POZUZO	12) Localidad	SAN JOSE
13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SAN JOSE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-11-2022	15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Obst Jackeline Alborno Castillo
16) DNI	22486797	17) Firma	[Firma]		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)	Este	Norte
01	12-11-22	13:10	AC	AB	Reservorio	7.9	20.2	150	330	0.00	0.81	24/7	-	-	0430895	8966975	1448
02	12-11-22	13:40	AC	AB	Honorato Duran Encarnación	8.1	22.6	230	460	0.00	0.77	24/7	-	-	0430862	8906974	1456
03	12-11-22	14:10	AC	AB	Tania Colina Paniagua	8.4	20.9	140	300	0.00	0.64	24/7	-	-	0430871	8966975	1431
04	12-11-22	14:36	AC	AB	IIEE PRIMARIA	8.2	22.0	140	300	0.00	0.51	24/7	-	-	0430911	8907057	1448
05	12-11-22	14:57	AN	AS	CAPTACION	7.8	19.6	221	380	0.00	-	24/7	✓	-	0436898	8966988	1464

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Jackeline V. Alborno Castillo
OBSTETRA
Responsable del monitoreo
DNI 22486797

Responsable del servicio de agua
Hilario Salas Eugenio
DNI 22486797



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	RIO TIGRE
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	PASCO
10) Provincia	OXAPAMPA	11) Distrito	POZUZO	12) Localidad	RIO TIGRE
13) Nombre EESS:		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	LUCIANO ROSAS NOBERTA
16) DNI	22965053	17) Firma		18) Zona UTM (17, 18 o 19)	18
19) Este		20) Norte		21) Altura	
22) pH	7.5	23) Temperatura (°C)	21.3	24) Sólido Totales Disueltos (mg/L)	190
25) Conductividad (µmho/cm)	400	26) Turbiedad (UNT)	0.82	27) Cloro Residual (mg/L)	0.00
28) Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	24/0	29) Tipo de muestra	Microbiológica	30) Físico Químico / Metales Pesado	
31) Código de Campo	7-11-22	32) Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	7:00	33) Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	ANAN
34) Origen de la Muestra (2)	AC	35) Punto de Muestreo	RESERVOIRIO	36) Observaciones	NO SE OBSERVA CLORO EN EL EQUIPO DE CLORACION
37) Código de Campo	7-11-22	38) Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	8:30	39) Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	AC AB
40) Origen de la Muestra (2)	AC	41) Punto de Muestreo	P.S. RIO TIGRE	42) Observaciones	
43) Código de Campo	7-11-22	44) Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	9:00	45) Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	AC AB
46) Origen de la Muestra (2)	AC	47) Punto de Muestreo	6ISELA ROSAS SABINO	48) Observaciones	
49) Código de Campo	7-11-22	50) Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	9:10	51) Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	AC AB
52) Origen de la Muestra (2)	AC	53) Punto de Muestreo	EISASANTANA VENTURA	54) Observaciones	
55) Código de Campo	7-11-22	56) Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	9:20	57) Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	AC AB
58) Origen de la Muestra (2)	AC	59) Punto de Muestreo		60) Observaciones	
61) Código de Campo		62) Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)		63) Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	
64) Origen de la Muestra (2)		65) Punto de Muestreo		66) Observaciones	
67) Código de Campo		68) Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)		69) Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	
70) Origen de la Muestra (2)		71) Punto de Muestreo		72) Observaciones	

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

NOBERTA LUCIANO ROSAS
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Luis Villanueva
DNI 43439488
Responsable del servicio de agua





FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozuzo
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Cañachaca
7) Población de la localidad	165	8) Población Servida	56	9) Departamento	PASCO
10) Provincia	oxapampa	11) Distrito	Pozuzo	13) Nombre EESS:	Puesto de salud Cañachaca
12) Localidad	Cañachaca	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	03-11-22	15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Sanchez Vargas laly
16) DNI	7360323	17) Firma	[Firma]		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	03/11/22	9:00	AN	AN	captación	8.1	18.5	130	262	2.5	-	24/7	-	-	0424070	8873235	1926
	03/11/22	9:50	AC	AB	Reservorio	7.5	19	106	212	2.0	0.0	24/7	-	-	0423329	8873345	1485
	03/11/22	10:00	AC	AB	Williams Barros Pizarro	6.9	21	110	239	1.8	0.0	24/7	-	-	0423276	8873230	1438
	03/11/22	10:05	AC	AB	Juan Paraz Cipriano	7.7	20	120	241	1.3	0.0	24/7	-	-	0423278	8873190	1449
	03/11/22	10:08	AC	AB	Oliveros Barón Estela	7.0	21.5	98	197	1.9	0.0	24/7	-	-	0423214	8873253	1451

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Laly Sanchez Vargas
Tec: enfermería
DNI: 73603231

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Firma]

Responsable del servicio de agua
Juan Paraz Cipriano





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO.
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PVICA.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SANTA VIRGINIA.
9) Departamento	PASCO.	11) Distrito	POZUZO.	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SANTA VIRGINIA.
10) Provincia	OXAPAMPA.	12) Localidad	STA VIRGINIA.	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-11-2022.
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				16) DNI	20894246
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	13-11-2022	10.00 am	AC	AS	CAPTACIÓN	7.1	20.5	190	340	2.8	-	24/7.	✓	-	0422449	8885162	1864
	13-11-2022	10.30 am	AC	AB	RESERVOIRIO	7.3	20.4	180	330	2.7	0.00	24/7.	✓	-	0423485	8885073	1862
	13-11-2022	10.40 am	AC	AB	VICTORIA ADRIAN TOLENTINO	7.2	21.1	160	250	2.5	0.00	24/7.	✓	-	0423484	8885112	1626
	13-11-2022	11.00 am	AC	AB	FLORENTINO SANTOS ALMERCO	7.5	22.4	140	320	2.4	0.00	24/7.	✓	-	0423718	8883113	1636
	13-11-2022	11.30 am	AC	AB	EDIBERTO SILVA ADRIAN	7.0	23.4	155	325	2.1	0.00	24/7.	✓	-	0433716	8885163	1645

Observaciones: DURANTE LA INSPECCION Y MONITOREO NO SE EVIDENCIA CLORO EN EL EQUIPO CLORADOR

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
ELIAS CASTAÑEDA QUIJANO.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozuzo
4) Nombres del Programa de Monitoreo	puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Huariño
9) Departamento	pasco	11) Distrito	pozuzo	13) Nombre EESS:	P.S. Santa Virginia
10) Provincia	oxapampa	12) Localidad	Huariño	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13/11/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Yessenia Cruz Calvay			16) DNI	71578086
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	13/11/22	8:00 am	AN	AS	Captación	7.4	20.3	150	320	2.1	-	24/7	✓	-	0421540	8884782	2046
	13/11/22	8:30 am	AC	AB	Reservorio	7.5	20.4	170	280	2.9	0.00	24/7	✓	-	0421996	8885340	1983
	13/11/22	9:00 am	AC	AB	Olmer Munguica A	7.3	20.5	155	290	2.3	0.00	24/7	✓	-	0423380	8885466	1940
	13/11/22	9:30 am	AC	AB	Jore Avila Δ	7.2	21.2	140	210	2.4	0.00	24/7	✓	-	0422931	8885340	1983
	13/11/22	10:00 am	AC	AB	Orlando Avila Δ	7.0	22.2	155	240	2.5	0.00	24/7	✓	-	0421781	8885644	1358

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO NO SE ENCONTRÓ CLORO RESIDUAL EN EL EQUIPO CLORADOR MANUAL

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Yessenia Cruz Calvay
Responsable del monitoreo
DNI: 71578086
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

04349468



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED- PUICO	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	LEÓN PONPA
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SANTA VIRGINIA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LEÓN PONPA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10-11-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	HERNAN DONTY PUCUHURANGA SURICHARQUI			16) DNI	20894246
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)															18.		
Este															Norte		Altura
	10/11/22	9:00 am	AC	AS	CAPTACIÓN.	8.1	19.2	160	320	1.2	—	24/7	✓	—	0424170	8886271	1852
	10/11/22	9:30 am	AC	AB	RESERVOIRIO.	7.5	20.7	180	370	1.1	0.00	24/7	✓	—	0423989	8886778	1603
	10/11/22	10:00 am	AC	AB	SEISO VENTURA CASTAÑEDA	7.3	20.5	215	425	1.3	0.00	24/7	✓	—	0422154	8886355	1423
	10/11/22	10:30 am	AC	AB	ZOCIMO. SILVA NORALES.	7.8	22.4	233	430	1.7	0.00	24/7	✓	—	0424158	8886331	1424
	10/11/22	11:00 am	AC	AB	PRUDENCIO. SITION DURAN.	7.4	20.1	266	445	1.8	0.00	24/7	✓	—	0424474	8886393	1444

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO NO SE EVIDENCIA CLORO EN EL AGUA, EL EQUIPO SE ENCUENTRA DESABASTECIDO

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del servicio de agua
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
JAIME VELLIDO VENTURA



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FCD - PEVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN LUIS
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	PASCO
10) Provincia	OXAPAMPA	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SANTA VIRGINIA
12) Localidad	SANTA VIRGINIA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	HERNAN OANTY PUCHUDRONES SURICHAQUI
16) DNI	20894246	17) Firma			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11-11-2022	10.00 am	AN	AS	CAPTACION.	8.0	21.0	160	315	1.0	-	24/7	✓	-	0421996	8885340	1983
	11-11-2022	10.20 am	AC	AB	RESERVOIRIO.	8.2	19.4	158	318	1.1	0.00	24/7	✓	-	0421996	8885340	1983
	11-11-2022	10.30 am	AC	AB	HONORIO HUACON.	7.1	21.0	190	280	1.4	0.00	24/7	✓	-	0423380	8885466	1940
	11-11-2022	11.40 am	AC	AB	EDWIN TAPIARTIDA.	7.5	21.5	186	270	1.8	0.00	24/7	✓	-	0422931	8885340	1983
	11-11-2022	12.00 pm	AC	AB	CELESTINO DURAN.	7.2	20.6	170	320	1.8	0.00	24/7	✓	-	0421181	8885640	1358.

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO SE ENCUENTRA LOS MATERIALES VARIOS SIN EVIDENCIA DEL CLORO RESADUAL

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos
HERNAN OANTY PUCHUDRONES SURICHAQUI
COP. 1504

Responsable del servicio de agua
ADEPTO. MARTINEZ. CONTRAUCIO



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	BUENA VISTA
7) Población de la localidad		8) Población Servida			180
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO SALUD BUENA VISTA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	BUENA VISTA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-11-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO	16) DNI	22783209	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	12-11-22	9:30	AN	AS	CAPTACION	6.4	19.2	74	90	0.48	—	24/7	✓	-	34) Zona UTM (17, 18 o 19) 18		
	12-11-22	9:59	AC	AB	RESERVORIO	6.8	21.5	152	240	0.81	0.00	24/7	✓	-	Este	Norte	Altura
	12-11-22	10:25	AC	AB	LENIN PAUCAR SANCHEZ	7.1	21.6	122	210	0.56	0.00	24/7	✓	-	04269959	8886125	1668
	12-11-22	10:46	AC	AB	FANA SACRAMENTO D	6.8	21.1	131	238	0.49	0.00	24/7	✓	-	0426338	8886265	1540
	12-11-22	11:38	AC	AB	PUESTO SALUD BUENA VISTA	7.2	21.5	90	199	1.53	0.00	24/7	✓	-	0426025	8886019	1430
															0426029	8886097	1427
															0426015	8886513	1405

Observaciones: DURANTE LA INSPECCION Y EL MONITOREO SE OBSERVA QUE EL EQUIPO CLORADOR SE ENCUENTRA SIN CLORO EN EL SISTEMA DE AGUA.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Soledad Anaya Justiniano
Técnico Enfermería

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Antonio Santos O

Responsable del servicio de agua

04349264



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POWZO		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FEO PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	CUSHI	7) Población de la localidad	106
			No			+	8) Población Servida
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POWZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SANO CUSHI		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CUSHI	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09/11/22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		CESID ALONSO VILLANUEVA		16) DNI	72441368	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	09/11/22	08:30	AN	DS	CAPTACIÓN	7.8	18.8	80	180	2.50	-	24/7	✓	-	0422339	8898589	1837
	09/11/22	09:00	AC	AB	RESERVORIO	7.8	19	90	180	2.20	1.00	24/7	-	-	0422384	8898589	1837
	09/11/22	09:20	AC	AB	SEBASTIAN UBALDO AGUIRRE	7.7	19.5	70	170	1.90	0.8	24/7	-	-	0423537	8892520	1837
	09/11/22	09:40	AC	AB	PUESTO DE SANO CUSHI	7.7	19	80	180	1.98	0.7	24/7	-	-	0423603	8898399	1788
	09/11/22	10:10	AC	AB	SANO UBALDO PRINCEPE	7.6	20	70	160	1.95	0.6	24/7	-	-	0423523	8898339	1785

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Cecilia Karen Alarza Villanueva
TFC ENFERMERAResponsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Firma]

Responsable del servicio de agua
PRESIDENTE JASS
JESUS LINO UBALDO



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO - SDN CARILLO		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN SALVADOR	7) Población de la localidad	152
			No	X			8) Población Servida	112
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO		13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SAN SALVADOR		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN SALVADOR		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10 - NOVIEMBRE - 2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		ANDAMAYO ROMERO KELLY			16) DNI	47107441	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	10/11/22	15:30	AN	AS	CAPTACION	7.8	22.4	90	120	3.8	0.00	24/7	✓	-	0425055	8892060	1851
	10/11/22	16:20	AC	AB	RESERVORIO	7.6	21.2	79	110	3.0	0.00	24/7	✓	-	0426224	8892696	1767
	10/11/22	17:10	AC	AB	JOEL VENTURA SILVESTRE	7.5	20.0	52	70	2.8	0.00	24/7	✓	-	0426284	8892682	1632
	10/11/22	17:35	AC	AB	PILETA PUBLICA	7.7	20.4	64	90	3.1	0.00	24/7	✓	-	0426307	8892705	1633
	10/11/22	18:00	AC	AB	ELISEO RAMOS ORBEZO	7.6	21.0	58	80	2.5	0.00	24/7	✓	-	0426592	8892434	1617

Observaciones: LA JASS SAN SALVADOR: NO CUENTA CON PREDISPOSICION DEL AREA TECNICA MUNICIPAL DE POZUZO PARA DAR SOLUCION AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACION Y SU REPOSICION DE ACCESORIOS PARA ASI CONTINUAR CLORANDO EL AGUA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Kelly D. Andamayo Romero
Téc. Enfermería

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

04348959
Responsable del servicio de agua
AGENTE MUNICIPAL
JESUS SILVESTRE RAMOS



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	SANTA ROSA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FEA - PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SANTA ROSA
7) Población de la localidad	113	8) Población Servida	113	9) Departamento	PASCO
10) Provincia	OXAPAMPA	11) Distrito	POZUZO	12) Localidad	SANTA ROSA
13) Nombre EESS:	SANTA ROSA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-11-2022	15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Uzuma Alanía Retes
16) DNI	74359343	17) Firma	[Firma]		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)					
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)					
												Este			Norte			Altura		
	11-11-22	10:40	AN	AS	CAPTACIÓN	7.6	23.9	220	408	20.5	0.0	24/hrs	✓	-	444566	88953211	662			
	11-11-22	11:50	AC	AB	RESERVOIR	7.5	23.7	236	410	20.8	0.0	24/hrs	✓	-	444532	8895088	648			
	11-11-22	12:18	AC	AB	CARMEN TRUJILLO	7.3	23.6	238	412	21.0	0.0	24/hrs	✓	-	444520	8895084	642			
	11-11-22	12:40	AC	AB	CARILLO WITTING	7.4	23.5	242	416	21.3	0.0	24/hrs	✓	-	444518	8895062	638			
	11-11-22	13:05	AC	AB	DANIEL SERNA	7.0	23.5	244	418	21.4	0.0	24/hrs	✓	-	444514	8895004	636			

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO NO SE ENCUENTRA LA EVIDENCIA DE CLORO RESIDUAL

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Ministerio de Salud
POZUZO - SANTA ROSA
Uzuma Alanía Retes
Técnica Enfermería

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

POZUZO - SANTA ROSA

Rafael S. Galvez Ponce
AGENTE COMUNITARIO

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No +	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTOLAGARTO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	P-S ALTOLAGARTO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTOLAGARTO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	01-11-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Espíritu Lino Alfredo			16) DNI	43243387
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															18		
															Este	Norte	Altura
	1- 11- 22	7:16 am	AC	AB	Reservorio	8.1	21	130	230	0.5	1.1	24/2	-	-	0453891	8876546	975
	1- 11- 22	7:26 am	AC	AB	Gloria Huamán Ramos	8.1	21	120	210	0.5	0.7	24/2	-	-	0453889	8876473	972
	1- 11- 22	7:32 am	AC	AB	P.S ALTOLAGARTO	8.0	21	120	220	0.4	0.6	24/2	-	-	0453997	8876468	972
	1- 11- 22	7: 41 am	AC	AB	I.E ALTOLAGARTO	8.1	22	140	220	0.5	0.6	24/2	-	-	0453993	8876491	965
	1- 11- 22	7: 49 am	AN	AS	Captación	8.1	21	150	240	1.2	-	24/2	-	-	0453888	8876541	986

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Alfredo Espiritu Lino
 ENFERMERO TEC.
 N° 00508
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

José Grijalba Arias
 43521682
 Pres. JASS.

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA FED.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	TINGO MAL PASO	7) Población de la localidad	150
			No			8) Población Servida	120
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	TINGO MAL PASO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	TINGO MAL PASO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	9/11/2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		HUMAN ALIANO Ernesto		16) DNI	10197930	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	9/11/22	7:00 am	AN	AS	Captación	7.5	19	510	890	0.0	-	24hrs	✓	-	043 9596	888 7076	980
	9/11/22	8:00 am	AC	AB	Reservorio	7.3	23	430	800	0.0	1	24hrs	-	-	042 9006	889/264	930
	9/11/22	9:00 am	AC	AB	Reyna Mafuridu Simon	7.4	23	350	710	0.0	0.6	24hrs	-	-	0429538	8891456	856
	9/11/22	10:00 am	AC	AB	Ingo Witting. Jaurana	7.4	23	340	500	0.0	0.5	24hrs	-	-	0429540	8891470	836
	9/11/22	10:30 am	AC	AB	Domitilo Caduna Rojas	7.6	23	280	540	0.0	0.5	24hrs	-	-	0429562	8891497	845

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO
Responsable del monitoreo
DNI: 10197930
Nombres y apellidos

AGENTE MULTICOMUNICACION
POZUZO
TINGO MAL PASO
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA-FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No: X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	CHUMALLE
7) Población de la localidad					120
8) Población Servida					60
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	TINGO MAL PASO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CHUMALLE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	9/11/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	HUAMAN ALIANO ERNESTO	16) DNI	10197930	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	9/11/22	13:00 pm	AN	AS	Captación	7.2	19	490	750	0.0		24hs.	✓	-	0429167	8890553	1185
	9/11/22	14:00 pm	AC	AB	Reservorio	7.5	19	430	790	0.0	1	24hs	-	-	04289907	8890381	1177
	9/11/22	14:30 pm	AC	AB	Ithojon Aquino Sabino	7.6	23	540	910	0.0	0.7	24hrs	-	-	0429106	8890680	1130
	9/11/22	15:00 pm	AC	AB	Doniel Silva Alania	7.5	23	455	780	0.0	0.5	24hs	-	-	0429289	8890674	1130
	9/11/22	15:30 pm	AC	AB	Leovaldo Tolentino Aquino	7.3	23	360	640	0.0	0.5	24hs	-	-	0429353	8890957	1106

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO
[Firma]
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Firma]
Josefa Polmar Aguirre
AGENTE COMUNITARIO
CHUMALLE

Responsable del servicio de agua