



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 14 de OCTUBRE del 2022, en la localidad de LA COLONIA - POZUZO
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>FERNANDO ALANZA LAURENCO</u>	<u>04310495</u>	<u>OPERADOR SISTEMA AGUA</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>TEC. ENF. SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO</u>	<u>22753209</u>	<u>RESP. PUICA.</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERUORIO</u>	<u>8.42</u>	<u>20.65</u>	<u>121</u>	<u>242</u>	<u>2.10</u>	<u>0.96</u>
	<u>ZENALDA INOCENTE C.</u>	<u>8.40</u>	<u>21.51</u>	<u>210</u>	<u>421</u>	<u>2.31</u>	<u>0.72</u>
2	<u>ESTELINA INOCENTE M.</u>	<u>8.01</u>	<u>22.10</u>	<u>124</u>	<u>249</u>	<u>2.10</u>	<u>0.70</u>
	<u>REYES VASQUEZ G.</u>	<u>8.02</u>	<u>22.14</u>	<u>99</u>	<u>198</u>	<u>2.21</u>	<u>0.61</u>
3	<u>VICKY KOTEL GUSTAR</u>	<u>8.10</u>	<u>22.31</u>	<u>109</u>	<u>218</u>	<u>2.23</u>	<u>0.60</u>
	<u>JOHANNA LOPEZ L.</u>	<u>8.12</u>	<u>22.18</u>	<u>114</u>	<u>228</u>	<u>2.18</u>	<u>0.54</u>
4	<u>JOSEFA ELG M.</u>	<u>8.10</u>	<u>22.15</u>	<u>112</u>	<u>224</u>	<u>2.21</u>	<u>0.52</u>
	<u>LIDIA BALLESTEROS B.</u>	<u>8.06</u>	<u>22.09</u>	<u>121</u>	<u>244</u>	<u>2.13</u>	<u>0.51</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>13 - 10 - 2022</u>							
Observaciones: <u> </u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- SE SOCIALIZA LOS PARAMETROS REALIZADOS DURANTE EL MONITOREO
EN EL SISTEMA DE AGUA.
- LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL RESERUORIO
 - VIGILAR LOS EQUIPOS DE CLORACION.

Siendo las 10:30. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes


Soledad Anaya Justiniano
Técnico Enfermería


FERNANDO ALANZA LAURENCO

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:30 horas del día 14 de OCTUBRE del 2022, en la localidad de PRUSA.

Distrito POZUECO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
FERNANDO AZANIA LAURENCIO	04310495	OPERADOR SISTEMA AGUA

Representantes del establecimiento de Salud:

TEC. ENF. SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO	22753209	RESP. PURCA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERUORIO	7.92	20.1	120	256	2.10	0.80
2	ELISBA WITTING	7.83	21.1	133	266	2.00	0.53
3	LIZ ALERINO A.	7.54	22.3	134	269	2.05	0.52
4	AUGUSTO BERASTEIN	7.90	23.4	127	254	2.10	0.50
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 12 - 10 - 2022.							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE SOCIALIZA LOS PARAMETROS REALIZADO DURANTE EL MONITOREO EN EL SISTEMA DE AGUA, DONDE SE ENCUENTRA ACEPTABLE PARA CONSUMO HUMANO, REALIZAR LIMPIEZA, COMETANEN. CON LA VIGILANCIA DE EQUIPOS DE CLORACION.

Siendo las 10:30am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes


Soledad Anaya Justiniano
Técnico Enfermería


FERNANDO AZANIA LAURENCIO



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 14 de OCTUBRE del 2022, en la localidad de LA ESPERANZA
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>FERNANDO AZANIA LAURENCIO</u>	<u>04310495</u>	<u>OPERADOR SISTEMA DE AGUA</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>TEC-ENF SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO</u>	<u>22783209</u>	<u>RESP: PLACA.</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERUORIO	8.42	20.65	121	242	2.10	0.96
2	DANILLO BALLESTEROS	8.10	23.12	156	312	1.51	0.52
3	DIONICIA AMBROSIO	8.11	23.14	154	308	1.12	0.51
4	ALIPLO AZANIA B.	8.09	23.13	151	302	1.36	0.50
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>13-10-2022.</u>							
Observaciones: <u> </u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE SOCIALIZA LOS PARAMETROS REALIZADOS DURANTE EL MONITOREO
EN EL SISTEMA DE AGUA, ENCONTRANDO ACEPTABLES PARA
CONSUMO HUMANO.

Siendo las 10:30 am. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes


Soledad Anaya Justiniano
Técnico Enfermería


FERNANDO AZANIA LAURENCIO



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 14 de OCTUBRE del 2022, en la localidad de MONTEFUNE
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>FERNANDO AZANIA LAURENCIO</u>	<u>043104195</u>	<u>OPERADOR SISTEMA AGUA</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>TEC-ENF SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO</u>	<u>22753209</u>	<u>RESP. PUCA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERUORIO</u>	<u>8.42</u>	<u>20.65</u>	<u>121</u>	<u>242</u>	<u>2.10</u>	<u>0.96</u>
2	<u>DESSY CARRION</u>	<u>7.94</u>	<u>23.10</u>	<u>146</u>	<u>292</u>	<u>1.15</u>	<u>0.53</u>
3	<u>FLORA CRISPIN</u>	<u>7.91</u>	<u>23.11</u>	<u>140</u>	<u>280</u>	<u>1.17</u>	<u>0.50</u>
4	<u>AMANCIA QUIROZ</u>	<u>7.92</u>	<u>23.00</u>	<u>120</u>	<u>241</u>	<u>1.20</u>	<u>0.51</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>13-10-2022</u>							
Observaciones: <u> </u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- SE SOCIALIZA LOS PARAMETROS ENCONTRADOS DURANTE EL MONITOREO
- DONDE SE ENCUENTRAN ACEPTABLE EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO
- REALIZAR LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA

Siendo las 10:30 am. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes


Soledad Anaya Justiniano
Técnico Enfermería


FERNANDO AZANIA LAURENCIO

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:30 horas del día 14 de OCTUBRE del 2022, en la localidad de HUACAMAPO

Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
FERNANDO AZANHA LAURENCO	04310495	OPERADOR SISTEMA AGUA

Representantes del establecimiento de Salud:

TEC. ENF. SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO	22753209	RESP: PUACA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERUORIO	7.95	20.5	115	230	1.10	0.91
2	JUANA WITTING S	7.91	21.2	132	264	1.10	0.61
3	CARMEN FERRER G.	7.92	21.2	141	242	1.21	0.60
4	CLAUDIA RIVERA E.	7.74	22.5	133	268	1.21	0.54
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 12 - 10 - 2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SOCIALIZA LOS PARAMETROS ENCONTRADOS DURANTE EL MONITOREO EN EL SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

LOS PARAMETROS SON ACEPTABLES PARA CONSUMIR NORMALMENTE.

Siendo las 10:30am. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes


Soledad Anaya Justiniano
Técnico Enfermería


FERNANDO AZANHA LAURENCO



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:00 horas del día 06 de octubre del 2022, en la localidad de Rio Tigre cascado
Distrito de POURO Provincia oxapampa Departamento pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>TEOBALDO SABINO DAZA</u>	<u>80122611</u>	<u>RES. USUARIO</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>RICHARD AMBROSIO BARTOLO</u>	<u>22753342</u>	<u>RES. PVICA</u>
---------------------------------	-----------------	-------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>8.08</u>	<u>22</u>	<u>78</u>	<u>157</u>	<u>0.85</u>	<u>0.00</u>
2	<u>I.E. PRIMARIA</u>	<u>8.06</u>	<u>22</u>	<u>86</u>	<u>160</u>	<u>0.90</u>	<u>0.00</u>
3	<u>BOTIQUIN RIO TIGRE CASCAJO</u>	<u>8.00</u>	<u>23</u>	<u>102</u>	<u>112</u>	<u>0.95</u>	<u>0.00</u>
4	<u>AMORIN LEON SCHULER</u>	<u>8.02</u>	<u>23.1</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>0.92</u>	<u>0.00</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>6-10-22</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Solicitar cloro residual ante la municipalidad, y a la vez mantener limpio el reservorio, y tener tapado siempre el reservorio con mallas para proteger que los hojas de los arboles ingresen:

Siendo las 12:45 P.m del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Richard Ambrosio Bartolo
RICHARD AMBROSIO BARTOLO
TEC. DE ENFERMERIA
DNI: 22753342

TEOBALDO SABINO DAZA
D.N.I: 80122611



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:40 horas del día 06 de OCTUBRE del 2022, en la localidad de ASCENSION
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>LUIS TRUJILLO TINEO</u>	<u>80860828</u>	<u>AGENTE MUNICIPAL</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>LILA NERY ALVAREZ QUISPE</u>	<u>20424947</u>	<u>RESPONSABLE DEL PVICA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>7.9</u>	<u>23.9</u>	<u>215</u>	<u>390</u>	<u>1.06</u>	<u>0.8</u>
2	<u>PUESTO DE SAUW</u>	<u>7.8</u>	<u>24.2</u>	<u>210</u>	<u>360</u>	<u>1.26</u>	<u>0.7</u>
3	<u>II.EE.PRIMARIA</u>	<u>7.8</u>	<u>25.0</u>	<u>180</u>	<u>295</u>	<u>1.32</u>	<u>0.6</u>
4							
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>06/10/2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

CONTINUAR CON LOS TURNOS PARA REALIZAR LIMPIEZA DE LOS
RESERVORIOS COMO CAPTACION Y RESERVORIO
* CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DE CLORO RESIDUAL A GOTEO

Siendo las 10:20 AM. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Lila Nery ALVAREZ QUISPE
TEC ENFERMERIA

ICASERIO ASCENSION
AGENTE MUNICIPAL
POZUZO
LUIS TRUJILLO TINEO
DNI 80860828



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 11 de Octubre del 2022, en la localidad de Osomayo.

Distrito pozuzo. Provincia Oxapampa. Departamento pasco.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>DURAN Ruiz WILDER</u>	<u>80660734</u>	<u>presidente JAAS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Pucuhuaranga Surichagui Miriam Esther</u>	<u>20901237</u>	<u>Responsable del puea</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>8.12</u>	<u>18.5</u>	<u>102</u>	<u>2.04</u>	<u>2.10</u>	<u>0.70</u>
2	<u>Edmar Eugenio Cabello</u>	<u>7.82</u>	<u>19.5</u>	<u>101</u>	<u>2.04</u>	<u>2.15</u>	<u>0.60</u>
3	<u>Carolina Ventura Nolasco</u>	<u>7.83</u>	<u>19.4</u>	<u>98</u>	<u>1.98</u>	<u>2.08</u>	<u>0.64</u>
4	<u>Eradio Castro Ruiz</u>	<u>7.80</u>	<u>19.6</u>	<u>99</u>	<u>2.00</u>	<u>2.80</u>	<u>0.58</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>11-10-22</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- Realizar Actividades para la adquisición del cloro.
- A la JAAS se socializa los parámetros evaluados en el reservorio que todo se encuentra aseptable para consumir el agua.

Siendo las 11:45 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes





PERÚ

Ministerio
de Salud

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:10 horas del día 14 de Octubre del 2022 en la localidad de SAN JOSE

Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Hilario Sabino Eugenio</u>	<u>4062-8393</u>	<u>Presidente JASS</u>
<u>Honorato Doron Dominguez</u>	<u>4668-9950</u>	<u>Fiscalizador</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Obst. Jackeline Albornoz Castillo</u>	<u>22486797</u>	<u>Personal de Salud</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>8.1</u>	<u>19.9</u>	<u>125</u>	<u>0.00</u>	<u>252</u>	<u>0.76</u>
2	<u>Honorato Doron E.</u>	<u>8.1</u>	<u>19.9</u>	<u>102</u>	<u>0.00</u>	<u>206</u>	<u>0.63</u>
3	<u>IEEE Primaria</u>	<u>7.8</u>	<u>20.9</u>	<u>104</u>	<u>0.00</u>	<u>262</u>	<u>0.60</u>
4	<u>P.S. San José</u>	<u>7.6</u>	<u>21.7</u>	<u>99</u>	<u>0.00</u>	<u>182</u>	<u>0.50</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>14-10-22</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- 1.- Seguir con la limpieza cada 15 días
- 2.- Seguir dorando
- 3.- Se socializa los parámetros encontrados durante el monitoreo en el sistema de agua, limpieza.

Siendo las 12:25 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



Jackeline V. Albornoz Castillo
OBSTETRA
COP 26968

Hilario Sabino E.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:20 horas del día 02 de OCTUBRE del 2022, en la localidad de RIO TIGRE

Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>LUIS VILLANUEVA BRAVO</u>	<u>43439488</u>	<u>PRESIDENTE</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>DOLORETA LUCIANO ROSAS</u>	<u>22968058</u>	<u>OBSTETRA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>7.4</u>	<u>23.0</u>	<u>210</u>	<u>420</u>	<u>3.8</u>	<u>0.6</u>
2	<u>P.S. RIO TIGRE</u>	<u>7.6</u>	<u>24.5</u>	<u>350</u>	<u>700</u>	<u>3.2</u>	<u>6.5</u>
3	<u>GISELA DEJASSABINO</u>	<u>7.7</u>	<u>24.9</u>	<u>240</u>	<u>490</u>	<u>2.3</u>	<u>0.5</u>
4	<u>CIRILA BRAVO SIMON</u>	<u>7.7</u>	<u>25.1</u>	<u>260</u>	<u>530</u>	<u>2.6</u>	<u>0.5</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>02-10-2022</u>							
Observaciones: <u>RESERVORIO CON POCa CANTIDAD DE AGUA</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- SE OBSERVA LODO FIJO EN EL RESERVORIO NECESITA LIMPIAR
- SE OBSERVA FUGA DE AGUA EN LOS TUBOS DE DISTRIBUCION DOMICILIANA SE DEBE CAMBIAR LOS TUBOS MALOGRADOS.

Siendo las 15:50 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Doloreta Luciano Rosas
OBSTETRA
COR-2118

Luis Villanueva
Bravo 43439488





ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:00 horas del día 04 de octubre del 2022, en la localidad de CANDENORA
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Eunisa Beraun Lino</u>	<u>47746170</u>	<u>pobladora</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Nuria Chagua Carrera</u>	<u>04340928</u>	<u>Resp. PUICA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7.7</u>	<u>19.5</u>	<u>128</u>	<u>256</u>	<u>2.1</u>	<u>00</u>
2	<u>William Benopi Pastillo</u>	<u>7.5</u>	<u>21.3</u>	<u>101</u>	<u>202</u>	<u>1.6</u>	<u>00</u>
3	<u>Beraun Lino Wandalen</u>	<u>7.5</u>	<u>15</u>	<u>99</u>	<u>198</u>	<u>1.9</u>	<u>00</u>
4	<u>Perez Cipriano Juan</u>	<u>6.5</u>	<u>20.4</u>	<u>119</u>	<u>239</u>	<u>1.8</u>	<u>00</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>04-10-22</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Hacer limpieza y desinfección del Reservorio constantemente.
Se socializa al presidente de las los parámetros encontrados.
durante la inspección.

Siendo las 13:00 PM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Nuria Chagua Carrera
Nuria Chagua Carrera
TÉC. ENFERMERÍA

Eunisa Beraun Lino
47746170



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8:30 horas del día 09 de octubre del 2022, en la localidad de Santa Virginia

Distrito pozuzo Provincia oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Elias Castañeda Quijano	04310182	Presidente JAAS.

Representantes del establecimiento de Salud:

Yessenia Cruz Calvar	71518086	Técnica Enfermería
----------------------	----------	--------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.4	20.3	170	320	2.6	0.00
2	Victoria Adrian Tolentino	7.5	21.1	165	260	2.4	0.00
3	Margarita Santos Almarco	7.0	21.2	130	300	2.3	0.00
4	Ediberto Silva Adrian	7.0	21.4	166	325	2.1	0.00
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Impieza del Reservorio constante por temporada de lluvias
realizar gestión para la adquisición de cloro residual.

Siendo las 9:00 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Yessenia Cruz Calvar
TÉCNICA ENFERMERÍA
DNI 71518086

Elias Castañeda Quijano
DNI 04310182



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9am horas del día 10 de octubre del 2022, en la localidad de Huorinos

Distrito poroto Provincia oxapampa Departamento pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Eusebio Almarco Aguirre</u>	<u>04349458</u>	<u>presidente JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Yessenia Cruz Calvo</u>	<u>71578086</u>	<u>Enfermería Técnica</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	8.2	20.4	150	310	2.1	0.00
2	Oliver munguia	7.8	19.6	178	280	1.6	0.00
3	Tore civila	7.6	20.8	155	290	1.7	0.00
4	Orlando Avila	7.3	20.6	145	230	1.5	0.00
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>10/10/22</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Realizar gestión para la adquisición de cloro residual

Siendo las 11 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Yessenia Cruz Calvo
TÉCNICA ENFERMERÍA
DNI: 71578086

Eusebio Almarco Aguirre
04349458



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11am horas del día 10 de octubre del 2022, en la localidad de Leon Pampay
Distrito 002020 Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Horacio Ubaldo Avila	04311018	comunero localidad

Representantes del establecimiento de Salud:

Yessenia Cruz Catay	71578086	Técnica Enfermería

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	8.0	18.1	200	400	1.26	0.00
2	Salso Ventura Costa	7.2	20.2	195	380	1.25	0.00
3	Zoomo Silvay Huaranga	7.1	20.3	230	425	1.70	0.00
4	Prodanco Simon Lino	7.0	20.9	333	410	1.80	0.00
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 10-10-2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Realizar Gestión para la adquisición de cloro, limpieza del reservorio constante por temporada de lluvia.

Siendo las 11:30 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Yessenia Cruz Catay
TÉCNICA ENFERMERÍA
DIRECCIÓN

Horacio Ubaldo Avila
04311081



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 08 horas del día 08 de octubre del 2022, en la localidad de San Luis
Distrito pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Agapito Martinez Cantalcio	44206143	Presidente Jass

Representantes del establecimiento de Salud:

Yessenia Cruz Coluy	20894246	Res PVICA
---------------------	----------	-----------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.1	19.2	158	318	1.1	0.00
2	Honorato Huoman	7.5	20.0	190	290	1.3	0.00
3	Edwin Malpartido	7.3	21.5	185	270	1.7	0.00
4	Celestino Duran	7.2	20.6	175	380	1.8	0.00
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 8/10/2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Realizar gestión para la adquisición del cloro residual

Siendo las 09.00 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Yessenia Cruz C.
TÉCNICA ENFERMERÍA
DNI: 71578085

Agapito Martinez Cantalcio
44206143



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 5 de octubre del 2022, en la localidad de Buena Vista
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
CAMILO CARNERO SURPARAN	4595 2267	AGENTE MUNICIPAL

Representantes del establecimiento de Salud:

OMAR ROJAS FERNANDEZ	43342692	PERSONAL SALUD

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	7.6	19.6	92	186	1.00	0.9
2	Puesto de Salud	7.4	19.8	92	186	1.10	0.8
3	ARON MARPASTIDA	7.2	19.8	90	180	1.10	0.7
4	JUANNA SACRAMENTO	7.2	20	90	182	1.00	0.7
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 5 - 10 - 2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE RECOMIENDA A LAS PERSONAS Y A LAS AUTORIDADES
TENER CUIDADO DE MOLEZOS EL CAMINO PARA LLEGAR AL RESERVOIRIO
Se socializa los parametros encontrados durante la inspeccion y
monitoreo

Siendo las 9:50 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

AGENTE MUNICIPAL
4595 2267



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 09:00 horas del día 09 de OCTUBRE del 2022, en la localidad de CUSHI
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>JESUS UBDILO LINO</u>	<u>46270756</u>	<u>PRESIDENTE JASS.</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>CESIA ALONSO VILLANUEVA</u>	<u>72441368</u>	<u>RESPONSABLE PUCA</u>
--------------------------------	-----------------	-------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>7.7</u>	<u>17.5</u>	<u>90</u>	<u>190</u>	<u>2.12</u>	<u>2.00</u>
2	<u>SEBASTIAN UBDILO AGUIRRE</u>	<u>7.6</u>	<u>16</u>	<u>80</u>	<u>180</u>	<u>2.06</u>	<u>0.8</u>
3	<u>PUESTO DE CUSHI</u>	<u>7.8</u>	<u>16.8</u>	<u>70</u>	<u>170</u>	<u>1.96</u>	<u>0.7</u>
4	<u>BUEN UBDILO PRINCIPAL</u>	<u>7.4</u>	<u>17.2</u>	<u>80</u>	<u>180</u>	<u>1.99</u>	<u>0.6</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>09/10/2022</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE SUGIERE CONTINUAR CON LA LIMPIEZA Y TAMBIÉN A LOS REPRESENTANTES DE JASS TRABAJAR EN EQUIPO.

Siendo las 10:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Karen Alania Villanueva
TEC. ENFERMERIA

PRESIDENTE JASS
JESUS UBDILO LINO
46270756



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17 horas del día 08 de OCTUBRE del 2022, en la localidad de SAN SALVADOR
Distrito POZUO - Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JAAS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>HERMINIO ZUÑIGA VENTURA</u>	<u>04349175</u>	<u>PRESIDENTE JAAS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>CHRISTIAN ALEJANDRO MERUBIA OROZCO</u>	<u>005559892</u>	<u>ENCARGADO PUICA MEDICO</u>
<u>KELLY ANDAMAYO ROMERO</u>	<u>47107441</u>	<u>ENCARGADO PUICA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>7.5</u>	<u>23</u>	<u>116</u>	<u>150</u>	<u>3.3</u>	<u>0.00</u>
2	<u>AMBROSIA LINO ESPINOZA</u>	<u>7.1</u>	<u>22</u>	<u>96</u>	<u>120</u>	<u>3.0</u>	<u>0.00</u>
3	<u>ORLANDA POLINAR AGUIRRE</u>	<u>6.9</u>	<u>22</u>	<u>89</u>	<u>120</u>	<u>2.5</u>	<u>0.00</u>
4	<u>TITO SILVESTRE RAMOS</u>	<u>6.9</u>	<u>21.3</u>	<u>98</u>	<u>130</u>	<u>2.0</u>	<u>0.00</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>06/10/2022</u>							
Observaciones: <u>EL COLOR RESIDUAL SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LOS LIMITES PERMISIBLES</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

EL SISTEMA DE CLORACIÓN CONTINUA INOPERATIVO, SE SUGIERE SOLICITAR A LA
MUNICIPALIDAD UN OPERADOR PARA SU REPARACIÓN

Siendo las 18:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Kelly D. Andamayo Romero
Téc. Enfermería

Christian Alejandro Merubia Orozco
MEDICO GENERAL
CMP 096529

HERMINIO ZUÑIGA VENTURA
DNI: 04349175
PRESIDENTE DE JAAS



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:00 horas del día 06 de OCTUBRE del 2022, en la localidad de SAN SALVADOR

Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>NAUN VENTURA ZUÑIGA</u>	<u>48572621</u>	<u>AGENTE MUNICIPAL</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>KELLY ANDAMAYO ROMERO</u>	<u>47107441</u>	<u>ENCARGADO PUICA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	7.5	23	83	900	3.3	0.00
2	AMBROSIA LINO ESPINOZA	7.1	22	76	700	3.0	0.00
3	ORLANDO POLINDR AGUIRRE	6.9	22	73	750	2.5	0.00
4	TITO SILVESTRE ROLDAN	6.9	21.3	68	700	2.0	0.00
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>06-10-2022</u>							
Observaciones: <u>Durante monitoreo aun no se evidencio cloro residual en el sistema por equipos que se encuentran sin repuesto y conexión</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

A LOS REPRESENTANTES DE LA JASS: coordinar con el municipio del area de agua para que refaccionen el equipo clorador y los repuestos faltantes acondicionar y así continuar la cloración del sistema y las viviendas.

Siendo las 17:45 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Kelly D. Andamayo Romero
Téc. Epidemiología



Agente municipal
Naun Ventura-Zuñiga
48572621



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8.20 horas del día 09 de OCTUBRE del 2022, en la localidad de SANTA ROSA
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Reiny Sallhi Galvez Ponce</u>	<u>49946172</u>	<u>AGENTE COMUNITARIO</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Luzmila Alanía Retes</u>	<u>74359343</u>	<u>Resp. PUICA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	7.3	23.9	236	412	20.7	0.00
2	CARMEN TRUJILLO	7.5	23.9	238	416	20.8	0.00
3	CARILLO WITTING	7.6	23.8	240	418	21.0	0.00
4	DANIEL SERNA	7.8	23.6	242	420	21.1	0.00
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones: <u>09 - 10 - 2022</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- SE RECOMIENDA LA LIMPIEZA DEL RESERVORIO
- SE RECOMIENDA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES AL CONTORNO DEL RESERVORIO.

Siendo las 13:10 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD

Luzmila Alanía Retes
Técnica Enfermería

POZUZO - SANTA ROSA

Reiny S. Galvez Ponce
AGENTE COMUNITARIO



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 7:00 horas del día 01 de Octubre del 2022, en la localidad de ALTOLAGARTO
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>José Grigalba Arias</u>	<u>43521682</u>	<u>Presidente JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo Espírita Lino</u>	<u>43243387</u>	<u>Tec Enf.</u>
------------------------------	-----------------	-----------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>8.1</u>	<u>21</u>	<u>130</u>	<u>260</u>	<u>0.4</u>	<u>1.10</u>
2	<u>Gloria Huamán</u>	<u>8.1</u>	<u>21</u>	<u>110</u>	<u>250</u>	<u>0.4</u>	<u>0.8</u>
3	<u>P-3 Alto Lagarto</u>	<u>8.1</u>	<u>22</u>	<u>110</u>	<u>210</u>	<u>0.2</u>	<u>0.7</u>
4	<u>J.E. Alto Lagarto</u>	<u>8.1</u>	<u>22</u>	<u>120</u>	<u>220</u>	<u>0.3</u>	<u>0.7</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>01 - 10 - 22</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

El consumo de agua clorado o agua limpia no genera enfermedades.

Siendo las 8:00am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Alfredo Espírita Lino

José Grigalba Arias
DNI 43521682
Pres. JASS.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17 horas del día 17 de Octubre del 2022, en la localidad de Tingo Mal Paso
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Benicio Felicitino Aguino	04349453	Agente Municipal

Representantes del establecimiento de Salud:

Eneldo Huaman Aliano	10197930	Personal de Salud
----------------------	----------	-------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.3	19	455	810	0.0	1
2	Eduardo Quiroz Lomada	7	20	380	720	0.0	0.5
3	Julian Simon Lino	7	20	415	770	0.0	0.5
4	Antonio Polivar Aguirre	7	22	590	950	0.0	0.5
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 17/10/2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con la limpieza, desinfección y cloración del agua

Siendo las 17:30 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO
Tec. Enf. Ernesto HUAMAN ALIANO
DNI: 10197930

AGENCIA MUNICIPAL
POZUZO
TINGO MAL PASO
Benicio Felicitino Aguino



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:30 horas del día 17 de Octubre del 2022, en la localidad de Chumalle.
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Josefa Polinar Aguirre</u>	<u>80660729</u>	<u>Agente Comunitario</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Ernesto Huaman Aliano</u>	<u>10197930</u>	<u>Personal de Salud</u>
------------------------------	-----------------	--------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7.5</u>	<u>19</u>	<u>490</u>	<u>910</u>	<u>0.0</u>	<u>1</u>
2	<u>Josefa Polinar Aguirre</u>	<u>7.5</u>	<u>22</u>	<u>455</u>	<u>815</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
3	<u>Cirilo Trinidad R.</u>	<u>7.5</u>	<u>22</u>	<u>470</u>	<u>735</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
4	<u>Gaudencio Clemente C</u>	<u>7.5</u>	<u>22</u>	<u>350</u>	<u>710</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>17/10/2022</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con la limpieza, desinfección y cloración del agua.

Siendo las 12 m. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO

Tec. Enf. ERNESTO HUAMAN ALIANO
DNI: 10197930

Josefa Polinar Aguirre
AGENTE COMUNITARIO
CHUMALLE