



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 16 de NOVIEMBRE del 2022, en la localidad de LA COLONIA - POZUZO
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
FERNANDO ALANIA LAURENCO	04310495	OPERARIO - SISTEMA AGUA

Representantes del establecimiento de Salud:

ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD	22753209	RESP. PUACA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACION (1)	7.99	20.1	363	726	1.7	—
	CAPTACION (2)	7.89	20.9	269	538	1.3	—
2	RESERUORIO	8.01	21.10	259	518	2.2	0.91
	RUBEN TARAZONA A.	8.00	21.18	301	602	1.3	0.61
3	MARINO SUMARAN Y.	7.96	22.14	307	614	2.4	0.62
	REYES VASQUEZ G.	7.16	22.14	274	548	1.9	0.54
4	MARCELINEA MARPARTIDA	8.18	22.10	276	552	0.99	0.58
	CASA MATEANA	8.14	22.18	217	434	0.91	0.54
5	C.S SAN CAMILO	7.78	22.16	218	436	1.4	0.52
	VICENTE HUARANGA Y.	7.94	23.14	301	602	1.6	0.51
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 15-11-2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

REALIZAR LIMPIEZA CORRECTA EN LA CAPTACION
VIGILAR LOS EQUIPOS DE (PARAMETRO DE CAMPO) DE CLORACION
MANTENER LOS CAMINOS MACHETeados, ASI A LA CAPTACION
SE DA CONOSER LOS PARAMETROS ENCONTRADOS DURANTE EL MONITOREO

Siendo las 10:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZO
Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

[Signature]

OPERADOR: FERNANDO ALANIA L.

DNI: 04310495

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 16 de NOVIEMBRE del 2022, en la localidad de PRUSIA.
Distrito Pozuzo Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
FERNANDO ALANIA SAURENSEN	04310495	RES. SISTEMA DE AGUA

Representantes del establecimiento de Salud:

SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO	22753209	RESP. PUACA.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CRPACITACION	8.00	21.6	230	461	0.00	--
2	RESERUORIO	7.4	22.3	251	502	0.00	0.81
3	JORGE BERNARDO CLAUDIO	7.10	23.6	129	288	0.00	0.62
4	ROBERT YABAR VILLAR	7.6	23.1	136	272	0.00	0.54
5	RUFINA ESPIRITU SANTIAGO	7.8	23.4	201	402	0.00	0.54
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 14-11-2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

REALIZAR LA LIMPIEZA DEL SISTEMA DE AGUA
VERIFICAR EL EQUIPO CLORADOR PARA EVITAR LA OBSTRUCCIÓN DE CLORO
REALIZA O SE SOCIALIZA LOS PARAMETROS REALIZADOS DURANTE EL
MONITOREO DEL RESERUORIO.

Siendo las 10:31 am. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZO
Téc. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

FERNANDO ALANIA Z.
DNI: 04310495.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 16 de NOVIEMBRE del 2022, en la localidad de LA ESPERANZA,
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>FERNANDO PLANIA LAURENCO</u>	<u>04310495</u>	<u>OPERARIO SISTEMA AGUA.</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Soledad Anaya Justiniano</u>	<u>22788209</u>	<u>RESP: PUCA.</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACION (1)</u>	<u>7.99</u>	<u>20.1</u>	<u>363</u>	<u>726</u>	<u>1.7</u>	<u>-</u>
	<u>CAPTACION (2)</u>	<u>7.87</u>	<u>20.9</u>	<u>269</u>	<u>538</u>	<u>1.3</u>	<u>-</u>
2	<u>RESERUORIO</u>	<u>8.01</u>	<u>21.10</u>	<u>259</u>	<u>518</u>	<u>2.2</u>	<u>0.91</u>
3	<u>CONSTANTINO PLACIDO FABIAN</u>	<u>7.63</u>	<u>22.14</u>	<u>321</u>	<u>642</u>	<u>1.1</u>	<u>0.56</u>
4	<u>CLISERIO UBAIDO POLMAR</u>	<u>8.00</u>	<u>23.10</u>	<u>253</u>	<u>506</u>	<u>0.00</u>	<u>0.52</u>
5	<u>ELSA INGENIERA AMBROSIO</u>	<u>8.10</u>	<u>23.11</u>	<u>251</u>	<u>502</u>	<u>0.00</u>	<u>0.52</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>15 - 21 - 2022</u>							
Observaciones: <u> </u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

2 LIMPIEZA Y DESINFECTACION DEL RESERUORIO
REALIZAR VIGILANCIA A LOS EQUIPOS DE CLORACION EN EL RESERUORIO
SE SOCIALIZA LOS PARAMETROS REALIZADOS DURANTE EL MONITOREO.

Siendo las 10:30 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZO
Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

FERNANDO PLANIA J.
OPERADOR DEL SISTEMA AGUA.
DNI: 04310495

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 16 de NOVIEMBRE del 2022, en la localidad de MONTEFIERRE.

Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
FERNANDO ALANIA LAURENCIA	04310495	OPERARIO SISTEMA AGUA

Representantes del establecimiento de Salud:

Soledad ANAYA JUSTINIANO	22753209	RESP. PUICA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACION (1)	7.99	20.1	363	726	1.7	-
	CAPTACION (2)	7.87	20.9	269	538	1.3	-
2	RESERUORIO	8.01	20.10	259	518	2.2	0.91
3	ROLANDO ESP. NOZA BASQUE	7.7	23.10	315	630	0.10	0.54
4	PERCY HUARANGA CUBAS	7.6	23.61	810	620	0.12	0.51
5	ANTONIO POLINA	7.7	23.51	264	498	0.04	0.55
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 15 - 11 - 2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

REALIZAR LIMPIEZA Y DESINFECCION EN EL RESERUORIO ✓

SE SOCIALIZA LOS PARAMETROS DE CAMPO ENCONTRADOS EN EL RESERUORIO

Siendo las 10:30am. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"

POZUZO

Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO

DNI: 22753209

FERNANDO ALANIA L.

OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA

DNI: 04310495



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 1800 horas del día 16 de 2022 del NOVIEMBRE, en la localidad de HUACALAYO
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>FERNANDO ALANIA LAURENCO</u>	<u>04310495</u>	<u>RESP. SISTEMA AGUA.</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO</u>	<u>22753209</u>	<u>RES. PUICA.</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACION</u>	<u>7.81</u>	<u>20.5</u>	<u>96</u>	<u>192</u>	<u>0.01</u>	<u>-</u>
2	<u>RESERVORIO</u>	<u>7.91</u>	<u>21.10</u>	<u>103</u>	<u>108</u>	<u>0.01</u>	<u>0.71</u>
3	<u>CESAR SCHULER LEANDRO</u>	<u>7.44</u>	<u>22.4</u>	<u>98</u>	<u>196</u>	<u>0.00</u>	<u>0.61</u>
4	<u>CLAUDIA RIVERA ESPIRITU</u>	<u>7.56</u>	<u>22.6</u>	<u>102</u>	<u>206</u>	<u>0.02</u>	<u>0.55</u>
5	<u>JUAN C. QUIROS HERRERA</u>	<u>7.82</u>	<u>23.3</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>0.01</u>	<u>0.50</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>14-11-2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

MANTENER EL CAMINO LIMPIO DE MAZETAS ASÍ A LA CAPTACIÓN
SE SOCIALIZA LOS PARAMETROS ENCONTRADOS DURANTE EL MONITOREO
EN EL RESERVORIO, REALIZAR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CONTINUA.

Siendo las 10:31 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZO
Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

F. Alania
RESP. DEL SISTEMA DE AGUA
FERNANDO ALANIA LAURENCO



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10.30 horas del día 05 de Noviembre del 2022, en la localidad de Rio Tigrasejo
Distrito POZUZU Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>MARINO FREDDY VALENCIA ROMERO</u>	<u>418895743</u>	<u>PRESIDENTE JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>TEC. ENF: RICHARD AMBROSIO BARTOLO</u>	<u>22753342</u>	<u>Resp: PUSCA</u>
---	-----------------	--------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACION</u>	<u>8.00</u>	<u>20</u>	<u>98</u>	<u>196</u>	<u>1.10</u>	<u>—</u>
2	<u>RESERVORIO</u>	<u>8.01</u>	<u>19.2</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>1.08</u>	<u>0.00</u>
3	<u>I.E. PRIMARIA</u>	<u>7.90</u>	<u>20.1</u>	<u>114</u>	<u>228</u>	<u>1.05</u>	<u>0.00</u>
4	<u>ALFREDO PALERMO MEDINA</u>	<u>7.99</u>	<u>20</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>1.03</u>	<u>0.00</u>
5	<u>AMORIN LEON SCHULER</u>	<u>7.92</u>	<u>20.2</u>	<u>104</u>	<u>208</u>	<u>1.01</u>	<u>0.00</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>05-11-2022</u>							
Observaciones: <u>Falta tapar el Reserorio y debe permanecer cerrado.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- Realizar limpieza la captación y el reservorio permanente.
- Solicitar a la municipalidad el cloro residual para emplear en su reservorio.

Siendo las 11.00 a.m del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

R. Ambrosio
RICHARD AMBROSIO BARTOLO
TEC. DE ENFERMERIA
DNI: 22753342

Marino Freddy Valencia Romero
D.N.I.=48895743





ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:30 horas del día 13 de NOVIEMBRE del 2022, en la localidad de ASCENSION

Distrito POZUO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>ZENON CRISOSTOMO SIMON</u>	<u>41838688</u>	<u>PRESIDENTE DE JASS.</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>LILANERY ALVAREZ QUISPE</u>	<u>20424947</u>	<u>RESPONSABLE DEL PVICA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACION</u>	<u>7.61</u>	<u>20.3</u>	<u>186</u>	<u>285</u>	<u>0.16</u>	<u>-</u>
2	<u>RESERUORIO</u>	<u>7.10</u>	<u>21.4</u>	<u>180</u>	<u>320</u>	<u>0.93</u>	<u>0.00</u>
3	<u>PUESTO DE SALUD</u>	<u>7.91</u>	<u>21.9</u>	<u>196</u>	<u>318</u>	<u>1.14</u>	<u>0.00</u>
4	<u>II.EE. PRIMARIA</u>	<u>7.25</u>	<u>22.5</u>	<u>187</u>	<u>296</u>	<u>1.12</u>	<u>0.00</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>13/11/2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- * CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LOS RESERUORIOS
- ELIMINAR MALEBAS AL CONTORNO DE LOS RESERUORIOS
- COLOCAR PROTECCION A LAS CAJAS DE VACUULA
- SOCIALIZAR LOS PARAMETROS REALIZADOS DURANTE EL MONITOREO

Siendo las 11:20 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Lilany Nery ALVAREZ QUISPE
TEC ENFERMERIA

ZENON CRISOSTOMO SIMON
41838688
PRESIDENTE JASS



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 12 de Noviembre del 2022, en la localidad de Osamayó.

Distrito POZUZO Provincia Oxapampa Departamento Pasco.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>WILDER DURAN RUÍZ</u>	<u>80660734</u>	<u>Presidente de la JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Miriam Pucuhuaranga Surichagui</u>	<u>20901237</u>	<u>Responsable de PUICA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>8.12</u>	<u>18.5</u>	<u>102</u>	<u>204</u>	<u>2.10</u>	<u>0.70</u>
2	<u>Daniela Simon Ruiz</u>	<u>7.82</u>	<u>19.5</u>	<u>101</u>	<u>204</u>	<u>2.15</u>	<u>0.60</u>
3	<u>Enclito Castro Ruiz</u>	<u>7.83</u>	<u>19.4</u>	<u>98</u>	<u>198</u>	<u>2.08</u>	<u>0.64</u>
4	<u>Floriana Simon Ruiz</u>	<u>7.80</u>	<u>19.6</u>	<u>99</u>	<u>200</u>	<u>2.80</u>	<u>0.58</u>
5	<u>Captación</u>	<u>8.10</u>	<u>16.0</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>3.01</u>	<u>-</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>12-11-22</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- SE REALIZA LA ACTIVIDAD Y SE SOLICITA LA ADQUISICION DE CLORO RESIDUAL.
- SE DEBE REVISAR Y REPARAR LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EVITAR FUGA DE AGUA

Siendo las 12:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Miriam E. Pucuhuaranga Surichagui
OBSTETRA
COP. N° 15519

Wilder Duran Ruiz



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 8:30 horas del día 12 de Noviembre del 2022, en la localidad de Son José
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Ailora Sabor Eugenio</u>	<u>4062 8593</u>	<u>Presidente JASS</u>
<u>Honorato Duran Dominguez</u>	<u>4668 9990</u>	<u>Fiscalizador</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Obst Jacqueline Albornoz C.</u>	<u>2248 6792</u>	<u>Personal de Salud</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7.9</u>	<u>20.2</u>	<u>150</u>	<u>330</u>	<u>0.00</u>	<u>0.81</u>
2	<u>Honorato Duran G</u>	<u>8.1</u>	<u>22.6</u>	<u>230</u>	<u>460</u>	<u>0.00</u>	<u>0.77</u>
3	<u>Tania Colina P.</u>	<u>8.4</u>	<u>20.9</u>	<u>140</u>	<u>300</u>	<u>0.00</u>	<u>0.64</u>
4	<u>IEEE. Primor</u>	<u>8.2</u>	<u>22.0</u>	<u>140</u>	<u>300</u>	<u>0.00</u>	<u>0.51</u>
5	<u>Captación</u>	<u>7.8</u>	<u>19.6</u>	<u>221</u>	<u>380</u>	<u>0.00</u>	<u>—</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>12.11.22</u>							
Observaciones: <u> </u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Seguir con la limpieza del Reservorio cada 15 días
Seguir clorando el agua, se socializa los parámetros encontrados
durante el Monitoreo del reservorio, que se encuentran aceptables
para consumo humano.

Siendo las 15:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



Jackeline V. Albornoz Castillo
OBSTETRA
COP 26968
DNI 22486797



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12 horas del día 07 de NOVIEMBRE del 2022, en la localidad de RIO TIGRE
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>LUIS VILLANUEVA BRAVO</u>	<u>43439488</u>	<u>PRESIDENTE</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>NOLBERTA LUCIANO ROSAS</u>	<u>22968053</u>	<u>OBSTETRA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACION</u>	<u>7.5</u>	<u>21.3</u>	<u>190</u>	<u>400</u>	<u>0.82</u>	<u>-</u>
2	<u>RESERUORIO</u>	<u>7.4</u>	<u>21.5</u>	<u>230</u>	<u>460</u>	<u>0.12</u>	<u>0.00</u>
3	<u>P.S. RIO TIGRE</u>	<u>7.7</u>	<u>22.9</u>	<u>200</u>	<u>400</u>	<u>0.20</u>	<u>0.00</u>
4	<u>GISELA ROSAS SABINO</u>	<u>7.7</u>	<u>22.6</u>	<u>360</u>	<u>720</u>	<u>1.66</u>	<u>0.00</u>
5	<u>ELSA SANTANA VENTURA</u>	<u>7.5</u>	<u>23.1</u>	<u>410</u>	<u>820</u>	<u>0.18</u>	<u>0.00</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>07-11-2022</u>							
Observaciones: <u>NO SE ENCUENTRA CLORO EN EL EQUIPO DE CLORACION</u> <u>FALTA CARGAR</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- NO TIENE CLORO EL AGUA EN LOS PUNTOS DE MUESTREO, FALTA CARGAR CLORO EN EL EQUIPO DE CLORACION
- SE SUGIERE CONTINUAR EL PERIMETRO DE LA CAPTACION Y EL RESERUORIO

Siendo las 12:40 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Luis Villanueva
Bravo
43439488

Elsa Santana
Ventura



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 3 de Noviembre del 2022, en la localidad de Cañuchay
Distrito pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Juan Paréz Cipriano	22423632	Agente Municipal

Representantes del establecimiento de Salud:		
Laly Sanchez Vargas	73603231	Resp = PUJCA.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	captación	8.1	18.5	130	262	2.5	-
2	Reservorio	7.5	19	106	212	2.0	0.0
3	Williams Barrosi Castroblon	6.9	21	110	239	1.8	0.0
4	Juan Paréz Cipriano	7.7	20	120	241	1.3	0.0
5	Diogenes Barawn Estola	7.0	21.5	98	197	1.9	0.0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 03-11-22							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:
Realizar la limpieza del reservorio cada 15 días, machatear al contorno del reservorio y caminos.

Siendo las 10:40 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD

Laly Sanchez Vargas
Tec: enfermería
DNI: 73603231

Juan Paréz Cipriano

AGENTE MUNICIPAL CASERIO CARACHACRA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 0900 horas del día 13 de NOVIEMBRE del 2022, en la localidad de SANTA VIRGINIA
Distrito PERUJO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>ELIAS COSTAÑEDA QUIJANO</u>	<u>04310182</u>	<u>PRESIDENTE JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

HERNAN ODINTY PUCUHUARANGA SUZICHACQUI 20894246 OBST. ENCARGADO - PUECA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACIÓN</u>	<u>7.1</u>	<u>20.5</u>	<u>190</u>	<u>340</u>	<u>2.8</u>	<u>—</u>
2	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>7.3</u>	<u>20.4</u>	<u>180</u>	<u>330</u>	<u>2.7</u>	<u>0.00</u>
3	<u>VICTORIA ADRIAN TOLENTINO</u>	<u>7.2</u>	<u>21.1</u>	<u>160</u>	<u>250</u>	<u>2.5</u>	<u>0.00</u>
4	<u>VICTORIA SANTOS D.</u>	<u>7.5</u>	<u>22.4</u>	<u>140</u>	<u>320</u>	<u>2.4</u>	<u>0.00</u>
5	<u>EDILBERTO SILVA ADRIAN</u>	<u>7.0</u>	<u>23.4</u>	<u>155</u>	<u>325</u>	<u>2.1</u>	<u>0.00</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>13-11-2022</u>							
Observaciones: <u>NO CUENTA CON CLORO</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

COMPRA DE CLORO CON APOYO DE LA MUNICIPALIDAD
Gestionar para la compra de cloro residual
Realizar limpieza y desinfección el reservorio

Siendo las 10.00 AM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Hernan D. Pucuhuaranga Suzichacqui
OBSTETRA
COR. 15031

04310182



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8am horas del día 13 de NOVIEMBRE del 2022, en la localidad de Huarino
Distrito poroto Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Eusebio Almeru Aquino</u>	<u>04349458</u>	<u>presidente Jass</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Yasenia cruz calvay</u>	<u>71578086</u>	<u>RES puica</u>
----------------------------	-----------------	------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Captación</u>	<u>7.4</u>	<u>20.3</u>	<u>150</u>	<u>320</u>	<u>2.1</u>	<u>-</u>
2	<u>Reservorio</u>	<u>7.5</u>	<u>20.4</u>	<u>170</u>	<u>280</u>	<u>2.9</u>	<u>0.00</u>
3	<u>Oliver munguica A</u>	<u>7.3</u>	<u>20.5</u>	<u>155</u>	<u>290</u>	<u>2.3</u>	<u>0.00</u>
4	<u>Jorge Avila A</u>	<u>7.2</u>	<u>21.2</u>	<u>140</u>	<u>210</u>	<u>2.4</u>	<u>0.00</u>
5	<u>Orlando Avila</u>	<u>7.0</u>	<u>22.2</u>	<u>155</u>	<u>240</u>	<u>2.5</u>	<u>0.00</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>13/11/22</u>							
Observaciones: <u>no cuenta con cloro</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Peder al municipio la compra de clorox

Realizar gestión para compra de cloro residual.

Socializar los parámetros encontrados durante el monitoreo

Siendo las 9.30 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Yasenia Cruz Calvay
TÉCNICA ENFERMERIA
DNI: 71578086

Eusebio Almeru Aquino
04349458



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9.00 horas del día 10 de NOVIEMBRE del 2022, en la localidad de LEÓN PONDO
Distrito POZUZO, Provincia OXAPAMPA, Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>ZACIRO SILVA HUARONGA</u>	<u>80660709</u>	<u>PRESIDENTE JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>HERNAN-DONTY PUCOHUARANGA SURICHAQUI</u>	<u>70894746</u>	<u>OBST. RESP. PUICA</u>
---	-----------------	--------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACIÓN</u>	<u>8.1</u>	<u>19.2</u>	<u>160</u>	<u>320</u>	<u>1.2</u>	<u>—</u>
2	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>7.5</u>	<u>20.7</u>	<u>180</u>	<u>370</u>	<u>1.1</u>	<u>0.00</u>
3	<u>SEISO VENTURO C.</u>	<u>7.3</u>	<u>20.5</u>	<u>215</u>	<u>425</u>	<u>1.3</u>	<u>0.00</u>
4	<u>ZACIRO SILVA H.</u>	<u>7.8</u>	<u>22.4</u>	<u>233</u>	<u>430</u>	<u>1.7</u>	<u>0.00</u>
5	<u>PRUDENCIO SIMON D.</u>	<u>7.4</u>	<u>20.1</u>	<u>266</u>	<u>445</u>	<u>1.8</u>	<u>0.00</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>10-11-2022</u>							
Observaciones: <u>NO SE CUENTA CON CLORO RESIDUAL</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Solicita Compra por parte del municipio.
REALIZAR GESTION PARA COMPRA DE CLORO
SE SOCIALIZA LOS PARAMETROS REALIZADOS

Siendo las 10.00 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Hernan D. Pucuhuaranga Surichaqui
OBSTETRA
COR. 15031

Zaciro Silva H.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9.00 horas del día 11 de NOVIEMBRE del 2022, en la localidad de SON LUIS.
Distrito POZUZO. Provincia OXAPAMPA. Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
AGAPITO. FLOREZ. CONTALCIO.	44206143.	ENCARGADO. JASS.

Representantes del establecimiento de Salud:

HERNAN. DANTY PUCUHARANGA SURICHAYU	20894246.	OBST. ENCARGADO. P.WICA.
-------------------------------------	-----------	--------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACIÓN.	8.0	21.0	160	315.	1.0	-
2	RESERVÓRIO.	8.2	19.4.	158	318	1.1	0.00
3	HONORATO HUANCAN A.	7.1	21.0	190	280	1.4	0.00
4	EDWIN. TIDIPORTIDO P.	7.5.	21.5.	186.	270	1.8	0.00
5	CELESTINO. DURAN. M.	7.2.	20.6.	170.	320	1.8.	0.00
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 11-11-2022.							
Observaciones: NO CUENTA CON CLORO.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- COMPRA DE CLORO.
- PEDIR AL MUNICIPIO. PARA LA COMPRA DE CLORO.
- SE SOCIALIZA LOS PARÁMETROS

Siendo las 10.00 AM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Hernan D. Pucuharanga Surichayui
OBSTETRA
COP. 15031



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:08 horas del día 12 de NOVIEMBRE del 2022, en la localidad de BUENA VISTA.
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>AURELIO SANTOS ORDÓÑEZ</u>	<u>04349264</u>	<u>USUARIO</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>TEC. ENF. SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO</u>	<u>22753209</u>	<u>RESP. PUICA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACION</u>	<u>6.4</u>	<u>19.2</u>	<u>74</u>	<u>90</u>	<u>0.48</u>	<u>-</u>
2	<u>RESERUORIO</u>	<u>6.8</u>	<u>21.5</u>	<u>152</u>	<u>240</u>	<u>0.81</u>	<u>0.00</u>
3	<u>LENIN PACICAR S.</u>	<u>7.1</u>	<u>21.6</u>	<u>122</u>	<u>210</u>	<u>0.56</u>	<u>0.00</u>
4	<u>FANASACRAMENTO</u>	<u>6.8</u>	<u>21.1</u>	<u>131</u>	<u>238</u>	<u>0.49</u>	<u>0.00</u>
5	<u>PUESTO SALUD B.V</u>	<u>7.2</u>	<u>21.5</u>	<u>90</u>	<u>199</u>	<u>1.53</u>	<u>0.00</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>12 - 11 - 2022</u>							
Observaciones: <u> </u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

DURANTE EL MONITOREO SE ENCONTRO LA CAPTACION CON PLANTAS.
SE SOCIALIZA LOS PARAMETROS ENCONTRADOS DURANTE EL MONITOREO
REALIZAR LIMPIEZA, DESDE LA CAPTACION HASTA LA CONEXIÓN
DOMICILIARIA.

Siendo las 1:55 PM. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

04349264

Aurelio Santos Ordóñez



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:30 horas del día 09 de NOVIEMBRE del 2022, en la localidad de CUSHI
Distrito PORCO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
JESUS UBALDO LINO	46270756	PRESIDENTE JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

CESIA DIONIS VILLANUEVA	72441368	RESPONSABLE PUICA
-------------------------	----------	-------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CORTADUON	7.8	18.8	80	180	2.50	-
2	RESERVORIO	7.8	19	90	180	2.20	1.0
3	SEBASTIAN UBALDO DEGUIRE	7.7	19.5	70	170	1.90	0.8
4	PUESTO DE SALUD CUSHI	7.7	19	80	180	1.98	0.7
5	JULIAN UBALDO PRINCEPE	7.6	20	70	160	1.95	0.6
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 09 / 11 / 2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

COMUNICAR A LA COMUNIDAD DE RESERVORIO Y CORTADUON

Siendo las 11:10 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Cesia Karen Alanís Villanueva
TEC. ENFERMERIA

JESUS UBALDO LINO
46270756



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 19:00 horas del día 10 de NOVIEMBRE del 2022, en la localidad de SAN SALVADOR
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
JESUS SILVESTRE RAMOS	04348959	AGENTE MUNICIPAL
Representantes del establecimiento de Salud:		
KELLY ANDAMAYO RONERO	47107441	ENCARGADO DE PUICA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACION	7.8	22.4	90	120	3.8	0.00
2	RESERVORIO	7.6	21.2	79	110	3.0	0.00
3	JOEL VENTURA.S	7.5	20.0	52	70	2.8	0.00
4	PILETA PUBLICA	7.7	20.4	64	90	3.1	0.00
5	ELISEO RAMOS.O	7.6	21.0	58	80	2.5	0.00
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 10 - 11 - 2022							
Observaciones: LA JASS SAN SALVADOR AUN NO CUENTA CON APOYO O PREDISPOSICIÓN DEL ATN EN APOYAR CON EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLORACION HASTA LA FECHA							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

A LOS MIEMBROS DE LA JASS: COORDINAR CON UN OPERADOR DEL LA MUNICIPALIDAD Y DARNOS EL APOYO DE INSTALACION DEL EQUIPO DE CLORACION

Siendo las 19:35 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Kelly D. Andamayo Romero
Téc. Enfermería

JESUS SILVESTRE RAMOS
04348959 / AGENTE MUNICIPAL



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 10:30 horas del día Viernes de Noviembre del 2022, en la localidad de Santa Rosa
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Raymi Gálvez Ponce</u>	<u>47746172</u>	<u>AGENTE COMUNITARIO</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Luzmila Alania Retes</u>	<u>74359343</u>	<u>Resp. PUICA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACIÓN	7.6	23.9	220	408	20.5	—
2	RESE R V O R I O	7.5	23.7	236	410	20.8	0.00
3	CARNEN TRUJILLO	7.3	23.6	238	412	21.0	0.00
4	CARILLO WITTING	7.4	23.5	242	416	21.3	0.00
5	DANIEL SERNA	7.0	23.5	244	418	21.4	0.00
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>11-11-2022</u>							
Observaciones: <u> </u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

COORDINAR CON LA LIMPIEZA DEL RESERVOIRIO Y
CAPTACION, DURANTE EL MONITOREO SE SOCIALIZA EL PARÁMETRO
DEL CAMPO

Siendo las 13:10 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Luzmila Alania Retes
Técnica Enfermería

POZUZO - SANTA ROSA
Raymi S. Galvez Ponce
AGENTE COMUNITARIO



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 7:10 am horas del día 01 de NOVIEMBRE del 2022, en la localidad de ALTOLAGARTO
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Jose Grigalba Arias</u>	<u>43521682</u>	<u>Presidente JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo Espinosa Lino</u>	<u>43243387</u>	<u>Técnico Enfermero</u>
------------------------------	-----------------	--------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>8.1</u>	<u>21</u>	<u>130</u>	<u>230</u>	<u>0.5</u>	<u>1.1</u>
2	<u>Gloria Huaman R.</u>	<u>8.1</u>	<u>21</u>	<u>120</u>	<u>210</u>	<u>0.5</u>	<u>0.7</u>
3	<u>P.S ALTOLAGARTO</u>	<u>8.0</u>	<u>21</u>	<u>120</u>	<u>220</u>	<u>0.4</u>	<u>0.6</u>
4	<u>J.E ALTOLAGARTO</u>	<u>8.1</u>	<u>22</u>	<u>140</u>	<u>220</u>	<u>0.5</u>	<u>0.6</u>
5	<u>Captación</u>	<u>8.1</u>	<u>21</u>	<u>150</u>	<u>240</u>	<u>1.2</u>	<u>-</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>01-11-2022</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere a la población consumir agua limpia hervida o
clorada, para evitar múltiples enfermedades.

Siendo las 7:55 am. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Alfredo Espinosa Lino
ENFERMERO TEC.
N° 00508

Jose Grigalba Arias
43521682
Pres. JASS.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11 horas del día 9 de Noviembre del 2022, en la localidad de Tingo Mal Paso
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Bonicio Tolentino Aguino</u>	<u>04349453</u>	<u>Agente Municipal</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Ernesto Huaman Aliano</u>	<u>10197930</u>	<u>Personal de Salud</u>
------------------------------	-----------------	--------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Captación</u>	<u>7.5</u>	<u>19</u>	<u>510</u>	<u>890</u>	<u>0.0</u>	<u>—</u>
2	<u>Reservorio</u>	<u>7.3</u>	<u>23</u>	<u>430</u>	<u>800</u>	<u>0.0</u>	<u>1</u>
3	<u>Reyna Mampitudo</u>	<u>7.4</u>	<u>23</u>	<u>350</u>	<u>710</u>	<u>0.0</u>	<u>0.6</u>
4	<u>Tingo Witting T.</u>	<u>7.4</u>	<u>23</u>	<u>340</u>	<u>500</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
5	<u>Domitilo Cotin R.</u>	<u>7.6</u>	<u>23</u>	<u>280</u>	<u>540</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>9/11/2022</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con la limpieza, desinfección y cloración del Agua.

Siendo las 11:30 am. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO
Tec. Enf. Ernesto HUAMAN ALIANO
DNI: 10197930



Bonicio Tolentino A.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16 horas del día 9 de Noviembre del 2022, en la localidad de Chumalle.
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Josefa Polinar Aguirre</u>	<u>80660729</u>	<u>Agente Comunitario</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Ernesto Huaman Aliano</u>	<u>10197930</u>	<u>Personal de Salud</u>
------------------------------	-----------------	--------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Captación</u>	<u>7.2</u>	<u>19</u>	<u>490</u>	<u>750</u>	<u>0.0</u>	<u>—</u>
2	<u>Reservorio</u>	<u>7.5</u>	<u>19</u>	<u>430</u>	<u>790</u>	<u>0.0</u>	<u>1</u>
3	<u>Shojin Aguino S</u>	<u>7.6</u>	<u>23</u>	<u>540</u>	<u>910</u>	<u>0.0</u>	<u>0.7</u>
4	<u>Deniel Silva A.</u>	<u>7.5</u>	<u>23</u>	<u>455</u>	<u>780</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
5	<u>Teovaldo Felentino</u>	<u>7.3</u>	<u>23</u>	<u>360</u>	<u>640</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>9/11/2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con la limpieza y desinfección, cloración del Agua.

Siendo las 16:30 p.m. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO

Tec. Enf. ERNESTO HUAMAN ALIANO
DNI: 10197930

Josefa Polinar Aguirre
AGENTE COMUNITARIO
CHUMALLE