



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 15 de MARZO del 2022, en la localidad de La colonia - Pozuzo
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>SR. Manuel Rivera Calero</u>	<u>40169927</u>	<u>OPERADOR DEL SISTEMA</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Rec. ENT. Salud Nueva Sustancayo</u>	<u>22753209</u>	<u>Resp. P. UREA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>8.15</u>	<u>20.10</u>	<u>298</u>	<u>596</u>	<u>2.11</u>	<u>1.54</u>
	<u>LENADA INOCENTE C</u>	<u>8.10</u>	<u>20.10</u>	<u>236</u>	<u>472</u>	<u>2.00</u>	<u>0.71</u>
2	<u>CLAUDIO PEUES G.</u>	<u>8.00</u>	<u>21.14</u>	<u>105</u>	<u>210</u>	<u>2.12</u>	<u>0.70</u>
	<u>TALIA SABLINO U.</u>	<u>8.10</u>	<u>22.14</u>	<u>108</u>	<u>216</u>	<u>2.09</u>	<u>0.60</u>
3	<u>SEFERINA ESPINOZA V.</u>	<u>8.00</u>	<u>21.30</u>	<u>115</u>	<u>230</u>	<u>2.08</u>	<u>0.61</u>
	<u>BERNARDO ALANZA L.</u>	<u>8.12</u>	<u>22.32</u>	<u>121</u>	<u>242</u>	<u>2.00</u>	<u>0.52</u>
4	<u>YOLANDA HUARANGA C.</u>	<u>8.00</u>	<u>21.31</u>	<u>118</u>	<u>138</u>	<u>2.10</u>	<u>0.52</u>
5	<u>SBETKA OBESO W.</u>	<u>8.00</u>	<u>21.34</u>	<u>117</u>	<u>134</u>	<u>2.11</u>	<u>0.53</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>12 - 03 - 2022</u>							
Observaciones: <u> </u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

continuar con la limpieza del reservorio
continuar con la vigilancia del equipo clorador.
clorar el agua continuamente

Siendo las 9:36 am. del día 15 de MARZO del 2022, en la localidad de La colonia - Pozuzo, a firmar los presentes
DNI: 22753209

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZO
Manuel Rivera Calero
DNI: 22753209

Manuel Rivera Calero
OPERADOR DEL SISTEMA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 15 de MARZO del 2022, en la localidad de PIRUSIA
Distrito POZUZU Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
SR. MANUEL RIVERA CALERO	40169927	OPERADOR DEL SISTEMA

Representantes del establecimiento de Salud:

Tec. Enf. Soledad Anaya Justiniano	22753209	Resp. PULCA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	8.16	20.10	168	336	2.12	0.94
2	JOSELIN MORALES I	8.00	21.32	166	332	2.09	0.61
3	MIRIAN PAN CHAN	8.17	20.12	164	328	2.00	0.54
4	ANALIA CABRERA B.	8.16	20.32	126	252	2.10	0.54
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 11 - 03 - 2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con la limpieza del reservorio
continuar con la vigilancia del equipo clorador
clorar el agua continuamente

Siendo las 9:36 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZU
Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

MANUEL RIVERA CALERO
DNI: 40169927
OPERADOR DEL SISTEMA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9.00 horas del día 15 de Marzo del 2022, en la localidad de 2ª Esperanza
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
ST: Manuel Rivera Calero	40169927	OPERARIO DE SISTEMA H2O

Representantes del establecimiento de Salud:

Ter. Enf. Soledad Anaya Justiniano	22758209	RESP. PUROA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERUORIO	8.15	20.10	298	596	2.11	1.54
2	RUPIO ALANHA B	8.17	22.50	238	476	2.16	0.66
3	ROSA FERNANDES R.	8.00	23.10	244	488	2.21	0.61
4	DANILLO BATESIEROS	7.92	22.56	256	512	2.14	0.54
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 12-03-2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con la limpieza del Reseruoerto
Continuar con la cloración del agua

Siendo las 9:36 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



CENTRO SALUD "SAN CAMILO"

POZUZO



Ter. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO

DNI: 22753269

MANUEL RIVERA CALERO

MANUEL RIVERA CALERO
DNI: 40169927
OPERADOR DEL SISTEMA H2O



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 15 de MARZO del 2022, en la localidad de MONTEFUNER.

Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
MANUEL RIVERA CAZEDU	4016 9927	OPERARIO DE SISTEMA

Representantes del establecimiento de Salud:

Tec. Enf. Soledad Anaya Justiniano	22753209	RESP. PUICA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOARIO	8.15	20.10	298	596	2.11	1.54
2	MARCELYNA SACRAMEN	7.56	23.15	324	648	3.00	0.54
3	PANTANO POLINARDAMARU	7.57	23.10	356	712	3.00	0.52
4	JUANA ESPINOZA VASQUEZ.	7.00	23.00	342	684	2.00	0.54
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 12-03-2022.							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

REALIZAR y CONTINUAR LOS MONITOREOS y LIMPIEZA y VIGILANCIA del sistema del agua.
CONTINUAR con la cloración,

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZO
Téc. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

Siendo las 9:36 am. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MANUEL RIVERA C.
DNI: 4016 9927
OPERARIO DEL SISTEMA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 15 de MARZO del 2022, en la localidad de HUACAMAYO
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
SR: <u>MANUEL RIVERA CAZERO</u>	<u>40169927</u>	<u>OPERADOR DEL SISTEMA</u>

Representantes del establecimiento de Salud:		
<u>Tec. Enf. Soledad Anaya Justiniano</u>	<u>22753209</u>	<u>RESP. PURCA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	8.00	20.00	171	342	2.1	1.52
2	PAULINA RAMOS S	8.00	23.00	100	200	2.3	0.71
3	JUAN C QUIROZ H.	8.21	23.20	99	198	2.4	0.61
4	NO PURGA SCHULER W	8.21	23.21	115	131	2.1	0.52
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>11-03-2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con la limpieza del reservorio
continuar con la vigilancia del equipo clorador
clorar el agua continuamente.

Siendo las 9:36 am. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZO
Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

MANUEL RIVERA CAZERO
DNI: 40169927
OPERADOR DEL SISTEMA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:28 horas del día 09 de MARZO del 2022, en la localidad de Riotigre de cascado
Distrito Pozuzo Provincia oxapampa Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Simónides Quijano Calderón</u>	<u>40980468</u>	<u>Presidente Jass</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>700 Sup.</u>		

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	7.98	20.00	346	692	1.15	0.00
2	BOT. RIOTIGREDE CASCAJO	7.94	23.00	356	712	1.16	0.00
3	LINEA PRIMARIA RTE.	7.82	23.10	344	688	1.10	0.00
4	EVARISTO LLANDS	7.84	23.21	226	452	1.15	0.00
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>09-03-2022</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con la vigilancia y limpieza del reservorio
Limpiar el camino, realizar gestión para adquirir el cloro residual.



Siendo las 12:49 PM. del día 09 de MARZO del 2022, en la localidad de Riotigre de cascado, los presentes

DNI: 22753209

Simónides Quijano C.
DNI: 40980468
Presidente Jass



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 05 de MARZO del 2022, en la localidad de ASCENSION
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>LUIS TRUJILLO TINZO</u>	<u>80860828</u>	<u>AGENTE MUNICIPAL</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>LILA NERY ALVAREZ QUISPE</u>	<u>20424947</u>	<u>RESP. DEL P.S.</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	7.8	21.2	170	330	1.20	0.8
2	PUESTO DE SALUD	7.6	20.4	150	310	1.33	0.7
3	II. E.E. PRIMARIA	7.8	21.8	150	310	1.42	0.6
4							
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>05 - 03 - 2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

* CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DEL RESERVORIO

* CONTINUAR CON LA CLORACION A GOTEO

Siendo las 10:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Lila Nery ALVAREZ QUISPE
TEC ENFERMERIA

CASERIO ASCENSION
AGENTE MUNICIPAL
POZUZO
LUIS TRUJILLO TINZO
DNI 80860828



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:15 horas del día 8 de Marzo del 2022, en la localidad de OSOMAYO.

Distrito pozuzo. Provincia Oxapampa. Departamento pasco.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
WILDER DURAN RUIZ	80660734.	Presidente. JAAS

Representantes del establecimiento de Salud:

Miriam Esther Pucuhuaranga Surichachi	20901237.	OBSTETRA.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVAZIO	8.12	18.5	102	2110.	204	0.90.
2	EDMER EUGENIO CABEJO	7.82	19.5	101	2.15	204	060.
3	LUIS MENDOZA RUIZ	7.83	19.4	98	2.08	198	064
4	FLORIANA SIMON RUIZ	7.80	19.6	99.	2.80	200	058.
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 8-03-22							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- REALIZAR Limpieza. con las. AUTORIDADES Y los USUARIOS.
- REALIZAR GEstiones con la Municipalidad. PARA la compra de cloro.

Siendo las 12:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Miriam E PUCUHUARANGA SURICHAQI
OBSTETRIZ
C.O.P. 15519

PRIDENTE DE JAAS
WILDER DURAN R.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:59 horas del día 10 de MARZO del 2022, en la localidad de San José
Distrito Poruzo Provincia oxapampa Departamento Pasco.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Hilario Sabino Eugenio</u>	<u>40628392</u>	<u>PRESIDENTE DE JASS.</u>
Representantes del establecimiento de Salud:		
<u>DCC. ENF. Soledad Anaya Justiniano</u>	<u>22753209</u>	<u>RESP. MONITOREO.</u>
		<u>PURCA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERUORIO</u>	<u>7.9</u>	<u>19.51</u>	<u>98</u>	<u>196</u>	<u>2.4</u>	<u>0.00</u>
2	<u>TANIA COLINA</u>	<u>7.0</u>	<u>19.58</u>	<u>105</u>	<u>210</u>	<u>2.2</u>	<u>0.00</u>
3	<u>HILARIO SABINO</u>	<u>7.8</u>	<u>20.54</u>	<u>92</u>	<u>194</u>	<u>2.4</u>	<u>0.00</u>
4	<u>P.S SAN JOSE</u>	<u>7.9</u>	<u>20.52</u>	<u>100</u>	<u>202</u>	<u>2.2</u>	<u>0.00</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>10 - 03 - 2022</u>							
Observaciones: <u>NO SE</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

TENER LIMPIO Y DESINFECTADO EL RESERUORIO

Siendo las 16:30 Pm. del día señalado 10 de marzo proceden a firmar los presentes

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
DCC. ENF. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

Hilario Sabino Eugenio

Hilario Sabino Eugenio
DNI: 40628392
Presidente Jass



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:20 horas del día 10 de MARZO del 2022, en la localidad de RIO TIGRE
Distrito POZUZA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
LUIS VILLANUEVA BRAVO	43439488	PRESIDENTE

Representantes del establecimiento de Salud:

NOLBERTO LUCIANO ROSAS	22965053	OBSTETRA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	7.1	23.3	190	400	0.19	0.0
2	P.S. RIO TIGRE	7.3	27.0	180	370	0.24	0.0
3	GISELA ROSAS S.	7.7	24.6	170	360	0.14	0.0
4	CIRILA BRAVO S.	7.4	25.3	160	350	0.26	0.0
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 10-03-2022							
Observaciones: NO ESTAN CLORANDO EL AGUA POR LAS CONSTANTES LLUVIAS							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- REALIZAR LA LIMPIEZA DEL RESERVORIO PORQUE TIENE LODO EN EL INTERIOR.
- CULTIVAR EL PERIMETRO DEL RESERVORIO

Siendo las 16.00 pm. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

OBSTETRA
COP 0148

Luis Villanueva
Bravo 43439488





ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 6 de Marzo del 2022, en la localidad de cañuchacra
Distrito POZUZO Provincia oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Wilfredo Malpartido Placido</u>	<u>04349692</u>	<u>Usuario</u>

Representantes del establecimiento de Salud:		
<u>Nuria Chagua Carrera</u>	<u>04340928</u>	<u>Resp - PVICA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Diogenes Baran E</u>	<u>6.3</u>	<u>20</u>	<u>110</u>	<u>220</u>	<u>1.9</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Reservorio</u>	<u>7.1</u>	<u>21.3</u>	<u>130</u>	<u>260</u>	<u>2.1</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Wilfredo Malpartido Placido</u>	<u>6.8</u>	<u>21.7</u>	<u>80</u>	<u>190</u>	<u>1.6</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Williams Barrospi Castrillon</u>	<u>6.1</u>	<u>20.9</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>1.8</u>	<u>0.0</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>06-03-2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere hacer limpieza al reservorio constantemente.

Siendo las 11:25 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Nuria Chagua Carrera
Nuria Chagua Carrera
TÉC. ENFERMERÍA

Wilfredo Malpartido P.
04349692.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17:00 horas del día 12 de MARZO del 2022, en la localidad de SANTA VIRGINIA
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>DANTE ESPINOZA LINO</u>	<u>43968450</u>	<u>USUARIO</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>OBST. DANTY PUCUHUARANGA SUCRIBABUI</u>	<u>20894246</u>	<u>RESP. - PUICA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERUORIO</u>	<u>7.8</u>	<u>21.1</u>	<u>158</u>	<u>316</u>	<u>2.6</u>	<u>0.8</u>
2	<u>VICTORIA ADRIAN</u>	<u>7.5</u>	<u>21.4</u>	<u>166</u>	<u>332</u>	<u>2.5</u>	<u>0.52</u>
3	<u>MARGARITA SANTOS</u>	<u>7.4</u>	<u>22.3</u>	<u>128</u>	<u>256</u>	<u>2.5</u>	<u>0.50</u>
4	<u>EDILBERTO SILVA</u>	<u>7.9</u>	<u>21.3</u>	<u>165</u>	<u>330</u>	<u>2.2</u>	<u>0.52</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>12 - 03 - 2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

REALIZAR GESTIONES PARA ADQUIRIR CLORO RESADUAL

Siendo las 11:30 am. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Danty Pucuhuaranga Suci Babui
OBSTETRA
COP. 15031

Dante Espinoza Lino
DNI: 43968450



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8:00 horas del día 12 de Marzo del 2022, en la localidad de Huarino
Distrito Potro Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Eusebio Olmerco Aguirre</u>	<u>04349458</u>	<u>Presidente JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Josefina Claudio Aguirre</u>	<u>70190572</u>	<u>Tec-Enfermería</u>
---------------------------------	-----------------	-----------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>8.0</u>	<u>21.1</u>	<u>149</u>	<u>298</u>	<u>2.1</u>	<u>1.1</u>
2	<u>Olmer Mungui</u>	<u>7.8</u>	<u>19.1</u>	<u>127</u>	<u>248</u>	<u>1.2</u>	<u>1.0</u>
3	<u>Jose Oula</u>	<u>7.6</u>	<u>18.1</u>	<u>118</u>	<u>227</u>	<u>1.2</u>	<u>0.8</u>
4	<u>Jorge Santos</u>	<u>7.5</u>	<u>18.0</u>	<u>135</u>	<u>271</u>	<u>1.1</u>	<u>0.7</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>12-03-2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Compromiso con el JASS: limpieza y cloración del reservorio
en este invierno.

Siendo las 10:20: del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Josefina Claudio Aguirre
DNI: 70190572
Tec-Enfermería

Eusebio Olmerco Aguirre
04349458
Presidente JASS



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14:10 horas del día 12 de MARZO del 2022, en la localidad de LEON PAMPA
Distrito Pozuzo Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>ANASTASIO UBAZDO ARVILA</u>	<u>80689638</u>	<u>PRESIDENTE JASS</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>OBST. DANY PUCUHUARANGA SURICHEQUI</u>	<u>20894246</u>	<u>RESP. PUCA</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	7.8	20.8	190	380	1.1	0.91
2	SELSO VENTURAC	7.6	22.9	212	426	1.2	0.62
3	ZOCIMO SILVA H.	7.8	22.7	223	428	1.7	0.52
4	PRUDENCIO SIMON	7.5	21.6	226	444	1.8	0.51
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>12 - 03 - 2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

REALIZAR GESTIONES PARA ADQUISICION DE CLORO RESIDUAL.

Siendo las 14:35 PM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Herman D. Pucuhuaranga Surichequi
OBSTETRA
COP. 15031

Anastasio Ubaldó Arvile
DNI: 80689638
Rta: Jass



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10 horas del día 10 de Marzo del 2022, en la localidad de San Luis
Distrito Pozo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Esteban Huanan Vasquez	04311278	Presidente JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

Josefina Claudio Aquino	70190572	Tec-Enfermería
-------------------------	----------	----------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	8.0	22.0	99	189	2.1	1.0
2	Honorato Huam	7.7	20.1	98	195	1.2	0.9
3	Edwin Mulpitiba	7.4	20.1	89	197	1.2	0.8
4	Celestino Duran	7.6	19.1	78	159	1.1	0.7
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Compromiso con los Beneficiarios y miembros del JASS la
faena Constante del Reservorio.

Siendo las 13:20 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Josefina Claudio Aquino
DNI: 70190572
Tec-Enfermería

ESTEBAN HUAMAN VASQUEZ
04311278



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:15 horas del día 13 de MARZO del 2022, en la localidad de Buena Vista
Distrito Pozuzo Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Vicente de la Cruz Calixto</u>	<u>04311584</u>	<u>Fiscal del SaaS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:		
<u>Rec. Enf. Soledad Rroaya Justimano</u>	<u>22753209</u>	<u>Resp. Puerca</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERUORIO</u>	<u>8.1</u>	<u>20.00</u>	<u>94</u>	<u>188</u>	<u>1.00</u>	<u>0.98</u>
2	<u>ANGEL MAZPARTIDA</u>	<u>7.4</u>	<u>21.10</u>	<u>83</u>	<u>166</u>	<u>1.10</u>	<u>0.61</u>
3	<u>VICENTE DE LA CRUZ</u>	<u>7.6</u>	<u>21.12</u>	<u>96</u>	<u>192</u>	<u>1.10</u>	<u>0.62</u>
4	<u>ZENNIN PAUCAR S.</u>	<u>7.8</u>	<u>21.11</u>	<u>64</u>	<u>128</u>	<u>1.00</u>	<u>0.58</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>13 - 03 - 2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Realizar continuamente la vigilancia del equipo clorador y del sistema de agua, limpieza y desinfección constante del sistema.
Reserutorio

Siendo las 12:38 PM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 07:40 horas del día 08 de MARZO del 2022, en la localidad de CUSHI
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
JESUS UBALDO LINO	46270756	PRESIDENTE JASS
SEBASTIAN UBALDO AGUIRRE	04310418	SECRETARIO
JUAN UBALDO AGUIRRE	04348909	VOCAL

Representantes del establecimiento de Salud:

CESIO ALONSO VILLAMEND	72441368	TEC. ENFERMERIA
------------------------	----------	-----------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	7.9	19	320	350	1.90	1.0
2	SEBASTIAN UBALDO	7.8	19	290	300	1.80	0.9
3	ISOBEL ECHEVERRIA	7.8	20	210	280	1.90	0.7
4	ANGELO UBALDO	7.9	20.5	220	260	1.80	0.6
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 08/03/2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

MANTENER UNO LIMPIEZO MAS CONTINUO DEL RESERVORIO

Siendo las 08:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Karen Alania Villanueva
TEC. ENFERMERIA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13:00 horas del día 14 de MARZO del 2022, en la localidad de SAN SALVADOR
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>HERMINIO ZUÑIGA VENTURA</u>	<u>04349175</u>	<u>PRESIDENTE - JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>DEC. ENF. KELLY D. ANDAMAYO ROMERO</u>	<u>47107441</u>	<u>RESP. - PULCA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERUORIO</u>	<u>7.9</u>	<u>20</u>	<u>373</u>	<u>746</u>	<u>2.8</u>	<u>0.00</u>
2	<u>HECTOR LINDI</u>	<u>7.4</u>	<u>20</u>	<u>311</u>	<u>622</u>	<u>2.4</u>	<u>0.00</u>
3	<u>YOLANDA YALCO</u>	<u>7.5</u>	<u>19.7</u>	<u>277</u>	<u>554</u>	<u>1.79</u>	<u>0.00</u>
4	<u>NESIDA POLINAR</u>	<u>6.9</u>	<u>19.2</u>	<u>279</u>	<u>558</u>	<u>2.67</u>	<u>0.00</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>14-03-2022</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

<u>LOS USUARIOS Y LA JUNTA DE JASS TENDRAN QUE COMPROMETERSE</u>
<u>GESTIONAR PARA LA COMPRA DE PIEZAS DEL CLORADOR</u>
<u>GESTIONAR CON DOCUMENTO A LA MUNICIPALIDAD DE POZUZO.</u>

Siendo las 13:10 PM. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Kelly D. Andamayo R.
RESP. DEL MONITOREO

Hermanio Zuñiga V.
DNI: 04349175
PRESIDENTE DE JASS



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:30 horas del día 11 de MARZO del 2022 en la localidad de SANTA ROSA
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Raimy Sallhi, Gálvez Ponce	47746172	Agente Comunitario

Representantes del establecimiento de Salud:

Tec. ENF: Luzmila Alania Retes	74359343	Resp. PVICA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la
Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	8.10	20.3	158	1.10	316	0.00
2	CARILLO WITTING SCHULER	8.00	20.7	124	1.00	248	0.00
3	DANIEL MERTINIO SERNA BALLESTEROS	7.96	20.8	99	0.98	196	0.00
4	CARMEN ROSA TRUJILLO VILLAR	7.78	20.9	101	1.22	206	0.00
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 11-03-2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE RECOMIENDA A LAS PERSONAS Y A LAS AUTORIDADES
TENER LIMPIO DE MALEZAS EL CAMINO Y A LA
CIRCUNFERENCIA DEL RESERVORIO

Siendo las 13:50 del día señalado líneas arriba proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Luzmila Alania Retes
Técnica Enfermería

Raimy Gálvez Ponce
AGENTE COMUNITARIO
SANTA ROSA - 11-03-2022



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 7:40 horas del día 01 de Marzo del 2022, en la localidad de ALTO LOGARITO
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
José Grisalba Arias	43521682	Pres. JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

Alfredo Espíñu Lino	43243387	Tec Enfermero.
---------------------	----------	----------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	8.0	21	100	210	0.3	1.0
2	Gloria Huamán	8.1	21	100	220	0.9	0.7
3	P.S ALTOLONGARITO	8.0	21	120	240	1.0	0.6
4	J.E ALTOLONGARITO	8.0	21	120	230	1.5	0.6
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 01-03-2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Realizar limpieza frecuente del captación has el reservorio
desinfectar el reservorio toda la parte interna, consumir
agua limpia para evitar multiples enfermedades

Siendo las 8:40am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Alfredo Espíñu Lino
Enfermero Tec
15 1050

José Grisalba Arias
DNI 43521682
Presidente JASS.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11 horas del día 14 de Marzo del 2022, en la localidad de Tingo Mal Paso
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Beneito Tolentino Aguirre</u>	<u>04349453</u>	<u>Agente Municipal</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Ernesto Huaman Aliano</u>	<u>10197930</u>	<u>Personal de Salud</u>
------------------------------	-----------------	--------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7</u>	<u>20</u>	<u>510</u>	<u>830</u>	<u>0.0</u>	<u>0.9</u>
2	<u>Elías Jaleco Tolentino</u>	<u>7</u>	<u>22</u>	<u>350</u>	<u>680</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
3	<u>Antonio Polinor Aguirre</u>	<u>7</u>	<u>23</u>	<u>515</u>	<u>810</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
4	<u>Simeon Lino Aliano</u>	<u>7.1</u>	<u>23</u>	<u>410</u>	<u>680</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>14/03/2022</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con la limpieza, desinfección y cloración del Agua.

Siendo las 12 m. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO
Tec. Enf. Ernesto HUAMAN ALIANO
DNI: 10197930

AGENTE MUNICIPAL
POZUZO
TINGO - MAL PASO
Beneito Tolentino Aguirre



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 17 horas del día 14 de Marzo del 2022, en la localidad de chumalle.
Distrito Pozuzo Provincia oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Jhón Aguino Sobino</u>	<u>48575528</u>	<u>Presidente.</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Ernesto Huaman Aliano</u>	<u>10197930</u>	<u>Personal de salud.</u>
------------------------------	-----------------	---------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7</u>	<u>19</u>	<u>430</u>	<u>780</u>	<u>0.0</u>	<u>1</u>
2	<u>Hilman Morales Ventera</u>	<u>7.3</u>	<u>23</u>	<u>310</u>	<u>520</u>	<u>0.0</u>	<u>0.6</u>
3	<u>Domingo Selva Aguino</u>	<u>7.4</u>	<u>23</u>	<u>390</u>	<u>580</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
4	<u>Gaudencio Clemente Rojas</u>	<u>7.3</u>	<u>22</u>	<u>410</u>	<u>650</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>14/03/2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con la limpieza, desinfección y cloración del Agua.

Siendo las 17:30 pm. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO
Tec. Enf. Ernesto HUAMAN ALIANO
DNI: 10197930

JASS
PRESIDENTE
Jhón Aguino S.
Presidente
48575528