



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:00 horas del día 11 de ABRIL del 2022, en la localidad de LA COLONIA - POZUZO
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>ING. HARUY HURTADO ARRIETA</u>	<u>70805664</u>	<u>ING. ATM.</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Representantes del establecimiento de Salud:		
<u>SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO</u>	<u>22753209</u>	<u>RES. PUICA.</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>8.15</u>	<u>21.12</u>	<u>138</u>	<u>276</u>	<u>2.11</u>	<u>1.24</u>
	<u>YOLANDA HUARANGA C.</u>	<u>8.20</u>	<u>21.18</u>	<u>124</u>	<u>248</u>	<u>2.12</u>	<u>0.81</u>
2	<u>MARILUZ VILLANUEVA C.</u>	<u>8.22</u>	<u>23.16</u>	<u>204</u>	<u>408</u>	<u>1.80</u>	<u>0.72</u>
	<u>GRACIELA SARDANI SCH</u>	<u>8.18</u>	<u>23.14</u>	<u>201</u>	<u>404</u>	<u>1.83</u>	<u>0.70</u>
3	<u>ODIA EGG RUIZ</u>	<u>8.21</u>	<u>24.00</u>	<u>186</u>	<u>372</u>	<u>1.12</u>	<u>0.61</u>
	<u>MUSEO SCHAFERER</u>	<u>8.19</u>	<u>24.10</u>	<u>136</u>	<u>272</u>	<u>1.10</u>	<u>0.62</u>
4	<u>INTERMEDIO PARDOYANA</u>	<u>8.16</u>	<u>23.00</u>	<u>124</u>	<u>248</u>	<u>2.11</u>	<u>0.61</u>
	<u>CASA MAQUINA</u>	<u>8.18</u>	<u>22.16</u>	<u>133</u>	<u>266</u>	<u>2.10</u>	<u>0.66</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>09 - 04 - 2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DEL SISTEMA Y DE LOS EQUIPOS
DE CLORACION

Siendo las 15:48 PM. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZO

Tec. Enf. SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

Haruy Hurtado Amela - Tec. Camp
MDP - ATM



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:00 horas del día 11 de ABRIL del 2022, en la localidad de PRUSIA.

Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>ING. MARLY HURTADO ARRIETA</u>	<u>70805664</u>	<u>ING. ATM.</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO</u>	<u>22753209</u>	<u>RESP. PULCA.</u>
_____	_____	_____

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	8.10	22.51	128	256	2.0	1.00
2	JUNTA KOCHRAMIREZ	8.16	22.88	236	472	2.33	0.62
3	KATTI VARGAS LEON	8.00	23.14	201	404	1.44	0.61
4	EDITH CRISANTO B	8.00	23.20	140	182	2.10	0.58
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>08-04-2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

REALIZAR VIGILANCIA CONTINUAMENTE EL SISTEMA DE AGUA.
CONTINUAR CON VIGILANCIA DEL EQUIPO CLORADOR.

Siendo las 15:48PM. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZO
Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

Marly Hurtado Arrieta - Tec Campo
MDP - ATM



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:00 horas del día 11 de ABRIL del 2022, en la localidad de LA ESPERANZA,
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
ING: HAWY HURTADO ARRIETA	70805664	ING: ATM

Representantes del establecimiento de Salud:

SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO	22753209	RESP. PULCOR.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	8.15	21.22	138	276	2.11	1.24
2	YESICA EUARISTO POLINAR	8.00	23.51	203	406	1.18	0.61
3	EDWIN BALLESTEROS K	7.88	23.12	222	444	1.16	0.62
4	ESTEFAN CRAGNIE	7.28	23.00	116	234	1.00	0.54
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>09-04-2022</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

REALIZAR LIMPIEZA CONTINUAMENTE
VIGILAR EL EQUIPO CLORADOR A DIARIO

Siendo las 15:48 PM del día 11 de ABRIL de 2022, proceden a firmar los presentes

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZO
Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

Hawy Hurtado Arrieta - Tec. Campo
MDP - ATM



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:00 horas del día 11 de ABRIL del 2022, en la localidad de MONTEFUNE
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
ING. HAWY HURTADO ARRIETA	70805664	ING. ATM.

Representantes del establecimiento de Salud:

SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO	22753209	RESP. PUCA.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRO	8.15	21.22	138	276	2.11	1.24
2	DEYSY CARRION A	7.22	23.15	214	428	1.15	0.62
3	LIDIA UBARDO ABUANO	7.28	23.20	233	466	1.10	0.61
4	ROMEL MENDOZA A.	7.45	23.40	227	454	1.00	0.58
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 09-04-2022.							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

CONTINUAR CON EL TRABAJO DE SEGUIR LIMPIANDO EL SISTEMA DE AGUA, REALIZAR LA CLORACION CONTINUA, VIGILAR EL EQUIPO CLORADOR MANTENER LAS LLAVES EN BUEN ESTADO.

Siendo las 15:48 am. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZO
Téc. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

Hawy Hurtado Arrieta - Tec. Campo
MDP - ATM



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:00 horas del día 11 de ABRIL del 2022, en la localidad de HUACAMAYO
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>ING. HAWY HURTADO ARRIETA</u>	<u>70805664</u>	<u>ING. ATM</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO</u>	<u>22753209</u>	<u>RESP. PULCA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRIO	7.92	21.12	99	198	2.0	0.90
2	BERNARDITA						
	SCHULER GSTR	7.84	22.14	100	202	2.1	0.71
	JUAN CARLOS						
3	QUIROZ HERRERA	7.00	23.10	120	244	1.1	0.66
	LOURDES						
4	UBALDO PRINCIPLE	7.72	23.12	118	236	1.0	0.62
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>08-04-2022</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

REALIZAR CONTINUAMENTE LA VIGILANCIA DEL SISTEMA DE AGUA

Siendo las 15:48PM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZO
Téc. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

Hawy Hurtado Arrieta - Tec. Campo
MOP. - ATM



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:16 horas del día 05 de Abril del 2022, en la localidad de RIO TIGRE CASCAJO
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>SIMONIDES QUISANO CALDERON</u>	<u>40980468</u>	<u>PRESIDENTE</u>
<u>AMORIN LEON SCHWLER</u>	<u>04311026</u>	<u>SECRETARIO</u>
<u>ROSINA ALANCA YALICO</u>	<u>47431503</u>	<u>TESORERO</u>
<u>KILDER LEON VALENCIA</u>	<u>74541936</u>	<u>VOCAL</u>

Representantes del establecimiento de Salud:
TEC. ENFERMERIA: RICHARD AMBROSIO BARTOLO 22753342 RESP: PULPA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	8.21	19.3	149	298	2.0	0.00
2	ALFREDO PALERMO MED	8.10	19.00	129	258	2.4	0.00
3	AMORIN LEON SCHWLER	8.00	19.03	132	264	2.1	0.00
4	FELICIANA SABINO DAZA	7.88	19.00	133	266	2.2	0.00
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>05-04-2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Limpieza constante la captación y el Reservoirio, por que se acumula gran cantidad de tierra y hojas, así mismo construir la tapa del Reservoirio para que permanece cerrado.

Siendo las 12:16 p.m del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

RICHARD AMBROSIO BARTOLO

[Firma]





ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15.00 horas del día 11 de ABRIL del 2022, en la localidad de ASCENSION

Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>ZENON CRISOSTOMO SIMON</u>	<u>41838688</u>	<u>PRESIDENTE DEL JASS.</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Lila Nery ALVAREZ QUISPE</u>	<u>20424947</u>	<u>RESPONSABLE DEL PUESTO</u>
_____	_____	<u>DE SALUD</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	7.5	24.6	150	330	1.30	0.8
2	PUESTO DE SALUD	7.6	24.6	150	340	0.99	0.7
3	II.EE. PRIMARIA	7.7	25.1	150	320	0.90	0.7
4							
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>11-04-2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- * MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESERVORIO (ROTAPLAS)
- * CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DEL RESERVORIO
- * CONTINUAR CON LA CLORACION

Siendo las 15:45 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Lila Nery ALVAREZ QUISPE
TEC ENFERMERIA

ZENON CRISOSTOMO SIMON
DNI: 41838688
PRESIDENTE - JASS



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8:45 horas del día 12 de Abril del 2022, en la localidad de Osomayo.

Distrito posizo Provincia Oxapampa Departamento pasco.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>WILBER DURAN RUIZ</u>	<u>80660734</u>	<u>Presidente JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>MIRIAM ESTHER PUCUHUARANGA SURICHAGUI</u>	<u>20901237</u>	<u>OBSTETRA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>8.12</u>	<u>18.5</u>	<u>102</u>	<u>204</u>	<u>2.10</u>	<u>0.90</u>
2	<u>Daniela Simon Burospi</u>	<u>782</u>	<u>19.5</u>	<u>101</u>	<u>204</u>	<u>2.15</u>	<u>0.60</u>
3	<u>Carolina Ventura Noiasco</u>	<u>783</u>	<u>19.4</u>	<u>98</u>	<u>198</u>	<u>2.08</u>	<u>0.64</u>
4	<u>Eraclio Castro Ruiz</u>	<u>780</u>	<u>19.6</u>	<u>99</u>	<u>200</u>	<u>2.80</u>	<u>0.58</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>12-04-22</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- REALIZAR LA LIMPIEZA DEL RESERVORIO LAS AUTORIDADES Y COMUNIDAD.
- REALIZAR GESTION CON LA MUNICIPALIDAD PARA LA COMPRA DE CLORO RESIDUAL.

Siendo las 11:45am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Miriam E. Pucuhuaranga Surichagui
OBSTETRIZ
MIRIAM E. PUCUHUARANGA SURICHAGUI
C.O.P. 16519

Presidente de JASS
OSOMAYO



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8.15 horas del día 12 de Abril del 2022, en la localidad de San José
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Hilario Sabino Eugenio	40628393	Presidente Salud

Representantes del establecimiento de Salud:

Obst Jackeline Albornoz Castillo	22486797	obstetra.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.79	18.5	136	274	2.14	0.91
2	Tanja Colina	7.49	22.7	146	290	2.14	0.62
3	Hilario Sabino	7.66	22.8	130	262	2.20	0.60
4	P.S San Jose	7.54	21.9	142	284	2.17	0.57
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 12-04-2022							
Observaciones:							


Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

1º Seguir clorando el Agua
2º Realizar una prueba cada 15 días

Siendo las 12.10 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Jackeline V. Albornoz Castillo
OBSTETRA
COP. 26968
DNI: 22486797





ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9.10 horas del día 11 de ABRIL del 2022, en la localidad de RIO TIGRE
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>LUIS VILLANUEVA BRAVO</u>	<u>43439488</u>	<u>PRESIDENTE</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>NOLBERTA LUCIANO ROSAS</u>	<u>22965053</u>	<u>OBSTETRA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERUORIO	7.1	22.6	200	400	0.61	0.0
2	P.S. RIO TIGRE	7.2	22.8	210	420	0.21	0.0
3	GRELA ROSAS S.	6.8	23.1	190	380	0.24	0.0
4	ELSA SANTANA V.	6.2	23.8	290	590	0.20	0.0
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>11-4-22</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- EL RESERUORIO NECESITA UNA LIMPIEZA PORQUE SE OBSERVA LODO FINO EN EL PISO.
- REALIZAR UNA FAENA PARA CAMBIAR LOS TUBOS MALOBRADOS Y PARA TRABAJAR EL CAMINO QUE DA ACCESO A LA CAPTACION

Siendo las 10:00 A.M. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

NOLBERTA LUCIANO ROSAS
OBSTETRA
C.O.P. 2012

Luis Villanueva
Bravo
43439488





ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 3 de Abril del 2022, en la localidad de Cañuchacra
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Juan Paraz Cipriano	22423637	Usuariá de Agua

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Laly Sanchez Vargas	73603231	Responsable PUICA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.82	19.5	110	220	2.0	0.0
2	Wandalin Barawn Lino	7.50	18	99	198	1.9	0.0
3	William Barrospi Castillon	6.4	21.3	101	202	1.6	0.0
4	Euseba Barawn Lino	7.2	19.8	88	176	1.8	0.0
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 3-04-2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere seguir con la limpieza y desinfección del reservorio.

Siendo las 11:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Laly Sanchez Vargas
Téc. enfermería
CNE 73603231

Juan Paraz Cipriano



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:00 horas del día 11 de ABRIL del 2022, en la localidad de SANTA VIRGINIA
Distrito POZUECO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>LUIS DONT ESPINOZA LINO</u>	<u>43968450</u>	<u>USUARIO</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>OBST. HERMAN DONT POCHUWARONGA</u> <u>SURICHAGA</u>	<u>20894246</u>	<u>RESP. PVICO</u>
_____	_____	_____

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRIO.	7.8.	21.2	158	316	2.6	0.8
2	VICTORIA. ADRIAN. T.	7.5.	21.4	166.	332	2.5	0.52
3	MARGARITA SOTOS A.	7.4.	22.4	128	256	2.5	0.51
4	EDILBERTO. SILVA. A	7.9	21.5	165.	330.	2.2.	0.52
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>11-04-2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

REALIZAR GESTIONES PARA ADQUIRIR CLORO RESIDUAL

Siendo las 12:00 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

HERMAN DONT POCHUWARONGA
OBSTETRA
COP 15031

LUIS DONT ESPINOZA LINO
DNI. 43968450

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8:09 horas del día 08 de Abril del 2022, en la localidad de Huarino
Distrito POTOSO Provincia OTAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Eusebio Olmerco Aquino	04349458	Presidente JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

Josefina Claudio Aquino	70190572	Tec. Enfermería
-------------------------	----------	-----------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	reservorio	8.2	19.9	150	2.1	310	1.1
2	Olmer Mungu	7.8	21.6	148	1.8	280	0.7
3	Jose Anita	7.6	20.5	150	1.6	290	0.6
4	Orlando Anita	6.2	20.4	130	1.5	220	0.6
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	

Fecha de Monitoreo: 08-04-2022

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Cloración y mantenimiento continuo del reservorio.

Siendo las 9:40 AM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Josefina Claudio Aquino
DNI: 70190572
Tec. Enfermería

DESTINATARIO
Eusebio Olmerco Aquino
DNI: 04349458
PRESIDENTE JASS



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11.00 horas del día 10 de ABRIL del 2022, en la localidad de LEÓN POMPO
Distrito _____ Provincia _____ Departamento _____

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>HORACIO UBAIDO AVILA</u>	<u>04311018</u>	<u>PRESIDENTE JASS</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Representantes del establecimiento de Salud:		
<u>OBST. HERNAN DONTY PUCUHURONCA SURICHACQUI</u>	<u>20894246</u>	<u>REP. PUICA</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>7.8</u>	<u>20.8</u>	<u>190</u>	<u>380</u>	<u>1.1</u>	<u>0.90</u>
2	<u>SELSO VENTURA COSTAÑEDA</u>	<u>7.5</u>	<u>22.9</u>	<u>212</u>	<u>426</u>	<u>1.2</u>	<u>0.62</u>
3	<u>ZOCITO SILVA HUARONCA</u>	<u>7.8</u>	<u>22.7</u>	<u>233</u>	<u>428</u>	<u>1.7</u>	<u>0.52</u>
4	<u>PRUDENCIO SITON DURON</u>	<u>7.5</u>	<u>21.6</u>	<u>226</u>	<u>444</u>	<u>1.8</u>	<u>0.51</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>10-04-2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:
REALIZAR GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE CLORO RESIDUAL

Siendo las 12.00 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Hernan Danty Pucuhurónca Surichacqui
OBSTETRA
COP 15031

DNI - 04311018

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 1000 horas del día 09 de Abril del 2022, en la localidad de San Luis
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Endelicia Tolentino Alarcos	43862164	Presidente JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

Josefina Claudio Aquino	70190572	Tec Enfermería
-------------------------	----------	----------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	8-1	19.6	99	2-1	189	1.1
2	Honorato Avaranga	7-1	19.5	76	1-2	157	0.7
3	Edwin Malpartida	7-6	20.3	77	1-2	154	0.6
4	Celestino Duran	7-7	21.2	64	1.3	126	0.5
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	

Fecha de Monitoreo: 09-04-2022.

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Cloración y faena cada 15 días para mantener limpio el reservorio
fuera de la captación.

Siendo las 11:10 AM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Josefina Claudio Aquino
DNI: 70190572
Tec Enfermería

Endelicia Tolentino Alarcos
43862164
Presidente JASS
DESTINATARIO



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 6:00 horas del día 6 de abril del 2022, en la localidad de Buena Vista
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Vicente de la Cruz Calixto</u>	<u>04311584</u>	<u>FISCAL DE JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Rosas Fernández, Omar A.</u>	<u>43342692</u>	<u>PERSONAL SALUD</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7.4</u>	<u>20</u>	<u>64</u>	<u>126</u>	<u>0.06</u>	<u>0.9</u>
2	<u>Felicita Malpartida</u>	<u>7.4</u>	<u>19.6</u>	<u>62</u>	<u>124</u>	<u>0.07</u>	<u>0.8</u>
3	<u>Wilder Duran</u>	<u>7.2</u>	<u>19.5</u>	<u>62</u>	<u>124</u>	<u>0.06</u>	<u>0.7</u>
4	<u>Teodoro Malpartida</u>	<u>7.1</u>	<u>20.2</u>	<u>60</u>	<u>120</u>	<u>0.06</u>	<u>0.7</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>06 - 04 - 2022</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Realizar continuamente la vigilancia del equipo clorador y del sistema de agua, limpieza y desinfección constante del sistema reservorio.

Siendo las 8:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Rosas Fernández
CIRUJANO DENTISTA
COP. 24402

Henny Hurtado Arrieta - ex. Campo
MDP - ATU

04311584





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17:10 horas del día 11 de ABRIL del 2022, en la localidad de CUSHI
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>JESUS UBALDO UNO</u>	<u>46270756</u>	<u>PRESIDENTE JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>CESIA BLANCA VILLANUEVA</u>	<u>72441368</u>	<u>TEC. ENFERMERIA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>7.8</u>	<u>20</u>	<u>330</u>	<u>360</u>	<u>2.0</u>	<u>1.0</u>
2	<u>SEBASTIAN U.</u>	<u>7.8</u>	<u>20</u>	<u>290</u>	<u>300</u>	<u>1.9</u>	<u>0.8</u>
3	<u>DANIEL UBALDO</u>	<u>7.8</u>	<u>20</u>	<u>220</u>	<u>290</u>	<u>1.8</u>	<u>0.6</u>
4	<u>ISABEL ECHENQUI</u>	<u>7.9</u>	<u>19</u>	<u>240</u>	<u>270</u>	<u>1.8</u>	<u>0.6</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>11/04/22</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

CONTINUAR LO UNIPZO DEL RESERVOIRIO.

Siendo las 17:40 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Cesia Karen Alania Villanueva
TEC. ENFERMERIA

DNI: 46270756
JESUS UBALDO UNO



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 07 de ABRIL del 2022, en la localidad de SAN SALVADOR
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
HERNINIO ZUÑIGA VENTURA	04349175	PRESIDENTE DE JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

TEC. ENF. KELLY ANDRADO RONDONO	47107441	RESPONSABLE - PUICA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	7.8	21	353	706	3.0	0.00
2	DELA SILVESTRE	7.6	20	296	592	2.7	0.00
3	ELVA TOLENTINO	7.3	20	271	542	1.93	0.00
4	NOUN VENTURA	6.9	19.3	269	538	1.79	0.00
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 07/04/2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

LOS USUARIOS Y LOS MIEMBROS DE JASS SE COMPROMETEN
A GESTIONAR LA REPARACION DE PIEZAS DEL SISTEMA DE CLORACION
ALA MUNICIPALIDAD DE POZUZO

Siendo las 11:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Kelly D. Andarayo Romero
Téc. Enfermería





ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 7 de ABRIL del 2022, en la localidad de SANTA ROSA
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>RAIMY SALLHI GALVEZ PONCE</u>	<u>47746172</u>	<u>AGENTE COMUNITARIO</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Tec. Enf. Luzmila ALANIA RETES</u>	<u>74359343</u>	<u>Resp. PUICA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	8.00	20.3	198	396	1.00	0.00
2	CANILLO WITTING SCHULER	7.60	20.5	124	248	1.00	0.00
3	DANIEL HERNANDEZ SERRA BALLESTEROS	7.78	20.6	98	194	0.96	0.00
4	CARTEN ROSA TRUJILLO VILLAR	7.74	20.8	101	206	0.98	0.00
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>07-04-2022</u>							
Observaciones: <u> </u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE RECOMIENDA A LAS PERSONAS Y A LAS AUTORIDADES
MANTENER LIMPIO DE MALEZAS AL CONTORNO DEL
RESERVORIO Y EL CANILLO

Siendo las 13:20 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZO
Téc. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

MINISTERIO DE SALUD
Luzmila Alania Retes
Técnica Enfermería

Raimy Galvez Ponce
AGENTE COMUNITARIO
SANTO PTA. 1-2020



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 7:00 horas del día 04 de Abril del 2022, en la localidad de ALTOLDEGARTO
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
José Grimaldo Arias	43521682	Pres. JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

Alfredo Espirito Lino	43243387	tee Enfermeros
-----------------------	----------	----------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	8.1	21	120	220	0.2	1.10
2	Gloria Huaman R.	8.1	21	120	210	0.4	0.8
3	P.S ALTOLDEGARTO	8.1	21	110	230	0.6	0.7
4	J.E ALTOLDEGARTO	8.0	21	110	220	0.5	0.7
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 07-04-2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

consumir agua limpia o clorada para evitar múltiples enfermedades que afectan la salud, Realizar limpieza frecuente de la captación y reservorio para mantener agua limpia.

Siendo las 8:10 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Alfredo Espirito Lino
ENFERMERO TEC.
N° 00508

José Grimaldo Arias
Pres. JASS
DNI 43521682



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11 horas del día 11 de Abril del 2022, en la localidad de Tingo Mal Paso
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Bonacio Fernando Aguino</u>	<u>04349453</u>	<u>Agente Municipal</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Emilio Huamán Aliano</u>	<u>10197930</u>	<u>Personal de Salud</u>
-----------------------------	-----------------	--------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7.4</u>	<u>20</u>	<u>620</u>	<u>910</u>	<u>0.0</u>	<u>1</u>
2	<u>Julian Ubaldo P.</u>	<u>7.4</u>	<u>21.2</u>	<u>360</u>	<u>690</u>	<u>0.0</u>	<u>0.8</u>
3	<u>Reyna Mafartida S.</u>	<u>7.2</u>	<u>21</u>	<u>480</u>	<u>710</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
4	<u>Elios yalico t.</u>	<u>7.2</u>	<u>21</u>	<u>510</u>	<u>940</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>11/04/2022</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con la limpieza, desinfección y cloración del Agua.

Siendo las 12 hrs del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO
Tec. Enf. Emilio HUAMÁN ALIANO
DNI: 10197930

AGENTE MUNICIPAL
POZUZO
TINGO - MAL PASO
B. Defensor A.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17 horas del día 11 de Abril del 2022, en la localidad de Chumalle.
Distrito Pongo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Josfa Polmar Aguirre	80660729	Agente Comunitario

Representantes del establecimiento de Salud:

Ernesto Huaman Aliano	10197930	Personal de salud.
-----------------------	----------	--------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.1	19.3	480	790	0.0	1
2	Hilmon Morales U.	6.7	19.9	280	540	0.0	0.7
3	Daniel Silva Alaniz	7	20	510	790	0.0	0.6
4	Feliza Tolentino A.	7.1	20	180	510	0.0	0.6
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 11/04/2022.							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con la limpieza, desinfección y cloración del Agua.

Siendo las 17:30 pm. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO
Téc. Enf. Ernesto HUAMAN ALIANO
DNI: 10197930

CENTRO DE VIGILANCIA CHUMALLE
AGENTE COMUNITARIO
POZUZO
Josfa P.A.