

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	26-10-22	8.20	AC	AB	R4	7.9	20.3	270	560	0.0	0.42	16/d	✓		34) Zona UTM (17,18 o 19)	Este	Norte
	✓	8.35	AC	AB	Grifo Central	8.0	20.1	260	530	2.3	0.34	16/d	✓		18L	Altura	
	✓	8.55	AC	AB	I.E. "P.R.G."	8.0	21.3	330	680	0.27	0.35	16/d	✓				
	✓	9.25	AC	AB	Fam. Rojas Hurtado	8.4	21.6	270	580	3.16	0.0	16/d	✓				
	✓	9.40	AC	AB	R1	8.0	21.4	220	460	0.0	0.96	16/d	—				
	✓	10.05	AC	AB	R2	8.3	21.3	310	640	0.36	1.22	16/d	—				
	✓	10.20	AC	AB	R3	8.4	21.7	300	610	1.87	1.3	16/d	—				
	✓	10.35	AC	AB	Fam. Mantilla Parejas	8.3	21.3	270	540	1.28	0.51	16/d	—				

Observaciones: Mejorar calidad de cloro del R4 y sistema.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA
 Alfredo E. Jiménez Nestares
 SALUD AMBIENTAL
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO
 Lic. Adm. Morelia Katherine Barzola
 JEFE (e) U.O. VIIA

Responsable del servicio de agua

1067PS30



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	Y	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA VILLA RICA		
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	Villa Rica		13) Nombre EESS:	Hosp. "R.E.P." - Villa Rica		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	VILLA RICA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	26-10-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Jiménez Nestare Alfredo Edmundo				16) DNI	21087398	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	26-10-22	10.50	AC	AB	I.E. "N.S.R."	8.4	20.8	250	500	0.13	0.53	16/d	—		0470719	8813324	1481
	✓	11.15	AC	AB	Mercado Municipal	8.4	20.1	320	650	2.28	0.73	16/d	—		0470295	8813052	1504
	✓	11.35	AC	AB	J.N. "Virgen de Fatima"	8.5	21.5	310	630	3.0	0.51	16/d	—		0470471	8812731	1500
	✓	11.55	AC	AB	Fam. Romero Velasquez	8.3	20.4	270	560	1.11	0.62	16/d	—		0470110	8813278	1524
	✓	12.20	AC	AB	I.S.T. "A.V.H."	8.2	21.1	230	460	0.43	0.70	16/d	—		0469763	8813301	1543
	✓	12.40	AC	AB	Terminal Terrestre	8.4	20.6	340	690	1.80	0.54	16/d	—		0469391	8813038	1554
	✓	12.55	AC	AB	Fam. Aranda Mendoza	8.2	19.8	360	720	0.0	0.61	16/d	—		0469385	8812653	1528
	✓	1.10	AC	AB	I.E. "Santa Apolonia"	8.2	21.1	210	430	0.0	0.50	16/d	—		0469917	8812731	1514

Observaciones: • Mejorar calidad de cloro del R4 y sistema.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICAAlfredo E. Jiménez Nestare
SALUD AMBIENTAL
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidosCHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO
Lic. Adm. Morelia Katherine Barzola Lora
JEFE (e) U.D. VILLA RICA

Responsable del servicio de agua

10678530



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Oxapampa
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA VILLA RICA
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA	13) Nombre EESS:	Hosp. "R. E. P." - Villa Rica
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	VILLA RICA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	26-10-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Jiménez Astares Alfredo Edmundo			16) DNI	21087398
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	26-10-22	1.25	AC	AB	I.E. "L. K."	8.3	21.3	320	640	1.56	0.51	16/d	—		34) Zona UTM (17, 18 o 19) 18L		
	✓	1.45	AC	AB	Fam. Beteta Gonzales	8.2	21.2	220	450	3.6	0.50	16/d	—		Este	Norte	Altura
															0469820	88/2566	1519
															0469957	88/2166	1510

Observaciones: Mejorar calidad de cloro del Ry y sistema

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICAAlfredo E. Jiménez Astares
SALUD AMBIENTALResponsable del monitoreo
Nombres y apellidosCHANCHAMAYO CENTRAL S.A.
CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO
Lic. Adm. Morelia Katherine Barzola
JEFE (e) U.O. VILLAVIEJA

Responsable del servicio de agua

2
10678530



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de Agua San José
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	PASCO
10) Provincia	Oxapampa	11) Distrito	Villa Rica	12) Localidad	San José
13) Nombre EESS:		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Jiménez Nestares Alfredo Edmundo
16) DNI	21087398	17) Firma		18) Población de la localidad	242
				19) Población Servida	218
				20) Hosp. "R.E.P." - Villa Rica	25-10-2022

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	25-10-22	9.30	AC	AB	Reservorio	8.3	21.8	190	400	1.99	0.0	24/d	✓		0467437	8811131	1731
	✓	10.00	AC	AB	Robert Pampas R.	8.5	21.8	230	460	0.82	0.0	24/d	✓		0467286	8811011	1708
	✓	10.20	AC	AB	Mery Pizarro L.	8.6	21.7	190	390	1.33	0.0	24/d	✓		0467452	8811066	1706
	✓	10.45	AC	AB	Melina Pretel P.	8.6	21.4	230	460	0.84	0.0	24/d	✓		0467613	8811206	1690

Observaciones: Se coordina para mejorar y controlar el cloro.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA

Alfredo Jiménez Nestares

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

JASS SAN JOSE - VILLA RICA

Robert Pampas Rojas

Responsable del servicio de agua

10628530



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICO	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA PTE PT80 2A.	7) Población de la localidad	896
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	P.S PTE PT80		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PUENTE PAUCARTAYGO 2A		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	05/10/22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ACOSTA CRUZ KELLY				16) DNI	42321505	17) Firma	dy

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			184	Este	Norte	Altura											
	05/10/22	13:41	Ac	AB	RESERVOIRO KILOMETRO 11	7.9	24.5	520	1061	1.2	0.21	24/2	✓		0465868	8803598	946
	05/10/22	14:10	Ac	AB	FON PEREZ OSCURITA	8.1	24.5	280	590	1.4	0.31	24/2	✓		0467517	8801797	818
	05/10/22	14:28	Ac	AB	FON SIBOMI INDIAGUEN	8.2	25.6	380	620	1.6	0.14	24/2	✓		0467914	8801813	802
	05/10/22	14:48	Ac	AB	FON SAYAN HURTADO	7.7	26.7	50	110	1.7	0.32	24/2	✓		0467918	8801815	802
	05/10/22	15:20	Ac	AB	RESERVOIRO RIO LA SAL	7.8	25.9	530	980	1.4	0.0	24/2	✓		0468123	8802658	835
	05/10/22	15:45	Ac	AB	FON ORDOS PUEROS	7.9	27	440	890	1.4	0.0	24/2	✓		0468825	8802146	801
	05/10/22	16:10	Ac	AB	FON GOMEZ NUNEZ	8.2	25.5	380	680	1.7	0.0	24/2	✓		0468339	8802106	800
	05/10/22	16:30	Ac	AB	P.S PTE PT30	8.6	24.5	290	600	1.4	0.03	24/2	✓		0468285	8801934	797

Observaciones: EL SISTEMA DE CLORACION ESTA FUNCIONANDO PERO AUN ASI, NO SE ENCUENTRO PRESENCIA DE CLORO EN LAS CONECCIONES

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	SI	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA	7) Población de la localidad	362	
			No		PAMPA ENCANTADA	8) Población Servida	255	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	PAMPA ENCANTADA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PAMPA ENCANTADA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-10-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	QUISPE AMAO SAMUEL				16) DNI	41854510	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)															18L		
Este															Norte	Altura	
R-01	11-10-22	14.55	AC	AB	RESERVORIO	8.2	23.7	220	450	1.61	0.7	24 h/d	✓		0466653	8805468	1208
P.S-02	11-10-22	13.07	AC	AB	C.D PUESTO DE SALUD	8.3	23.7	240	480	0.69	1.15	24 h/d	✓		0466680	8805479	1215
I.E-03	11-10-22	15.28	AC	AB	C.D I.E N° 34331	8.1	28.8	310	630	1.15	0.96	24 h/d	✓		0466641	8805517	1209
C.R-04	11-10-22	15.47	AC	AB	C.D CACERES ROSAS	8.3	26.3	260	620	1.26	1.15	24 h/d	✓		0466617	8805813	1182

Observaciones: Durante el monitoreo se observa en los puntos de muestreo P.S-02 y C.R-04 se encuentran valores elevados de cloro. el sistema de cloración se encuentra en funcionamiento. Se sufre mejor niveles de cloro en las viviendas.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Samuel Quispe Amao
RESP. EN ENFERMERIA
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

JUNTA ADMINISTRADORA AGUA Y
SANEAMIENTO "JAAS" - PAMPA ENCANTADA

Moises Castañeda Quezada
DNI 41161951
PRESIDENTE

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud		4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		7) Población de la localidad		8) Población Servida				
		OXAPAMPA		VILLO RICA		PUICA		Si ☒ No ☐		SISTEMA DE AGUA		430		250				
9) Departamento		PASCO		11) Distrito		VILLO RICA		13) Nombre EESS:				15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		TEC ENF: NARDA MIGUEL LOPEZ				
10) Provincia		OXAPAMPA		12) Localidad		NAGORU		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		05.10.2022		16) DNI		41169481				
												17) Firma		[Firma]				
Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)			
																Este	Norte	Altura
	05-10-22	8:00	AC	AB	RESERVARIO NUEVO	8.0	20.9	420	830	5.1	0.0	24/0	✓		0464558	8809491	1549	
	05-10-22	9:00	AC	AB	ROSA DAVIDA POWE	8.1	21	430	840	5.2	0.0	24/0	✓		0464580	8809473	1539.	
	05-10-22	10:00	AC	AB	MEDALIO IGNACIO CRISPIN	8.0	20	450	850	5.6	0.0	24/0	✓		0464823	8809295	1493.	
	05-10-22	11:00	AC	AB	DIEMO QUINCHUA BERNDIS	7.9	20.5	390	820	6.8	0.0	24/0	✓		0464722	880947	1512.	
	05-10-22	12:00	AC	AB	RESERVARIO ANTIGUO	8.3	20	340	840	5.3	0.0	24/0	✓		0464676	8809044	1502.	
	05-10-22	13:00	AC	AB	CONDELORES JOAQUIN	8.4	21	320	830	5.0	0.0	24/0	✓		0464559	8809139	1528.	
	05-10-22	13:30	AC	AB	REYHUNDO IBANCIO	8.1	21.3	310	820	6.3	0.0	24/0	✓		0464788	8809103	1479.	
	05-10-22	14:00	AC	AB	PUESTO DE SALVO	8.3	20.5	290	710	6.0	0.0	24/0	✓		0464791	8809255	1477.	
Observaciones: Se encuentra Reservario Nuevo limpio y libre de Malezas No cuenta con el sistema de cloración. Se encuentra el reservario Antiguo tambien limpio y libre de Malezas el sistema de cloración y a lo Retiraron y no cuenta de sistema de cloración.																		

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

NARDA M. MIGUEL LOPEZ
Técnico Enfermero

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Amelia Quinchua Bernaza
DNI: 20562876
TESORERA

Responsable del servicio de agua

[Firma]

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒	No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTO OCONA	
7) Población de la localidad					420		
8) Población Servida					420		
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	P.S. CEDROPAMPA	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTO OCONA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	20/10/22	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	YANET M. HUASION VILANO				16) DNI	42221824	
						17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
															34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	20/10/22	10:55	AC	AB	RESERVORIO	7.5	20.8	230	510	8.0	0.00	24/h	✓		0470789	8810318	1497
	20/10/22	11:53	AC	AB	GUISOLA PATRUBA SALAZAR	7.6	20	280	610	5.2	0.00	24/h	✓		0471446	8810048	1534
	20/10/22	12:20	AC	AB	EUDOSIA PIRGO CHUP	7.5	23	240	510	1.27	0.00	24/h	✓		0470893	8810282	1502
	20/10/22	12:51	AC	AB	VICTOR VARGAS GUÍA	7.4	21.5	260	610	1.02	0.00	24/h	✓		0471069	8810724	1511

Observaciones: debido a que no se tubo acceso al reservorio se tomaron los datos de la primera vivienda (ANDERSON ARBOCO YOHAN) en dos puntos se encuentra turbidez elevada por presencia de lluvia en la zona

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Lic. Adm. Marsha Katherine Barzola L.
 JEFE (e) U.O. VILLA RICA
 Responsable del servicio de agua

FICHA DE DATOS DE CAMPO




1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE ENEÑAS	7) Población de la localidad	1500	
			No				8) Población Servida	1200	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	P.S. ENEÑAS			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN MIGUEL DE ENEÑAS		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-10-2022			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Blgo. PÉREZ YAMACITA JENNI G. / T.Ec. Maewri Yachachin Eten			16) DNI	05417039		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
															34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11-10-22	12:15	AC AB	AB	Reservorio Huapen	8.7	21.4	150	360	6.58	0.0	24hrs	✓		0476537	8811406	1572
	11-10-22	12:31	AC AB	AB	Pavear Izurraga	8.6	23.1	360	600	2.74	0.0	24hrs	✓		0476645	8812097	1513
	11-10-22	12:46	AC AB	AB	Reservorio Alto Eneñas	8.4	23.4	270	580	20.4	0.0	24hrs	✓		0476239	8811493	1563
	11-10-22	12:56	AC AB	AB	Fam. Berrocal Benavidez	8.6	23.5	190	420	0.0	0.0	24hrs	✓		0476244	8811614	1543
	11-10-22	13:02	AC AB	AB	Fam. Barral Rivera	8.8	23.0	170	390	0.0	0.0	24hrs	✓		0476197	8811902	1526
	11-10-22	13:15	AC AB	AB	Grifo Milagros	8.5	26.5	200	430	0.0	0.0	24hrs	✓		0475911	8812040	1522
	11-10-22	13:32	AC AB	AB	Jardín de Niños	8.5	28.2	170	370	0.0	0.0	24hrs	✓		0476297	8811913	1524
	11-10-22	13:47	AC AB	AB	P.S. Eneñas	8.8	26.6	200	420	0.0	0.0	24hrs	✓		0476444	8812065	1518

Observaciones: Se observa que el sistema de elevación para ambos reservorios se encuentra inoperativo, y falta de un mantenimiento adecuado para los reservorios.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)


 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos
 Blgo. Jenni G. Pérez Yamacita
 05417039


 Responsable del servicio de agua
 Ramos Urutia Walter
 84212766



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	YILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA SAN JORGE	7) Población de la localidad	150
			No				8) Población Servida	120
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	P.S. ENEÑAS		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JORGE		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-10-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Blgo. JENNI G. PEREZ YAMACITA / Tec. Maerri Yachachin Edson			16) DNI	05417039	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	11-10-22	9:30	AC	AB	Reservorio San Jorge	8.5	20.5	550	1160	0.16	0.0	24hrs	✓		34) Zona UTM (17,18 o 19) 18L		
	11-10-22	10:30	AC	AB	Fam. Izurraga Velasquez	8.5	21.8	170	400	0.64	0.0	24hrs	✓		Este	Norte	Altura
	11-10-22	11:00	AC	AB	Fam. Muñoz Yalico	8.7	23.3	150	370	0.0	0.0	24hrs	✓		0477322	8811872	1542
	11-10-22	11:49	AC	AB	Fam. Tambranco Asto	8.7	22.7	170	400	0.0	0.0	24hrs	✓		0477215	8812014	1512
															0477177	8812041	1509
															0477166	8812066	1508

Observaciones: Se observa que el sistema de agua de San Jorge no cuenta con un sistema de cloración, el reservorio no presenta un adecuado mantenimiento.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos
Blgo. Jenni G. Perez Yamacita
05417039

Responsable del servicio de agua
John Izurraga S.
40943301



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	sistema de agua villa oxón	7) Población de la localidad	115	
			No				8) Población Servida	85	
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	villa rica			13) Nombre EESS:	P.S villa oxón		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	villa oxón			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	24-10-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		téc. Florisa Ricapa Santos				16) DNI	80338204	17) Firma	F. Ricapa

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	24-10-22	12:25 AM	AC	AB	Reservorio	7.2	20	350	700	1.86	0.0	6	✓		0470570	8818547	1809
	24-10-22	12:42 AM	AC	AB	Alcaluaman Peña	7.4	21	380	760	2.17	0.0	6	✓		0470655	8818561	1795
	24-10-22	13:05 PM	AC	AB	Huacato Mera	8.3	21	420	840	1.41	0.0	6	✓		0470703	8818528	1786
	24-10-22	13:25 PM	AC	AB	C. E. Virgen de Fátima	8.2	22	340	680	2.59	0.0	6	✓		0470769	8818602	1772

Observaciones: * se le vuelve a recalcar al EESS a que ponga en funcionamiento el sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
RESPONSABLE DEL MONITOREO
Nombres y apellidos

RESPONSABLE DEL SERVICIO DE AGUA
presidenta



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de Agua Los Mellizos
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	Pasco
10) Provincia	Oxapampa	11) Distrito	Villa Rica	12) Localidad	Los Mellizos
13) Nombre EESS:		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Harzuno Schmidt Lidice Juana
16) DNI	80660862	17) Firma		18) Nombre EESS:	P. S - Los Mellizos

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	12/10/2022	11.00	AC	AB	Yrenia Gabriel Leon	7.2	22.9	520	1040	36.8	0.0	24/d	✓		34) Zona UTM (17,18 o 19)	184	
	12/10/2022	11.40	AC	AB	Olivia Candia Gutierrez	7.4	23.4	350	720	31.4	0.0	24/d	✓		Este	Norte	Altura
	12/10/2022	11.25	AC	AB	Ruth Quispe Huayta	7.3	23.8	430	740	29.9	0.0	24/d	✓		0482082	8812921	1356
	12/10/2022	12:20	AC	AB	Reservorio	7.4	23.6	370	780	30.9	0.0	24/d	✓		0482076	8812936	1358
															0482024	8812978	1374
															0481109	8813732	1468

Observaciones: Turbidez elevada por presencia de lluvias
Sistema de cloración inoperativo

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

LIDICE J. MARZANO SCHMIDT
Enfermera
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

JASSI OS MELLIZOS
Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Vulca Rica
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA MAYME
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	Vulca Rica	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD MAYME
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	MAYME	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	19/10/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Pilar Romero Tello			16) DNI	45842460
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	19/10/2022	13:00	AC	AB	P.S. Mayme	7.4	23.3	540	1190	2.63	0.0	12 h/d.	✓		34) Zona UTM (17, 18 o 19)	18L	
	19/10/2022	13:20	AC	AB	Dante Valdez Torres	6.3	24.9	510	1180	2.77	0.0	12 h/d.	✓		Este	Norte	Altura
	19/10/2022	13:40	AC	AB	FE 34287 Mayme	7.7	25.3	430	980	2.67	0.0	12 h/d.	✓		0473734	8812111	1415
	19/10/2022	14:20	AC	AB	Reservorio	7.3	24.9	330	670	2.33	0.0	12 h/d.	✓		0473679	8812153	1435
															0473643	8812154	1443
															0473839	8812114	1443

Observaciones: Falta de instalación del sistema de cloración falta la implementación se encuentran Bacterias en los muestros cruzados.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
Pilar Romero Tello
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

CS.M. FANESHA MAY
Marina Frey
JEFA
DNI. 04315831

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Pyica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA. ALDEA NATIVA EL MILAGRO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICO	13) Nombre EESS:	ALDEA NATIVA EL MILAGRO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALDEA NATIVA EL MILAGRO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11/12/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	PILAR ROMERO JIMENEZ			16) DNI	85842460
				17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	19/10/2022	16:10	AC	AS	Reservorio	8.	23.6	160	280	0.0	0.0	24h/d	✓		34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
	19/10/2022	17:20	AC	AS	Vanesa Abel Espinoza	8.2	23.0	180	370	0.0	0.0	24h/d	✓		Este	Norte	Altura
	19/10/2022	17:30	AC	AS	Planicie Pasco Pampa	8.3	23.5	180	290	0.0	0.0	24h/d	✓		047 4439	8 814414	1722
	19/10/2022	17:50	AC	AS	Rio Sebastian Casper	8	22.5	120	270	0.0	0.0	24h/d	✓		047 4839	8 813198	1587
															047 3013	8 813113	1585
															047 2984	8 813032	1596.

Observaciones: El sistema de cloración está inoperativo por que no cuenta con energía eléctrica.
Los muestreos anuales se encuentran bacteriosos.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	P.VICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de Agua San Juan de Cacazu	7) Población de la localidad	1046
			No	☐			8) Población Servida	1017
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Villa Rica		13) Nombre EESS:	Centro de Salud San Juan de Cacazu		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Juan de Cacazu		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	17-10-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Marilú Andes Janampa			16) DNI	04041047	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	17.10.22	7:00am	AC	AB	Reservorio	7.8	22.7	310	760	36.0	0.0	24/h	✓		0486961	8820982	926
	17.10.22	7:35am	AC	AB	Sierra Gormas	7.7	21.6	260	610	38.1	0.0	24/h	✓		0486923	8821140	903
	17.10.22	8:03am	AC	AB	Isaias Antezana	7.7	22.1	350	690	38.5	0.0	24/h	✓		0487050	8821270	894
	17.10.22	8:38am	AC	AB	León Lopez	7.6	21.9	300	620	38.3	0.0	24/h	✓		0487161	8821609	896

Observaciones: No tienen sistema de cloración y turbidez elevada por presencia de lluvias de la zona. El cerco del reservorio debe ser reparado, falta pintar tapa.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD CACAZULABORATORIO CLINICO
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Fiscal
Luzbertha Bernuy Rojas



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	RVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	sistema de agua Unión de la selva	7) Población de la localidad	350
			No	☐			8) Población Servida	187
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	Centro de Salud San Juan de Caza		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Unión de la selva		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	17.10.22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Marilu Andres Janampa				16) DNI	04041047	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	17.10.22	10.05am	AC	AB	Reservorio	8.3	23.3	180	350	3.0	0.1	24/h	✓		0486806	8819721	1037
	17.10.22	10.32am	AC	AB	Quinchuya Lopez	8.2	24.9	390	800	0.9	0.0	24/h	✓		0486875	8819863	976
	17.10.22	11.01am	AC	AB	Abarca Lopez	8.3	25.2	190	400	1.7	0.0	24/h	✓		0486848	8820081	958
	17.10.22	11.45am	AC	AB	Quinchuya Machari	8.4	24.5	330	660	1.1	0.0	24/h	✓		0486797	8820048	959

Observaciones: Se encuentra funcionando el sistema de cloración pero se debe mejorar en reservorio y conexiones los niveles de cloro.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebedumbre

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD CACAZU
Laboratorio Clínico
Marilu M. Andres Janampa

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Florantina Sierra Huaman

Responsable del servicio de agua
Cargo Tesorera
DNI: 46088135



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	VILLO RICO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA PALMAS UBIRIKI
7) Población de la localidad		8) Población Servida			259 89
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLO RICO	13) Nombre EESS:	UBIRIKI
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PALMAS - UBIRIKI	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10-10-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	MAGDA GARCIA	16) DNI	80074500	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	10-10-22	9:30	AC	AB	RESERVARIO	7.8	23°C	80	160	0.00	0.78	24/h			0492085	8819420	1517
	10-10-22	10:30	AC	DB	CORONEL VILCHEZ	7.7	23°C	84	165	0.75	0.83	24/h			0491672	8819335	1498
	10-10-22	11:08	AC	DB	CENTENO PEDRAZA	7.6	23°C	84	165	0.70	0.72	24/h			0491664	8819327	1489
	10-10-22	11:30	AC	AB	P.S. UBIRIKI	7.7	23°C	75	160	0.70	0.71	24/h			0491547	8819292	1502

Observaciones: SE LE SUGIERE PONER UN CONDADO EN LA PUERTA Y SE ENCUENTRAN TERMINANDO DE HACER LA REHABILITACION DEL SISTEMA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD OXAPAMPA - PUESTO DE SALUD UBIRIKIMagda García Cotrina
TEC. ENFERMERIAResponsable del monitoreo
Nombres y apellidos

JOHNNY CARRERA BALISTAS

Responsable del servicio de agua

DNI 76439525