



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA VILLA RICA
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA	13) Nombre EESS:	Hosp. "R.E.P." - VILLA RICA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	VILLA RICA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	19-09-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Jimenez Nestares Alfredo Edmundo			16) DNI	21087398
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	19-09-22	8.20	AC	AB	R ₄	8.2	19.5	310	650	1.83	1.0	16/d	—		34) Zona UTM (17,18 o 19) 18L		
	✓	8.35	AC	AB	Grifo Central	8.5	21.0	290	610	3.0	0.59	16/d	—		Este	Norte	Altura
	✓	8.55	AC	AB	I.E. "P.R.G."	8.6	22.0	300	610	0.64	0.72	16/d	—		0471190	8814888	1492
	✓	9.25	AC	AB	Fam. Rojas Hurtado	8.8	21.0	220	470	0.38	0.61	16/d	—		0471205	8814654	1491
	✓	9.40	AC	AB	R ₁	8.8	19.3	230	450	0.93	1.13	16/d	—		0471111	8813921	1479
	✓	10.05	AC	AB	R ₂	8.7	20.6	230	470	0.75	1.10	16/d	—		0470977	8813511	1469
	✓	10.20	AC	AB	R ₃	8.9	20.8	250	460	0.42	1.06	16/d	—		0469658	8813147	1544
	✓	10.35	AC	AB	Fam. Mantilla Parejas	8.9	21.9	200	390	1.69	0.62	16/d	—		0469667	8813124	1549
															0469972	8812971	1531
															0470877	8813161	1474

Observaciones: Mantener calidad de cloro en reservorio y sistema.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA

Alfredo E. Jimenez Nestares

SALUD AMBIENTAL

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

CHANCHAMAYO CENTRAL S.A.
OXAPAMPA - SATIPOLic. Adm. Morelia Katherine Barzola In.
JEFE (e) U.O. VILLA RICA

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA VILLA RICA
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	Pasco
10) Provincia	Oxapampa	11) Distrito	Villa Rica	12) Localidad	Villa Rica
13) Nombre EESS:		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Jiménez Nestor Alfredo Edmundo
16) DNI	21087398	17) Firma		18) Zona UTM	18L

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	19-09-22	1.25	ACAB	I.E. "L. K."		8.6	21.1	240	480	2.68	0.58	16/d	—		0469820	8812566	1519
	✓	1.45	ACAB	Fam. Beteta Gonzalez		8.8	22.2	210	440	1.60	0.51	16/d	—		0469957	8812166	1510

Observaciones: Mantener calidad de cloro en reservorio y sistema.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VELARDO

Alfredo Jiménez Nestor

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

CHANCHAMAYO CENTRAL S.A.
OXAPAMPA - SATIPO

Lic. Adm. Marcela Katherine Barzola L.

JEFE (a) D.O. VILLA RICA

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒	No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA VILLA RICA	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA			13) Nombre EESS:	Hosp. "R.E.P." - VILLA RICA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	VILLA RICA			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	19-09-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Jiménez Nestare Alfredo Edmundo				16) DNI	21087398	17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
											34) Zona UTM (17,18 o 19)			18L			
											Este	Norte	Altura				
	19-09-22	10.50	AC	AB	I.E. "N. S. R."	8.9	21.6	190	380	1.02	0.51	14/d	—		0470719	8813324	1481
	✓	11.15	AC	AB	Mercado Municipal	8.9	21.1	220	410	0.20	0.54	16/d	—		0470295	8813052	1504
	✓	11.35	AC	AB	J.N. "Virgen de fatima"	8.9	22.6	220	430	0.13	0.51	16/d	—		0470471	8812731	1500
	✓	11.55	AC	AB	Fam. Romero Velazquez	8.9	22.7	190	380	2.67	0.55	16/d	—		0470110	8813278	1524
	✓	12.20	AC	AB	I.S.T. "A.V. H."	8.5	21.3	200	390	0.18	0.61	16/d	—		0469763	8813301	1543
	✓	12.40	AC	AB	Terminal terrestre	8.8	22.1	250	510	0.18	0.50	16/d	—		0469391	8813038	1554
	✓	12.55	AC	AB	Fam. Aranda Mendoza	8.6	22.0	240	470	0.12	0.72	16/d	—		0469385	8812653	1528
	✓	1.10	AC	AB	I.E. "Santa Apolonia"	8.7	22.0	260	530	0.21	0.67	16/d	—		0469917	8812731	1514

Observaciones: Mantener calidad de cloro en reservorio y sistema.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA
Alfredo E. Jiménez Nestare
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

CHANCHAMAYO OXAPAMPA - SATIPL
Lic. Adm. Morela Katherine Barzola
JEFE (e) D.O. VILLA RICA

Responsable del servicio de agua



PERÚ Ministerio de Salud

"Unión del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

HOSPITAL

INFORME N° 015-2022-USA-H-"R.E.P."-V.R.

A : Abog. Arturo COLLAZOS REBAZA
DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL "R.E.P." VILLA RICA.

DE : Bach. Alfredo Edmundo JIMENEZ NESTARES
Resp. del Área de Vig. de la Cal. de Agua para Cons. Humano Villa Rica

ASUNTO : EL QUE SE INDICA

FECHA : Villa Rica, 26 de Setiembre del 2022.


Me es grato dirigirme a su digna persona para saludarlo cordialmente a nombre de quienes laboramos en la Unidad de Salud Ambiental del Hospital "Roman Egoavil Pando" Villa Rica y el mío propio, para informarle lo siguiente:


Qué; teniendo la programación de realizar el monitoreo mensual de los sistemas de agua, entre ellos el sistema CANAL DE PIEDRA el presente para informar que por trabajos de asfaltado el tramo que conduce a esa localidad se encuentra cerrado de lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 pm. por un espacio de tres (03) meses, por lo que NO se realizó dicho monitoreo. Se adjunta fotos como evidencia.

POR LO EXPUESTO:

Señor Director, es cuanto puedo informar para su conocimiento y comunique a la Red de Salud Oxapampa por el no cumplimiento de lo programado en el presente mes y por consiguiente los meses que estará cerrado dicha vía, es cuanto puedo informar; a la vez hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA
Alfredo E. Jimenez Nestares
SALUD AMBIENTAL





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒	No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA SAN JOSE		
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	Hosp. "R.E.P." - VILLA RICA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JOSE		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	15-09-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Jimenez Nestares Alfredo Edmundo				16) DNI	21087398	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
															Este	Norte	Altura
	15-09-22	9.30	AC	AB	Reservorio	8.8	19.0	270	580	2.46	0.0	24/d	✓		0467437	8811131	1731
	✓	10.05	AC	AB	Robert Pampas R.	8.9	20.0	270	570	0.16	0.0	24/d	✓		0467286	8811011	1708
	✓	10.25	AC	AB	Mery Pizarro L.	8.9	20.1	310	640	0.11	0.0	24/d	✓		0467452	8811066	1706
	✓	10.45	AC	AB	Melina Pretel P.	9.0	22.3	270	550	0.31	0.0	24/d	✓		0467613	8811206	1690

Observaciones: * No cloran por falta de electricidad.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA

Alfredo E. Jimenez Nestares

SALUD AMBIENTAL

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

JASS SAN JOSE - VILLA RICA

Robert Pampas Rojas
PRESIDENTE
DNI 24406043

Responsable del servicio de agua

DNI 43721129



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)	Este	Norte
	19/9/22	10:20	ANAS		CAPTACION KILOMETRO 11	7.2	27.6	460	940	1.1	—	24/d	✓		0465989	8803718	1040
	19/9/22	10:40	AC AB		RESERVOIRO KILOMETRO 11	7.5	27.7	340	690	1.3	0.0	24/d	✓		0465868	8803598	940
	19/9/22	11:18	AC AB		PEREZ JATT: OSCURINA	7.5	28.0	710	1430	1.4	0.0	24/d	✓		0467517	8801797	818
	19/9/22	11:30	AC AB		SIGNORI JATT: INDIGOLLEN	7.4	28.1	680	1400	1.6	0.0	24/d	✓		0467914	8801813	802
	19/9/22	11:50	AC AB		SAYANI HURTADO	7.6	28.1	500	1030	1.4	0.0	24/d	✓		0467918	8801815	802

Observaciones: El SISTEMA DE CLORACION ESTA FUNCIONANDO PERO NO CUPLA CON LOS VALORES OPTIMOS

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Kelly L. Acuña C.

Responsable de Monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

CRISTO BAL ECHENIQUE JARAYANO.
20882955.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	YILIA RICA	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA. PTE PTBO - 2A.	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	YILIA RICA			13) Nombre EESS:	P.5 PUENTE PAUCARTATIBO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PUENTE PAUCARTATIBO 2A.			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	19/9/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ACOSTA CRUZ KELLY LISBETH.			16) DNI	42321505	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)												Este	Norte	Altura			
	19/9/22	15:10	ANAS		CAPTACION RIO LA SAL	7.5	27.1	730	1460	1.6		24/d	✓		0468219	8803679	972
	19/9/22	15:40	ACAB		RESERVOIRIO RIO LA SAL.	7.7	27.7	550	1130	1.4	0.0	24/d	✓		0468123	8802658	835
	19/9/22	16:18	ACAB		DEPÓSITO FLORES.	7.6	27.7	420	870	1.5	0.0	24/d	✓		0468325	8802146	801
	19/9/22	16:31	ACAB		BOITEZ NUNEZ	7.5	28	510	1040	1.3	0.0	24/d	/		0468339	8802106	800
	19/9/22	17:40	ACAB		P.5 PTE PTBO	7.6	27	470	980	1.1	0.0	24/d	✓		0468285	8801934	797

Observaciones: EL SISTEMA DE CLORACION ESTA FUNCIONANDO PERO NO CUMPLE CON LOS VALORES OPTIMOS

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos
Kelly L. Acosta Cruz

Responsable del servicio de agua

CRISTOBAL ECHEMQUE JARAVALLO
20882955



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA "PAMPA ENCANTADA"	
7) Población de la localidad	362		No		8) Población Servida	177	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	PAMPA ENCANTADA	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PAMPA ENCANTADA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	14-09-2022	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	FAIRFAN TAYPE JHONNY WILLIAM				16) DNI	40548531	17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
															34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
RO1	14-09-22	11:00	AC	AB	RESERVOIRIO	8.5	20.7	320	670	0.33	0.76	24/d			0466649	8805466	1215
PS02	"	11:22	AC	AB	PUESTO DE SAUD	8.8	21.1	600	1190	4.48	0.99	24/d			0466680	8805481	1214
IE03	"	11:34	AC	AB	I.E. N° 34331	8.6	23.2	410	840	0.00	0.84	24/d			0466638	8805517	1206
CR04	"	12:04	AC	AB	CACERES ROJAS	8.6	21.8	400	820	0.82	0.72	24/d			0466613	8805819	1173
CO5	"	12:33	AN	ASUB	CAPTACION	8.8	20.4	440	850	5.56	-	24/d	✓		0465840	8807125	1325

Observaciones: La Galería filtrante no se encuentra en funcionamiento por avería
 * Se sugiere realizar el monitoreo y calibración del cloro residual de manera periódica para garantizar valores ideales de cloro residual en agua para consumo humano.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)


 Jhonny W. Farfan Taype
 Responsable del Monitoreo
 Nombres y apellidos

JUNTA ADMINISTRADORA AGUA Y
 SANEAMIENTO "PAMPA ENCANTADA"

 Moises Castañeda Quezada
 DNI 81161951
 PRESIDENTE
 Responsable del servicio de agua


 Melisa Berrocal V.
 71772605
 Tesorera



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud		VILLA RICA									
4) Nombres del Programa de Monitoreo		PVICA		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si ☒ No ☐		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		SISTEMA DE AGUA NAGAZU		7) Población de la localidad		430			
9) Departamento		PASCO		11) Distrito		VILLA RICA		13) Nombre EESS:		NAGAZU		8) Población Servida		250			
10) Provincia		OXAPAMPA		12) Localidad		NAGAZU		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		14-08-2022							
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		TEC. ENT. NARDA MIGUEL LOPEZ		16) DNI		41169481		17) Firma		MINISTERIO DE SALUD							
Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	14-04-22	8:00	AN	AS	CAPTACION NUEVO	7.8	20	430	830	6.1	0.0	24/0	✓		0464312	8809713	1595
	14-04-22	9:00	AC	AB	RESERVORIO NUEVO	8.0	20.9	420	870	5.1	0.0	24/0	✓		0464557	8809491	1549
	14-04-22	10:00	AC	AB	ROSA DAVILA ROWE	8.1	21	490	890	5.2	0.0	24/0	✓		0464558	8809482	1552
	14-04-22	11:00	AC	AB	MEDALDO IGNACIO CRISPIN	8.0	20.7	390	840	5.6	0.0	24/0	✓		0464718	8809429	1523
	14-04-22	12:00	AC	AB	AMELIA QUINCHUA BERNATA	7.9	20	340	740	6.8	0.0	24/0	✓		0464825	8809298	1493
Observaciones: SE ENCUENTRA LA CAPTACIÓN Y RESERVORIO LLENO DE MALEZAS Y LIMPIO POR DENTRO. NO TIENE SISTEMA DE CLORACIÓN.																	

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Perder Sanchonina W.
Agente comunitario

MINISTERIO DE SALUD
NARDA M. MIGUEL LOPEZ
Técnico Enfermería
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Amelia Quinchua Bernata
DNI: 20563878
TESORERA
Responsable del servicio de agua

Medalio Ignacio Crispin
47813097
Agente comunitario



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud		VILLA RICA												
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		7) Población de la localidad		430										
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:		PS NAGAZÚ												
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		14-9-22												
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		TEC. ENF. NARDA MIGUEL LOPEZ		16) DNI		41169481												
17) Firma		NARDA MIGUEL LOPEZ Técnica Enfermería																
Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)				
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)			
	14-09-22	13:00	AN	AS	CAPTACIÓN ANTIGUO	8.3	20.7	320	760	53	0.0	24/0	✓		0464494	8809466	1556	
	14-09-22	14:00	AC	AB	RESERUORIO ANTIGUO	8.3	20	310	810	53	0.0	24/0	✓		0464867	8809138	1528	
	14-09-22	15:00	AC	AB	CANDELARIA JOAQUIN	8.4	21.4	280	820	50	0.0	24/0	✓		0464663	8809014	1503	
	14-09-22	16:00	AC	AB	REY MUNDO IGNACIO	8.1	21	210	670	63	0.0	24/0	✓		0464788	8809103	1479	
	14-09-22	17:00	AC	AB	PUESTO DE SALUD	8.3	20.7	210	620	50	0.0	24/0	✓		0464791	8809265	1477	
Observaciones: SE ENCUENTRA LA CAPTACIÓN ANTIGUA Y RESERUORIO LLENO DE MALEZAS Y LIMPIO POR DENTRO SI TIENE SISTEMA DE CLORACIÓN, INOPERATIVO																		

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Reyder Sanchana W.
Agente comunitario

MINISTERIO DE SALUD
NARDA M. MIGUEL LOPEZ
Técnica Enfermería
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

TESORERA
Amelia Quinchua Bernate
DNI: 20562876
Responsable del servicio de agua

Narda Ignacio Cusi
47813097
Agente comunitario



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA ALTO OCONOL	7) Población de la localidad	420
			No	☐			8) Población Servida	420
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	P.S. CEONOPAMPA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTO OCONOL		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	20-09-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		HUMAN VILANO YANET MARLENI			16) DNI	42221824	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	20/09/22	10:30	AC	AB	CAPTACION NAGAZO	7.2	20.3	340	770	10.8	-	24/h	✓		0466737	812767	1378
	20/09/22	10:58	AC	AB	RESERVORIO (CANTARA ROMPE PRESION TELLO)	7.1	22.1	430	970	8.7	0.55	24/h	✓		0468303	8811694	1637
	20/09/22	11:28	AC	AB	GUISELA PARRAGA SALAZAR	7.6	24.6	230	520	8.5	0.00	24/h	✓		0471446	8810048	1534
	20/09/22	11:45	AC	AB	EUDOSIA PIRGO CHUP	7.8	22.0	210	440	8.9	0.00	24/h	✓		0470893	8810282	1502
	20/9/22	11:57	AC	AB	JUANA HUMAN VILANO	7.6	23.5	340	760	9.3	0.00	24/h	✓		0471069	8810724	1511

Observaciones: TURBIDEL ELEUADA por presencia de lluvia en la zona

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Yanet M. Human Vilano
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Lic. Adm. Mabelia Katherine Barzola
JEFE DEL D. VILLA RICA

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA			3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA										
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA POTABLE		7) Población de la localidad	1500								
			No	☐		SAN MIGUEL DE ENEÑAS		8) Población Servida	1200								
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA			13) Nombre EESS:	Centro de Salud Eneñas										
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN MIGUEL ENEÑAS			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	26-09-2022										
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Edson Macuri Yachachin				16) DNI	70811611		17) Firma								
Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
															34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
							26-9-22	12:50	AN	AS	Captación Alto Eneñas		7.7	21.8	310	650	0.0
	26-9-22	13:20	AC	AB	Reservorio Alto Eneñas	8.3	22.5	400	820	0.0	0.0	24 hrs	✓		0476238	8811492	1549
	26-9-22	13:32	AC	AB	Familia Berrocal Benavidez	8.6	21.2	280	610	0.0	0.0	24 hrs	✓		0476247	8811615	1537
	26-9-22	13:41	AC	AB	Grifo Milagros	8.4	24°	360	710	6.14	0.0	24 hrs	✓		0475884	8812040	1516
	26-9-22	14:20	AC	AB	P. S Eneñas	8.3	22.9	390	790	0.0	0.0	24 hrs	✓		0476429	8812066	1520
	26-9-22	10:00 AM	AN	AS	Captación Huapen	7.6	18.9	320	610	6.29	0.0	24 hrs	✓		0477397	8810869	1648
	26-9-22	15:10	AC	AB	Reservorio Huapen	8.2	22.6	270	540	0.0	0.0	24 hrs	✓		0476535	8811405	1572
	26-9-22	15:40	AC	AB	Familia Paucar Izurraga	8.3	21.3	350	730	0.0	0.0	24 hrs	✓		0476647	8812096	1522
Observaciones: se observa que no se esta dorando el agua peros si se realiza la limpieza del acceso al reservorio y a las captaciones.																	

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Edson A. MACURI YACHACHIN
TÉC. ENFERMERIAResponsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Ramos Waccha Wolter.
04317266



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA											
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL ENEÑAS		7) Población de la localidad	1500								
			No	☐				8) Población Servida	1200								
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD ENEÑAS											
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	S. M. ENEÑAS		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	26-09-2022											
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		EDSON MACURI YACHACHIN			16) DNI	70811611	17) Firma										
Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	26-09-22	16.05	AC	AB	Familia Barrial Rivera	8.4	21°	240	500	0.0	0.0	24 hrs	✓		0476196	8811899	1554
	26-09-22	16.20	AC	AB	Jardín de Niños	8.5	22.4	250	510	1.57	0.0	24 hrs	✓		0476291	8811931	1531
Observaciones: Se observa que no se esta clorando el agua pero si se esta realizando la limpieza del acceso al reservorio y a las captaciones.																	

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Edson A. MACURI YACHACHINResponsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Ramos Lletia Walter
04317266



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JORGE	7) Población de la localidad	150
			No	☐			8) Población Servida	120
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	Centro de salud Eneñas		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JORGE		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	26-09-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Edson Macuri Yachachin			16) DNI	70811611	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	26-09-22	10:39	AN	ASub	Captación San Jorge	7.8	20.8	330	620	0.0	0.0	24hrs	✓		0477375	8811112	1601
	26-09-22	11:15	AC	AB	Reservorio San Jorge	7.8	22.8	370	760	0.0	0.0	24hrs	✓		0477317	8811878	1547
	26-09-22	11:40	AC	AB	Familia Izurriga Velasquez	8.1	24.0	290	580	0.0	0.0	24hrs	✓		0477224	8812002	1518
	26-09-22	11:47	AC	AB	Familia Muñoz Yalico	8.4	21.2	570	1190	0.0	0.0	24hrs	✓		0477177	8812047	1509
	26-09-22	11:58	AC	AB	Familia Tambranco Asto	8.6	20.9	270	540	0.0	0.0	24hrs	✓		0477166	8812066	1508

Observaciones: Se observa que no se esta realizando la limpieza correspondiente la captación se encuentra lleno de arbustos y por dentro del reservorio se encontro insectos (arañas, hormigas, etc)

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Edson A. MACURI YACHACHIN
TÉC. ENFERMERÍA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

John Izurriga Soto
40943301



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	villa rica		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Pvica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	sistema de agua villa ozon	7) Población de la localidad	115
			No				8) Población Servida	85
9) Departamento	pasco	11) Distrito	villa rica			13) Nombre EESS:	P.s villa ozon	
10) Provincia	oxapampa	12) Localidad	villa ozon			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	19-9-22	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Ricapa sentas florisa carmen	16) DNI	80332204			17) Firma	F. sentas	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	17-9-22	14:30 PM	AN	AS	captación I Nueva	8	22	490	980	4.82	-	6	✓		0470340	8818262	1824
	17-9-22	14:55 PM	AN	AS	captación II	8.3	22.5	450	890	2.99	-	6	✓		0470358	8818261	1822
	17-9-22	15:15 PM	AC	AB	Reservorio	8.2	22.3	410	820	6.20	0.0	6	✓		0470574	8818545	1803
	17-9-22	15:35 PM	AC	AB	Allcahuaman Peña	8.2	22.4	440	870	5.20	0.0	6	✓		0470585	8818552	1808
	17-9-22	15:55 PM	AC	AB	Huacoto Molon	8.3	22.8	350	700	4.68	0.0	6	✓		0470701	8818526	1787
	17-9-22	16:18 PM	AC	AB	C. Virgen de Fátima	8.5	22.5	370	740	3.70	0.0	6	✓		0470766	8818601	1785

Observaciones: Al momento de la evaluación se encuentra con captación y reservorio con machete de mala calidad y los cercos arreglados. Sistema de cloración inoperativo por falta de reactivos.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA LOS MELLIZOS
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	Pasco
10) Provincia	Oxapampa	11) Distrito	Villa Rica	12) Localidad	Los Mellizos
13) Nombre EESS:		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Tec. Enf. Lidice Marzano Schmidt
16) DNI	80660862	17) Firma		18) Zona UTM	18L

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	14/09/22	2:10	AN/AS	Captacon		7.2	21.4	240	510	5.47	0.0	24/8	✓		0480606	8814156	1551
	14/09/22	2:55	AC/AB	Reservorio		7.9	21.3	250	520	6.77	0.0	24/8	✓		0481109	8813732	1468
	14/09/22	3:20	AC/AB	Ruth Quispe Huayta		7.9	23.9	100	220	9.92	0.0	24/8	✓		0482024	8812978	1374
	14/09/22	3:35	AC/AB	Olivia Candia Gutierrez		8.0	22.7	110	340	0.72	0.0	24/8	✓		0482076	8812936	1358
	14/09/22	3:40	AC/AB	Yrenia Gabriel Leon		8.1	22.7	120	240	0.87	0.0	24/8	✓		0482082	8812921	1356

Observaciones: - Turbidez elevada por presencia de lluvias
- Sistema de cloración inoperativo

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable de monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	JILLA RICA			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA MAYTE	7) Población de la localidad	185
			No				8) Población Servida	165
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	JILLA RICA	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD MAYTE			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	MAYTE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	14/09/2022			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		PILAR ROMERO TELLO			16) DNI	45842460	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	14/9/22	12:10	ACAB		P.S. MAYTE	7.3	19.5	340	610	2.56	0.0	12h/d	✓		0473744	8812107	1442
	14/9/22	12:30	ACAB		DONCE VALDEZ TORRES	7	19	490	840	1.78	0.0	12h/d	✓		0473685	8812174	1437
	14/9/22	12:45	ACAB		JE 34287 MAYTE	7.5	20	470	940	1.75	0.0	12h/d	✓		0473639	8812141	1452
	14/9/22	13:15	ACAB		RESERVOIR	7.2	20.5	460	960	2.26	0.0	12h/d	✓		0473894	8812116	1481
	14/9/22	13:40	AS		CAPTACION	7.9	20	510	980	2.75	-	12h/d	✓		0473949	8812865	1534

Observaciones: Faltas de instalación del sistema de cloración
Se encuentran bacterias en las muestras enviadas.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
Dra. Pilar Romero Tello

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Marina Rey Abol
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RECA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA ALDEA NATIVA EL MUABRO
7) Población de la localidad		8) Población Servida		135.	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RECA	13) Nombre EESS:	POSTO DE SALUD MAYME
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALDEA NATIVA EL MUABRO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	14/09/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	PILAR ROMERO TELLO	16) DNI	45842460	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	14/9/22	15:30	P	AS	CAPTACION	8.3	17	140	310	0.0	-	24h/d	✓		0474895	8814660	1765
	14/9/22	15:50	AC	AD	RESERVORIO	8.5	18.5	120	270	0.0	0.0	24h/d	✓		0474939	8814414	1722
	14/9/22	16:50	PC	AD	JANESA ABEL ESPINO	8.3	20	220	450	0.0	0.0	24h/d	✓		0473044	8813198	1587
	14/9/22	17:20	PC	AS	FLORIAN ROSARIO FERNANDEZ	8	20.4	230	490	0.0	0.0	24h/d	✓		0473013	8813113	1585
	14/9/22	17:35	AC	AS	FRIDA SEBASTIAN BASPAR	8.4	20.5	250	510	0.0	0.0	24h/d	✓		0472984	8813032	1596

Observaciones: Falta de mantenimiento del sistema de cloración por energía eléctrica
Se encuentran bacterias en los muestros enviados.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
Tallo

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Pvica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de Agua	7) Población de la localidad	1046
			No			San Juan de Cacazu	8) Población Servida	1017
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Villa Rica	13) Nombre EESS:	Centro de Salud San Juan de Cacazu			
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Juan de Cacazu	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12.09.22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Manlu Andres Janampa			16) DNI	04041047	17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica				Físico Químico /Metales Pesado
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	12.9.22	12.45pm	ANAS		Captación	7.8	26.5	260	550	0.0	-	24/d	✓		0487499	8819766	985
	12.9.22	1.15pm	ACAB		Reservorio	7.8	25.7	220	470	0.0	0.0	24/d	✓		0486961	8820982	926
	12.9.22	1.48pm	ACAB		Sierra Gormas	7.9	25.6	210	440	0.0	0.0	24/d	✓		0486923	8821140	903
	12.9.22	2.10pm	ACAB		Isaias Antesana	7.9	27.1	170	340	0.0	0.0	24/d	✓		0487050	8821270	894
	12.9.22	2.42pm	ACAB		León Lopez	7.6	26.0	280	590	0.0	0.0	24/d	✓		0487161	8821609	896

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD CACAZU

Laboratorio Clínico
Manlu M. Andres Janampa

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

Luzbertha Bernuy Rojas

Responsable del servicio de agua

41161941 Fiscal



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA UNIÓN DE LA SELVA	7) Población de la localidad	350
			No	☐			8) Población Servida	181
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE CACAZU		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	UNIÓN DE LA SELVA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12.09.22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Marilu Andres Janampa.			16) DNI	04041047	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12.9.22	8:30am	AN	AS	CAPTACION	8.2	20.6	160	380	3.4	-	24/d	✓		0486309	8817592	1375
	12.9.22	9:50am	AC	AB	RESERVORIO	8.3	23.2	230	510	3.2	0.0	24/d	✓		04886806	8819721	1037
	12.9.22	10:22am	AC	AB	QUINCHUYA LOPEZ	8.4	24.6	260	590	2.2	0.0	24/d	✓		0486875	8819863	976
	12.9.22	10:55am	AC	AB	ABARCA LOPEZ	8.3	27.0	140	300	1.3	0.0	24/d	✓		0486848	8820081	958
	12.9.22	11:25am	AC	AB	MACHARI QUINCHUYA	8.0	28.4	310	640	0.3	0.0	24/d	✓		0486797	8820048	959

Observaciones: Sistema de cloración inoperativo, falta de luz.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD CACAZU
Laboratorio Clínico
Marilu M. Andres Janampa

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

DNE: 40087135
CARGO: TESORERA

Responsable del servicio de agua

Florentina Sierra Hunman



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA PALMAS UBIRIKI
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA	13) Nombre EESS:	P.S. UBIRIKI
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PALMAS UBIRIKI	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-9-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	MAGDA GARCIA COTRINA			16) DNI	80074500
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	13-9-22	10:05AM	AN	ASUB	CAPTACIÓN	7.8	23C	88	170	0.94	-	24/h			0492088	8819426	1512
	13-9-22	11:10AM	AC	AB	RESERVORIO	7.7	23C	86	170	0.86	0.95	24/h			0492085	8819420	1517
	13-9-22	11:40AM	AC	AB	CORONEL VILCHEZ	7.7	23C	80	165	0.80	0.76	24/h			0491672	8819335	1498
	13-9-22	12:30	AC	AB	CENTENO PEDRAZA	7.6	23C	82	160	0.70	0.64	24/h			0491664	8819327	1489
	13-9-22	1:00pm	AC	AB	P. S. UBIRIKI	7.5	22C	75	160	0.75	0.57	24/h			0491547	8819292	1502

Observaciones: MANTENER LOS NIVELES OPTIMOS DE CLORO. LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TODO EL SISTEMA DESDE CAPTACIÓN HASTA LOS DOMICILIOS ESTA FIJADO PARA LOS DIAS 17 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2022

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)



Magda García Cotrina
TEC. ENFERMERÍA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Ilamp Chirreña Bautista
DNI 76439525

Responsable del servicio de agua