



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 2.30 horas del día 26 de Octubre del 2022, en la localidad de Villa Rica
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Morelia Barzola Lopez</u>	<u>73133210</u>	<u>Jefe Unidad</u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo E. Jiménez Nestare</u>	<u>21087398</u>	<u>USA. H. "R.E.P." - V2</u>
<u>Henry Lujan Castro</u>	<u>10678530</u>	<u>Chofer</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Ry</u>	<u>7.9</u>	<u>20.3</u>	<u>270</u>	<u>560</u>	<u>0.0</u>	<u>0.42</u>
2	<u>Grifo Central</u>	<u>8.0</u>	<u>20.1</u>	<u>260</u>	<u>530</u>	<u>2.3</u>	<u>0.34</u>
3	<u>I.E. "P.R.G."</u>	<u>8.0</u>	<u>21.3</u>	<u>330</u>	<u>680</u>	<u>0.27</u>	<u>0.35</u>
4	<u>Fam. Rojas Hurtado</u>	<u>8.4</u>	<u>21.6</u>	<u>270</u>	<u>580</u>	<u>3.16</u>	<u>0.0</u>
5	<u>R1</u>	<u>8.0</u>	<u>21.4</u>	<u>220</u>	<u>460</u>	<u>0.0</u>	<u>0.96</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>26-10-2022</u>							
Observaciones: <u>Mejorar calidad de cloro del Ry y sistema.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En el monitoreo del mes de SETIEMBRE se encontro los valores dentro de los LMP por lo que no se envió muestras al laboratorio.

Siendo las 4.20 pm. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA
Alfredo E. Jiménez Nestare
SALUD AMBIENTAL

Henry Lujan Castro
10678530

CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO
Morelia Barzola Lopez
Lic. Adm. Morelia Katherine Barzola Lnc
JEFE (e) U.O. VILLA RICA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 2.30 horas del día 26 de Octubre del 2022, en la localidad de Villa Rica
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Morelia Barzola López	73133210	Seje Unidad

Representantes del establecimiento de Salud:

Alfredo E. Jiménez Nestare	21087398	USA - H. "R.E.P." - VR
Henry Lujan Castro	10678530	Chofer

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	R2	8.3	21.3	310	640	0.36	1.22
2	R3	8.4	21.7	300	610	1.87	1.3
3	Fam. Mantillo Parojas	8.3	21.3	270	540	1.28	0.51
4	I.E. "N.S.R."	8.4	20.8	250	500	0.13	0.53
5	Mercado Municipal	8.4	20.1	320	650	2.28	0.73
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 26-10-2022							
Observaciones: • Mejorar Calidad de cloro del R4 y sistema.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En el monitoreo del mes de SEPTIEMBRE se encontro los valores dentro de los LMP por lo que no se envío muestras al laboratorio.

Siendo las 4.20 p.m. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA
Alfredo E. Jiménez Nestare
SALUD AMBIENTAL

10678530

CHANGAMAYO OXAPAMPA - SATIPO
Lic. Adm. Morelia Barzola Lm
JEFE (e) U.O. VILLA RICA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 2.30 horas del día 26 de Octubre del 2022, en la localidad de Villa Rica
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Morelia Barzola Lopez	73133210	Jefe Unidad

Representantes del establecimiento de Salud:

Alfredo E. Jiménez Nestare	21087398	USA-H "R.E.P." - VR
Henry Lujan Castro	10678530	Choper

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	J.N. "Virgen de Fatima"	8.5	21.5	310	630	3.0	0.51
2	Fau. Romero Velazquez	8.3	20.4	270	560	1.11	0.62
3	I.S.E. "A.V.H."	8.2	21.1	230	460	0.43	0.70
4	Terruind Terrestre	8.4	20.6	340	690	1.80	0.54
5	Fau. Aranda Mendoza	8.2	19.8	360	720	0.0	0.61
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 26-10-2022							
Observaciones: Mejorar Calidad de cloro del Ry y sistema.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En el monitoreo del mes de SETIEMBRE se encontro los valores dentro de los LMP por lo que no se envío muestras al laboratorio

Siendo las 4.20 pm. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA
Alfredo E. Jiménez Nestare
SALUD AMBIENTAL

10678530

CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO
Lic. Adm. Morelia Katherine Barzola L.
JEFE (e) U.O. VILLA RICA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 2.30 horas del día 26 de Octubre del 2022, en la localidad de Villa Rica
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Morelia Barzola López</u>	<u>73133210</u>	<u>Jefe Unidad</u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo E. Jiménez Nestares</u>	<u>21087398</u>	<u>USA - H. "R.E.P." - VR</u>
<u>Henry Lujan Castro</u>	<u>10678530</u>	<u>Chofer</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>I.E. Santa Apolonia</u>	<u>8.2</u>	<u>21.1</u>	<u>210</u>	<u>430</u>	<u>0.0</u>	<u>0.50</u>
2	<u>I.E. "L.K."</u>	<u>8.3</u>	<u>21.3</u>	<u>320</u>	<u>640</u>	<u>1.56</u>	<u>0.51</u>
3	<u>Fam. Beteta Gonzalez</u>	<u>8.2</u>	<u>21.2</u>	<u>220</u>	<u>450</u>	<u>3.6</u>	<u>0.50</u>
4	<u></u>						
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>26-10-2022</u>							
Observaciones: <u>• Mejorar calidad de cloro del Ry y sistema.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En el monitoreo del mes de SEPTIEMBRE se encontraron los valores dentro de los LMP por lo que no se envió muestras al laboratorio.

Siendo las 4.20 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Alfredo E. Jiménez Nestares
DIRECTOR DE SALUD AMBIENTAL
R.E.P. VILLA RICA

Henry Lujan Castro
10678530

Morelia Barzola López
Lic. Adm. Morelia Katherine Barzola López
JEFE (e) U.O. VILLA RICA



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:20 horas del día 25 de Octubre del 2022, en la localidad de San José
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Robert Pampas Rojas</u>	<u>44406043</u>	<u>Presidente Jass</u>
<u>[Signature]</u>		

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo E. Jiménez Nestares</u>	<u>21087398</u>	<u>USA - H "R.E.P." - UR</u>
<u>Henry Lujan Castro</u>	<u>10678530</u>	<u>Chofer.</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>8.3</u>	<u>21.8</u>	<u>190</u>	<u>400</u>	<u>1.99</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Robert Pampas P.</u>	<u>8.5</u>	<u>21.8</u>	<u>230</u>	<u>460</u>	<u>0.82</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Mery Pizarro L.</u>	<u>8.6</u>	<u>21.7</u>	<u>190</u>	<u>390</u>	<u>1.33</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Melina Pretel P.</u>	<u>8.6</u>	<u>21.4</u>	<u>230</u>	<u>460</u>	<u>0.84</u>	<u>0.0</u>
5	<u>[Signature]</u>						
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>25-10-2022</u>							
Observaciones: <u>Se coordino para mejorar y controlar el cloro.</u>							
<u>[Signature]</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras del mes de Setiembre se encontró:
Coliformes totales.
Coliformes termotolerantes (fecales)

Siendo las 11:55 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

[Signature]
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLARICA
Alfredo E. Jiménez Nestares
SALUD AMBIENTAL

[Signature]
10678530

JASS SAN JOSÉ VILLA RICA
Robert Pampas Rojas
PRESIDENTE
DNI. 44406043



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:40 horas del día 05 de OCTUBRE del 2022, en la localidad de PTE PT30
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>CRISTOBAL ECHENQUE MONIVIO</u>	<u>208829 SS</u>	<u>PRESIDENTE JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>KELY ACOSTA CRUZ</u>	<u>42321505</u>	<u>Téc ENFERMERIA</u>
-------------------------	-----------------	-----------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVOIRIO KILOMETRO 11</u>	<u>7.9</u>	<u>24.5</u>	<u>520</u>	<u>1061</u>	<u>1.2</u>	<u>0.21</u>
2	<u>PEREZ FDT. OSURITA</u>	<u>8.1</u>	<u>24.5</u>	<u>280</u>	<u>590</u>	<u>1.4</u>	<u>0.31</u>
3	<u>SIGNORI FDT INDIOLLEN</u>	<u>8.2</u>	<u>25.6</u>	<u>380</u>	<u>670</u>	<u>1.6</u>	<u>0.4</u>
4	<u>SAYAN FDT MURTAO</u>	<u>7.2</u>	<u>27.7</u>	<u>50</u>	<u>110</u>	<u>1.7</u>	<u>0.32</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>05/10/22</u>							
Observaciones: <u>EL SISTEMA DE CLORACIÓN ESTÁ FUNCIONANDO PERO AUN ASI NO SE ENCUENTRA PRESENCIA DE CLORO EN LAS CONECCIONES.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

EN LAS MUESTRAS QUE SE ENVIARON AL LABORATORIO EL MES DE SETIEMBRE NO SE ENCONTRO PRESENCIA DE BACTERIAS

Siendo las 17:58 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Téc. KELLY ACOSTA CRUZ





ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:40 horas del día 05 de OCTUBRE del 2022, en la localidad de PTE PTBO
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>CRISTOBOL ECHENIQUE JARAMILLO</u>	<u>2088 29 55</u>	<u>PRESIDENTE JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>KELY ACOSTA CRUZ</u>	<u>42321505</u>	<u>TÉC ENFERMERIA</u>
-------------------------	-----------------	-----------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVOIRIO RIO LA SAL.</u>	<u>7.8</u>	<u>25.9</u>	<u>550</u>	<u>980.</u>	<u>1.4</u>	<u>0.0</u>
2	<u>OROSCO FLORES.</u>	<u>7.9</u>	<u>27</u>	<u>440</u>	<u>890</u>	<u>1.4</u>	<u>0.0.</u>
3	<u>60712 FLORES</u>	<u>8.2</u>	<u>25.5</u>	<u>380</u>	<u>680</u>	<u>1.7</u>	<u>0.0</u>
4	<u>P.S PTEPTBO.</u>	<u>8.6</u>	<u>24.5</u>	<u>290</u>	<u>600</u>	<u>1.4</u>	<u>0.03</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>05/10/22</u>							
Observaciones: <u>EL SISTEMA DE CLORACIÓN ESTÁ FUNCIONANDO PERO AUN ASI NO SE ENCUENTRA PRESENCIA DE CLORO EN LAS CONEXIONES.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

EN LAS MUESTRAS QUE SE ENVIARON AL LABORATORIO EL MES DE SETIEMBRE NO SE ENCONTRO PRESENCIA DE BACTERIAS

Siendo las 17:58 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Téc KELY ACOSTA CRUZ



KELY
PRESIDENTE



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:53 horas del día 11 de octubre del 2022, en la localidad de PAMPA ENCANTADA.

Distrito Villa Rica Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>MOISES CASTANEDA QUEZADA</u>	<u>41161951</u>	<u>PRESIDENTE - JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>TEC Samuel Quispe Amao</u>	<u>41854510</u>	<u>Responsable P.S.</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>8.2</u>	<u>23.7</u>	<u>220</u>	<u>450</u>	<u>1.61</u>	<u>0.7</u>
2	<u>PUESTO DE SALUD</u>	<u>8.3</u>	<u>23.7</u>	<u>240</u>	<u>480</u>	<u>0.69</u>	<u>1.15</u>
3	<u>I.E.Nº 34331</u>	<u>8.1</u>	<u>28.8</u>	<u>310</u>	<u>630</u>	<u>1.15</u>	<u>0.96</u>
4	<u>CACERES ROJAS</u>	<u>8.3</u>	<u>26.3</u>	<u>260</u>	<u>620</u>	<u>1.26</u>	<u>1.15</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>11-10-22</u>							
Observaciones: <u>Durante el monitoreo se observa en los puntos de muestreo P.S. 02 y CR.04 se encuentran valores elevados de cloro residual. Se sugiere mejorar niveles de cloro. El sistema de cloración se encuentra en funcionamiento.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se recomienda mejorar la calibración del sistema de cloración.
De las muestras enviadas a laboratorio en el mes de setiembre se encontró presencia bacterias.

Siendo las 16:53 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Samuel Quispe Amao
TEC. EN ENFERMERÍA

JUNTA ADMINISTRADORA AGUA Y
SANEAMIENTO JASS PAMPA ENCANTADA
Moises Castañeda Quezada
DNI 41161951
PRESIDENTE

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14:15 horas del día 05 de 10 del 2022, en la localidad de PAGOZO
Distrito Yello Pico Provincia Oxapampa Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
AMELIA QUINCHUA BERNATA	20562878	TESORERA - JASS.

Representantes del establecimiento de Salud:

TECENT: NARCIS MIGUEL LOPEZ	41169481	RESPONSABLE D.S. PAGOZO.
ABS. RIVERA JAVIER JR	71220527	OBSTETRA : D.S. PAGOZO.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRIO ANTIGUO	8.3	20	340	840	5.3	0.0.
2	CANDELARIA JOAQUIN	8.4	21	320	830	5.0	0.0.
3	REYMUÑO YENA CLO	8.1	21.3	310	820	6.3	0.0.
4	PUESTO DE SALVO	8.3	20.5	290	710	6.0	0.0.
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 05.10.2022							
Observaciones: Se encuentra el reservio antiguo limpio y libre de mabraz y no cuenta con sistema de cloración.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con AM, para la cloración del sistema.
en las muestras recibidos de laboratorio se encuentra positivos

Siendo las 14:20 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes


Luz M. ...
CO-2022


TESORERA
Amelia Quinchua Bernata
DNI: 20562878
TESORERA

MINISTERIO DE SALUD
NARCIS MIGUEL LOPEZ
Técnico Enfermería

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:30 horas del día 05 de OCTUBRE del 2022, en la localidad de RÍO GAZO.
Distrito ULLCA ZICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
AMELIA QUINCHUA BERNADA	20562878	RESERVARIO - JASS.

Representantes del establecimiento de Salud:

TEC. ENF. NARDA MIGUEL LOPEZ	41169481	RESPONSABLE - JS RAGAZU.
OBS: RIVERA JUANES JIR	74220529	OBSTETRA - CAS.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVARIO NUEVO	8.0	20.9	420	830	5.1	0.0
2	POSA DANCA ROWE	8.1	21.0	430	840	5.2	0.0
3	MEDALIO IGNACIO CRISPIN	8.0	20.0	450	850	5.6	0.0
4	AMELIA QUINCHUA B.	7.9	20.5	390	820	6.8	0.0
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 05.10.22							
Observaciones: Se encuentra el reservorio Nuevo. Limpio y libre de malos olores ya no cuenta con sistema de cloración							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con ATM para la cloración del sistema de las muestras recolectados de laboratorio de muestra Barrios.

Siendo las 11:40 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes


NARDA M. MIGUEL LOPEZ
OBSTETRA
C.D.F. 29044


TESORERA
RAGAZU - OXAPAMPA


AMELIA QUINCHUA BERNADA
DNI: 20562878
TESORERA

MINISTERIO DE SALUD
NARDA M. MIGUEL LOPEZ
Técnica Enfermería



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13 horas del día 20 de OCTUBRE del 2022, en la localidad de AUTO OCONDL
Distrito VILLA RICA Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>MORELIA BARTOLA LOPEZ</u>	<u>73133210</u>	<u>Rep. U.O.V.R</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>TEC. ENF. YANET M. HUAMAN VILLANO</u>	<u>42221824</u>	<u>Rep. U.S.A</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>7.5</u>	<u>20.8</u>	<u>230</u>	<u>510</u>	<u>8.0</u>	<u>0.00</u>
2	<u>GUUSLA</u> <u>PONRAGA SALAZAR</u>	<u>7.6</u>	<u>20</u>	<u>280</u>	<u>610</u>	<u>5.2</u>	<u>0.00</u>
3	<u>EUDOSIA</u> <u>PIRGO CHUP</u>	<u>7.5</u>	<u>23</u>	<u>240</u>	<u>510</u>	<u>1.27</u>	<u>0.00</u>
4	<u>VICTOR</u> <u>VANGAS GUID</u>	<u>7.4</u>	<u>21.5</u>	<u>260</u>	<u>610</u>	<u>1.02</u>	<u>0.00</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>20 - 10 - 22</u>							
Observaciones: <u>debido a que no se tubo acceso al reservorio se tomaron los datos de la primera vivienda (ANDERSON ARBOCO YOHAN)</u> <u>en los puntos se encuentran turbidez elevada por presencia de lluvia en la zona.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

de las muestras enviadas a laboratorio
se el mes de setiembre se encontró presencia de bacterias en captación

Siendo las 13:20 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

CHANCELLERÍA CENTRAL S.A.
CHANCELLERÍA - OXAPAMPA - SATIPO
Lic. Adm. Morelia Katherine Barzola López
JEFE (e) U.O. VILL. RICA

Yanet M. Huaman Villano
JEFE (e) U.O. VILL. RICA



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14:30 horas del día 11 de octubre del 2022, en la localidad de San Miguel de Eneñas
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASEO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Walter Urutia Ramos</u>	<u>04317266</u>	<u>Vice presidente</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Jenni G. Pérez Yamaeita</u>	<u>05417039</u>	<u>Biologo</u>
<u>Edson Maevri Yachachin</u>	<u>70820</u>	<u>tec. enfermería</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio Huapen</u>	<u>8.7</u>	<u>21.4</u>	<u>150</u>	<u>360</u>	<u>6.58</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Fam. Pauca Izurraga</u>	<u>8.6</u>	<u>23.1</u>	<u>360</u>	<u>600</u>	<u>2.74</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Reservorio Alto Eneñas</u>	<u>8.4</u>	<u>23.4</u>	<u>270</u>	<u>580</u>	<u>20.4</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Fam. Berrocal Benavidez</u>	<u>8.6</u>	<u>23.5</u>	<u>190</u>	<u>420</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
5	<u>Fam. Barrial Rivera</u>	<u>8.8</u>	<u>23.0</u>	<u>170</u>	<u>390</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>11-10-2022</u>							
Observaciones: <u>se observa que el sistema de agua no cuenta con un sistema de cloración OPERATIVO, falta de mantenimiento de dicho sistema y del reservorio. Tanto de Huapen como de Alto Eneñas.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Implementar un sistema de cloración; darle operatividad y su mantenimiento respectivo.

Darle mantenimiento a los reservorios, alrededores y entradas o vías de acceso. En el monitoreo del mes de Setiembre se encontró presencia de bacterias en las muestras enviadas al laboratorio.

Siendo las 14:50 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

JENNI G. PÉREZ YAMAEITA
BIÓLOGO
CBP 10582

Ramos Urutia Walter
04317266



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14:30 horas del día 11 de octubre del 2022, en la localidad de San Miguel de Eneñas
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Walter Urrutia Ramos</u>	<u>04317266</u>	<u>vicepresidente</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Jenni G. Pérez Yamacita</u>	<u>05417039</u>	<u>BIÓLOGO</u>
<u>Edson Macari Yachachin</u>	<u>70811611</u>	<u>Tec. Enfermería</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Grifo Milagros</u>	<u>8.5</u>	<u>26.5</u>	<u>200</u>	<u>430</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Jardín de Niños</u>	<u>8.5</u>	<u>28.2</u>	<u>170</u>	<u>370</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
3	<u>P.s Eneñas</u>	<u>8.8</u>	<u>26.6</u>	<u>200</u>	<u>420</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
4							
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>11-10-2022</u>							
Observaciones: <u>Se observa que el sistema de agua no cuenta con un sistema de cloración operativo, falta de mantenimiento de dicho sistema y del reservorio.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Implementar un sistema de cloración, darle operatividad y su mantenimiento respectivo
Darle mantenimiento en los reservorios, abederos y vas de acceso.
En la toma de muestra del monitoreo del mes de Setiembre se encontró presencia de bacterias de las muestras enviadas al laboratorio,

Siendo las 14:50 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

JENNI GIOVANA PÉREZ YAMACITA
BIÓLOGO
CBP 10582

Ramos Urrutia Walter
04317266



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13:55 horas del día 11 de octubre del 2022, en la localidad de San Jorge
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>John Izurraga Soto</u>	<u>40943301</u>	<u>Poblador - Concepción</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Blgo. Jenni G. Pérez Yamacita</u>	<u>05417039</u>	<u>Biólogo</u>
<u>Edson Macuri Yachachin</u>	<u>70811611</u>	<u>Doc. Enfermería</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio San Jorge</u>	<u>8.5</u>	<u>20.5</u>	<u>550</u>	<u>1160</u>	<u>0.16</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Fam. Izurraga Velasquez</u>	<u>8.5</u>	<u>21.8</u>	<u>170</u>	<u>400</u>	<u>0.64</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Fam. Huñoz Yahzo</u>	<u>8.7</u>	<u>23.3</u>	<u>150</u>	<u>370</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Fam. Tambranco Asto</u>	<u>8.7</u>	<u>22.7</u>	<u>170</u>	<u>400</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>11-10-2022</u>							
Observaciones: <u>El sistema de agua no cuenta con un sistema de elevación, falta de un mantenimiento adecuado de los reservorios.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Implementar un sistema de elevación que permita tratar el agua desde la fuente
Dar mantenimiento adecuado al reservorio y alrededores y entradas
de acceso. En el monitoreo del mes de setiembre se encontró presencia
de bacterias en las aguas enviadas al laboratorio.

Siendo las 14:25 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

JENNI G. PÉREZ YAMACITA
BIÓLOGO
CBP 10582

40943301
John Izurraga S.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:22 horas del día 24 de octubre del 2022, en la localidad de villa oxán
Distrito villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Delia Alarcon Rodas	41815211	Presidenta

Representantes del establecimiento de Salud:

Enf. Florisa Ricapa Santos	80332204	Responsable del P.S.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.2	20°	350	700	1.86	0.0
2	Alcalhuaman Peña	7.4	21°	380	760	2.17	0.0
3	Huagoto Morán	8.3	21°	420	840	1.41	0.0
4	C.E Virgen de Fatima	8.2	22°	340	680	2.59	0.0
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 24-10-22							
Observaciones: * se les vuelve a recalcar a la JASS a que ponguen en funcionamiento de el sistema de cloración.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

* en el monitoreo enviado en el mes de setiembre se evidencia presencia de coliformes fecales, totales y heterotrofos las cuales, la cual evidencia la deficiencia en el sistema y ellos tengan en cuenta para hacer la limpieza periodica.

Siendo las _____ del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
TEC. FLORISA RICAPA SANTOS
P.S. VILLA OXAN UNI. 80332204

Delia Alarcon
presidenta



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:30 horas del día 12 de Octubre del 2022, en la localidad de Los Mellizos
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Sabino de la Cruz Janampa</u>	<u>28582259</u>	<u>Presidente</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Lidice J. Marzano Schmidt</u>	<u>80660862</u>	<u>q.s. Mellizos</u>
----------------------------------	-----------------	----------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Yrencia Gabriel Leon</u>	<u>7.2</u>	<u>22.9</u>	<u>520</u>	<u>1040</u>	<u>36.8</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Olivia Candia Gutierrez</u>	<u>7.4</u>	<u>23.4</u>	<u>350</u>	<u>720</u>	<u>31.4</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Ruth Quispe Huayta</u>	<u>7.3</u>	<u>23.8</u>	<u>430</u>	<u>740</u>	<u>29.9</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Reservorio</u>	<u>7.4</u>	<u>23.6</u>	<u>370</u>	<u>780</u>	<u>30.9</u>	<u>0.0</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>12-10-2022</u>							
Observaciones: <u>Turbidez elevada por presencia de lluvias</u> <u>Sistema de cloración inoperativo</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras enviadas en el
mes de septiembre al laboratorio se encontraron
presencia de Bacterias

Siendo las 12:40 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Lidice J. Marzano Schmidt
Téc. Enfermería

JASS LOS MELLIZOS
Sabino De la Cruz Janampa
PRESIDENTE



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 1425 horas del día 19 de OCTUBRE del 2022, en la localidad de Mayme
Distrito Villa Rica Provincia oxapampa Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Marina Frey Abel</u>	<u>04315831</u>	<u>Presidenta</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Pilar Romero Tello</u>	<u>45842460</u>	<u>Responsable</u>
---------------------------	-----------------	--------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>P.S. Mayme</u>	<u>7.4</u>	<u>23.8</u>	<u>540</u>	<u>1190</u>	<u>2.63</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Dank Valdez tones</u>	<u>6.8</u>	<u>24.9</u>	<u>510</u>	<u>1180</u>	<u>2.77</u>	<u>0.0</u>
3	<u>EE 34287 Mayme</u>	<u>7.7</u>	<u>25.3</u>	<u>430</u>	<u>950</u>	<u>2.67</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Reservado</u>	<u>7.8</u>	<u>24.9</u>	<u>330</u>	<u>670</u>	<u>2.33</u>	<u>0.0</u>
5	<u>✓</u>						
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>11/01/2022</u>							
Observaciones: <u>las muestras enviadas al laboratorio en el microscopio se encuentran presencia de bacterias.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- El sistema de cloración no se encuentra instalado.
- En las muestras enviadas en el mes de setiembre se encuentran bacterias.

Siendo las 14:40 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Pilar Romero Tello
P.S. MAYME
DNI 45842460

CC.NN. TANESHA MAYME
Marina Frey Abel
JEFA
DNI 04315831



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 18.00 horas del día 19 de octubre del 2022, en la localidad de Aldea Nativa El Milagro
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Vanesa Abel Espiritu</u>	<u>4686 2159</u>	<u>tesorera</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Pilar Romero Jello</u>	<u>4584 2460</u>	<u>Responsable</u>
---------------------------	------------------	--------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>8.0</u>	<u>23.6</u>	<u>160</u>	<u>280</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Vanesa Abel Espiritu</u>	<u>8.2</u>	<u>23.0</u>	<u>180</u>	<u>370</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Fluoridación Embrague</u>	<u>8.3</u>	<u>23.5</u>	<u>180</u>	<u>290</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Fuente Sebastian Gussier</u>	<u>8.0</u>	<u>22.5</u>	<u>120</u>	<u>270</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>11/10/2022</u>							
Observaciones: <u>Las muestras enviadas al laboratorio del mes de setiembre se encuentran presencia de Bacterias.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- no se cumpla con un arco permitido en el reservorio, tampoco en los bocanales.
- Las muestras enviadas al laboratorio del mes de setiembre se encuentran presencia de Bacterias.

Siendo las 18.10 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Pilar Romero Jello
MAYME

Vanesa Abel Espiritu



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8.50am horas del día 17 de OCTubre del 2022, en la localidad de San Juan de la Cruz
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Luzbertha Bernuy Rojas</u>	<u>41161941</u>	<u>Fiscal</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Marito Andres Tanamga</u>	<u>04041047</u>	<u>Laboratorista</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7.8</u>	<u>22.7</u>	<u>310</u>	<u>760</u>	<u>36.0</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Sierra Gomas</u>	<u>7.7</u>	<u>21.6</u>	<u>260</u>	<u>610</u>	<u>35.1</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Isaias Artesana</u>	<u>7.7</u>	<u>22.1</u>	<u>350</u>	<u>690</u>	<u>35.5</u>	<u>0.0</u>
4	<u>León Logez</u>	<u>7.6</u>	<u>21.9</u>	<u>300</u>	<u>620</u>	<u>35.3</u>	<u>0.0</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>17.10.22</u>							
Observaciones: <u>No tienen sistema de cloración de turbidez elevada por presencia de lluvias de la zona.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- *Las muestras enviadas en septiembre se encuentran presencia de bacterias.
- *El cerco del reservorio debe ser reparada falta pintar tapa.

Siendo las 9.30am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:00 horas del día 17 de Octubre del 2022, en la localidad de Unión de la Selva
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Florentina Sierra Huaman</u>	<u>40087135</u>	<u>Tesorera</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Marilu Andres Janampa</u>	<u>04041042</u>	<u>Laboratorio</u>
_____	_____	_____

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>8.3</u>	<u>23.3</u>	<u>180</u>	<u>350</u>	<u>3.0</u>	<u>0.1</u>
2	<u>Quinchua Lopez</u>	<u>8.2</u>	<u>24.9</u>	<u>390</u>	<u>800</u>	<u>0.9</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Abarca Lopez</u>	<u>8.3</u>	<u>25.2</u>	<u>190</u>	<u>400</u>	<u>1.7</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Machari Quinchua</u>	<u>8.4</u>	<u>24.5</u>	<u>330</u>	<u>660</u>	<u>1.1</u>	<u>0.0</u>
5	<u>7</u>						
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>17.10.22</u>							
Observaciones: <u>Se encuentra Funcionando el Sistema de Cloración pero se debe mejorar en reservorio y conexiones los niveles de cloro.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

las muestra que se enviaron en el mes de setiembre se encuentra presencia de bacterias.

Siendo las 12:35 am. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:00 horas del día 10 de OCTUBRE del 2022, en la localidad de PALMAS-UBIRIKI
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>JHONNY CARRERA BAUTISTA</u>	<u>76439525</u>	<u>SECRETARIO</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>MAGDA GARCÍA COTRINA</u>	<u>80074500</u>	<u>RESP: P.S. UBIRIKI</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>7.8</u>	<u>23 °C</u>	<u>80</u>	<u>160</u>	<u>0.00</u>	<u>0.78</u>
2	<u>CORONEL VALCHEZ</u>	<u>7.7</u>	<u>23 °C</u>	<u>84</u>	<u>165</u>	<u>0.75</u>	<u>0.83</u>
3	<u>CENTENO PEDRAZA</u>	<u>7.6</u>	<u>23 °C</u>	<u>84</u>	<u>165</u>	<u>0.70</u>	<u>0.72</u>
4	<u>P.S. UBIRIKI</u>	<u>7.7</u>	<u>23 °C</u>	<u>75</u>	<u>160</u>	<u>0.70</u>	<u>0.71</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>10-10-2022</u>							
Observaciones: <u>SE LES SUGIERE PONER UN CANDADO EN LA PUERTO Y SE ENCUENTRAN TERMINANDO DE HACER LA REHABILITACION DEL SISTEMA</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

EN EL MONITOREO DEL MES DE SETIEMBRE NO SE ENVIÓ MUESTRAS AL LABORATORIO POR CUMPLIR CON VALORES DENTRO DE L.M.P, EN RESERVORIO Y CONEXIONES.

Siendo las 12:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD OXAPAMPA
Magda García Cotrina
TEC. ENFERMERÍA

JHONNY Carrero Bautista
DNI 76439525