



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

## FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento	11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia	12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			16) DNI	17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12/5/23	11:25	AN	ASB	CAPTACION	6.37	29.2	91	193	1.6	-	24h/2d	✓		0498143	8911526	256
	12/5/23	11:49	AC	AB	Reservorio	6.59	29.4	88	192	0.8	0.0	24h/2d	✓		0498142	8911524	256
	12/5/23	12:05	AC	AB	SSHigienio MIXTO	6.55	29.7	93	197	0.8	0.0	24h/2d	✓		0498131	8911510	256
	12/5/23	12:31	AC	AB	Vendimia O1	6.58	29.7	93	197	0.9	0.0	24h/2d	✓		0498188	8911532	245
	12/5/23	12:53	AC	AB	Paradiso Lavadero	6.57	29.7	94	198	0.8	0.0	24h/2d	✓		0498172	8911512	246

Observaciones: Siguen Cosas como maderas baldes estan almacenados en la parte externa de la Captacion.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINSAL  
MICRORED CONSTITUCIÓN  
TEC. ENF. JHON HUAMAN FIGUEROA  
DNI 72158009  
Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos

MINSAL - VILLA CARINO - CONSTITUCIÓN  
DIRECCIÓN  
OXAPAMPA  
Pa. J. Humberto M. COCHACHI CASTAÑO  
DIRECTOR  
Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CONSTITUCIÓN		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	I.E. Julio Vera Gutierrez	7) Población de la localidad	463
			No				8) Población Servida	450
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CONSTITUCIÓN		13) Nombre EESS:	C.S. Constitución		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	I.E. Julio Vera Gutierrez		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12/05/2023		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Jhon Human Figueroa			16) DNI	72158009	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12/5/23	14:37	AN	Sub	CAPTACION	6.40	29.1	90	193	0.9	-	24h/2d	✓		0497986	8911497	259
	12/5/23	15:02	AC	AB	Reservorio	6.66	29.3	87	192	0.6	0.0	24h/2d	✓		0497988	8911490	257
	12/5/23	15:26	AC	AB	SSHigienico MIXTO	6.60	29	92	197	0.7	0.0	24h/2d	✓		0497984	8911489	257
	12/5/23	15:49	AC	AB	Vendimia 01	6.62	29	93	197	0.7	0.0	24h/2d	✓		0497989	8911543	244
	12/5/23	16:19	AC	AB	Vendimia 02	6.57	29.4	93	197	0.6	0.0	24h/2d	✓		0498037	8911541	245

Observaciones: Falta puerta en la captación; tambien se observo bien limpio en la parte interno y Externo del Sistema Abastecimiento Agua.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

**MINSA**  
 MICRORED CONSTITUCIÓN  
 TEC. ENR. JHON HUMAN FIGUEROA  
 DNI 72158009  
 Nombres y apellidos

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PASCO  
 Mg. Wilcanor Seminario Julcaguanga  
 C.M. Nº 1004328451  
 DIRECTOR

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Constitución		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Pvica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	I.E Los libertadores	7) Población de la localidad	1652
			No			8) Población Servida	1605
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CONSTITUCION	13) Nombre EESS:	C.S Constitución		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	I.E los libertadores	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12/05/2023		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			Jhon Huaman Figueroa		16) DNI	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12/5/23	8:40	AN	Asub	Captación	6.42	29.6	89	190	1.6	-	24h/7d	✓		0498209	8910456	276
	12/5/23	9:17	AC	AB	Reservorio	6.57	29.5	75	172	0.7	0.0	24h/7d	✓		0498200	8910451	274
	12/5/23	9:45	AC	AB	SSHigienico Varones	6.53	29.9	81	185	0.7	0.0	24h/7d	✓		0498195	8910450	247
	12/5/23	10:21	AC	AB	SSHigienico Mujeres	6.53	29.9	84	187	0.9	0.0	24h/7d	✓		0498199	8910460	254
	12/5/23	10:53	AC	AS	lavado Manos (Inicial)	6.50	29.8	85	187	0.8	0.0	24h/7d	✓		0498287	8910514	256

Observaciones: Las llaves de paso tanto en el Reservorio (tanque bajo y Alto) estan malogrado como oxidado y hay fuga de Agua.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

TEC. ENF. JHON HUAMAN FIGUEROA  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

LIC. JAVIER E. LÓPEZ DÍAZ  
 SUB-DIRECTOR

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CIUDAD CONSTITUCIÓN		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTO MORONA	7) Población de la localidad	120
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	42
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CONSTITUCIÓN		13) Nombre EESS:	CENTRO YARINA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTO MORONA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	23 MAYO - 2023		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		DIAZ PEREZ OSCAR			16) DNI	44718078	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
01	23-5-23	8:30 D	AN	Asub	CAPTACION	6.9	28.1	500	760	0.40	-	24hr	<input checked="" type="checkbox"/>		0501627	8907371	243
02	23-5-23	8:45 D	AC	AB	RESERVORIO	6.8	28.2	580	730	0.33	0.6	24hr			0501626	8907370	243
03	23-5-23	9:00 D	AC	AB	Nilda Pinares Ochoa	6.7	27.1	610	810	0.61	0.5	24hr			0501628	8907317	243
04	23-5-23	9:15 D	AC	AB	Lucio Lopez Moto	6.8	27.0	570	800	0.65	0.5	24hr			0501636	8907290	243
05	23-5-23	9:30 D	AC	AB	Angelina Chmulya. 1-	6.8	28.1	530	790	0.71	0.5	24h			0501670	8907140	242

Observaciones: EL DIA 9 DE MAYO 2023 SE REALIZO LA LIMPIEZA Y DESINFECTACION DESDE LA CAPTACION, RESERVORIO Y COLECCION DOMICILIO.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

P.S. CENTRO YARINA

Oscar A. Diaz Perez  
TECNICO ENFERMERO  
DNI 44718078

Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos



Rodolfo Buttinbach Lazaro  
JMI N° 42456317  
PRESIDENTE J.V.S

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CONSTITUCIÓN			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Pvica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	PUERTO AMISTAD	7) Población de la localidad	362	
			No				8) Población Servida	176	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CONSTITUCIÓN		13) Nombre EESS:	PUERTO AMISTAD			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PUERTO AMISTAD		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-05-2023			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			MELGUE Villar OCHOA			16) DNI	43232731	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	13-5-023	9.00 AM	AN	ASUB	CAPTACIÓN	7.55	27°C	40	81	3.6	0-0	24h/70	<input checked="" type="checkbox"/>		0508363	8904662	233
	13-5-023	9.40 AM	AC	AB	RESERUORIO	7.50	28.5°C	38	78	3.1	0-0	24h/70	<input checked="" type="checkbox"/>		0508383	8904672	233
	13-5-023	10.48 AM	AC	AB	PATERIA PISHAGUA Ruiz	6.54	28.8°C	36	76	2.6	0-0	24h/70	<input checked="" type="checkbox"/>		0508011	8904689	234
	13-5-023	11.50 AM	AC	AB	LIVIA CUMAPA CHINCHUYA	6.51	29°C	34	74	2.2	0-0	24h/70	<input checked="" type="checkbox"/>		0507666	8904673	236
	13-5-023	12.58 PM	AC	AB	CERESTINA RIVERA RAMIREZ	6.50	29.3°C	30	71	1.7	0-0	24h/70	<input checked="" type="checkbox"/>		0507827	8904459	231

Observaciones: Se realizó la limpieza externa y interna en el sistema de Abastecimiento de Agua el día 10 Mayo 2023 por lo cual se sugirió al Responsable DTM más Coordinación con Salud.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD  
 PS PTO. AMISTAD  
  
 Melgue Villar Ochoa  
 Responsable del Monitoreo  
 Nombres y apellidos

COM. NATIVA PUERTO AMISTAD  
 PRESIDENTE  
 ASSE  
  
 Gilder Pishagua Ruiz  
 DNI 04314532  
 Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud			3) Nombre de micro Red de Salud			CONSTITUCION							
4) Nombres del Programa de Monitoreo		PUICA		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		CCNN PTO. PORVENIR		7) Población de la localidad		170	
9) Departamento		PASCO		11) Distrito		CONSTITUCION		13) Nombre EESS:		LORENCILLO J					
10) Provincia		OXAPAMPA		12) Localidad		CCNN PTO PORVENIR		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		13/05/2023					
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				MARCO ANTONIO CHAVEZ PEREZ				16) DNI		04340561		17) Firma		[Signature]	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	13/05/23	10.30am	AMASUB	ACAB	CAPTACION	6.5	29C	90	160	2.6	0.5	24HxD	✓	0499455	8900348	246	
	13/05/23	11.20am	ACAS	ACAB	Reservorio	6.6	29C	90	160	2.6	0.5	24HxD		0499454	8900347	246	
	13/05/23	11.45am	ACAS	ACAB	Carrera Lopez Oyta	6.6	29C	90	180	2.5	0.5	24HxD		0499454	8900347	246	
	13/05/23	12.15pm	ACAS	ACAB	Luz CONSULTO Suores Andinacari	6.6	29C	90	180	2.5	0.5	24HxD		0499453	8900348	246	
	13/05/23	12.45pm	ACAS	ACAB	KATTY Heredia Bernol Jo	6.5	29C	90	180	2.5	0.5	24HxD		0499453	8900348	246	

Observaciones: Se realiza la cloración Respectiva.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y Apellidos

[Signature]  
 MARCELA CHARICHE CASARDO  
 DNI N° 45856239  
 PRESIDENTA JASS  
 PUEBLO PORVENIR

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			16) DNI		17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	15/5/23	8:00	AN	AS	CAPTACION	5.0	28	430	860	0.0	0.0	24 hrs x 7 días	✓		34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
	15/5/23	8:30	AC	AB	RESERUORIO	5.6	26	440	880	0.0	0.0	24 hrs x 7 días	✓		Este	Norte	Altura
	15/5/23	11:30	AC	AB	DEN. RICHA	5.5	27	460	980	0.0	0.0	24 hrs x 7 días	✓		0474248	8905575	362
	15/5/23	11:50	AC	AB	STURNINA LINO	5.5	25	380	800	2.0	0.0	24 hrs x 7 días	✓		0474898	8905636	312
	15/5/23	12:20	AC	AB	JORGE NAPOLEON	5.6	26	620	1240	1.5	0.0	24 hrs x 7 días	✓		0480310	8906622	266

Observaciones: NO REALIZA CLORACION RESPECTIVA.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD  
**Javier Mamani Espinoza**  
 TÉCNICO ENFERMERO

Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

**Gerber Espirito Esquivel**  
 Responsable del servicio de agua  
 DNI: 48518083  
 TASS



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

## FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			16) DNI		17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
													Este	Norte	Altura		
	15/5/23	8:00	AN	ASUB	CAPTACION	5.0	28	430	860	0.0	0.0	24hrs x 7día	✓		0474248	8905575	367
	15/5/23	8:30	AN	ASUB	RESERVOIRIO	5.6	26	440	880	0.0	0.0	24hrs x 7día	✓		0474898	8905636	317
	15/5/23	9:00	AN	ASUB	Veronica Pando	5.6	26	320	680	2.0	0.0	24hrs x 7día	✓		0477108	8908048	266
	15/5/23	9:30	AN	ASUB	Angela Napoleon	6.0	27	250	540	0.0	0.0	24hrs x 7día	✓		0477110	8908048	266
	15/5/23	10:00	AN	ASUB	Golda Pando	5.7	28	190	400	1.0	0.0	24hrs x 7día	✓		0477110	8908048	266

Observaciones: NO REALIZA CLORACION RESPECTIVA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Javier Mamani Espinoza  
TECNICO ENFERMERO

Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos

Gelber Espinoza Ignacia  
Responsable del servicio de agua

DNI: 48518083  
JASS



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud		7) Población de la localidad	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		8) Población Servida	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:		17) Firma	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		16) DNI	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				16) DNI		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Este	Norte	Altura
01	12/5/23	6:35	AN	ASub	CAPTACION	8.5	27	330	650	0.6	-	24h x 7d	✓		0505530	8913013	240
02	12/5/23	7:10	AC	AB	RESERVORIO	6.6	27	240	550	0.5	0.9	24h x 7d			0505442	8913035	249
03	12/5/23	7:20	AC	AB	JULIA ACUÑA	6.5	27	230	520	0.5	0.5	24h x 7d			0505468	8913015	246
04	12/5/23	7:26	AC	AB	ALEJANDRA ANPICHE	6.5	27	250	540	0.5	0.5	24h x 7d			0505427	8915173	254
05	12/5/23	7:33	AC	AB	DORALIZA CUBAS	6.5	27	240	530	0.5	0.5	24h x 7d			0505455	8913111	246

Observaciones: en no nuevo PERU OBCHIS EN EL MOMENTO TRABAJA PARAMETRO DEL CAMPO DE SUELO DE AGUA LAS DATORIAS DEL COMITE ESTUBO PRESENTE.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD  
 VALERIANO MORENO HUIZA  
 DNI N° 04325238  
 Responsable del Monitoreo  
 Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua  
 DNI 04082194



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CONSTITUCION				
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN JUAN CAHUAPANAS		7) Población de la localidad	130	
			No	<input type="checkbox"/>				8) Población Servida	74	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CONSTITUCION		13) Nombre EESS:	PUERTO LAGARTO				
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JUAN DE CAHUAPANAS		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	9/5/2023				
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		TAPIA SHOPA GERALBINA HORIZA			16) DNI	60509216	17) Firma			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
01	9/5/23	14:05PM	AN	ASUB	CAPTACION	7.4	28	60	120	3.5	-	24h x 24	<input checked="" type="checkbox"/>		0502104	8840550	280msn.
02	9/5/23	14:25PM	AC	AS	RESERVORIO	7.2	27	130	260	1.6	0.7	12h x 24			0502106	8840550	260msn.
03	9/5/23	14:40PM	AC	AS	SHOPA SHAMIGUINI	6.4	26	120	250	1.2	0.5	12h x 24			0502116	8840540	250msn.
04	9/5/23	15:20PM	AC	AS	SEVALLOS AMPICHE	6.9	27	140	290	1.4	0.5	12h x 24			0501920	8840510	260msn.
05	9/5/23	15:45PM	AC	AS	CANANCO HUANCHO	7.2	28	120	240	1.5	0.6	12h x 24			0502116	8840610	270msn.

Observaciones: Realizan la cloración de manera eficiente.

- (1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
- (2): AN: Agua subterreanea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD  
  
 TEC. ENF. GERALBINA H. TAPIA SHOPA  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

UNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS BÁSICOS  
 SAN JUAN DE CAHUAPANAS  
  
 Carlos Wuisenbi Campos  
 DNI Nº 45888734  
 Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				16) DNI	
17) Firma				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matríz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	12-05-23	11:00am	AN	ASUB	Captación	5.79	26	15	30	1	0.0	5h/7días	✓		0511051	8891023	247
	12-05-23	11:30am	AC	AB	Reservorio	5.81	26.2	15	31	1	0.0	5h/7días	✓		0511053	8891052	246
	12-05-23	11:50am	AC	AB	Juan Paredes Camaña	5.83	27	16	34	1.2	0.0	5h/7días	✓		0510972	8891055	246
	12-05-23	12:10pm	AC	AB	Carmen Díaz Moreno	5.86	27	17	35	1.2	0.0	5h/7días	✓		0510975	8891058	245
	12-05-23	12:46pm	AC	AB	Manuela Viriñao Canango	5.88	27	17	36	1.3	0.0	5h/7días	✓		0510968	8891050	245

Observaciones: falta limpieza externa como macheteo tanto en la captación y Reservorio; Donde se quedo en acuerdos en una reunión que el ATM ingresara el día 23 Mayo a Pto Leticia para la limpieza General y limpieza y desinfección del sistema Abastecimiento de Agua.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterreana (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD  
 Nelsi J. Lopez Gaspar  
 DNI: 46143274

Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

COMUNIDAD NATIVA PUERTO LETICIA  
 ELIAS CARRERA HURTADO  
 PRESIDENTE DEL J.A.B.

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

## FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	Consti fucion		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Alto Lorencillo II	7) Población de la localidad	170
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	34
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Consti fucion		13) Nombre EESS:	PS Clínica Cahuapanos		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Alto Lorencillo II		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	15/05/2023		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Téc. Enf. Anistela Ramirez Meza			16) DNI	61683363	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	15/05/2023	10:00 AM	AN	ASub	Captación	6.89	31.4	60	128	2.8	—	24 hrs/d	<input checked="" type="checkbox"/>		0490659	8889590	299
	15/05/2023	10:30 AM	AC	AB	Reservorio	6.85	31.2	58	125	2.6	1.01	24 hrs/d			0490653	8889583	257
	15/05/2023	11:00 AM	AC	AB	Eglaes Fumanga Pariona	6.83	30°	54	123	2.4	1.09	24 hrs/d			0490695	8889597	253
	15/05/2023	11:30 AM	AC	AB	Esela Reyes Gonzales	6.80	30°	53	120	2.3	1.08	24 hrs/d			0490692	8889594	253
	15/05/2023	12:00 AM	AC	AB	Edilma Castañeda Berrospi	6.79	30°	50	118	2.2	1.07	24 hrs/d			0490690	8889592	252

Observaciones: Realiza la cloración de manera eficiente.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Anistela Ramirez Meza  
ENFERMERA

Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos

PRESIDENTE DE LA JASS  
ALTO LORENCILLO II  
Pedro Ramos Flores  
DNI 42973918

Responsable del servicio de agua