



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED- PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	HUACAMAYO	7) Población de la localidad	150
			No				8) Población Servida	53
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	HUACAMAYO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-07-2023			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209	17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12-07-23	13:00	AN	AS	CAPTACION	8.00	20.2	105	210	0.10	-	24/7	✓	-	0443173	8884058	1167
	12-07-23	13:30	AC	AB	RESERUORNO	8.10	21.3	103	206	0.15	0.00	24/7	✓	-	0441420	8883905	798
	12-07-23	13:39	AC	AB	CESAR SCHUBER LEANORO	8.00	20.3	99	198	0.00	0.00	24/7	✓	-	0441027	8883955	743
	12-07-23	13:48	AC	AB	CARMEN FERDZER GARCIA	8.05	21.5	100	200	0.11	0.00	24/7	✓	-	0440908	8883921	701
	12-07-23	13:59	AC	AB	CLAUDIA RUERA ESPIRITU	8.20	21.5	104	208	0.11	0.00	24/7	✓	-	0440923	8883942	767

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO NO SE ENCONTRO CLORO EN EL EQUIPO CLORADOR SE EVIDENCIA QUE LOS OPERARIOS SE ENCUENTRA REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CLORADOR.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"  
 POZUZO  
  
 Tec. Enr. Soledad ANAYA JUSTINIANO  
 DNI: 22753209  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: ROMARIO CRUZ ESPINOZA  
 DNI: 48336970  
 Cargo: INC. ATM.





FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN JOSE	7) Población de la localidad	168
			No				8) Población Servida	96
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	P.S SAN JOSE			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JOSE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	01-07-2023			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			Alfredo Espiritu Lino		16) DNI	43243387	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	1-7-23	6:00am	AC	AB	Reservorio	8.0	19	130	310	3.0	0.0	24/7	✓	-	0436895	8966975	1478
	1-7-23	6:26am	AC	AB	Hilario Sabino E.	8.0	19	130	300	2.8	0.0	24/7	✓	-	0436893	8966985	1432
	1-7-23	6:39am	AC	AB	Honorato Duran E	8.0	19.1	140	300	2.5	0.0	24/7	✓	-	0436882	8966974	1456
	1-7-23	7:18am	AC	AB	Zenia Felina Paniagua	8.0	19.3	140	280	2.5	0.0	24/7	✓	-	0436871	8966975	1431

Observaciones: *No se encuentra flor en el reservorio.*

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Alfredo Espiritu Lino  
 ENFERMERO TEC.  
 N° 00508  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Alfredo Espiritu Lino  
 Agente Comunitario  
 DNI: 75863710  
 Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	LA COLONIA - POZUZO	7) Población de la localidad	805
			No				8) Población Servida	755
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	CENTRO SALUD SAN CAMILO			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LA COLONIA - POZUZO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	15-07-2023			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	TEC. ENF. SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO			16) DNI	22753209	17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	15-07-23	8:00am	AN	AS	CAPTACION (1)	8.21	21.21	219	438	1.16	-	24/7	✓	-	0437070	8886237	1480
	15-07-23	8:39am	AN	AS	CAPTACION (2)	8.31	21.19	214	428	1.00	-	24/7	✓	-	0436884	8886121	1440
	15-07-23	8:57	AC	AB	RESERVOIRIO	8.22	21.10	231	462	2.16	0.00	24/7	✓	-	0439014	8886422	955
	15-07-23	9:17	AC	AB	GRIFO PRIMAX	8.30	22.10	236	472	2.11	0.00	24/7	✓	-	0439486	8887236	731
	15-07-23	9:26	AC	AB	VICENTE PEÑA NEVES	8.00	23.14	242	484	1.16	0.00	24/7	✓	-	0439585	8886460	785
	15-07-23	9:35	AC	AB	CAMINO POLMAR	8.22	23.11	316	632	1.14	0.00	24/7	✓	-	0439612	8886546	744
	15-07-23	9:46	AC	AB	JOSEFA EGG HEIDINGER	8.21	22.11	300	600	1.00	0.00	24/7	✓	-	0439514	8887234	740
	15-07-23	9:59	AC	AB	GRIFO ANOS VILCO	8.19	23.15	248	496	1.17	0.00	24/7	✓	-	0439660	8886360	777
	15-07-23	10:10	AC	AB	LUCINDA CARUÑA LEON	8.21	23.13	291	582	1.16	0.00	24/7	✓	-	0439612	8886463	745
	15-07-23	10:19	AC	AB	CASA MATERNA	8.18	23.10	310	620	1.14	0.00	24/7	✓	-	0439525	8887035	813

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO NO SE ENCUENTRA CLORO EN EL EQUIPO CLORADOR SE ENCUENTRA A LOS OPERARIOS REALIZANDO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE AGUA.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

CENTRO SALUD "SAN CAMILO" POZUZO  
  
 Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO  
 Responsable del Monitoreo  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: ROMARIO CRUZ ESPINOZA  
 DNI: 48336970  
 Cargo: ING. ATM.





FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA-FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	PRUSIA	7) Población de la localidad	270
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	261
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PRUSIA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-07-2023			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Téc. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO			16) DNI	22753209	17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matríz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12-07-23	14:20	AN	AS	CAPTACION	8.15	22.3	214	428	0.44	-	24/7	✓	-	0444181	8883538	801
	12-07-23	14:26	AC	AB	RESERUORIO	7.91	22.4	139	278	0.53	0.00	24/7	✓	-	0444387	8883609	796
	12-07-23	14:37	AC	AB	NINA ZAVALA	7.18	23.2	99	198	0.42	0.00	24/7	✓	-	0440517	8883750	703
	12-07-23	14:46	AC	AB	11.EE.SECUNDARIA PRUSIA	8.10	23.2	101	202	0.50	0.00	24/7	✓	-	0440532	8883702	704
	12-07-23	14:58	AC	AB	CASETA PRUSIA.	8.00	23.5	127	254	0.51	0.00	24/7	✓	-	0440526	8883816	767

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO NO SE ENCUENTRA CLORO EN EL EQUIPO CLORADOR, EN EL MOMENTO SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO EL EQUIPO CLORADOR

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"  
 POZUZO  
  
 Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO  
 Responsable monitoreo  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: ROMARIO CRUZ ESPINOZA  
 DNI: 48336970  
 Cargo: ING. RTM.





FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PULCA.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	LA ESPERANZA	7) Población de la localidad	112
			No				8) Población Servida	100
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	CENTRO SALUD SAN CAMILO			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LA ESPERANZA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	15-07-2023			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Téc. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO			16) DNI	22753209	17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matríz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	15-07-23	8:00	AN	AS	CAPTACION (1)	8.21	21.21	219	438	1.16	-	24/7	✓	-	0437070	8886237	1480
	15-07-23	8:39	AN	AS	CAPTACION (2)	8.31	21.19	214	428	1.00	-	24/7	✓	-	0436884	8886121	1440
	15-07-23	8:57	AC	AB	RESERUORLO	8.22	21.10	231	462	2.16	0.00	24/7	✓	-	0439014	8886422	955
	15-07-23	10:38	AC	AB	LICERIO UBAZDO POLMAR	7.21	23.10	342	684	1.14	0.00	24/7	✓	-	0439495	8887726	764
	15-07-23	10:57	AC	AB	FLORENTINA ORDÓÑEZ	7.83	23.60	341	682	1.22	0.00	24/7	✓	-	0439438	8887573	808
	15-07-23	11:15	AC	AB	CONSTANTINO PLACIDO	7.77	23.61	313	626	1.17	0.00	24/7	✓	-	0439562	8887612	771

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO NO SE EVIDENCIA CLORO EN EQUIPO CLORADOR.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"  
 POZUZO  
  
 Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO  
 DNI: 22753209

Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: ROMARIO CRUZ ESPINOZA  
 DNI: 48336970  
 Cargo: ING. PTM.





FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	MONTEFUNER - POZUZO	7) Población de la localidad	320
			No				8) Población Servida	290
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	MONTEFUNER - POZUZO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	15-07-2023			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			TEC. ENF. SOLEDAD ALAYA JUSTINIANO		16) DNI	22753209	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	15-07-23	8:00	AN	AS	CAPACITACION (1)	8.21	21.21	219	438	1.16	-	24/7	✓	-	0437070	8886237	1480
	15-07-23	8:39	AN	AS	CAPACITACION (2)	8.31	21.19	214	428	1.00	-	24/7	✓	-	6436884	8886121	1440
	15-07-23	8:57	AC	AB	RESERUORIO	8.22	21.10	231	462	2.16	0.00	24/7	✓	-	0439014	8886422	955
	15-07-23	11:23	AC	AB	LIDIA TAFUR LINO	8.10	23.51	310	620	1.00	0.00	24/7	✓	-	0440040	8887936	783
	15-07-23	11:36	AC	AB	JOAQUIN ESTEZA	8.12	23.10	321	642	1.00	0.00	24/7	✓	-	0440074	8887947	788
	15-07-23	11:51	AC	AB	FLORA SACRAMENTO	8.20	23.14	314	628	1.00	0.00	24/7	✓	-	0440043	8887951	785

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO NO SE EVIDENCIA CLORO EN LAS VIVIENDAS Y EL SISTEMA DE AGUA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

CENTRO SALUD "SAN CAMILO" POZUZO  
  
 Tec. Enf. Soledad ALAYA JUSTINIANO  
 DNI: 22753209

Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: ROMARIO CRUZ ESPINOZA  
 DNI: 48336970  
 Cargo: ING. ATM.





FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozuzo		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Cañachua	7) Población de la localidad	165
			No			8) Población Servida	56
9) Departamento		11) Distrito	Pozuzo	13) Nombre EESS:	Puesto de salud cañachua		
10) Provincia		12) Localidad	Cañachaca	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	02-07-23		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			Sanchez Vargas Laly	16) DNI	73603231	17) Firma	<i>[Signature]</i>

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	02-7-23	12:00	AC	AB	Reservorio	7.9	21	126	252	2.0	0.00	24/7	✓	-	0423329	8873345	1485
	02-7-23	12:15	AC	AB	Wendelin Barawn Lino	6.9	20.2	108	216	1.9	0.00	24/7	✓	-	0423240	8873283	1442
	02-7-23	12:20	AC	AB	Harmonayilda Trinidad Malpartida	7.1	21.5	106	212	1.8	0.00	24/7	✓	-	0423269	8873144	1461
	02-7-23	12:24	AC	AB	Juan Paraz Jimeno	7.4	19.8	99	198	1.9	0.00	24/7	✓	-	0423278	8873100	1449

Observaciones: En momento de inspección no se cuidaba cloro residual en el reservorio.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD  
*[Signature]*  
 Laly Sanchez Vargas  
 Tec: enfermería  
 DNI: 73603231  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: William Berrospi Castillon  
 DNI: 41464479  
 Cargo: Presidente JASS

*[Signature]*  
 Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PO2020		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	BUENA VISTA	7) Población de la localidad	170
			No				8) Población Servida	100
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PO2020		13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD BUENA VISTA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	BUENA VISTA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-07-2023		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	CD CARLOS WIS ROCCA				16) DNI	70689904	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12-7-23	10:00	AC	AB	RESERVORIO	7.2	20	64	127	0.20	0.00	24/7	✓	-	0426338	8886265	1540
	12-7-23	11:25	AC	AB	LENIN PDUCAR	7.3	20.6	66	135	0.15	0.00	24/7	✓	-	0426025	8886019	1438
	12-7-23	12:10	AC	AB	ANGEL MALPARTIDA	7.1	20.1	62	124	0.07	0.00	24/7	✓	-	0426037	8886450	1417
	12-7-23	13:15	AC	AB	DINA VENTURA	7.2	20.4	61	126	0.05	0.00	24/7	✓	-	0426039	8886093	1427

Observaciones: Por omisión de monitoreo se evidencia que el equipo de cloración del reservorio no cumple con cloro residual, en agua para consumo humano

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

CARLOS WIS ROCCA  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: FREDY BOLTARAZ BERNUN  
 DNI: 23164895  
 Cargo: Presidente JASS

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozuzo			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA-FEO	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Santa Virginia	7) Población de la localidad	198
			No				8) Población Servida	168
9) Departamento	pasco	11) Distrito	pozuzo	13) Nombre EESS:	PS Santa Virginia			
10) Provincia	oxopampa	12) Localidad	santa Virginia	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	6/7/23			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			Yessenia Cruz Calvay	16) DNI	71578086	17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	06/7/23	16.00 pm	AC	AB	Reservorio	7.4	20.5	185	320	2.3	00.0	24/7	✓	-	0422774	8885162	1864
	06/7/23	16.30 pm	AC	AB	Victoria Adrian Tolentino	7.2	20.4	175	250	2.2	00.0	24/7	✓	-	0423484	8885172	1626
	06/7/23	16.45 pm	AC	AB	Margarita Santos Plmarco	7.5	20.3	160	310	2.0	00.0	24/7	✓	-	0423718	8883113	1686
	06/7/23	17:00 pm	AC	AB	Edilberto silva Adrian	7.0	20.2	170	330	2.0	00.0	24/7	✓	-	0423716	888563	1645

Observaciones: Durante el monitoreo no se observa cloro residual y el sistema no se encuentra limpia

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Yessenia Cruz Calvay  
 TÉCNICA ENFERMERÍA  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: Elias Castañeda Quijano  
 DNI: 04310812  
 Cargo: presidente JASS

Elias Castañeda Quijano  
 Presidente de JASS  
 Santa Virginia



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		01		2) Nombre de Red de Salud		Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud		Pozuzo			
4) Nombres del Programa de Monitoreo		PUICA-FEO		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si <input checked="" type="checkbox"/>		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		7) Población de la localidad		196	
						No <input type="checkbox"/>				8) Población Servida		81	
9) Departamento		Pasco		11) Distrito		Pozuzo		13) Nombre EESS:		PS Santa Virginia			
10) Provincia		Oxapampa		12) Localidad		Huarino		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		05/07/23			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				Yessenia Cruz Calvey				16) DNI		71578086		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matríz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	05/7/23	8:00 am	AC	AB	Reservorio	7.5	20.3	175	310	2.4	00.0	24/7	✓	-	0421996	8885340	1983
	05/7/23	8:30 am	AC	AB	Oliver Munguia Avila	7.3	20.3	168	280	2.3	00.0	24/7	✓	-	0421338	8885466	1940
	05/7/23	9:00 am	AC	AB	Jesse Avila	7.0	20.4	159	270	2.3	00.0	24/7	✓	-	0422931	8885340	1983
	05/7/23	9:30 am	AC	AB	Brlondo Avila	7.1	20.2	145	215	2.2	00.0	24/7	✓	-	0421781	8885644	1358

Observaciones: Se observa durante el monitoreo, no evidencia cloro en el equipo de cloración y el sistema si encuentra un mal olor y otros.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

**Yessenia Cruz Calvey**  
 TÉCNICA ENFERMERIA  
 Responsable del monitoreo  
 DNI 71578086  
 Nombres y apellidos

**Presidente JAS**  
 Responsable del servicio de agua  
 Subcomité de Agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA.	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO.			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED. PVICA.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	LEÓN DONDO.	7) Población de la localidad	198
			No				8) Población Servida	108
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO.	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SANTA VIRGINIA.			
10) Provincia	OXAPAMPA.	12) Localidad	LEÓN DONDO.	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	15-07-2023			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	HERNAN DONTY PUCUHUEDONG SURICHQUI			16) DNI	20894246.	17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
												Este	Norte	Altura			
	15/07/23	6.00 am	AC	AB	RESERVORIO.	7.5	20.7	180	320	1.1	0.00	24/7	✓	-	0423989	8886778	1603
	15/07/23	6.30 am	AC	AB	SHELSO VENTURA CASTAÑEDA	7.3	20.5	215	370	1.3	0.00	24/7	✓	-	0422154	8886355	1423
	15/07/23	6.40 am	AC	AB	ZOCIRO SILVA HUAYRONGA.	7.8	22.4	233	430	1.7	0.00	24/7	✓	-	0424158	8886331	1424
	15/07/23	6.50 am	AC	AB	PRUDENCIO SIMON DURAN.	7.4	20.1	266	445	1.8	0.00	24/7	✓	-	0424474	8886393	1444

Observaciones: .....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: Jaime W. JOHNE UGABIDO VENTURA.  
 DNI: 46484783  
 Cargo: CONJUNTERO

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	pozuzo			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Fed PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Luis	7) Población de la localidad	90
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	60
9) Departamento	pasco	11) Distrito	pozuzo	13) Nombre EESS:	P.S. santa virginia			
10) Provincia	oxapampa	12) Localidad	San Luis	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08/07/2023			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Yessenia Cruz Calray			16) DNI	71578086	17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	08/7/23	15:30 pm	AC	AD	Reservorio	7.3	20.5	170	310	2.3	00.0	24/7	✓	-	0421996	8885340	1983
	08/7/23	16:00 pm	PM	AB	Honorato Guaman	7.2	20.3	165	270	2.1	00.0	24/7	✓	-	0423380	8885466	1940
	08/7/23	16:20 pm	AC	AB	EDWIN Malpartido	7.1	20.4	155	280	1.9	00.0	24/7	✓	-	0422931	8885340	1983
	08/7/23	16:45 pm	AC	AB	Celestino Duran	7.0	20.1	145	210	1.5	00.0	24/7	✓	-	0421181	8885649	1358

Observaciones: Durante el monitoreo no se evidencia cloro residual en el reservorio

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del Monitoreo  
 Yessenia Cruz Calray  
 TÉCNICA ENFERMERIA  
 DNI 71578086

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: Agapito Martinez Cantalicio  
 DNI: 44206143  
 Cargo: presidente JASS

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	C.S. SAN CARILLO - POZUZO		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA - FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	x	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN SALVADOR	7) Población de la localidad	152
			No				8) Población Servida	112
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO		13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SAN SALVADOR		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN SALVADOR		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06 - JULIO - 2023		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANDAMAYO ROMERO KELLY				16) DNI	47107441	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	06-07-23	09:10	AN	AS	CAPTACION	7.9	21.0	68	90	3.1	0.0	24/7	✓	-	0425055	8892060	1851
	06-07-23	10:00	AC	AB	RESERVORIO	7.8	20.3	66	86	3.0	0.0	24/7	✓	-	0425946	8892590	1685
	06-07-23	10:36	AC	AB	JONEL VENTURA ANDAMAYO	7.6	20.0	67	89	3.0	0.0	24/7	✓	-	0426254	8892710	1655
	06-07-23	10:50	AC	AB	AMBROSIA LINO ESPINOZA	7.6	19.6	61	80	2.8	0.0	24/7	✓	-	0426323	8892759	1645
	06-07-23	11:20	AC	AB	TITO SILVESTRE RAMOS	7.2	19.0	59	79	2.8	0.0	24/7	✓	-	0426668	8892480	1609

Observaciones: SE ENCUENTRA RESERVORIO LIMPIO PERO SIN SISTEMA DE CLORACION PORQUE EQUIPO SE ENCUENTRA MAL GRABADO

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

**Kelly D. Andamayo Romero**  
 Téc. Enfermería  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: TITO SILVESTRE RAMOS  
 DNI: 80130211  
 Cargo: TENIENTE GOBERNADOR

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	CUSHI	7) Población de la localidad	106
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	27
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD CUSHI			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CUSHI	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-07-23			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	SUDRELO HERNANDEZ NELDA			16) DNI	44100984	17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11-07-23	14:20	AL	AB	RESERVORIO	7.2	18.5	280	640	0.4	0.00	24/7	✓	—	0422384	8898589	1837
	11-07-23	14:45	AC	AB	SEBASTIAN USALDO AGUIRRE	7.3	19	310	680	2.1	0.00	24/7	✓	—	0423537	8892520	1837
	11-07-23	15:30	AC	AB	JULIAN USALDO PRINCEPE	7.1	19.5	140	330	2.00	0.00	24/7	✓	—	0423623	8898339	1789
	11-07-23	16:40	AC	AB	PONCE USALDO MAGNO	7.2	20	150	540	1.6	0.00	24/7	✓	—	423657	8898620	1787
	11-07-23	17:00	AN	AN	CAPTACION	7.8	19	80	190	2.40	0.00	24/7	✓	—	0422339	8898584	1837

Observaciones: DURANTE LA INSPECCION NO SE ENCUENTRA CLORO RESIDUAL EN EL EQUIPO CERRADOR DEL RESERVORIO DEL SISTEMA DE AGUA DE USALDO

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: RUBEN LINO USALDO  
 DNI: 42229137  
 Cargo: PRESIDENTE JASS

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUO		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	7) Población de la localidad	150
			No			8) Población Servida	120
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUO	13) Nombre EESS:	Puesto de Salud JINGO MAL NASO		
10) Provincia	OXAPAMPA.	12) Localidad	JINGO MAL NASO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	05/07/2023		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	TECNICO ENFERMERO HUAMAN ALIANO ERNESTO			16) DNI	10197930	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	5/7/23	8:00 am	AC	AB	Reservorio	7	20	480	815	0.0	0.0	24hrs	✓	-	0429006	8891264	930
	5/7/23	9:00 am	AC	AB	Simón Iino Alanio	7	21	395	695	0.0	0.0	24hrs	✓	-	0429940	8891500	844
	5/7/23	10:00 am	AC	AB	Sosimo Iino Mafartida	7.2	22	390	700	0.0	0.0	24hrs	✓	-	0429916	8891479	862
	5/7/23	11:00 am	AC	AB	Hugo ydico Tolentino	7.3	22	410	710	0.0	0.0	24hrs	✓	-	0429586	8891480	877

Observaciones: Durante el Monitoreo en el Reservorio de Agua, en el Equipo clorador no se Evidencia cloro

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Ernesto Huaman Aliano  
 DNI 10197930  
 Tec. Enfermero  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: Benicio Tolentino Aquino  
 DNI: 04349453  
 Cargo: Agente Municipal

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozuro			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	CHUMALLE	7) Población de la localidad	120
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	60
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZURO	13) Nombre EESS:	Puesto de Salud TINGO MAL PASO			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CHUMALLE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	05/07/2023			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			TECNICO EN FARMACIA: HUANAN ALIANO ERNESTO		16) DNI	10197930	17) Firma	<i>[Signature]</i>

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	5/7/23	13:00 pm	AC	AB	Reservorio	7.5	19	610	950	0.0	0.0	24hrs	✓	-	0429740	8890281	1177
	5/7/23	14:00 pm	AC	AB	Teodoro Tolentino Aguirre	7.2	23	390	710	0.0	0.0	24hrs	✓	-	0429353	8890457	1106
	5/7/23	15:00 pm	AC	AB	Eugenio Bonafede Alarcón	7.2	21	430	690	0.0	0.0	24hrs	✓	-	0429138	8890451	1182
	5/7/23	16:00 pm	AC	AB	Diego Silva Alarcón	7.2	21	440	750	0.0	0.0	24hrs	✓	-	0429289	8890674	1130

Observaciones: Durante el monitoreo del Reservorio no se evidencian cloro en el Equipo clarador

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

*[Signature]*  
 Ernesto Huanan Aliano  
 DNI 10197930  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: *Josefa Polina Aguirre*  
 DNI: 80660729  
 Cargo: *Agente Comunitario*

*Josefa Polina Aguirre*  
 Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	07	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozuzo			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA-FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Santa Rosa	7) Población de la localidad	113
			No				8) Población Servida	113
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Pozuzo	13) Nombre EESS:	Puesto de Salud Santa Rosa			
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Santa Rosa	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09-07-2023			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Tecnico Enfermeria Liz Peña Vicente			16) DNI	70880662	17) Firma	[Firma]	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	09-07-23	08:30	AC	AB	Reservorio	7.7	23.3	258	630	0.00	0.00	24/7	✓	-	0444731	8895019	700
	09-07-23	09:40	AC	AB	Echevarría Serna Mariona	6.9	23.3	249	590	0.00	0.00	24/7	✓	-	0444548	8895228	675
	09-07-23	10:25	AC	AB	Witting Schuler Adolfo	7.6	24.3	290	660	0.00	0.00	24/7	✓	-	0444553	8895220	666
	09-07-23	11:00	AC	AB	Witting Schuler Editha	7.9	24.5	295	510	0.00	0.00	24/7	✓	-	0444346	889519	669

Observaciones: Durante el monitoreo no se encuentra cloro residual en el reservorio

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD  
 [Firma]  
 Liz Ofelia Peña Vicente  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos  
 Liz Peña Vicente

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: Raimy Galvez Ponce  
 DNI: 47746172  
 Cargo: Agente Comunitario

[Firma]  
 Firma



### FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	RIO COLORADO	7) Población de la localidad	50
			No				8) Población Servida	29
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO		13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD RIO TIGRE		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	RIO TIGRE		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09-07-2023		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	LUCIANO ROSAS NOBERTA				16) DNI	22965053	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
															Este	Norte	Altura
	9-7-23	13:30	AC	AB	RESERUORIO	7.5	24.2	180	380	0.34	0.0	24h/d	✓	-	0441319	8904629	735
	9-7-23	14:00	AC	AB	P.S. RIO TIGRE	7.3	25.1	410	820	0.31	0.0	24h/d	✓	-	0441583	8904193	625
	9-7-23	14:10	AC	AB	BISELA ROJAS SABINO	7.7	25.4	170	360	1.28	0.0	24h/d	✓	-	0441619	8904082	613
	9-7-23	14:20	AC	AB	ELSA SANTANA VENTURA	7.5	25.7	200	410	0.32	0.0	24h/d	✓	-	0441641	8903983	622

Observaciones: A LA TOMA DE MUESTRA NO SE ENCUENTRA CLORO EN EL SISTEMA DE CLORACION, RESERUORIO Y VIVIENDAS

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

NOBERTA LUCIANO ROSAS  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: NICADOR RIVERA TRINIDAD  
 DNI: 42152206  
 Cargo: TESORERO

Firma





FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ASCENSION	7) Población de la localidad	87
			No				8) Población Servida	09
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD ASCENSION			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ASCENSION	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09-07-2023			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ALVAREZ QUISPE, LILA NERY			16) DNI	20424947	17) Firma	[Signature]	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	09-7-23	14:40	AC	AB	RESERVORIO	7.6	21.0	186	295	1.61	0.0	24/7	✓	-	0440022	8911266	880
	09-7-23	15:30	AC	AB	II.EE PRIMARIO	7.3	21.4	179	306	1.42	0.0	24/7	✓	-	0440062	8911325	870
	09-7-23	16:00	AC	AB	PUESTO DE SALUD	7.5	21.8	196	285	1.36	0.0	24/7	✓	-	0440035	8911261	878
	09-7-23	16:30	AN	AS	ADAPTACION	7.4	21.2	184	368	7.60	-	24/7	✓	-	0439962	8911152	893

Observaciones: NO SE EVIDENCIA CLORO RESIDUAL EN EL RESERVORIO Y EN LAS VIVIENDAS  
 EL EQUIPO DE CLORADOR SE ENCUENTRA SIN HIPOCORITO DE CALCIO POR DEBASTECIMIENTO DEL INSUMO  
 SE ENCUENTRA EN GESTION.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]  
 Lila Nery ALVAREZ QUISPE  
 TEC. ENFERMERIA  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: JESUS LUIS TRUJILLO TINCO  
 DNI: 80860828  
 Cargo: AGENTE MUNICIPAL

[Signature]  
 CASERIO ASCENSION  
 AGENTE MUNICIPAL  
 POZUZO  
 Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa.	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozuzo.			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	pvica.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	7) Población de la localidad	187	
	FE0.		No			Osomayo.	8) Población Servida	25
9) Departamento	pasca.	11) Distrito	pozuzo.	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD OSOMAYO.			
10) Provincia	Oxapampa.	12) Localidad	OSOMAYO.	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10-06-23.			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				16) DNI	20901237	17) Firma		<i>Puechuaranga</i>

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12-7-23.	9:00.	Ac	AB.	RESERVORIO	8.12	18.5	102.	204	2.10	0.00.	24/7.	✓	-	0436200.	8911614.	1219.
	12-7-23	9:30.	Ac	AB	Eraclio Castro. Ruiz	7.82	19.5	101	204	2.15	0.00.	24/7	✓	-	0436068.	8911262.	1158.
	12-7-23	9:50.	Ac	AB.	Floreana Simon. Ruiz	7.83	19.4	98	198	2.08	0.00	24/7	✓	-	0436072	8911233	1159.
	12-7-23	10:20.	Ac	AB.	Edmar Eugenio Cabello.	7.80.	19.6	99.	200	2.80.	0.00.	24/7	✓	-	0436108	8911559.	1173.
	12-7-23	10:25	AN	AN	CAPTACION	7.81	18.5	154	308	2.81	-	24/7	✓	-	0436202	8911615	1293

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO. NO SE OBSERVA. CLORO RESIDUAL. EN EL EQUIPO CLORADOR.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

*Miriam E. Puechuaranga Surichagui*  
 Miriam E. Puechuaranga Surichagui  
 OBSTETRA  
 COP. N° 15519

MARIAM ESTHER PUCUHUANANGA SURICHAGUI  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación

Nombres y apellidos: FRANCISCO SOLANO VILLANUEVA  
 DNI: 04349356.  
 Cargo: PRESIDENTE JARS.



*Francisco Solano Villanueva*  
 Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED-PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	RIO TIGRE CASCAJO	7) Población de la localidad	80
			No				8) Población Servida	25
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	RIO TIGRE DE CASCAJO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-07-23			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			TECNICO EN ENFERMERIA RICHARD AMBROSIO BARTOLO		16) DNI	22753342	17) Firma	<i>R. Ambrosio B.</i>

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12-7/23	8.35	AC	AB	RESERVORIO	7.09	21	100	200	1.08	0.00	24/7	✓	-	0453945	8892906	887
	12-7-23	9.15	AC	AB	I.E. PRIMARIA	7.03	20	109	218	1.04	0.00	24/7	✓	-	0454213	8892946	861
	12-7-23	9.40	AC	AB	BOTIQUIN CASCAJO	7.00	19.2	112	224	1.00	0.00	24/7	✓	-	0454271	8892922	847
	12-7-23	10.15	AC	AB	AMORIN LEON SCHULER	6.98	19.0	115	230	0.95	0.00	24/7	✓	-	0454311	8892900	839
	12-7-23	10.20	AN	AN	CAPTACION	8.10	18.1	120	240	1.10	-	24/7	✓	-	0453948	8892908	892

Observaciones: Durante el monitoreo de parámetros de campo, no se evidencia el cloro residual en el reservorio ni en los viviendas.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

*R. Ambrosio B.*  
 RICHARD AMBROSIO BARTOLO  
 TECNICO ENFERMERIA

Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

RICHARD AMBROSIO BARTOLO



*A. Leon S.*

Responsable del servicio de agua

AMORIN LEON SCHULER  
 D.N.I. 04311026