

ACTA DE SOCIALIZACIÓN

Siendo las 18:00 del día 24-11-2023 localidad: pto. Rincón #2.

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos)

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
EDSON SANCHEZ ALONSO	44281599	Operario	<i>[Firma]</i>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Edson Quispe Orizano	20066176	<i>[Firma]</i>

Edson A. Quispe Orizano
DNI N° 20066176
TÉCNICO ENFERMERO

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES D SUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLOROFILA (mg/L)
01	Reservorio	6.8	24.6	70	140	0.0	0.77
02	EROTAP TORD.	7.4	28.7	68	136	0.0	0.61
03	Gilberto Gonzales.	7.4	28.6	90	180	0.0	0.57
04	Fabiola Piquero	7.4	28.6	72	144	0.0	0.50
05	Alonso P. RUIZ.	7.6	28.7	92	184	0.0	0.21
06	Irady SANCHEZ	7.4	28.7	86	172	0.0	0.36
07	Abelardo Aguayo.	7.5	28.7	84	178	0.0	0.11
08	OSCAR RUIZ.	7.5	28.8	78	156	0.0	0.09.
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo		24-11-2023					
Observaciones		Algunos puntos no presentan datos óptimos.					

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Coordinar con el DCM. para poder Realizar Análisis por parte de la propia ASUA OPTIMA para todos los puntos. de Monitoreo.

Siendo las 18:40 del día señalado antes arriba se da por concluido la socialización y el monitoreo de campo.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:11 horas del día 30 de 11 del 2023, en la localidad de CHICHIMUASQUI
Distrito pto. Barman Provincia Oxapampa Departamento Pasco.

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>GUZMAN ARIAS ARELLANO</u>	<u>42117532</u>	<u>PRESIDENTE</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

	DNI	FIRMA
<u>GILMER SANCHOMA MIGUEL</u>	<u>46734027</u>	<u>[Firma]</u> Gilmer Sanchoma Miguel TÉCNICO ENFERMERO DNI 46734027

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la Vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Reservorio</u>	<u>6.8</u>	<u>24.7</u>	<u>35</u>	<u>72</u>	<u>0.0</u>	<u>0.96</u>
02	<u>Punto Fuenton.</u>	<u>7.3</u>	<u>28.7</u>	<u>64</u>	<u>120</u>	<u>0.0</u>	<u>0.68</u>
03	<u>Tubería Fuenton.</u>	<u>7.3</u>	<u>28.6</u>	<u>82</u>	<u>167</u>	<u>0.0</u>	<u>0.66</u>
04	<u>F-5: 34230</u>	<u>7.3</u>	<u>28.8</u>	<u>70</u>	<u>156</u>	<u>0.0</u>	<u>0.60</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)

6.5 - 8.5

0 - 1000

0 - 1500

0 - 5

Fecha de Monitoreo:

30-11-2023

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se dio los 11:40 Socializar la reunión



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:31 horas del día 30 de 11 del 2023, en la localidad de PASCUALA
Distrito Puerto Benigno Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
OSWALDO CAMPOS ACO	04327238	PRESIDENTE	

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
GILMER SANCHEMA MIGUEL	46734027	 Gilmer Sanchema Miguel TÉCNICO ENFERMERO DNI 46734027

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	ROSAMALLO	6.7	24.6	70	136	0.0	0.89
02	PUEBLO DE SALVA	7.3	28.7	48	92	0.0	0.58
03	POBLO CHOUTA	7.3	28.6	72	140	0.0	0.60
04	CLORO VENTURA	7.9	28.7	48	99	0.0	0.62
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:	30-11-2023					
Observaciones:						

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Sean los 16:17 Social. La Rosam...

SEMANA 11:40 AM 27-11-2023 LOCALIDAD: GAVILAN.

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos)

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
EDGAR SOKTER ALCHONA	44281599	OPERARIO	

Representantes del establecimiento de Salud:

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Edson A. Orizano	20066176	

Edson A. Orizano
DNI N° 20066176
TÉCNICO ENFERMERO

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la Vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmhos/cm)	TRUBIDEZ (NTU)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	RESERVOARIO	6.8	24.6	70	140	0.0	0.74
02	Cruz Puñino	7.3	28.4	82	164	0.0	0.71
03	AMA FERNANDEZ	7.3	28.7	68	136	0.0	0.70
04	J.F. GAVILAN	7.3	28.7	74	178	0.0	0.68
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo		27-11-2023					
Observaciones		claro OPTIMO EN LOS PUNTOS DE MUESTREO.					

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano D.S. 031-2010-S.A.

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Señalar con el mismo Trabajo.

Señalar las 12:15 del día señalado horas arriba se ha por concluido la socialización de monitoreo de campo.

*Siendo las 12:50 horas del día 29 de NOVIEMBRE del 2023 en la localidad de Acolta
Distrito Puerto Bermudez Provincia Olaya Bato Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Octavio Perez Quintanilla	46042426	Tesoroero	

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Gina Navarro Ramos	73114280	

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
01	Reservorio	6.8	24.8	70	136	0.0	1.10
02	Arleny Arias	7.4	28.6	82	156	0.0	0.68
03	Jany Suarez	7.4	28.7	60	110	0.0	0.62
04	Ps. Acolta	7.4	28.7	76	142	0.0	0.58
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo		29-11-2023					
Observaciones:		presencia de olor en el agua.					

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 13:35 se culmina la reunión.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:18 horas del día 23 de NOVIEMBRE del 2023, en la localidad de Zenonroggi
Distrito Punto Bernales Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>JOHANNA ZARORA QUISE</u>	<u>43968396</u>	<u>TECNICA</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Wilsin Fermin Tichumani Luaces</u>	<u>80209683</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Reservorio</u>	<u>7.0</u>	<u>27.4</u>	<u>232</u>	<u>473</u>	<u>4.0</u>	<u>1.10</u>
02	<u>Pileta 01</u>	<u>7.2</u>	<u>27.1</u>	<u>231</u>	<u>475</u>	<u>4.0</u>	<u>0.96</u>
03	<u>Pileta 02</u>	<u>7.1</u>	<u>28.3</u>	<u>233</u>	<u>477</u>	<u>4.0</u>	<u>0.83</u>
04	<u>Pileta 03</u>	<u>7.2</u>	<u>28.1</u>	<u>234</u>	<u>474</u>	<u>4.0</u>	<u>0.84</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se le refuerza que deben de
hacerse adelante en su mantenimiento, limpieza y
Cloración

Siendo las 13:00 P del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

RED DE SALUD OXAPAMPA
Firma y Sello
Número

[Firma]
JOHANNA ZARORA QUISE



PERÚ

Ministerio
de Salud

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:00 horas del día 17 de NOVIEMBRE del 2023 en la localidad de SAN JUAN DE DIOS
Distrito Puerto Bermúdez Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>ELADIO ROMAN MASHARI</u>	<u>04326352</u>	<u>Presidente de JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>WILFREDO MACURI YACHOCHEA</u>	<u>45435813</u>	<u>Personal de Salud</u>
----------------------------------	-----------------	--------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>6.8</u>	<u>30.2</u>	<u>250</u>	<u>0.45</u>	<u>480</u>	<u>1.18</u>
2	<u>MENESES ESPINOSA FRANCISCO</u>	<u>7.5</u>	<u>30</u>	<u>080</u>	<u>0.30</u>	<u>150</u>	<u>0.87</u>
3	<u>ROMAN MASHARI ELADIO</u>	<u>7.6</u>	<u>30.6</u>	<u>070</u>	<u>0.22</u>	<u>140</u>	<u>0.72</u>
4	<u>P.S. SAN JUAN DE DIOS</u>	<u>7.7</u>	<u>30.2</u>	<u>070</u>	<u>0.15</u>	<u>150</u>	<u>0.56</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 5</u>	<u>0 - 1500</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>17-11-2023</u>							
Observaciones:.....							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- LIMPIAR CON CONSTANTE EL SISTEMA DE AGUA; VERIFICAR SIEMPRE EL EQUIPO DE CLORACIÓN.
- TENER CLORO EN STOCK, SI FALTA ADQUIRIR EN LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE.

Siendo las 16:15 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

5/10

Señalando las 14:20 del día 25/11/23 el lugar como es MORA S.

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Willie Churruarí Roman	44602547	OPERADOR	

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Ruidi Gilberto Castillo	4286610	

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO


Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	RESERVOIRIO	7.9	28.6	228	509	1.69	2.00
02	PIÑAS RODRIGO	7.7	28.2	227	508	1.07	0.70
03	ESPIRITU PIÑAS	7.4	28.5	208	506	0.99	0.68
04	CHURRUARÍ ROMAN	7.2	27.4	204	503	0.98	0.50
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo		25-11-2023					
Observaciones							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 14:50, del día señalado líneas arriba se da por concluido la socialización del monitoreo de campo

RED DE SALUD OXAPAMPA
RUIDI GILBERTO CASTILLO
TEC. ENFERMERIA
DNI N° 42866110


Willie Churruarí Roman
DNI 44602547 OPERADOR.

Siempre. A:30 del 26/4/23 a la hora de la comida

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité Cooperativa, Junta de Vecinos)

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
SAMUEL CASANO SANCHEZ	42892819	OPERADOR	

Representantes del establecimiento de Salud.	DNI	FIRMA
RUIDI GILBERTO CASTILLO	42566110	

Se socializarán los resultados de Monitoreo de parámetros de Calidad realizados en el marco de la gestión de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmhos/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR (PCU)
01	RESERVOIRIO	7.9	26.9	209	459	1.59	1.20
02	CASANO SANTAROSA	7.8	25.7	208	448	1.57	0.72
03	HUGO PANDO	7.6	24.6	204	453	1.24	0.66
04	AYDA PEREZ	7.5	25.4	202	448	1.22	0.58
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LIMITE MAXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo							
Observaciones							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano D.S. 031 2016 A
Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente

Termino. 18:30 a las 19:00

RED DE SALUD OXAPAMPA
RUIDI GILBERTO CASTILLO
TEC ENFERMERIA
DNI N° 42566110

SAMUEL CASANO SANCHEZ
42892819
OPERADOR



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9.00 horas del día 27 de NOVIEMBRE del 2023, en la localidad de PUERTO YESUPE
Distrito PUERTO BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>AVELINO HEREN CHAPETA</u>	<u>04332051</u>	<u>TESORERO</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>ANDERSON RIZO RUIZ</u>	<u>46304818</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>6.8</u>	<u>24.8</u>	<u>60</u>	<u>118</u>	<u>0.0</u>	<u>0.72</u>
02	<u>P.S. PTO YESUPE</u>	<u>7.3</u>	<u>28.6</u>	<u>74</u>	<u>140</u>	<u>0.0</u>	<u>0.68</u>
03	<u>FAM. NILON SOTO</u>	<u>7.3</u>	<u>28.4</u>	<u>76</u>	<u>144</u>	<u>0.0</u>	<u>0.67</u>
04	<u>I.E. AGUSTO E TAMAYO</u>	<u>7.3</u>	<u>28.1</u>	<u>68</u>	<u>132</u>	<u>0.0</u>	<u>0.60</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>27-11-2023</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

<u>Anderson Rizo Ruiz</u> DNI <u>46304818</u> TEC ENFERMERO P.S. PTO. YESUPE	<u>[Firma]</u> <u>04332051</u> <u>Luzgo TEPERO</u>
---	--

Siendo las 11:20 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 13:00 horas del día 26 de noviembre del 2023, en la localidad de Nuevo Scenturcho de Comene
Distrito Puerto Bermúdez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Dudía Shingari Espinto</u>	<u>48724942</u>	<u>Comunero</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>MAGSY PASCO SANCOS</u>	<u>43754192</u>	<u>[Firma]</u>
<u>MONTO CERO JUMAY</u>	<u>43968460</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>7.0</u>	<u>32°C</u>	<u>340</u>	<u>830</u>	<u>1.9</u>	<u>1.09</u>
02	<u>I-E SAN MARTIN</u>	<u>7.5</u>	<u>28°C</u>	<u>360</u>	<u>720</u>	<u>1.5</u>	<u>0.90</u>
03	<u>JUSTO CARRANCO</u>	<u>8.00</u>	<u>28°C</u>	<u>405</u>	<u>800</u>	<u>1.3</u>	<u>0.83</u>
04	<u>ELVIS SHINGARI</u>	<u>7.5</u>	<u>27°C</u>	<u>320</u>	<u>650</u>	<u>1.3</u>	<u>0.70</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>21/10/23</u>							
Observaciones: <u>Se encuentra el reservorio en buen estado de conservación al igual de las mallas y tuberías.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se felicita a todos los Comenores por la permanencia de la limpieza por reservorio y mallas.

Siendo las 14:30 p.m. del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16.00 horas del día 22 de octubre del 2023, en la localidad de Ojonari
Distrito Puerto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco.

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Dña Karen Andri Gomez		Comunero	[Signature]

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Regaly pasco Soares	43754192	[Signature]
Harto Cerezo Jomanga	43968460	[Signature]

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Reservorio	6.5	32 °C	340	400	1.9	1.2
02	I-E Ojonari	7	28 °C	360	710	1.5	0.85
03	ROT Gomez	7.5	28 °C	275	502	1.5	0.70
04	Sergio paswat.	7	27 °C	420	809	1	0.70
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 21/10/23.							
Observaciones: Se felicita a la CCNN por la limpieza del reservorio y poner las tuberías en buenas condiciones.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

se felicita a todo los Vecinos por mantener el orden y la limpieza por neonente, y la junta directiva

Siendo las 17:45 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

20111 [Signature] [Signature]



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las _____ horas del día 27 de Noviembre del 2023, en la localidad de ALTO CHIVIS.
Distrito PUERTO BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>MOISES CAPELO CASTELLANO</u>	<u>04327818</u>	<u>PRESIDENTE JASS</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>MARIA VAIDENAMA SANTISTEBAN</u>	<u>04328894</u>	<u>TEC. ENFERMERA</u>
------------------------------------	-----------------	-----------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.


MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>PUERTO SALUD</u>	<u>6.9</u>	<u>25.7</u>	<u>132</u>	<u>264</u>	<u>0.20</u>	<u>0.5</u>
2	<u>II - EE</u>	<u>6.8</u>	<u>26.8</u>	<u>126</u>	<u>252</u>	<u>0.22</u>	<u>0.5</u>
3	<u>SRA. ROSA</u>	<u>6.5</u>	<u>27.3</u>	<u>122</u>	<u>244</u>	<u>0.18</u>	<u>0.5</u>
4	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>6.7</u>	<u>25.4</u>	<u>136</u>	<u>260</u>	<u>0.19</u>	<u>0.5</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>27-11-23</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-SA.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE SUGIERE REALIZAR LA CLORACION ADECUADAMENTE.
LIMPIEZA DEL SISTEMA

Siendo las 16:20 P.M del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes


MOISES CAPELO CASTELLANO
PRESIDENTE JASS


MARIA E. VAIDENAMA SANTISTEBAN
TEC. ENFERMERA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9.00 horas del día 08 de Noviembre del 2023, en la localidad de Cepico
Distrito Pto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Julio Fernandez Gonzales	45620214	Presidente	[Signature]

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Eucledes Salas 1660	470772464	[Signature]

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Reservorio	6.8	27°	180	360	0.4	1.50
02	Ruben Camano	6.7	27°	180	340	0.3	0.76
03	Julio Fernandez	6.6	26°	160	330	0.3	0.66
04	Guzman Camano	6.5	26°	150	320	0.2	0.56
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 08/11/23.							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 12.30 PM. del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10.00 horas del día 06 de Noviembre, del 2023, en la localidad de Saras.

Distrito Plo Bormudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Aliver Jopique Lopez</u>	<u>72125835</u>	<u>Preside</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Derwin Santos Mercal</u>	<u>73941031</u>	<u>Secretario</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Eulador Salas Laos.</u>	<u>47077464</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Reservorio</u>	<u>6.7</u>	<u>28°C</u>	<u>190</u>	<u>380</u>	<u>0.4</u>	<u>1.60</u>
02	<u>Irma Reminiro</u>	<u>6.6</u>	<u>27°C</u>	<u>140</u>	<u>240</u>	<u>0.4</u>	<u>0.80</u>
03	<u>Liliana Santos</u>	<u>6.6</u>	<u>26°C</u>	<u>90</u>	<u>150</u>	<u>0.2</u>	<u>0.70</u>
04	<u>Artemio Lopez</u>	<u>6.4</u>	<u>26°C</u>	<u>80</u>	<u>150</u>	<u>0.2</u>	<u>0.65</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>06/11/23</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 12:10 PM del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9.00 horas del día 07 de Noviembre del 2023, en la localidad de Primavera
Distrito Pto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Rubies Laos Herrera	04325836	Secretario.	Rubies
Torilo Compagna Pishusua.	43195925.	Presidente.	Torilo

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Eucledor Salas Laos	47077464	Eucledor

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Reservorio	6.7	28°	190	385	0.3	1.45.
02	Juana Compagna O.	6.6	27°	180	370	0.3	0.75
03	Hilaria Sebastiani Sh.	6.5	26°	170	360	0.2	0.65
04	Americo Compagna V	6.4	26°	155.	300	0.2	0.55.
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 09-11-23							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 11.40 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10-00 horas del día 09 de Noviembre del 2023, en la localidad de San Pablo
Distrito Pto Bermúdez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Efraín Huari Chauriz	41901840	Presidente	Efraín

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Eudendor Salas Loos	47077464	Eudendor

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Reservorio	6.6	28°	180	360	0.4	1.55
02	Ulises Fernandez H.	6.5	22°	170	350	0.3	0.75
03	Abdorado Aco Durazo	6.4	27°	160	340	0.3	0.65
04	Roger Manrique Hualpa	6.3	26°	155	320	0.2	0.55
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 09/11/23							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 11-30 am. del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:00 horas del día 13 de noviembre del 2023, en la localidad de San Francisco
Distrito Puerto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Margot SHUÑA MARTINEZ	40927028	TESORERA JASS	

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Mariluz Eva MISHARI MEZA	42424318	

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	RESEVORIO	7.1	25.	250	600	0.0	0.0
02	MUNICIPALIDAD	7.4	24.3	270	400	0.0	0.0
03	SR: HIDALGO VENTURA	7.3	25	300	400	0.0	0.0
04	SR: ADELA DOMINOTE	7.4	24	200	500	0.0	0.0
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones: CAPTACION EN BUENAS CONDICION CON ABUNDANTE AGUA							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere mantener limpio el reservorio

Siendo las 12:30 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

Mariluz Mishari Meza
TESORERA SUCESORADA

Margot Shuña
11-02-2023

Siendo las 11:00 horas del día 24 de 11 del 2023 en la localidad de Santa Rosa, Departamento de Páscar.

Districto pto. Buzo Provincia Oaxapampa
Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS Marcos Achung Ríos
DNI 41318622
CARGO Operador.

Representantes del establecimiento de Salud:
FIRMA

Soledad Santa Cruz Roque. 00832407

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la Vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.



MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)	LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)			
								0 - 5	0 - 1500	0 - 1000	6.5 - 8.5
01	Piscinas	6.7	24.8	64	120	0.0	0.08				
02	Señal Casero.	7.7	27.6	70	136	0.0	0.72				
03	T.E. Santa Rosa.	7.7	27.6	82	186	0.0	0.66				
04	Punto de Salud.	7.7	27.8	76	152	0.0	0.51				
05											
06											
07											
08											
09											
10											

Fecha de Monitoreo: 27-11-2023
Observaciones: Presencia de cloro libre en las U.V.s

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)
Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Felicitación por el trabajo realizado.

Siendo las 11:36 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

Handwritten signature and stamp at the top of the page.