



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:44 horas del día 22 de Abril del 2024, en la localidad de I.E los libertadores
Distrito CONSTITUCIÓN Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS <u>Javier Lopez Diaz</u>	DNI <u>08688876</u>	CARGO <u>Director I.E</u>	
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
LIC. JAVIER E. LOPEZ DIAZ
FIRMA

Representantes del establecimiento de Salud: <u>Jhon Huaman Figueroa</u>	DNI <u>72158009</u>	FIRMA <u>TEC. INF. JHON HUAMAN F</u> DNI 72158009
--	-------------------------------	--



Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Reservorio	6.6	35.7	310	680	0.9	0.0
02	Servicio higiénico Mixto	6.5	35.4	270	610	0.8	0.0
03	Servicio higiénico mujeres	6.5	35.5	240	580	0.8	0.0
04	Lavadero Mano (01)	6.5	35.8	220	540	0.7	0.0
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 22/04/2024

Observaciones: No cuenta con cloración.
Los Grifos de Agua en Inival estan en mal estado.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° 003 del mes de Abril (29/04/24) de 2024; puntos de muestreo se obtuvo como resultado la Presencia de Cóloforme totales y termotolerantes en Nº 01, 02, 03, 04; puntos de muestreo.

Siendo las 15:56pm del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 12:40 horas del día 22 de Abril del 2024, en la localidad de I.E Julio Venu Gutierrez
 Distrito CONSTITUCIÓN Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Samuel Ochoa Salvatierra</u>	<u>19903251</u>	<u>Director I.E</u>	
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____



Representantes del establecimiento de Salud:
Jhon Huaman Figueroa DNI 72158009



Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Reservorio	6.7	33.4	420	870	0.8	0.0
02	Servicio higienico MIXTO	6.6	33.6	390	820	0.9	0.0
03	Quiosco Escolares (01)	6.5	33.6	360	790	0.8	0.0
04	Quiosco Escolares (02)	6.5	33.5	330	720	0.8	0.0
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
---------------------------------------	-----------	--	----------	----------	-------	--

Fecha de Monitoreo: 22/04/2024
 Observaciones: No cuenta con Cloración Respectiva.
Los Grifos de Agua en los Servicios higienicos estan en mal estado.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° 004 del mes de Abril (29/04/24) de 2024; puntos de muestreo se obtuvo como resultado la Presencia de Coliforme totales y termotolerantes en Nº 01,02,03,04 puntos de muestreo.




Siendo las 13:00 pm del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 10:53 horas del día 22 de Abril del 2024, en la localidad de I.E. Villa Cariño
Distrito CONSTITUCIÓN Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS <u>Hebert Cochachi Castro</u>	DNI <u>19823503</u>	CARGO <u>Director IE</u>	FIRMA 
			
Representantes del establecimiento de Salud: <u>Jhon Huaman Figuerola</u> DNI <u>72158009</u> Resp. Vigilancia <u>Calidad de Agua</u>			
			

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Reservorio	6.6	32.9	420	970	0.9	0.0
02	lavadero mano (01)	6.5	32.7	395	850	0.8	0.0
03	lavadero mano (02)	6.6	33.2	350	760	0.8	0.0
04	lavadero mano (03)	6.5	32.9	310	680	0.8	0.0
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
---------------------------------------	-----------	--	----------	----------	-------	--

Fecha de Monitoreo: 22/04/2024
 Observaciones: No cuenta con cloración Respectiva.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° 001 del mes de Abril (29/04/24) de 2024 puntos de muestreo se obtuvo como resultado la Presencia de Coliformes totales y termotolerantes en Nº 01, 02, 03, 04 puntos de muestreo.

Siendo las 11:09 am. del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:30 horas del día 20 de Abril del 2024, en la localidad de Alto Lorencilloz Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

Table with 4 columns: NOMBRES Y APELLIDOS, DNI, CARGO, FIRMA. Row 1: Antonia Martinez Pojio, 043 292 33, Tesorera de Jass, Antonia MP

Representantes del establecimiento de Salud: Anistela Ramirez Meza, DNI 61683363, FIRMA Anistela

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Table with 8 columns: N°, PUNTO DE MUESTREO, PH, TEMPERATURA (°C), SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L), CONDUCTIVIDAD (µmho/cm), TURBIDEZ (UNT), CLORO RESIDUAL (mg/L). Rows 1-4 contain data for points 01-04.

Table with 8 columns: LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP), PH, TEMPERATURA, SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS, CONDUCTIVIDAD, TURBIDEZ, CLORO RESIDUAL.

Fecha de Monitoreo: 20 de abril 2024

Observaciones: Continuar con la cloración Respectiva

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° 006 del mes de Abril (29/04/2024) del 2024; puntos de muestreo se obtuvo como resultado la Negativo (00) de Parasitologicos en N° 01; 02; 03; 04; 05 puntos de muestreo.

Siendo las 12:00 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

Signature of Anistela Ramirez Meza, DNI N° 61683363, Enfermera

Signature of Antonia MP, TESORERA DE LA JASS ALTO LORENCILLOZ



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13:09 horas del día 22 de Abril del 2024, en la localidad de San Juan de Castiblanco
Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Feliciana Alosta Esquivel</u>	<u>44564235</u>	<u>Presidente JASS</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Gerallina H. Taou Shoaou</u>	<u>60509216</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>RESERVOIRO</u>	<u>7.2</u>	<u>29</u>	<u>130</u>	<u>260</u>	<u>1.5</u>	<u>0.8</u>
02	<u>SHOPA SHAMIGUAY</u>	<u>6.8</u>	<u>28</u>	<u>120</u>	<u>240</u>	<u>1.1</u>	<u>0.5</u>
03	<u>SEVALLO ANPICHE</u>	<u>6.9</u>	<u>28</u>	<u>120</u>	<u>250</u>	<u>1.3</u>	<u>0.6</u>
04	<u>CANANGO HUANCHO</u>	<u>7.1</u>	<u>29</u>	<u>130</u>	<u>270</u>	<u>1.4</u>	<u>0.7</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 22/4/2024

Observaciones: Continuar con las respectivas cloración

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Socializando los resultados microbiológicos: Parasitológicos; del informe de ensayo N° — puntos de muestreos se obtuvo como resultado NO presencia de Parasitos en N° 01,02,03,04 puntos de muestreos.

Siendo las 13:36 pm. del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14:50pm horas del día 19 de Abril del 2024, en la localidad de AUTO MONONA
Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

Table with 4 columns: NOMBRES Y APELLIDOS, DNI, CARGO, FIRMA. Entry: Rodolfo Buffgenbach Lazaro, 42456317, Presidente JASS.

Table with 3 columns: Representantes del establecimiento de Salud, DNI, FIRMA. Entry: Oscar Antonio Diaz Perez, 44718078.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Table with 8 columns: N°, PUNTO DE MUESTREO, PH, TEMPERATURA (°C), SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L), CONDUCTIVIDAD (µmho/cm), TURBIDEZ (UNT), CLORO RESIDUAL (mg/L). Rows 01-04 contain data for Reservoir, Nilda Pujas Chawca, Lucia Lazaro Mateo, and Elmer Chinchaya A.

Table with 8 columns: LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP), 6.5 - 8.5, 0 - 1000, 0 - 1500, 0 - 5.

Fecha de Monitoreo: 19. Abril 2024

Observaciones: Continuar con la cloración Respectiva.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Socializando los resultados microbiológicos: Parasitologías; del informe de ensayo N° - puntos de muestreos se obtuvo como resultado NO presencia de Parasitos N° 01, 02; 03; 04 puntos de muestreos.

Siendo las 14:59 Am del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

PS CENTRO FARINA Oscar A. Diaz Perez TEC ENFERMERIA DNI N° 44718078



Rodolfo Buffgenbach Lazaro DNI N° 42456317 PRESIDENTE JASS



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:00 horas del día 22 de Abril del 2024, en la localidad de PUERTO AMISTAD
Distrito CONSTITUCIÓN Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Mireya Pishagua Domingo</u>	<u>47942602</u>	<u>Tesorera JASS</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Melque Villar Ochoa</u>	<u>43232731</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Reservorio</u>	<u>6.64</u>	<u>28.5°C</u>	<u>25</u>	<u>51</u>	<u>0.8</u>	<u>0.0</u>
02	<u>Beta Heneña Santos</u>	<u>6.72</u>	<u>29.4°C</u>	<u>23</u>	<u>48</u>	<u>0.8</u>	<u>0.0</u>
03	<u>Darwin Bermejo Ruiz</u>	<u>6.71</u>	<u>29.6°C</u>	<u>24</u>	<u>47</u>	<u>0.9</u>	<u>0.0</u>
04	<u>Luis Cerro Cruz</u>	<u>6.65</u>	<u>30.3°C</u>	<u>25</u>	<u>47</u>	<u>0.7</u>	<u>0.0</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 22-04-2024

Observaciones: AD CEUTA CON SISTEMA DE CLORACIÓN RESPECTO

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Socializando los resultados microbiológicos y parasitológicos; del informe de ensayo N° 005 del mes de Abril (29/4/24) del 2024; puntos de muestreos se obtuvo como resultado la presencia de Coliforme totales y termotolerantes en N° 01, 02, 03, 04 puntos de muestreos.

Siendo las 14:35.20/4/24 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

MINISTERIO DE SALUD
PS. PTO. AMISTAD
Melque Villar Ochoa
TEC. ENFERMERIA
DNI N° 43232731

MIREYA PISHAGUA DOMINGO
DNI N° 47942602
TESORERA JASS
PUERTO AMISTAD



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 14 horas del día 11 de Abril del 2024 en la localidad de NUEVO PERÚ OBEHIS
Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Estilio Coronel Cereanillas</u>	<u>04082194</u>	<u>PRESEDENTE JASS.</u>	

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Valeriano Moreno Huiza</u>	<u>04325238</u>	<u>TEC. ENF</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>8.5</u>	<u>33.4</u>	<u>270</u>	<u>680</u>	<u>0.5</u>	<u>0.8</u>
02	<u>ALEJANDRA PITICHE</u>	<u>6.5</u>	<u>33.2</u>	<u>260</u>	<u>670</u>	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>
03	<u>ANTONIO VARGAS ARENAS</u>	<u>6.6</u>	<u>33.4</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>
04	<u>PAULINA TORRES</u>	<u>6.7</u>	<u>33.3</u>	<u>260</u>	<u>260</u>	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 11/04/24
Observaciones: Casero nuevo Perú Obehis Sistema de Agua se encuentra "Operativo" Limpio y elonosa hace un mes. PTH. Distrito Constitución. SE HA REALIZADO LA LIMPIEZA Y DESINFECTACIÓN CON COMETE DE JASS.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° 007 del mes de Abril (29/04/24) de 2024; puntos de muestreo se obtuvo como resultado la Negativo (00) de Parasitologicos en Nº 01, 02, 03, 04 puntos de muestreo.

MINISTERIO DE SALUD

VALERIANO MORENO HUIZA
DNI N° 04325238
TECNICO EN PERIODEO



04072194

Si en el día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17:26 horas del día 22 de Abril del 2024, en la localidad de Zona 3 Cartagena
Distrito CONSTITUCIÓN Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
Juan P. Flores R.
FIRMA
Juan P. Flores Roque Cajamalqui
PRESIDENTE

NOMBRES Y APELLIDOS: Romulo Florencio Roque Cajamalqui DNI: 2110099 CARGO: Presidente Jass

Representantes del establecimiento de Salud: Jhon Huaman Figueroa DNI: 72158009
FIRMA: Jhon Huaman F. DNI: 72158009

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Reservorio	6.65	35.8	435	1200	1.7	0.0
02	Evaluacion Quinto	6.57	34.6	427	1100	1.4	0.0
03	Miriam Cornelio Pustan	6.55	34.2	412	1000	1.6	0.0
04	Gusela Unayre Huaman	6.50	35.8	417	1090	1.9	0.0
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP) PH: 6.5 - 8.5 SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS: 0 - 1000 CONDUCTIVIDAD: 0 - 1500 TURBIDEZ: 0 - 5

Fecha de Monitoreo: 22/4/2024

Observaciones: Continuar y hacer el seguimiento de los documentos por parte de la Junta directiva Jass emitido al DTR; hay conexiones domiciliaria y la llave de paso para el desfogue esta en mal estado; Desmontar los Pastos y se hizo de conocimiento al presidente de jass para su respectiva limpieza exterior.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° 002 del mes de Abril (29/04/24) de 2024; puntos de muestreo se obtuvo como resultado la Presencia de Coliforme totales y termotolerantes en Nº 01, 02, 03, 04; puntos de muestreo.

Siendo las 17:49pm del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 10.30 am horas del día 22 de ABRIL del 2024, en la localidad de CCUNPTO PORVENIR
Distrito CONSTITUCION Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>MARCELINA CANDY CHARICHE CASANTO</u>	<u>45856239</u>	<u>PRESIDENTA DE LA JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>MARCO ANTONIO CHAVEZ PEREZ</u>	<u>04340561</u>	<u>Resp. SALUD AMBIENTAL</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	6.8	26°C	60	120	4.5	0.5
2	Juana Marin Paredes	6.5	26°C	80	160	4.5	0.5
3	Rubelia Camacho Arias	6.5	26°C	80	160	4.5	0.5
4	Luz Convelo Suarez Huaynacari	6.6	26°C	70	140	4.6	0.5
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:		<u>22/04/2024</u>					
Observaciones:		<u>Continuar la respectiva cloración.</u>					

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Socializando los resultados microbiológicos: Parasitológicos y bacteriológicos del Informe de Ensayo N° — puntos de muestreos se obtuvo como resultado NO presencia de parásitos. N° 01, 02, 03, 04 puntos de muestreos.

Siendo las 13.00 PM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD M.R. CONSTITUCION
PUERTO DE SALUD LORENCELO NIVEL 1-2
Marco Antonio Chavez Pérez
Tec. Enfermero
DNI N° 04340561

MARCELINA CHARICHE CASANTO
DNI N° 45856239
PRESIDENTA JASS
PUERTO PORVENIR