



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa				3) Nombre de Micro Red / Hospital		HUANCABAMBA				
4) Nombres del Programa de Monitoreo		PUICA		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua		7) Población de la localidad		57
						CHOROBAMBA		8) Población Servida		56		
9) Departamento		PASCO		11) Distrito		HUANCABAMBA		13) Nombre EESS:		C.S. HUANCABAMBA		
10) Provincia		OXAPAMPA		12) Localidad		CHOROBAMBA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		10-10-2024		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)												

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto (Según estándar del Instituto Nacional)	
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado		
															Este	Norte
	10/10/24	11:00	AC	AB	Reservorio	7.17	18.22	141	282	0.83	0.0	24/7	1		0442413	8848376
	10/10/24	11:30	AC	AB	Sacramento Rojas	7.19	18.26	133	268	0.41	0.0	24/7	1		0443028	8847537
	10/10/24	11:45	AC	AB	Maravi Capcha	7.25	18.39	136	272	0.40	0.0	24/7	1		0442997	8847469
	10/10/24	12:00	AC	AB	Olga Tarazona	7.20	19.35	142	285	0.33	0.0	24/7	1		0442896	8847338
	10/10/24	12:38	AC	AB	Meza Arquipa	7.26	19.26	145	290	0.21	0.0	24/7	1		0442916	8847509
	10/10/24	12:33	AC	AB	Alania Orezano	7.22	19.28	129	260	0.09	0.0	24/7	1		0442768	8847328
	10/10/24	12:48	AC	AB	Fabian Valle	7.31	20.01	131	262	0.06	0.0	24/7	1		0442745	8847458
	10/10/24	13:05	AC	AB	Quintana Rivera	7.36	20.12	135	276	0.08	0.0	24/7	1		0442425	8847522

Observaciones: Durante el monitoreo, no se encontró cloro residual.

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Mg. Evelyn Ariza Quintana
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Leoncio Montado Aldava
 DNI: 07308964
 Cargo: Presidente

ASOCIACION A
 Consejo F
 DNI: 1
 PRE: