



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Red de Salud Oxapampa	3) Nombre de Micro Red / Hospital			Pozuzo	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED- PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	7) Población de la localidad	1200
			No				LA COLONIA - POZUZO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO			13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO - POZUZO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LA COLONIA - POZUZO			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-04-2024
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO					

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM		
															Este	Norte	Altura
	13-4-24	8:10	AC	AB	RESERVOIRIO	8.21	21.32	214	428	2.4	1.51	24/7	-	-	0439053	8886461	1004
	13-4-24	8:46	AC	AB	RESTAURANTE "ODILON"	8.16	23.15	216	432	2.8	0.71	24/7	-	-	0439323	8886847	765
	13-4-24	9:14	AC	AB	MARIA LUZ VILLANUEVA CALERO	8.24	23.10	228	456	2.3	0.62	24/7	-	-	0439488	8887235	734
	13-4-24	9:29	AC	AB	GRACIELA SALDANI SCHMITZ	8.20	23.00	285	370	2.4	0.65	24/7	-	-	0439655	8886531	748
	13-4-24	9:41	AC	AB	ODILA EGG RUIZ	8.15	22.45	194	388	2.1	0.61	24/7	-	-	0439648	8886632	744
	13-4-24	9:59	AC	AB	MUSEO SCHAFERER	7.99	23.36	192	384	2.6	0.60	24/7	-	-	0439597	8887001	810
	13-4-24	10:13	AC	AB	INTERNADO PARROQUIAL	8.04	23.24	174	348	2.5	0.56	24/7	-	-	0439611	8887082	810
	13-4-24	10:22	AC	AB	CASAMAQUINA MUNICIPAL	8.16	24.51	156	312	2.4	0.54	24/7	-	-	0439532	8887006	816

Observaciones:

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(**) : AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

CENTRO DE SALUD SAN CAMILO
POZUZO
Téc. Enf. SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación

Nombres y apellidos: ROMARIO B. CRUZ ESPINOZA

DNI: 218356970

Cargo: ATM.

Firma



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Red de Salud Oxapampa	3) Nombre de Micro Red / Hospital	Pozuzo				
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	PRUSIA	7) Población de la localidad	270
			No				8) Población Servida	106
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO		13) Nombre EESS:	C.S. SAN CAMILO - POZUZO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PRUSIA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-04-2024		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD						

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	12-4-24	12:10	AC	AB	RESERVORIO	8.19	23.10	168	336	1.26	0.88	24/7	-	-	0441191	8883538	898
	12-4-24	12:28	AC	AB	JOSEFIN MORALES INOSTROSA	8.21	24.15	172	344	2.14	0.74	24/7	-	-	0440541	8883667	808
	12-4-24	12:44	AC	AB	ANAYA CABRERA BERNARDO	8.00	25.21	180	360	1.80	0.60	24/7	-	-	0440681	8883769	769
	12-4-24	13:14	AC	AB	JONITA KOCH RAMIREZ	8.13	24.12	191	382	2.36	0.56	24/7	-	-	0440337	8883785	734

Observaciones:

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

CENTRO DE SALUD SAN CAMILO

 Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
 DNI: 22753209

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: ROMARIO B. CRUZ ESPINOSA
 DNI: 48356970
 Cargo: ATM.

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	SAN CAMILO - POZUZO	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	LA ESPERANZA
			No			
7) Población de la localidad		8) Población Servida			116	100
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	CENTRO SALUD SAN CAMILO - POZUZO	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LA ESPERANZA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-04-2022	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD		16) DNI	22753209	17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	13-4-24	8:10	AC	AB	RESERVOIRIO	8.12	21.32	214	428	2.4	1.51	24/7	-	-	0439053	8886461	1004
	13-4-24	10:44	AC	AB	FLORENTINA ORDOÑEZ	7.41	24.11	189	378	2.41	0.53	24/7	-	-	0439438	8887573	808
	13-4-24	10:58	AC	AB	CONSTANTINO P. ACEDO F.	7.56	24.51	179	358	2.00	0.53	24/7	-	-	0439562	8887612	721
	13-4-24	11:20	AC	AB	RAFAEL ALANTA	7.63	24.10	194	398	1.00	0.51	24/7	-	-	0439462	8887618	803

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
 DNI: 22753209

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: ROMARIO B. CRUZ ESPINOZA
 DNI: 218356990
 Cargo: ATM.

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	C.S. SAN CAMILO - POZUZO			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED- PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	MONTEFUNER	7) Población de la localidad	320
			No				8) Población Servida	290
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	C.SALUD SAN CAMILO - POZUZO			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	MONTEFUNER	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-04-2024			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD		16) DNI	22753209	17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	13-4-24	8:10	AC	AB	RESERUORIO	8.12	21.32	214	428	2.4	1.51	24/7	-	-	0439053	8886461	1004
	13-4-24	11:43	AC	AB	AMANCIO QUIROZ	7.16	24.30	218	436	1.30	0.61	24/7	-	-	02440157	8888076	719
	13-4-24	11:55	AC	AB	DEMETRIO EDUARDO	7.25	24.60	109	218	1.10	0.53	24/7	-	-	0440084	8887963	719.
	13-4-24	12:20	AC	AB	JOAQUIN ESTEZA	7.61	24.10	106	212	1.00	0.50	24/7	-	-	0440074	8887947	788.

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

CENTRO SALUD SAN CAMILO
 Tec. Eni Soledad ANAYA JUSTINIANO
 DNI: 22753209

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: ROMARIO B. CRUZ ESPINOZA
 DNI: 48356970
 Cargo: ATM

Firma



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		01		2) Red de Salud Oxapampa			3) Nombre de Micro Red / Hospital			POZUZO					
4) Nombres del Programa de Monitoreo		FED-PULCA		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si		X		6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua		7) Población de la localidad		153	
						No						8) Población Servida		50	
9) Departamento		PASCO		11) Distrito		POZUZO		13) Nombre EESS:		C.S. SAN CAMILO-POZUZO					
10) Provincia		OXAPAMPA		12) Localidad		HUACAMAYO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		12-04-2024					
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				ANAYA JUSTIANO SOLEDAD											

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM		
															Este	Norte	Altura
	12-4-24	10:15 AM	AC	AB	RESERVORIO	7.99	22.51	114	228	2.40	0.91	24/7	-	-	0441420	8883905	798
	12-4-24	10:46	AC	AB	LOURDES LIBARDO PRINCIPAL	7.17	23.16	99	198	2.42	0.60	24/7	-	-	0440353	8884503	753
	12-4-24	11:17	AC	AB	VERONICA FACIL CRISANTO	8.00	23.45	101	202	2.15	0.61	24/7	-	-	04410433	8884604	765
	12-4-24	11:29	AC	AB	MARIN CAMPOS GUSTAVO	8.10	24.21	89	178	2.22	0.53	24/7	-	-	044102128	8884615	784

Observaciones: SE REALIZA LA ACTIVIDAD EN PRESENCIA DE LOS OPERADORES PRESENTES REALIZANDO LA VIGILANCIA DEL SISTEMA DE AGUA.

(-): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
 POZUZO

 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: ROMARIO B. CRUZ ESPINOZA
 DNI: 48356970
 Cargo: RTM.

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED-PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SANTA ROSA	7) Población de la localidad	144
			No				8) Población Servida	102
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SANTA ROSA			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SANTA ROSA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	23-04-2024			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	23-4-24	9:36	AC	AB	RESERVORIO	7.8	23.3	99	240	2.41	0.91	24/7	-	-	4447250	8895019	407
	23-4-24	10:15	AC	AB	JOSE SCHULER KOHEL	7.4	23.5	102	321	2.51	0.71	24/7	-	-	444567	8895190	702
	23-4-24	10:39	AC	AB	NERCIA LEON SCHULER	7.7	24.3	84	234	2.24	0.62	24/7	-	-	444518	8895281	645
	23-4-24	11:25	AC	AB	P.S. SANTA ROSA	7.9	24.2	100	248	2.10	0.53	24/7	-	-	444480	8895301	662

Observaciones: Se realizó el monitoreo en presencia del agente ^{MUNICIPAL} comunitario LA SEÑORA Nercia Leon Schuler.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
 Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
 DNI: 22753209

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Nercia Leon Schuler
 DNI: 42678384
 Cargo: Agente Municipal

Firma



PERÚ

Ministerio
de Salud

Diresa
Pasco

Red de Salud
Oxapampa

Micro Red
Pozuzo

INFORME N° 001- 2024-SB-BUENA VISTA

A : Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
Responsable de saneamiento básico de la Micro Red Pozuzo.

De : CD. Carlos Eduardo LUIS ROCCA
Jefe del puesto de salud buena vista.

Asunto : **INFORME POR NO GENERACION DE PARAMETRO DE CAMPO**

Fecha : 25 de Abril de 2024.

Es grato dirigirme a usted mediante el presente para hacerle llegar mis más cordiales saludos a nombre del puesto de salud buena vista y el mío propio y así mismo cumplir con informar lo siguiente:

Que habiendo enviado los equipos de multiparámetro y turbidímetro para mantenimiento con los responsables de la red de salud el mismo día que se realizó la capacitación sobre el uso y conservación en buen estado de los equipos en mención y que hasta la fecha no nos fueron devueltos y por ende no se realizó el monitoreo de turbidez y multiparámetro en el reservorio de agua y viviendas en el caserío de buena vista.

Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y demás fines.



LUIS ROCCA CARLOS E.

**CIRUJANO DENTISTA
CCP 35431**



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud		POZUZO					
4) Nombres del Programa de Monitoreo		PVICA FED		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si <input checked="" type="checkbox"/>		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		7) Población de la localidad		50	
						No <input type="checkbox"/>				8) Población Servida		29	
9) Departamento		PASCO		11) Distrito		POZUZO		13) Nombre EESS:		PUESTO DE SALUD RIO TIGRE			
10) Provincia		OXAPAMPA		12) Localidad		RIO TIGRE		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		24-04-2024			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				LUCIANO ROSAS NOBERTA				16) DNI		17) Firma			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	24-4-24	13:30	AC AB		RESERVORIO	7.3	24.6	220	460	2.9	0.7	24h/d	-	-	0441319	8904627	735
	24-4-24	14:00	AC AB		P.S. RIO TIGRE	7.4	24.9	160	340	3.1	0.6	24h/d	-	-	0441583	8904193	625
	24-4-24	14:10	AC AB		CISELA ROJAS SABINO	7.5	25.2	250	510	3.6	0.6	24h/d	-	-	0441619	8904082	613
	24-4-24	14:20	AC AB		ELSA SANTANA VENTURA	7.5	25.6	180	380	3.0	0.5	24h/d	-	-	0441641	8903983	622

Observaciones: AL REALIZAR EL MONITOREO SE EVIDENCIA COMO EN EL RESERVORIO Y LAS VIVIENDAS

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

NOBERTA LUCIANO ROSAS
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: LOIS VILLANUEVA BRAVO
 DNI: 43439488
 Cargo: PRESIDENTE



[Signature]
 Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01		2) Red de Salud Oxapampa	OXAPAMPA		3) Nombre de Micro Red / Hospital	POZUZO				
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED-PVICA		5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	RIO TIGRE CASCAJO		7) Población de la localidad	89	
				No					8) Población Servida	25	
9) Departamento	PASCO		11) Distrito	POZUZO		13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO				
10) Provincia	OXAPAMPA		12) Localidad	RIO TIGRE CASCAJO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-04-2024				
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			AMBROSIO BARTOLO RICHARD								

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	13-04-24	8:45	AC	AB	RESERVORIO	7.00	21	98	196	1.06	0.00	24/7	/	-	0453945	8892906	887
	13-04-24	9:15	AC	AB	EVARISTO LLANOS ROJAS	6.80	20.7	104	208	1.00	0.00	24/7	/	-	0454163	8892977	867
	13-04-24	9:45	AC	AB	ALFREDO PALERMO MEDINA	6.70	20.2	110	220	0.96	0.00	24/7	/	-	0454272	8892921	847
	13-04-24	10:30	AC	AB	AMORIN LEON SCHULER	6.20	20	120	240	0.90	0.00	24/7	/	-	0454311	8892900	839

Observaciones: Durante el monitoreo de parámetros de campo, no se evidencia el cloro residual

(*): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Richard Ambrosio Bartolo
 Richard Ambrosio Bartolo
 TECNICO ENFERMERIA
 DNI 27753342

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos
 RICHARD AMBROSIO BARTOLO

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: AMORIN LEON SCHULER
 DNI: 04311026
 Cargo: PRESIDENTE T.A.S.S.

Amorin Leon Schuler
 Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Red de Salud Oxapampa	3) Nombre de Micro Red / Hospital			POZUZO			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	ASCENCION			
			No						
7) Población de la localidad	87		8) Población Servida	09					
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO			13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD ASCENCION		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ASCENCION			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	17-04-2024		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		ALVAREZ QUISPE, LILA NERY			DNI 20424947			pds.p	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	17-4-24	12:50	AC	AB	RESERVORIO	7.6	22.5	180	360	0.59	0.9	24/7	-	-	0440022	8911266	880
	17-4-24	13:20	AC	AB	II.EE.PRIMARIA	7.3	23.6	194	410	0.55	0.8	24/7	-	-	0440062	8911325	870
	17-4-24	14:38	AC	AB	PUESTO DE SALUD	7.1	24.7	280	490	0.82	0.8	24/7	-	-	0440035	8911261	878

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO DE PARAMETRO DE CAMPO SE OBSERVA ADECUADO LIMPIEZA DEL RESERVORIO ROTAPIAST
 - EL EQUIPO DE CLORACION MANUAL CON GOTERO DE VENOCISIS, SE OBSERVA EN REGULAR CONSERVACION Y SE ENCUENTRA ABASTECIDO DEL CLORO RESIDUAL OPTIMO.

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Lila Nery
 Lila Nery ALVAREZ QUISPE
 TEC ENFERMERIA
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: ZENON CRISOSTOMO SIMON
 DNI: 41838688
 Cargo: PRESIDENTE - JASS

Zenon
 Firma



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Red de Salud Oxapampa	OXAPAMPA	3) Nombre de Micro Red / Hospital	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	SAN JOSE
			No		
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	P.S. SAN JOSE
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JOSE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10-04-2024
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Espíndola Lino Alfredo			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM		
															Este	Norte	Altura
	10-4-24	7:00 am	AC	AB	Reservorio	8.2	20	140	300	1.5	0.0	24/7	-	-	0436895	8966975	1478
	10-4-24	8:10 am	AC	AB	Hilario Sabino Eugenio	8.2	20	130	310	1.8	0.0	24/7	-	-	0436893	8966985	1432
	10-4-24	8:15 am	AC	AB	Honorato Duran Encarnación	8.3	20	140	300	1.8	0.0	24/7	-	-	0436882	8966974	1456
	10-4-24	8:26 am	AC	AB	Tania Colima Pariaagua	8.2	21	120	310	1.8	0.0	24/7	-	-	0436871	8966975	1431

Observaciones: por temporada de lluvia el agua se encuentra sucia y la captación es inadecuada al momento de monitoreo el agua no está con el cloro.

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Alfredo Espíndola Lino
 ENFERMERO TEC.
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Hilario Sabino Eugenio
 DNI: 40628393
 Cargo: Pres. JASS

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Red de Salud Oxapampa	3) Nombre de Micro Red / Hospital	POZUZO		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PUJCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si <input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	7) Población de la localidad	165
			No <input type="checkbox"/>		cañachacra	8) Población Servida
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	Puerto de salud cañachacra	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	cañachacra	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-04-2024	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Sanchez Vargas Laly				

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM		
															Este	Norte	Altura
	13-04-24	14:30	AC	AB	Reservorio	7.9	20	101	203	0.0	0.0	24/7	✓	-	0423329	8873345	1485
	13-04-24	14:36	AC	AB	Diogenes Barcen estola	7.1	19.8	86	184	0.0	0.0	24/7	✓	-	0423214	8873253	1451
	13-04-24	14:48	AC	AB	P5 cañachacra	7.5	19	98	198	0.0	0.0	24/7	✓	-	0423222	8873295	1450
	13-04-24	14:58	AC	AB	Williams Barrospi castillon	7.7	19.2	95	190	0.0	0.0	24/7	✓	-	0423271	8873221	1461

Observaciones: Durante el monitoreo no se cuidanau cloro residual.

(-): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
 Laly Sanchez Vargas
 Tec: enfermería
 DNI: 73603231
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Williams Barrospi castillon
 DNI: 41464479
 Cargo: Presidente SUS

[Firma]
 Firma



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Red de Salud Oxapampa	Oxapampa	3) Nombre de Micro Red / Hospital				
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FEO PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	SANTA VIRGINIA	7) Población de la localidad	240
			No				8) Población Servida	168
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PS Santa Virginia			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	santa Virginia	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	3/4/2024			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)						Yessenia Cruz Calvay		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	3/4/2024	12:00 AM	AC	AB	Reservorio	7.4	20.3	190	320	1.4	0.00	24/7	✓	-	0422774	8885162	1864
	3/4/2024	12:20 AM	AC	AB	Victoria Adrian Tolentino	7.3	20.2	170	270	1.3	0.00	24/7	✓	-	0423484	8885112	1626
	3/4/2024	12:40 AM	AC	AB	Margarita Santos D/merco	7.1	20.1	150	265	1.2	0.00	24/7	✓	-	0423718	8883113	1636
	3/4/2024	13:00 pm	AC	AB	Edilberto Silva Adrian	7.0	20.0	155	280	1.2	0.00	24/7	✓	-	0423716	8885163	1645

Observaciones: Durante el monitoreo no se observa cloro residual en el equipo de cloración

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Yessenia Cruz Calvay
 TECNICA EN ENFERMERIA
 Responsable del monitoreo
 DNI: 71578066
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: *Elias Castañeda Quijano*
 DNI: 04310482
 Cargo: *presidente JASS*

Elias Castañeda Quijano
 Presidente de JASS
 Santa Virginia



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Red de Salud Oxapampa	Oxapampa	3) Nombre de Micro Red / Hospital	pozuzo
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUNCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	Huarño
			No		
9) Departamento	pasco	11) Distrito	pozuzo	13) Nombre EESS:	puesto de salud Santa Urogénica
10) Provincia	oxapampa	12) Localidad	Huarño	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	02/04/2024
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)					
Yessenia Cruz Calvay					

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM		
															Este	Norte	Altura
	02/4/24	8:00 PM	AC	AB	Reservorio	7.5	20.4	150	320	1.3	0.00	24/7	✓	-	0421996	8885340	1983
	02/4/24	8:30 PM	AC	AB	Zocimo placido Huaranga	7.3	20.2	170	280	1.2	0.00	24/7	✓	-	0422229	8885667	1812
	02/4/24	9:00 AM	AC	AB	pablin Bentura Tolentino	7.2	20.3	148	290	1.1	0.00	24/7	✓	-	0422157	8885572	1881
	02/4/24	9:30 AM	AC	AB	Zocimo Huaranga Evaristo	7.1	20.1	160	210	1.0	0.00	24/7	✓	-	0422134	8885584	1882

Observaciones: Durante el monitoreo no se evidencian no se observa cloro residual en el equipo de cloración

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Yessenia Cruz Calvay
 Responsable del monitoreo
 TÉCNICA ENFERMERIA
 Nombres y apellidos
 DNI: 77578036

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Eusebio Almerco Aquino
 DNI: 04349458
 Cargo: presidente Jem

Presidente JEM
 Eusebio Almerco Aquino

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Red de Salud Oxapampa	OXAPAMPA.	3) Nombre de Micro Red / Hospital	POZUZO		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCO.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	LEÓN PAPA.	7) Población de la localidad	140
			No			8) Población Servida	88
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	P.S. STA VIRGINIA.		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LEON PAPA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-04-2024		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		HERNAN DANTY PUCUHARONGA SURICHAQUI					


Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (+)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	08-04-2024	8:00 am	AC	AB	RESERVOIRIO.	7.4	20.6	220	330	1.4	0.00	24/7	✓		0423989	8886778	1603
	08-04-2024	8:30 am	AC	AB	SELSO VENTURA COSTAÑEDA	7.2	20.4	210	320	1.3	0.00	24/7	✓		0422154	8886355	1423
	08-04-2024	8:40 am	AC	AB	ZOCIMO SILVA HUARONGA	7.6	22.1	233	290	1.4	0.00	24/7	✓		0424158	8886331	1424
	08-04-2024	10:00 am	AC	AB	PRUDENCIO SIMON DURON	7.5	21.4	240	287	1.2	0.00	24/7	✓		0424474	8886393	1444

Observaciones: Durante el monitoreo no se encuentra cloro residual en el equipo.

(+): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)


 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Person que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: RENILDO UBALDO SILVESTRE
 DNI: 04349631
 Cargo: Agente Municipal


 Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Red de Salud Oxapampa	3) Nombre de Micro Red / Hospital					
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	San Luis	7) Población de la localidad	90
			No				8) Población Servida	80
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO		13) Nombre EEES:	Santa Virginia		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	San Luis		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	01/04/2024		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)								
Yessenia Cruz Calvay								

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	01/4/24	8:00 am	AC	AB	Reservorio	7.4	21.4	180	320	1.3	0.00	24/7	✓	-	0421996	8885341	1983
	01/4/24	8:25 am	AC	AB	Honorato Huaman ayala	7.3	21.3	175	290	1.2	0.00	24/7	✓	-	0423380	8885466	1940
	01/4/24	8:40 am	AC	AB	Edwin Calpartida	7.2	21.2	170	285	1.1	0.00	24/7	✓	-	0422931	8885340	1983
	01/4/24	8:50 am	AC	AB	Celestino Duran	7.2	20.9	165	270	1.0	0.00	24/7	✓	-	0424481	8885349	1358

Observaciones: Durante el monitoreo no se evidenció cloro residual en el equipo y se encuentra lleno de mallas el reservorio.

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterreanea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Yessenia Cruz Calvay
 Responsable del monitoreo
 TÉCNICA ENFERMERIA
 Nombres y apellidos
 DNI: 71576080

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Agapito Martínez Condellio
 DNI: 44206143
 Cargo: presidente de San

Firma



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Red de Salud Oxapampa			3) Nombre de Micro Red / Hospital	POZURO			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PUNO	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	CUWA	7) Población de la localidad	103	
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	27	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZURO			13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD CUWA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CUWA			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-04-24		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		SUDARIO MALHADO NELDA							

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	11-04-24	08:00	AC	AB	RESERVORIO	7.2	19.4	280	640	0.4	0.00	24/7	✓	-	0422384	8898589	1837
	11-04-24	08:30	AC	AB	SEBASTIAN UBALDO AGUIRRE	7.3	19	310	680	2.1	0.00	24/7	✓	-	0423537	8892520	1837
	11-04-24	09:00	AC	AB	PONCE UBALDO MAGNO	7.1	18.1	150	540	1.7	0.00	24/7	✓	-	423657	8898620	1787
	11-04-24	09:30	AC	AB	JESUS UBALDO LERO	7.0	19	150	320	2.1	0.00	24/7	✓	-	0433622	8898325	1786

Observaciones: DURANTE LA INSPECCION NO SE ENCUENTRA CLORO RESIDUAL EN EL SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO

(*): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: RUBEN LERO UBALDO
 DNI: 42229137
 Cargo: PRESIDENTE JASS

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa	OXAPAMPA	3) Nombre de Micro Red / Hospital	SAN CARILLO - POZUZO	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA PEO	5) Dispone de Sist. de agua Potable	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	SAN SALVADOR
			No	<input type="checkbox"/>		
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SAN SALVADOR	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN SALVADOR	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	04-04-2024	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		TEC.ENF. ANDAMAYO ROMERO KELLY DONNA				

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM		
															Este	Norte	Altura
	04-4-24	10:30	AC	AB	RESERVORIO	7.3	20	68	90	3.1	0.0	24/7	✓	-	0425946	8892590	1685
	04-4-24	11:15	AC	AB	MARIQUINA SILVESTRE .H	7.1	19.9	52	70	2.8	0.0	24/7	✓	-	0426296	8892691	1630
	04-4-24	12:30	AC	AB	ESCUELA PRIMARIA	7.4	20	60	80	2.8	0.0	24/7	✓	-	0426334	8892711	1624
	04-4-24	13:20	AC	AB	YOLANDA YALICO TOLENTINO	7.3	19.8	60	80	2.5	0.0	24/7	✓	-	0426542	8892502	1623

Observaciones: SISTEMA RESERVORIO GEOMETRICO IMPIDE CLORACION DE AGUA, SOLO SE REALIZA LIMPIEZO SEMANAL DE LOS OTROS COMPONENTES COMO APTACION

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Kelly D. Andamayo Romero
 Téc. Enfermería
 KELLY ANDAMAYO ROMERO
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Hermilio Zuñiga Ventura
 DNI: 04349195
 Cargo: Presidente JASS

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	OSOMAYO	7) Población de la localidad	187
			No				8) Población Servida	25
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD OSOMAYO			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	OSOMAYO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)				
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			PUCUHARANGA SURICHAQUI MURIAM ESTHER		16) DNI	20901237	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		Altura
	11-04-24	8:40	AC	AB	RESERUORIO	8.12	18.5	102	204	2.10	0.00	24/7	✓	-	0436200	8911614	1219
	11-04-24	9:30	AC	AB	WILDER DURAN RUIZ	7.82	19.5	101	204	2.04	0.00	24/7	✓	-	0436068	8911262	1158
	11-04-24	10:15	AC	AB	EDMER EUGENIO CABELLO	7.83	19.4	98	198	1.08	0.00	24/7	✓	-	0436072	8911233	1159
	11-04-24	10:45	AC	AB	FLORIANA SIMON RUIZ	7.80	19.6	99	200	2.00	0.00	24/7	✓	-	0436108	8911559	1173

Observaciones: Durante el monitoreo, No se observa cloro residual en el equipo clorador

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Miriam E. Pucuhuaranga Surichaqui
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: FRANCISCO SOLANO VILLANUEVA
 DNI: 04349356
 Cargo: PRESIDENTE JASS.

