



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de Agua Villa Rica		7) Población de la localidad	9190
			No	<input type="checkbox"/>				8) Población Servida	8800
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	Villa Rica		13) Nombre EESS:	HOSP. "R.E.P" - Villa Rica			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	VILLA RICA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	26-03-2024			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Chela Román Moreno				16) DNI	04351443	17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
															Este	Norte	Altura
	26/03/24	09:28	AC	AB	R1	6.94	18.43	104	208	0.09	2.12	16h/d	-		0469658	8813147	1544
	26/03/24	09:40	AC	AB	R2	7.16	19.74	200	399	0.09	1.82	16/d	-		0469667	8813124	1549
	26/03/24	09:50			R3 EN MANTENIMIENTO										0469972	8812971	1531
	26/03/24	11:30	AC	AB	Fam. Manhilla Parejas	7.33	21.26	96	192	4.81	0.58	16/d	-		0470877	8813161	1474
	26/03/24	11:40	AC	AB	I.E. "N. S. R"	7.51	23.74	169	339	1.49	0.84	16/d	-		0470719	8813324	1481
	26/03/24	12:23	AC	AB	Mercado Municipal	6.93	21.78	52	105	2.36	0.96	16/d	-		0470295	8813052	1504
	26/03/24	12:07	AC	AB	J.N. "Virgen de Fatima"	6.90	20.84	96	193	1.41	0.69	16/d	-		0470471	8812731	1500
	26/03/24	12:40	AC	AB	I.S.T. - "A. V. H"	7.0	21.06	67	134	0.28	1.5	16/d	-		0469763	8813301	1543
	26/03/24	12:49	AC	AB	Terminal Terrestre	6.40	21.70	68	123	3.37	0.57	16/d	-		0469391	8813038	1554
	26/03/24	13:03	AC	AB	I.E. Santa Apolonia	7.15	22.48	114	228	1.59	1.09	16/d	-		0469820	8812566	1519

Observaciones: Se sugiere mejorar los niveles de cloro en conexiones domiciliarias

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)



Chela Román Moreno
 Tec. Enfermería
 DNI: 04351443

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación

Nombres y apellidos: Remigio David Fernández

DNI: 20522948

Cargo: Jefe Unidad

Ing. Remigio David Fernández Arellano
 JEFE U.C. VILLA RICA

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica				
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de Agua Villa Rica		7) Población de la localidad	9 190	
			No	<input type="checkbox"/>				8) Población Servida	8 800	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	Villa Rica		13) Nombre EESS:	Hosp - "R.E.P" - Villa Rica				
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	Villa Rica		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	26-03-2024				
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Chela Román Moreno				16) DNI	04351443	17) Firma			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
															Este	Norte	Altura
	26/03/24	13:14	AC	AB	I.E. "Leopoldo Krauss"	7.13	21.71	143	286	0.67	1.5	16/d	-		0469820	8812566	1519
	26/03/24	13:24	AC	AB	Beketa Gonzales"	7.23	22.25	100	200	2.36	0.80	16/d	-		0469957	8812166	1510
	26/03/24	10:14	AC	AB	R4	7.03	19.13	214	428	0.40	2.50	16/d	-		0471190	8814888	1497
	26/03/24	10:36	AC	AB	Grifo Central	7.14	20.52	214	428	0.30	2.50	16/d	-		0471205	8814654	1491
	26/03/24	10:57	AC	AB	I.E. Pedro Ruiz Gallo	7.39	23.45	203	425	0.28	2.50	16/d	-		0471111	8813921	1479
	26/03/24	11:10	AC	AB	Rojas Hurtado	7.21	22.01	207	414	0.00	0.33	16/d	✓		0470977	8813511	1469

Observaciones: Se sugiere mejorar niveles de cloro en conexiones domiciliarias

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)



Chela Román Moreno
 Tec. Enfermería
 DNI 04351443
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Remigio David Fernández Arellano
 DNI: 20522948
 Cargo: Jefe Unidad

 Remigio David Fernández Arellano
 JEFE U.C. VILLA RICA

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA CANAL DE PIEDRA	7) Población de la localidad	420
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	360
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	Hosp. "R.E.P." - Villa Rica		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CANAL DE PIEDRA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-03-2024		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Jiménez Nestares Alfredo Edmundo			16) DNI	21087398	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		34) Zona UTM (17,18 o 19)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
	12-03-24	9.10	AN	AS	Captación	7.24	20.0	221	443	5.44	—	24/1	✓		0467570	8816472	1941
	✓	9.55	AC	AB	Reservorio	7.7	18.9	190	380	5.8	0.0	24/1	✓		0467936	8816274	1841
	✓	10.15	AC	AB	Hilda Davila R.	7.64	20.4	222	443	6.73	0.04	24/1	✓		0470335	8815358	1608
	✓	10.40	AC	AB	Santosa Alcahuaman	7.91	21.41	193	387	22.7	0.0	24/1	✓		0470600	8815129	1574
	✓	11.10	AC	AB	Marcelina Centeno	7.9	22.23	193	385	22.9	0.04	24/1	✓		0470522	8815488	1540

Observaciones: • Turbidez por presencia de lluvia en la zona.
 • Se recomienda NO clorar cuando la turbidez sea > 0.5 UNT.
 • Se recomienda realizar limpieza y desinfección de reservorio.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

ALCIDES ACUÑA D.
 CONDUCTOR
 HOSPITAL "R.E.P." - VP

Chela Román Moreno
 Tec. Enfermería
 DNI 04351443

RESPONSABLE DEL MONITOREO
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Sandro A. Poma Aguilar
 DNI: 04217142
 Cargo: Secretario JASS

SANDRO POMA AGUILAR
 SECRETARIO
 DNI 04217142
 JASS CANAL DE PIEDRA
 Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA ENTRE RIOS
			No		
7) Población de la localidad	540	8) Población Servida	480		
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	Villa Rica	13) Nombre EESS:	Hosp. "R.E.P." - Villa Rica
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	ENTRE RIOS	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	18-03-2024
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Jiménez Nestares Alfredo Edmundo			16) DNI	21087398
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
															Este	Norte	Altura
	18-03-24	9.54	AN AS	AS	Captación	7.0	17.2	59	118	4.3	—	24/d	✓		0471826	8818021	1898
	✓	10.30	AC AB	AB	R1	7.0	19.03	10	20	4.3	0.0	24/d	✓		0472094	8817071	1771
	✓	10.45	AC AB	AB	R2	6.8	20.2	10	19	3.4	0.0	24/d	✓		0471300	8815804	1605
	✓	11.05	AC AB	AB	Fam. Velazquez Pichigua	6.9	21.6	100	200	31.3	0.0	24/d	✓		0471300	8815500	1568
	✓	11.35	AC AB	AB	Luisa Pichigua Galindo	7.2	21.7	10	20	2.9	0.0	24/d	✓		0471392	8815138	1525
	✓	11.55	AC AB	AB	Fam. Pichigua Huaylla	7.1	22.9	10	19	3.8	0.0	24/d	✓		0471105	8815226	1547

Observaciones: Turbidez por presencia de luvia en la zona.
Sistema de cloración incompleto.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Chela Román Moreno
 Tec. Enfermería
 DNI 04351443

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL PASCO
 Alfredo Jiménez Nestares
 SAUD AMBIENTAL

 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Luisa Pichigua Galindo
 DNI: 04316224
 Cargo: Presidente TASS

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA				
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVI CA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA SAN JOSE				
			No							
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA			13) Nombre EESS:	HOSP. "R.E.P." - VILLA RICA			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JOSE			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	20-03-2024			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Jimenez Nestares Alfredo Edmundo			16) DNI	21087398		17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	20-03-24	9.45	AN	AS	CAPTACION 1 (ACHOTE)	7.34	17.4	77	155	14.2	—	24/d	✓		0466257	8813785	1861
	✓	10.30	AN	AS	CAPTACION 2 (CHARITO)	7.44	18.6	155	309	5.2	—	24/d	✓		0467404	8812578	1835
	✓	10.55	AC	AB	Reservorio	7.74	21.5	153	307	4.4	0.0	24/d	✓		0467437	8811131	1731
	✓	11.25	AC	AB	Robert Pampas R.	7.71	20.7	153	307	4.9	0.0	24/d	✓		0467286	8811011	1708
	✓	11.45	AC	AB	Merit Pizarro L.	7.92	23.6	147	293	4.8	0.0	24/d	✓		0467452	8811066	1706
	✓	12.05	AC	AB	Melina Pretel P.	7.91	21.2	152	304	4.9	0.0	24/d	✓		0467613	8811206	1690

Observaciones: • Turbidez por presencia de llovía en la zona.
 • Coordinar para el arreglo del clorador.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

41734846

Chela Roman Moreno
Tec Enfermería
DNI 04234611

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Teodoro Alcahuana secca
 DNI: 42789005
 Cargo: TESORERO

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa			3) Nombre de Micro Red / Hospital		VILLA RICA								
4) Nombres del Programa de Monitoreo		PNICA		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si <input checked="" type="checkbox"/>		6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua		SISTEMA DE AGUA		7) Población de la localidad		185	
						No <input type="checkbox"/>				MAYRE		8) Población Servida		165	
9) Departamento		PASCO		11) Distrito		VILLA RICA		13) Nombre EESS:		PUESTO DE SALUD MAYRE					
10) Provincia		OXAPAMPA		12) Localidad		MAYRE		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		27/03/2024.					
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)															
ROMERO TELLO PILAR															

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	27/03/24	8:40	AC AB	AB	P.S. Mayre	7.5	23.4	310	640	0.0	0.95	24h/d			0473734	8812111	1415
	27/03/24	9:20	AC AB	AB	Dante Valdez Torres	8.0	23.4	420	990	0.0	0.75	24h/d			0473679	8812183	1435
	27/03/24	9:40	AC AB	AB	E.E. 34287 Mayre	8.7	23	400	970	0.10	0.57	24h/d			0473643	8812154	1443
	27/03/24	10:30	AC AB	AB	Reservorio	7.4	23	540	1100	0.82	1.35	24h/d			0473839	8812114	1493

Observaciones: En los meses de enero y febrero no se envían muestras ó no se saca los promedios de agua para que la micro red de villa Rica no cuenta con un profesional biólogo para los procedimientos de los muestros.

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Mariana Frey Abel
 DNI: 04315831
 Cargo: Presidenta

Firma



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa	OXAPAMPA	3) Nombre de Micro Red / Hospital	VILLA RICO	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVKA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	SISTEMA DE AGUA
			No	<input type="checkbox"/>		PUENTE PAUCARTAMBO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICO	13) Nombre EESS:	P.S. PUENTE PTBO	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PUENTE PAUCARTAMBO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	26/03/2024	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	MIRIAM VARGAS VASQUEZ		72612228		<i>[Signature]</i>	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	26/03/24	8:30	AC	XB	RESERVOIRIO KM 11	7.5	26.0	220	1190	2.3	1.50		✓		0465989	8803713	1014
	26/03/24	9:50	AC	AB	FAM: PEREZ OSCURINA	7.8	27.5	210	1500	2.1	0.90		✓		0465868	8803598	940
	26/03/24	10:00	AC	AB	FAM: SIGNORI INDIGUYEN	7.4	28.0	230	1450	2.0	0.75		✓		0467517	8801797	818
	26/03/24	10:30	AC	AB	FAM: SAYAN HUERTO	7.3	27.5	220	1370	1.5	0.55		✓		0467914	88011813	802
	26/03/24	11:00	AC	AB	RESERVOIRIO RIO LA SAL	7.0	26.0	240	900	2.5	1.55		✓		0467918	88011815	802
	26/03/24	11:20	AC	AB	FAM: OROSCO FLORES	6.8	27.0	230	966	2.0	0.94		✓		0468219	8803679	972
	26/03/24	12:00	AC	AB	FAM: GOMEZ NUÑEZ	7.6	25.0	250	970	1.5	0.74		✓		0468334	8802106	800
	26/03/24	12:30	AC	AB	P.S. PTE PTBO	7.2	26.0	240	980	1.8	0.53		✓		0468285	8801934	797

Observaciones: se mantiene los niveles de cloro. LMFs

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(**) : AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Miriam Vargas Vasquez
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos: Miriam Vargas Vasquez
 DNI: 72612228
 Tel. Enfermería

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Cristóbal Echevarría Samillón
 DNI: 20882955
 Cargo: Residente Joven

[Signature]
 Firma



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa	Oxapampa	3) Nombre de Micro Red / Hospital	Villa Rica
4) Nombres del Programa de Monitoreo	P VICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	sistema de agua pampa encantada
			No		
7) Población de la localidad		8) Población Servida			362 255
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Villa Rica	13) Nombre EESS:	pampa Encantada
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Villa Rica	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	28-3/24
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Belsy Ortiz Urrutia			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM		
															Este	Norte	Altura
R 01	28/3/24	11:27	AC	AB	Reservorio	8.7	23.4	180	360	0.0	1.54	24d	✓		0466653	8805468	1208
PS.02	28/3/24	12:10	AC	AB	puesto salud	7.3	22.7	215	421	0.0	0.95	24d	✓		0466680	8805479	1215
IE 03	28/3/24	12:25	AC	AB	IE N° 34331	7.1	22.4	363	745	0.0	0.73	24d	✓		0466641	8805517	1209
CR 04	28/3/24	13:12	AC	AB	Caceres Rojas	7.4	24.1	250	523	0.0	0.62	24d	✓		0466617	8805813	1182

Observaciones: ... No se remite muestras al laboratorio por valores normales.

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(**): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Belsy Ortiz Urrutia
TEC. ENFERMERIA
DNI. 43814142
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
Nombres y apellidos: Lisbet Dávalos Gamero
DNI: 47549398
Cargo: Presidenta

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa	Oxapampa		3) Nombre de Micro Red / Hospital	Villa Rica	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA		5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	sistema de agua villa oxapampa	
9) Departamento	Pasco		11) Distrito	Villa Rica		7) Población de la localidad	115
10) Provincia	Oxapampa		12) Localidad	Villa Oxapampa		8) Población Servida	25
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Florisa Ricapa Santos		DNI 80332204		13) Nombre EESS:	P. S. Villa Oxapampa	
					14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	27-3-24	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	27-3-24	9:20 AM	AC	AB	Reservorio	8.2	21.5	150	320	0	1.59	6	✓		0470358	8818261	1822
	27-3-24	9:40 AM	AC	AB	Allcaywanan Peña	8.5	23	140	290	0	0.95	6	✓		0470574	8818543	1803
	27-3-24	10:00 AM	AC	AB	Z. e. Pevuana	8.5	22	140	290	0	0.78	6	✓		0470750	8818624	1794
	27-3-24	10:25 AM	AC	AB	de la cruz soto	8.5	22.1	140	290	0	0.56	6	✓		0470540	8818590	1805

Observaciones: Se observa malezas en reservorio, se coordina con la SASE para limpieza y mantenimiento.

(*): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Cabrero Areche Corsi
 DNI: 47240416
 Cargo: residente d SASE

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa			3) Nombre de Micro Red / Hospital			VILLA RICA				
4) Nombres del Programa de Monitoreo		PUNICA		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua		7) Población de la localidad		408
				SISTEMA DE AGUA LOS MELLIZOS		8) Población Servida				108		
9) Departamento		PASCO		11) Distrito		VILLA RICA		13) Nombre EESS:		P.S. LOS MELLIZOS		
10) Provincia		OXAPAMPA		12) Localidad		LOS MELLIZOS		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)				
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			T.E.C. ENF. LIDICE J. MARZANO SCHMIDT									

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo					Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)		Cloro Residual (mg/L)	Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	27/03/24	10:10	AC AB		RESERVORIO	7.3	22.7	480	1120	3.33	1.38	24/d			0481109	8813732	1468
	27/03/24	10:50	AC AB		RUTH QUIROPE HUAYTA	7.4	23.2	410	890	0.0	0.89	24/d			0482024	8812978	1374
	27/03/24	10:55	AC AB		OLIVIA CONDIA GUTIERREZ	7.3	24.1	420	850	0.0	0.76	24/d			0482076	8812936	1358
	27/03/24	11:05	AC AB		YRENIA GABRIEL LEON	7.5	25.3	370	920	0.0	0.52	24/d			0482082	8812921	1365

Observaciones: NO SE REMITE MUESTRAS AL LABORATORIO POR VALORES NORMALES

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
 Lidice J. Marzano Schmidt
 T.E.C. ENFERMERIA
 P.S. LOS MELLIZOS

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: SABINO DE LA CRUZ JONANPA
 DNI: 28582259
 Cargo: PRESIDENTE

ASS LOS MELLIZOS
 Sabino De La Cruz Jonanpa
 PRESIDENTE



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa			3) Nombre de Micro Red / Hospital		VILLA RICA						
4) Nombres del Programa de Monitoreo		PVICA		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si <input checked="" type="checkbox"/>		6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua		7) Población de la localidad		185	
						No <input type="checkbox"/>		SISTEMA DE AGUA AIDEA NATIVA EL MILAGRO		8) Población Servida		132	
9) Departamento		PASCO		11) Distrito		VILLA RICA		13) Nombre EESS:		PUERTO DE SOLA MOYME			
10) Provincia		OXAPAMPA		12) Localidad		AIDEA NATIVA EL MILAGRO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		27/03/2024			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				ROMERO TELLO PILAR									

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	27/03/24	12:10	AC	AB	Reservorio	8.7	21	210	470	0.0	1.34	24h/d			0474939	8814414	1722
	27/03/24	13:15	AC	AB	Martin Abel Espiritu	8.9	20	230	420	0.0	0.88	24h/d			0473044	8813198	1587
	27/03/24	13:35	AC	AB	Agua Banfista	9.0	22	170	360	2.14	0.68	24h/d			0473013	8813113	1585
	27/03/24	14:10	AC	AB	Fnda Sebastian Gaspar	9.2	21.3	110	270	3.09	0.62	24h/d			0472984	8813032	1596

Observaciones: En los meses de Enero y Febrero no se envían muestra o no se toma los parámetros de monitoreo ya que en el momento de Villa Rica no cuenta con un profesional Biólogo

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Marcos Abel Espiritu
 DNI: 44476355
 Cargo: Presidente de JAAS

Firma