



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 11:55 horas del día 13 de Enero del 2025, en la localidad de Zona 3 Cartagena
Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Romulo Florencio Roque Cajamalqui</u>	<u>21100999</u>	<u>Presidente Jass</u>	<u>[Firma]</u>
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Representantes del establecimiento de Salud:
Jhon Frans Huaman Figueroa DNI 72158009 FIRMA [Firma]

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Captación</u>	<u>6.9</u>	<u>30.1</u>	<u>520</u>	<u>960</u>	<u>1.7</u>	<u>—</u>
02	<u>Reservorio</u>	<u>6.7</u>	<u>30.0</u>	<u>600</u>	<u>980</u>	<u>2.3</u>	<u>0.0</u>
03	<u>Merly Vila Aguilar</u>	<u>6.8</u>	<u>30.3</u>	<u>580</u>	<u>940</u>	<u>2.6</u>	<u>0.0</u>
04	<u>Sandro Abrego Osorio</u>	<u>6.7</u>	<u>30.2</u>	<u>550</u>	<u>950</u>	<u>2.4</u>	<u>0.0</u>
05	<u>Lorena Camargo Mercedes</u>	<u>6.8</u>	<u>30.3</u>	<u>610</u>	<u>980</u>	<u>2.7</u>	<u>0.0</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
--------------------------------	-----------	--	----------	----------	-------	--

Fecha de Monitoreo: 13/01/2025

Observaciones: Mediante la inspección Sanitaria en el sistema de Agua se observo en los siguientes 5 puntos: Captación (monte; falta de limpieza en la parte externa; Cercado perimetrico en la parte de atrás); Reservorio: falta de limpieza interno y externo; falta el pintado; falta cerco perimetrico); Conexiones Domiciliaria: falta de limpieza en las tuberías; mantenimiento de tubos); Marzo 2025 se realizara la limpieza y desinfección.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° 002;009 del mes de Enero (13/01/25) (15/01/25) de 05 puntos de muestreo se obtuvo como resultado la PRESENCIA de Coliforme totales y termotolerante y parásitos no presentes en N° 01,02,03,04,05 puntos de muestreo.

Siendo las 12:56pm del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.