





**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 10:30 horas del día 13 de ENERO del 2025, en la localidad de ALTO MORANO
Distrito CONSTITUCIÓN Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Rodolfo Butgenbach Lozano</u>	<u>42456317</u>	<u>Presidente JASS</u>	 <u>Rodolfo Butgenbach Lozano</u> DNI N° 42456317 PRESIDENTE JASS

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>OSCAR ANTONIO DIAZ PEREZ</u>	<u>44718078</u>	 <u>OSCAR ANTONIO DIAZ PEREZ</u> DNI N° 44718078 PS CENTRO YARINA TEC ENFERMERIA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>CAPTACIÓN</u>	<u>6.9</u>	<u>29.1</u>	<u>500</u>	<u>970</u>	<u>0.52</u>	<u>—</u>
02	<u>RESERVOARIO</u>	<u>6.8</u>	<u>30.1</u>	<u>620</u>	<u>990</u>	<u>0.48</u>	<u>0.8</u>
03	<u>Nilda Piñas Chauca</u>	<u>6.8</u>	<u>28.9</u>	<u>490</u>	<u>890</u>	<u>0.66</u>	<u>0.6</u>
04	<u>Elmer chinchuya Arenas</u>	<u>6.9</u>	<u>29.8</u>	<u>505</u>	<u>930</u>	<u>0.60</u>	<u>0.5</u>
05	<u>Melina Pinto Montoya</u>	<u>6.8</u>	<u>29.9</u>	<u>510</u>	<u>990</u>	<u>0.88</u>	<u>0.5</u>
06							
07							
08							
09							
10							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>13 ENERO 2025</u>							
Observaciones: <u>JASS Presidente manifiesta que NO interviene al SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALTO MORANO PARA PLAN DE TRABAJO 2025. EL DIA DE TÉCNICA MUNICIPAL.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° 005/007 del mes de Enero (13/01/25); (15/01/25) de 05 puntos de muestreo se obtuvo como resultado la PRESENCIA de Coliforme total y termotolerante; No presencia Parasitos en N° 01, 02, 03, 04, 05 puntos de muestreo.

Siendo las 11:25 am del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.