



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 12:40 horas del día 11 de ENERO del 2025, en la localidad de SAN LUIS
Distrito CONSTITUCION Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>ALBERTO PADILLA ROSALES</u>	<u>45789263</u>	<u>JASS</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:
JAVIER MONTANI ESPINOZA DNI 41407381
[Firma]
MINISTERIO DE SALUD
FIRMA
Javier Montani Espinoza
TECNICO ENFERMERO

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>CAPTACION</u>	<u>7.5</u>	<u>25</u>	<u>400</u>	<u>880</u>	<u>1.8</u>	<u>0</u>
02	<u>RESERVORIO</u>	<u>7.0</u>	<u>27</u>	<u>310</u>	<u>650</u>	<u>4.0</u>	<u>0.0</u>
03	<u>MARLENI BERNAL P.</u>	<u>6.7</u>	<u>26</u>	<u>390</u>	<u>820</u>	<u>7.5</u>	<u>0.0</u>
04	<u>ALBERTO PADILLA M.</u>	<u>6.5</u>	<u>27</u>	<u>360</u>	<u>700</u>	<u>18.8</u>	<u>0.0</u>
05	<u>BETHI PEREZ C.</u>	<u>6.8</u>	<u>26</u>	<u>240</u>	<u>500</u>	<u>18.7</u>	<u>0.0</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	<u>6.5 - 8.5</u>	<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>
--------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------

Fecha de Monitoreo: 11-01-2025

Observaciones: Se tubo pequeñas inconvenientes al no tener la presencia de la Jass, Pero se tubo que esperar para realizar dicho actividad conjuntamente y donde se observa falta de limpieza al rededor de la Captación y Reservorio, se lo pide que de inmediato realice limpieza.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° 001; 010 del mes de Enero (13/01/25); (15/01/25) de 05 puntos de muestreo se obtuvo como resultado la PRESENCIA de Coliforme totales y termotolerante; No presencia Parasitas en N° 01, 02, 03, 04, 05 puntos de muestreo.

Siendo las 13:20 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.