



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa				3) Nombre de Micro Red / Hospital		chontabamba					
4) Nombres del Programa de Monitoreo		Pvica		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si		6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua		7) Población de la localidad		1549	
										No		chontabamba	
9) Departamento		Pasco		11) Distrito		chontabamba		13) Nombre EESS:		Centro de Salud chontabamba			
10) Provincia		Oxapampa		12) Localidad		chontabamba		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		20-01-25			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				Sedano chamorro Sheila									

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	Zona UTM		
															Este	Norte	Altura
	20-01-25	14:05	AN AS	AS	Captación Polvorin I	7.5	17.8	20	50	0.0	-	24	✓		0452482	8828957	1928
	20-01-25	14:09	AN ASub	ASub	Captación Polvorin II	7.0	17.5	80	180	0.0	-	24	✓		0452405	8826539	2019
	20-01-25	14:28	AC AB	AB	Reservorio Polvorin	7.9	20.4	120	250	0.0	0.0	24	✓		0452209	8827742	1922
	20-01-25	14:35	AC AB	AB	Ponce Hidalgo	7.8	21.0	80	130	0.0	0.0	24	✓		0452147	8827967	1840
	20-01-25	14:40	AC AB	AB	C-S. chontabamba	7.6	19.8	100	230	0.0	0.0	24	✓		0451950	8827888	1830
	20-01-25	14:48	AC AB	AB	Espinosa Soto	7.8	20.2	100	210	0.0	0.0	24	✓		0451742	8828003	1831
	20-01-25	14:57	AC AB	AB	Inocente Jorge	7.7	23	110	230	0.0	0.0	24	✓		0452089	8827947	1829
	20-01-25	15:07	AC AB	AB	Malpartida Rocha	7.9	21.1	80	190	0.0	0.0	24	✓		0452180	8828108	1827
	20-01-25	15:18	AC AB	AB	Huallpimachi Lopez	7.7	21.4	110	240	0.0	0.0	24	✓		0452125	8828289	1829

Observaciones: Sistema de cloración inoperativo

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(**) : AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Sheila Sedano Chamorro
Viviana Sheila Sedano Chamorro
 T.E.C. ENFERMERIA
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: *Leandro B. Guispe Laya P.*
 DNI: *04303355*
 Cargo: *JEFE UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL*

[Firma]
 Firma