

**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 14:43 horas del día 20 de Enero del 2025, en la localidad de Chontabamba  
 Distrito Chontabamba Provincia Okapampa Departamento Pasco

**Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):**

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Leandro Quispealaya Acosta</u>	<u>04303355</u>	<u>JEFE U.G.M.</u>

**Representantes del establecimiento de Salud:**

<u>Sheila Sedano Chamorro</u>	<u>40660993</u>	<u>Téc. Enfermería</u>
<u>Vanessa Carranza Alanca</u>	<u>41306800</u>	<u>Téc. Enfermería</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.


MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Captación Polvorín I</u>	<u>7.5</u>	<u>17.8</u>	<u>20</u>	<u>50</u>	<u>0.0</u>	<u>-</u>
2	<u>Captación Polvorín II</u>	<u>7.0</u>	<u>17.5</u>	<u>80</u>	<u>180</u>	<u>0.0</u>	<u>-</u>
3	<u>Reservorio Polvorín</u>	<u>7.9</u>	<u>20.4</u>	<u>120</u>	<u>250</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Ponce Hidalgo</u>	<u>7.8</u>	<u>21.0</u>	<u>80</u>	<u>130</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
5	<u>C.S. Chontabamba</u>	<u>7.6</u>	<u>19.8</u>	<u>100</u>	<u>230</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
<b>LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)</b>		<b>6.5 - 8.5</b>		<b>0 - 1000</b>	<b>0 - 1500</b>	<b>0 - 5</b>	
Fecha de Monitoreo: <u>20-01-2025</u>							
Observaciones: <u>Los parámetros de campo se encuentran dentro del límite máximo permisible.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

**Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:**

En los resultados bacteriológicos del mes de enero se evidencia presencia de coliformos totales y coliformos Fecales. Asimismo se evidencia presencia de E. coli en los puntos N° 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 y en los puntos N° 6 y 9 ausencia de E. coli. Las bacterias Heterótrofos se encuentran dentro del límite máximo permisible

Siendo las 14:56 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes


**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHONTABAMBA**  
 UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL  
Leandro B. Quispealaya Acosta  
 JEFE

**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 14:43 horas del día 20 de Enero del 2025, en la localidad de chontabamba  
 Distrito chontabamba Provincia Oxapampa Departamento Pasco

**Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):**

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Leandro Quispealaya Acosta</u>	<u>04303355</u>	<u>JEFE U.G.M.</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

**Representantes del establecimiento de Salud:**

<u>Sheila Sedano Chamorro</u>	<u>40660993</u>	<u>Téc. Enfermería</u>
<u>Vanessa Cananiza Alauia</u>	<u>41306800</u>	<u>Tec. Enfermería</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.


MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Espinoza Soto</u>	<u>7.8</u>	<u>20.2</u>	<u>100</u>	<u>210</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Inocente Jorge</u>	<u>7.7</u>	<u>23</u>	<u>110</u>	<u>230</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Malpartida Rocha</u>	<u>7.9</u>	<u>21.1</u>	<u>80</u>	<u>190</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Hualparimadi López</u>	<u>7.7</u>	<u>21.4</u>	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
5							
<b>LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)</b>		<b>6.5 - 8.5</b>		<b>0 - 1000</b>	<b>0 - 1500</b>	<b>0 - 5</b>	
Fecha de Monitoreo: <u>20-01-2025</u>							
Observaciones: <u>Los parámetros de campo se encuentran dentro del límite máximo permisible, a excepción del cloro residual.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

**Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:**

En los resultados bacteriológicos del mes de enero se evidencia presencia de Coliformos Totales y Coliformos Fecales, Presencia de E. coli en toda las muestras, excepto en las Bacterias Heterotrofas se encuentran dentro del límite máximo permisible Se sugiere a la Municipalidad para el funcionamiento el sistema de abastecimiento

Siendo las 14:56 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA**  
 UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL  
Ing. Leandro B. Quispealaya Acosta  
 JEFE