

**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 15:30 horas del día 20 de Enero del 2025, en la localidad de La Florida
 Distrito chontabamba Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Samuel Ruffin Paredes</u>	<u>71523819</u>	<u>Representante</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Sheila Sedano Chamorro</u>	<u>40660993</u>	<u>Téc. Enfermería</u>
<u>Vanessa Carranza Alencia</u>	<u>41306800</u>	<u>Téc. Enfermería</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.


MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Captación</u>	<u>7.6</u>	<u>18.1</u>	<u>150</u>	<u>310</u>	<u>0.0</u>	<u>-</u>
2	<u>Reservorio</u>	<u>7.7</u>	<u>17.7</u>	<u>170</u>	<u>360</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Laguna Marano</u>	<u>7.8</u>	<u>19.8</u>	<u>170</u>	<u>350</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Chamorro Santos</u>	<u>7.6</u>	<u>20.7</u>	<u>170</u>	<u>350</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
5	<u>Oroco Casanova</u>	<u>7.8</u>	<u>21.9</u>	<u>160</u>	<u>350</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>20-01-2025</u>							
Observaciones: <u>Los parámetros de campo se encuentran dentro del límite máximo permisible a excepción del cloro residual.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En los resultados bacteriológicos del mes de enero, hay presencia de Coliformos totales y Coliformos fecales, ausencia de E. coli, las bacterias Heterotofas se encuentran dentro del límite máximo permisible

Siendo las 15:40 p.m del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes


71523819.