



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa			3) Nombre de Micro Red / Hospital		PALCAZU	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua		7) Población de la localidad		90
PUICA		Si <input checked="" type="checkbox"/> No		SISTEMA DE AGUA LA ESPERANZA		8) Población Servida		60
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:		P.S. SAN CRISTOBAL		
PASCO		PALCAZU				30-01-2025		
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)				
OXAPAMPA		LA ESPERANZA						
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)								
YULIANA LUCIA ANDALUZ ROFNER								

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Microbiológica		Físico Químico / Metales Pesado				
															Este	Norte	Altura	
	30-1-25	8:10	AN	AS	CAPTACION	7.3	25.2	90	180	2.8	-	24/7	✓		Zona UTM 18 L	0458596	8897273	421
	30-1-25	8:40	AC	AB	RESERVORIO	6.9	26.1	80	160	2.3	0.0	24/7	✓		0459147	8898620	385	
	30-1-25	9:10	AC	AB	MARIANO MUNGUIA	6.6	26	80	160	2.3	0.0	24/7	✓		0459117	8898420	355	
	30-1-25	9:15	AC	AB	AMOS OARHUA	6.7	25	70	140	2.2	0.0	24/7	✓		0459064	8590508	353	
	30-1-25	9:27	AC	AB	ROSA MONTESINOS	6.8	26	80	160	2.1	0.0	24/7	✓		0459218	8898656	352	

Observaciones: Sistema de cloración inoperativo

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
 RED DE SALUD OXAPAMPA
 MICRORED PALCAZU
 Yuliana AndaluZ Rofner
 T.E.C. EN ENFERMERIA
 Responsable de Monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Santiago Villegas Condor
 DNI: 44909336
 Cargo: Presidente

Firma