



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa		3) Nombre de Micro Red / Hospital	PALCAZU
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	SISTEMA DE AGUA SAN CRISTOBAL
			No		
7) Población de la localidad	1050	8) Población Servida	800	9) Departamento	PASCO
10) Provincia	OXAPAMPA	11) Distrito	PALCAZU	13) Nombre EESS:	P.S. SAN CRISTOBAL
12) Localidad	SAN CRISTOBAL	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	29-01-25	15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	YULIANA ANDALUZ ROFNER

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	29/1/25	8:10	AN/AS		CAPTACION	7.8	26.1	90	180	2.9	0.00	24/2	✓		458720	8903464	417
	29/1/25	9:30	AC/AB		RESERVORIO	7.5	26.3	90	180	2.6	0.00	24/2	✓		459422	8903421	383
	29/1/25	9:55	AC/AB		GREGORIO GASTIR	7.5	26.6	80	160	2.5	0.00	24/2	✓		459491	8903418	380
	29/1/25	10:10	AC/AB		NELLY ROSALES	7.4	26.3	70	140	2.5	0.00	24/2	✓		461780	8902648	280
	29/1/25	10:25	AC/AB		JOSE SALDANI	7.4	26.1	70	140	2.4	0.00	24/2	✓		461764	8902532	346

Observaciones: sistema de cloración inoperativo.

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
 RED DE SALUD OXAPAMPA
 MICRORED PALCAZU
 Responsable del monitoreo
 Yuliana AndaluZ Rofner
 TEC. EN ENFERMERIA

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Leonides Eugenio Alaniz
 DNI: 04311928
 Cargo: Presidente

Firma