

FICHA DE DATOS DE CAMPO




1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa		3) Nombre de Micro Red / Hospital	polcozu		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	Quedada Castilla	
			No			7) Población de la localidad	200
8) Departamento	PASCO	11) Distrito	polcozu			13) Nombre EESS:	Centro Castilla
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	Centro Castilla			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10/01/25
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		CESAR CRUZ RIVERA					

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (-)	Origen de la Muestra (-)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (v/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	10/1/25	9:00am	AC	AB	Reservorio	6.6	26	200	400	0.90	0.0	24	✓		0473365	8875650	319
	10/1/25	9:30am	DC	AB	JUAN ESPINOSA COO 1	6.4	25	170	340	1.1	0.0	24	✓		0473526	8875646	329
	10/1/25	9:50am	DC	AD	Orinda Arisco CO 2	6.4	26	100	200	2.24	0.0	24	✓		0473508	8875741	314
	10/1/25	10:10am	AC	AB	OLIVER ESPINOSA	6.8	26	170	340	3.4	0.0	24	✓		0473519	8875937	300

Observaciones: NO cuenta con sistema de cloración

(-) Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (-) AN: Agua subterránea (Asut); Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)


MINISTERIO DE SALUD
 Responsable del monitoreo
 Nombre y Apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Boris RIVERA OLIVERA
 DNI: 43399622
 Cargo: JOS


 Firma