



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa		3) Nombre de Micro Red / Hospital	PALCAZU			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	SISTEMA DE AGUA QUEBRADA COLORADO	7) Población de la localidad	1035
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	1032
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZU			13) Nombre EESS:	C-S. ISLOZACUN	
10) Provincia	OXAPAMPAS	12) Localidad	ISLOZACUN			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	27/01/2025	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		HURTADO ANTAZU OSCAR ADEL						

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	27/01/25	10:30am	AN	AS	CAPTACION	7.2	25.9	40	80	0.18	-	24/7	✓		0486328	8876450	393
	27/01/25	11:35am	AC	AB	RESERVOIRO	6.6	26.2	60	120	0.46	0.06	24/7	✓		0484854	8874803	370
	27/01/25	13:40am	AC	AB	Andrés Bautista	6.7	25.8	90	180	4.69	0.0	24/7	✓		0484204	8874471	301
	27/01/25	14:00am	AC	AB	Joselino Cantalicio	6.8	26.2	70	140	3.70	0.0	24/7	✓		0483951	8874167	300
	27/01/25	14:20am	AC	AB	Oscey Zarate	7.1	28.3	210	420	4.10	0.0	24/7	✓		0483179	8873881	296
	27/01/25	14:50am	AC	AB	Abelardo Herman O.	7.4	26.9	110	220	3.20	0.0	24/7	✓		0483303	8874293	302
	27/01/25	15:30am	AC	AB	Margaret Isidro E.	6.6	27.5	100	200	4.16	0.0	24/7	✓		0483396	8874102	304
	27/01/25	15:45am	AC	AB	Monica Bautista	6.8	26.9	80	160	3.10	0.0	24/7	✓		0483648	8874411	299
	27/01/25	16:10am	AC	AB	Jose Arista	6.5	27.6	90	180	2.90	0.0	24/7	✓		0483836	8874442	302

Observaciones: Encenso con sistema de cloración operando sin embargo es deficiente la desinfección de solución de hipoclorito de calcio

(*) Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Handwritten signature]

MINISTERIO DE SALUD
 OSCAR HURTADO ANTAZU
 RESPONSABLE DEL MONITOREO
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: HURTADO RAMOS VICTOR
 DNI:
 Cargo: RESPONSABLE A.T.M.

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PALCAZU
[Handwritten signature]
 FIRMA