



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 10:10 horas del día 30 de enero del 2025, en la localidad de LA ESPERANZA  
Distrito PALCAZÚ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Santiago Villegas Condor</u>	<u>44909336</u>	<u>Presidente</u>
<u>Roxana Paredes Munguía</u>	<u>48850525</u>	<u>Tesorera</u>
_____	_____	_____

Representantes del establecimiento de Salud:		
<u>Yuliana Andaruz Refner</u>	<u>42466395</u>	<u>Responsable de Salud Ambiental</u>
_____	_____	_____

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACION	7.3	25.2	90	180	2.8	—
2	RESERVORIO	6.9	26.1	80	160	2.3	0.00
3	MARIANO MONEVA	6.6	26	80	160	2.3	0.0
4	AMOS OARHUA	6.7	25	70	140	2.2	0.0
5	ROSA MONTESINO	6.8	26	80	160	2.1	0.0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>30-01-2025</u>							
Observaciones: <u>sistema de cloración inoperativo</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se indica que se debe de reparar el sistema de cloración.

Siendo las 10:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD  
RED DE SALUD OXAPAMPA  
MICRORED PALCAZÚ  
Yuliana Andaruz Refner  
TEC. EN ENFERMERÍA

CASERIO LA ESPERANZA  
Santiago Villegas Condor  
PRESIDENTE  
JASS