

ACTA DE REUNION SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICO DE MUESTRA DE AGUA

Siendo las horas 10.00 am del 5 de febrero 2025 se reunieron 10 miembros de JCS de la localidad de Centro Costilla el Sr. Bartolo Rivas Ojeda y el responsable del P.S. Centro Costilla el Sr. JCC. Cesar Cruz Rivas para informar los resultados de los analisis microbiologicos de las muestras tomadas de los puntos de captacion, reservorio y 3 conexiones domiciliarias obtenidas en el laboratorio de analisis de agua para el consumo humano del P.S. Centro Costilla realizadas y reportada por la biologa Reyna Simon Gomez mediante un informe de ensayo N. 009 en el cual refiere que las bacterias coliformes totales Fecales e colibacteria heterotrofas superan los limites maximos permitidos al encontrar bacterias en esa cantidad pueden ocasionar enfermedades como anemia, edas y parasitosis en niños y la población en general.

por todo lo antes mencionado se sugiere gestionar el arreglo del equipo de cloración y asegurar la calidad de agua para el consumo humano de la población

Siendo las horas 11.00 am del 5 de febrero 2025 se da por concluido el acto en señal de conformidad a lo conversado pasan a firmar los presentes

Presidente de JCS
Bartolo Rivas Ojeda