

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS	
Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
Muestreador (Apellidos y Nombres)			15) DNI		17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesados	Este	Norte	Altura
	24/01/25	12:30	AC	AB	CAPTACION	6.8	27.2	230	470	0.95		24/7			0520637	8838567	372
	24/01/25	13:20	AC	AB	RESERVOIRIO	7.4	28.5	140	290	0.12	1.31	24/7			0520526	8838637	357
	24/01/25	13:50	AC	AB	MENESER ESPINOSA FRANCISCO	7.9	29	120	230	0.09	0.82	24/7			0520665	8834475	304
	24/01/25	14:25	AC	AB	ROMAN MISHORI ELADIO	8.1	28.2	130	250	0.11	0.70	24/7			0519894	8839681	296
	24/01/25	14:50	AC	AB	P.S. SAN JUAN DE DIOS	8	28.9	110	220	0.06	0.64	24/7			0519787	8839965	291

Observaciones:

Legend: AN: Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 AN: AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

W. Macuri Yachachin
 WILFREDO MACURI YACHACHIN
 TÉCNICO EN ENFERMERIA
 DNI: 45435813

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

E/A



PRESIDENTE JASS
 ELADIO ROMAN MISHORI
 DNI: 04326352

Responsable del servicio de agua