

## ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:30 horas del día 16 de ENERO del 2025, en la localidad de PTO YESSIE  
 Distrito PTO BARI Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (IASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>DELFINO HERCÚLA CHAPPA</u>	<u>04332051</u>	<u>TESORERO</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>ANDRÉS PASCAL RUIZ</u>	<u>46504813</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

### MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Reservorio</u>	<u>6.8</u>	<u>25.1</u>	<u>80</u>	<u>160</u>	<u>0.18</u>	<u>0.84</u>
02	<u>PS PTO YESSIE</u>	<u>7.3</u>	<u>29.2</u>	<u>58</u>	<u>116</u>	<u>0.11</u>	<u>0.60</u>
03	<u>FON. NIWA SAN BARTOLO</u>	<u>7.4</u>	<u>28.6</u>	<u>70</u>	<u>140</u>	<u>0.21</u>	<u>0.59</u>
04	<u>I.C. AGUAS ETAPAYKI</u>	<u>7.4</u>	<u>29.1</u>	<u>82</u>	<u>164</u>	<u>0.14</u>	<u>0.55</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 16/01/2025  
 Observaciones: Valores de cloro optimo en los puntos de muestreo

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-8.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:  
Seguir continuando con el mismo trabajo.

Siendo las 10:30 am del día 16 de enero se cierra el acta.