



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			16) DNI		17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	27/1/25	14:10	AN	Sub	Captación	7.8	24.70	80	160	0.00	-				0474895	8814660	1765
	27/1/25	14:50	DC	AS	Reservorio	7.9	25.60	60	170	0.00	1.19	24/1/25			0474939	8814414	1722
	27/1/25	15:20	DC	AS	Martin Abel Espiritu	7.9	27.70	70	160	0.00	0.93	24/1/25			0473004	8813198	1587
	27/1/25	15:50	DC	AS	Iglesia Bautista	7.8	25.30	80	180	0.00	0.72	24/1/25			0473013	8813113	1585
	27/1/25	16:20	DC	AS	Fzda Sebastian Gaspar.	7.7	25.60	80	170	0.00	0.56	24/1/25			0472984	8813032	1596

Observaciones: no se envían muestras bacteriológicas por no contar con personal biólogo para la elaboración de los muestros tampoco se cuenta con el equipamiento ni la infraestructura adecuada para la elaboración de las muestras

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación

Nombres y apellidos: Tony Astivallo Flores

DNI: 72619369

Cargo: secretario

Firma