

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	villa Rica		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	QUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	sistema de agua villa oryon	7) Población de la localidad	115
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	80
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	villa Rica		13) Nombre EESS:	P.S villa oryon		
10) Provincia	oxapampa	12) Localidad	villa oryon		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	29-1-25		
15) Muestreador (Apellidos y nombres)	Tca. Florisa Ricapa Santos				16) DNI	80992204	17) Firma	Fujal

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm:ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Muestra Microbiológica	Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el *Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica)	Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/l)	Conductividad (u/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)			34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	29-1-25	9:00 AM	AS	AS	captación	7.8	21	650	1300	0.10	-	6	✓		0470656	8818790	1834
	29-1-25	10:30 AM	AB	AB	Reservorio	7.7	21	600	1200	0	1.45	6	✓		0470574	8818260	1822
	29-1-25	10:57 AM	AB	AB	Alcalva	7.4	19.9	550	1100	0	0.96	6	✓		0470358	8818248	1803
	29-1-25	11:17 AM	AB	AB	I.e. Perucha	7.2	19.7	400	800	0	0.75	6	✓		0470750	8818624	1794
	29-1-25	11:40 AM	AB	AB	de la Cruz soto	7.5	19.2	420	840	0	0.59	6	✓		0470240	8818590	1805

Observaciones: * La captación con presencia de malozca.

(1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente
 (2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

MINISTERIO DE SALUD
 MINISTERIO DE SALUD

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos



47240416