



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud		VILLA RICA - ENEÑAS					
4) Nombres del Programa de Monitoreo		PVICA		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si <input checked="" type="checkbox"/>		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		7) Población de la localidad		2 800	
						No <input type="checkbox"/>		SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE ENEÑAS		8) Población Servida		2 200	
9) Departamento		PASCO		11) Distrito		VILLA RICA		13) Nombre EESS:		C.S ENEÑAS			
10) Provincia		OXAPAMPA		12) Localidad		SAN MIGUEL ENEÑAS		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		24-01-25			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			MACURI YACHACHIN EDSON			16) DNI		70811611		17) Firma			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matiz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
															Este	Norte	Altura
	24-01-25	16:20	AN	AS	Captación Huapen	7.7	22.0	180	380	4.02	-	24 hrs			0477042	8813878	1648
	24-01-25	17:11	AC	AB	Reservorio Huapen	7.7	22.9	70	160	3.40	1.44	24 hrs			0476535	8811405	1572
	24-01-25	17:45	AC	AB	Fam. Paucar Izorraga	7.8	23.0	80	200	3.22	0.97	24 hrs			0476647	8812096	1522
	24-01-25	10:25	AC	AB	Municipalidad Eneñas	7.9	24.6	270	560	1.51	0.56	24 hrs			0476296	8811913	1524
	24-01-25	10:40	AC	AB	C.S Eneñas	7.8	24.0	130	290	3.16	0.78	24 hrs			0476429	8812066	1520
	24-01-25	09:44	AN	ASub	Captación Alto Eneñas	7.8	22.4	190	430	2.01	-	24 hrs			0477042	8813878	1646
	24-01-25	17:58	AC	AB	Reservorio Alto Eneñas	7.7	21.8	80	190	2.15	1.24	24 hrs			0476238	8811492	1549
	24-01-25	18:16	AC	AB	Fam. Berocal Benavidez	8.2	21.6	60	140	3.30	0.99	24 hrs			0476247	8811615	1537
	24-01-25	18:34	AC	AB	Fam. Barrial Rivera	7.5	22.2	70	130	2.55	0.71	24 hrs			0476197	8811902	1526
	24-01-25	10:10	AC	AB	Grifo Milagros	7.9	23.8	160	360	2.47	0.59	24 hrs			0475884	8812040	1516

Observaciones: Se observa que se continua clorando en los dos reservorios y las captaciones se encuentran limpias y libre de malezas y los valores se encuentran dentro de lo permisible.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

**Edson A. MACURI YACHACHIN**  
 TÈC. ENFERMERIA  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: **Carlos Tambranco Arenas**  
 DNI: 20579324  
 Cargo: **Presidente**

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SAN MIGUEL DE ENEÑAS  
  
**Carlos Tambranco Arenas**  
 DNI: 20579324  
 PRESIDENTE  
 Firma