



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA VILLA RICA
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA	13) Nombre EESS:	HOSP "R.E.P" VILLA RICA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	VILLA RICA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	27-01-2025
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Wilber Alejos Trujillo			16) DNI	10760763
				17) Firma	<i>[Firma]</i>

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
												34) Zona UTM (17,18 o 19)			18L		
												Este	Norte	Altura			
	27-01-25	10:43	AC	AB	R. 4	6.9	19.3	226	453	0.0	2.5	16/d	-		0471190	8814888	1497
	27-01-25	11:20	AC	AB	Rosa Galindo Garcia	7.2	20.0	227	454	0.0	2.5	16/d	-		0471175	8814670	1495
	27-01-25	12:28	AC	AB	Ayda Mansilla V.	7.2	20.6	193	386	0.0	0.5	16/d	-		0471159	8814192	1489
	27-01-25	17:04	AC	AB	Base militar	7.0	20.8	372	734	3.1	2.5	16/d	-		0471172	8814414	1491
	27-01-25	16:09	AC	AB	Zoraida Canchihuaman	7.0	22.2	219	437	0.0	2.5	16/d	-		0471131	8814050	1480
	27-01-25	9:50	AC	AB	R. 1	7.2	18.0	94	187	2.2	0.3	16/d	✓		0469658	8813147	1544
	27-01-25	10:09	AC	AB	R. 2	7.3	19.1	186	373	2.0	1.4	16/d	-		0469667	8813124	1549
	27-01-25	-			R. 3												
	27-01-25	10:15	AC	AB	Alex Puchoc G.	7.6	21.5	185	371	0.1	0.4	16/d	✓		0469774	8813222	1546
	27-01-25	11:54	AC	AB	Ananias Alejos S.	7.4	20.6	75	150	0.1	0.0	16/d	✓		0471127	8814391	1492

Observaciones: mejorar nivel de cloro en conexiones domiciliarias

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Ministerio de Salud
Lidia Florella Navarro Huaman
DNI N°: 4432188
TIC: ENFERMERIA

Wilber Marino Alejos Trujillo
TIC: ENFERMERIA
Responde al monitoreo
Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación

Nombres y apellidos: Ing Remigio Fernandez Arellano

DNI: 20529948

Cargo: Jefe E.P.S V.R

Firma



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA VILLA RICA	7) Población de la localidad	9.190
			No	☐			8) Población Servida	8.800
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA			13) Nombre EESS:	HOSP. R.E.P. VILLA RICA	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	VILLA RICA			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	27-01-2025	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)					16) DNI	10760763	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18.2	Este	Norte	Altura											
	27.01.25	16:30	ACAB	colegio P.R.6	7.6	22.3	118	236	0.6	0.1	16/d	✓		0471111	8813921	1479	
	27.01.25	17:30	ACAB	Roxana Huayra m.	7.5	20.3	73	146	0.5	0.1	16/d	✓		0470885	8813457	1480	
	27.01.25	17:50	ACAB	Felipe Centeno A.	7.6	21.8	73	146	0.5	0.1	16/d	✓		047029	8813156	1483	
	27.01.25	18:10	ACAB	mercado Municipal	7.2	20.0	120	240	7.6	0.4	16/d	✓		0470295	8813161	1474	
	27.01.25	18:26	ACAB	Jardin Virgen F.	7.6	20.7	74	148	4.9	0.3	16/d	✓		0470471	8812731	1500	
	27.01.25	20:34	ACAB	Terminal V.R	7.6	21.5	185	371	0.1	0.4	16/d	✓		0469391	8813038	1554	
	27.01.25	19:19	ACAB	Jhon Quispe N.	7.4	21.5	73	146	0.1	0.0	16/d	✓		0469405	8812726	1542	
	27.01.25	19:35	ACAB	Dina Quispe C.	7.2	19.8	72	144	0.0	0.5	16/d	-		0469354	8812501	1544	
	27.01.25	19:50	ACAB	Jhon Martel C.	7.3	21.0	101	203	0.0	0.2	16/d	✓		0469939	8812462	1520	
	27.01.25	20:10	ACAB	Beteta Bonzales	7.5	20.1	73	146	0.2	0.4	16/d	✓		0469957	8812166	1510	

Observaciones: mejorar nivel de cloro en conexiones domiciliarias

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Ministerio de Salud
Lidia Fiorella Navarro Huaman
DNI N°: 44321838
TTC: ENFERMERIA

Wilber Marino
TTC: ENFERMERIA
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
Nombres y apellidos: Ing. Remigio Fernandez Arellano
DNI: 20529948
Cargo: JEFE E.P.S. V.R.

E.P.S. SERV. CENTRAL S.A.
CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO
Ing. Remigio David Fernandez Arellano
JEFE E.P.S. VILLA RICA
Firma