



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:35 horas del día 22 de Enero del 2025, en la localidad de San José
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Teodocio Allecahuaman Secce</u>	<u>42789065</u>	<u>Tesorero</u>	

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Wilber Marino Alejos Trujillo</u>	<u>10760763</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Lidia Fiorella Navarro Huaman</u>	<u>44321838</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Captación Charito</u>	<u>7.4</u>	<u>16.4</u>	<u>133</u>	<u>260</u>	<u>2.7</u>	<u>-</u>
02	<u>Reservorio</u>	<u>7.7</u>	<u>18.4</u>	<u>130</u>	<u>258</u>	<u>6.4</u>	<u>0.0</u>
03	<u>Robert Pampas R.</u>	<u>7.9</u>	<u>19.3</u>	<u>128</u>	<u>257</u>	<u>12.6</u>	<u>0.0</u>
04	<u>Merit Pizarro L.</u>	<u>8.0</u>	<u>19.7</u>	<u>127</u>	<u>254</u>	<u>4.8</u>	<u>0.0</u>
05	<u>Melina Pretel P.</u>	<u>8.0</u>	<u>20.5</u>	<u>122</u>	<u>241</u>	<u>5.6</u>	<u>0.0</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
Fecha de Monitoreo:	<u>22.01.2025</u>			
Observaciones:	<u>El sistema cuenta con dos captaciones, durante el monitoreo se observa que la captación del río Achore no está operativa, solo funciona en época de verano.</u>			

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Que traten de comprar Hipoclorito de Na, ya que es lo unico que les falta para que puedan clorar su reservorio y asi su poblacion puedan tomar o consumir su agua de Calidad

Siendo las 15:35 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

[Firma]
TEODOCIO Allecahuaman Secce
42789065. TESORERO