



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa	OXAPAMPA	3) Nombre de Micro Red / Hospital	HUANCOBAMBA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	Sinchipampa
			No		
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	HUANCOBAMBA	13) Nombre EESS:	P.S. Ancahuachanan
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	18/01/25
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)					
Aranda Cordova Belinda					

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (•)	Origen de la Muestra (••)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	18/1/25	16:45	AN	AS	Captación	6.7	22.0	140	280	2.24		24/7	1		0441256	8842752	1877
	18/1/25	16:58	AC	AS	Reservación	6.6	22.1	130	270	2.22	0.0	24/7	1		0441250	8842746	1862
	18/1/25	17:15	AC	AS	Juan Escategui	6.6	21.9	110	230	2.20	0.0	24/7	1		0441032	8842923	1848
	18/1/25	17:50	AC	AS	Angela Curi Machado	6.5	21.8	120	240	2.20	0.0	24/7	1		0441028	8842992	1839
	18/1/25	18:01	AC	AB	Rocio Rodriguez U.	6.5	21.8	120	240	2.20	0.0	24/7	1		0440948	8842994	1845

Observaciones: NO se encontro cloro en el momento del monitoreo

(•): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (••): AN: Agua subterreana (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD  
 Responsable del monitoreo  
 Belinda Cordova  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: Luciano Velarde Curi  
 DNI:  
 Cargo: Presidente

Firma