



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa Oxapampa			3) Nombre de Micro Red / Hospital Huancabamba	
4) Nombres del Programa de Monitoreo Puica		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua P. Nuevo		7) Población de la localidad 52
						8) Población Servida 52
9) Departamento Pasco		11) Distrito Huancabamba		13) Nombre EESS: Montecarlo		
10) Provincia Oxapampa		12) Localidad Montecarlo		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa) 18-01-25		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres) Gladys Botter Roncal						

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	9-40	18-1-25	AN	AS	Captación	7.2	17.1	143	290	00	-	24/7	01		0452720	8842682	2090
	10-10	18-1-25	AS	AB	Reservorio	6.6	16.1	139	278	0.0	1.05	24/7			0452685	8842606	2075
	11-15	18-1-25	AC	AB	Mosquera. Gerovich	6.8	16.8	150	302	0.0	0.5	24/7			0451301	8841373	1894
	11-39	18-1-25	AC	AB	Sinchi Carhuac	6.9	17.1	146	284	0.0	0.5	24/7			0451214	8841272	1900
	12-13	18-1-25	AC	AB	Alacón. ortiz	6.8	16.4	137	276	0.0	0.6	24/7			0451415	8841300	1904

Observaciones: *Se registra cloro Residual aptimo al momento de monitoreo*

(*): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Gladys Botter Roncal
 MEC ENFERMERIA
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: *Joli Sinchi Coray*
 DNI: *45269797*
 Cargo: *Secretaria*

