




**FICHA DE DATOS DE CAMPO**

1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa			3) Nombre de Micro Red / Hospital		Wakumbamba				
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	SISTEMA DE AGUA SAN CARLOS		7) Población de la localidad		48	
				No				8) Población Servida		48	
9) Departamento		PASCO		11) Distrito		HUANCABAMBA		13) Nombre EESS:			GRAPAMAZU
10) Provincia		OXAPAMPA		12) Localidad		SAN CARLOS		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)			15-05-25
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				García Quinte Antonio				20077656			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM		
															Este	Norte	Altura
	15/1/25	12:06	AN	AB	Captación	7.0	18.2	410	850	0.96	-	24/7	1		0446900	8843954	1804
	15/1/25	12:52	AC	AB	Casimiro Reservorio	7.1	18.6	410	850	0.98	1.0	24/7	-		0446895	8843784	1789
	15/1/25	13:40	AC	AB	Casimiro Buzeta	7.2	18.8	400	830	1.02	0.8	24/7	-		0446687	8843553	1755
	15/1/25	13:58	AC	AB	Cuadros Resiz	7.2	19.0	420	870	1.02	0.6	24/7	-		0446691	8843550	1752
	15/1/25	14:16	AC	AB	Cuadros Namo	7.1	19.2	420	870	1.04	0.5	24/7	-		0446692	8843552	1750

Observaciones: Permiso claro y optimo de la permisista; Obtuvo muestra. Captación para laboratorio toxicológico.

(\*) Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (\*\*) AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación  
 Nombres y apellidos: Sonia Alvarez Conthem  
 DNI: 04346870  
 Cargo: .....

  
 Firma