



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa			3) Nombre de Micro Red / Hospital		HUANCABAMBA	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua		7) Población de la localidad		III
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:		8) Población Servida		III
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		P.S. LANTORACHA		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		VALLE SANCHEZ KATTY						

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matríz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	18-01-25	16:40	AN	AS	CAPTACION	7.0	18.6	50	110	1.01	—	24/7	1		0434840	8847064	1868
	18-01-25	17:15	AC	AB	RESERUORIO	7.3	19.1	30	70	0.31	0.0	24/7	1		0435000	8846924	1802
	18-01-25	17:40	AC	AB	ESPINOZA CASTAÑEDA	7.1	19.5	30	70	0.00	0.0	24/7	1		0435044	8846722	1773
	18-01-25	18:00	AC	AB	CANTANUCO ZEUVALLOS	6.9	20.0	20	50	0.00	0.0	24/7	1		0435524	8846685	1758
	18-01-25	18:15	AC	AD	ZOUALETA MEZA	7.5	19.8	40	90	0.00	0.0	24/7	1		0435836	8847264	1740

Observaciones: No se encuentro cloro residual durante el monitoreo.
Se recolecta muestras de agua para análisis bacteriológicos.

(-): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(**): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Katty Valle Sanchez
RESPONSABLE DEL MONITOREO
Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
Nombres y apellidos: Pablo Silva De la Cruz
DNI: 23195414
Cargo: Presidente de la JASS

