



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa			3) Nombre de Micro Red / Hospital		HUANCABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua		7) Población de la localidad		94	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:		8) Población Servida		94	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		P.S. LANTURACHI		19-01-2025	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		VALLE SANCHEZ KATY							

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	19-01-25	12:00	AN	AS	CAPTACIÓN	7.4	19.3	40	80	2.23	-	24/7	1		0439865	8849768	1851
	19-01-25	12:30	AC	AB	RESERVORIO	7.3	19.8	30	70	1.36	0.0	24/7	1		0439618	8849936	1762
	19-01-25	12:53	AC	AB	DZAN MICHÍ	7.6	20.4	50	110	0.42	0.0	24/7	1		0439318	8850175	1730
	19-01-25	13:15	AC	AB	JORGE TORENTINO	7.3	20.1	20	60	0.63	0.0	24/7	1		0439656	8850369	1719
	19-01-25	13:35	AC	AB	JANAMPA CRUZ	7.4	21.5	20	60	0.28	0.0	24/7	1		0439727	8850470	1726

Observaciones: No se encontro cloro residual durante el monitoreo.
Se recolecto muestras de agua para analisis bacteriologicos.

(*): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(**): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
Nombres y apellidos: Leguiano Quintana Arrieta
DNI: 04308150
Cargo: Presidente de la JASS

