



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa			3) Nombre de Micro Red / Hospital		NUANCABAMBA						
4) Nombres del Programa de Monitoreo		PULCA		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua		7) Población de la localidad		137	
						RANCHERIA				8) Población Servida		117	
9) Departamento		PASCO		11) Distrito		HUANCABAMBA		13) Nombre EESS:		C.S. NUANCABAMBA			
10) Provincia		OXAPAMPA		12) Localidad		RANCHERIA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		13-03-2025			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				ARIAS QUINTANA BRAYAN									

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	13/03/25	17:45	AN	ASub	Captación	7.3	19.1	40	100	2.10	-	24/7	1		0441164	8846660	1890
	13/03/25	17:59	AC	AB	Reservorio	7.4	18.9	50	100	1.03	0.0	24/7	1		0441634	8846747	1846
	13/03/25	18:20	AC	AB	Fam. Espiritu Velarde	7.2	22.2	50	110	0.93	0.0	24/7	1		0442676	8846665	1777
	13/03/25	18:36	AC	AB	Fam. Lopez Arrieta	7.5	19.9	40	100	0.84	0.0	24/7	1		0442243	8847359	1758
	13/03/25	18:50	AC	AB	Fam. Trujillo Noblejas	7.4	19.3	40	90	0.23	0.0	24/7	1		0442295	8847510	1748

Observaciones: Durante el monitoreo no se encontró cloro residual con valores óptimos. Se recolecta muestras de agua para análisis bacteriológico.

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Ing. Brayan Arias Quintana
 RESPONSABLE DE SALUD
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Carlos García Noblejas
 DNI: 42701715
 Cargo: Tesorero

Firma