



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa			3) Nombre de Micro Red / Hospital		HUANCABAMBA						
4) Nombres del Programa de Monitoreo		PULCA		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua		7) Población de la localidad		95	
						CHINCAY				8) Población Servida		90	
9) Departamento		PASCO		11) Distrito		HUANCABAMBA		13) Nombre EESS:		P.S. ANCAHUACHANAN			
10) Provincia		OXAPAMPA		12) Localidad		CHINCAY		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		20-01-2025			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				ARIAS QUINTANA BRAYAN									

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Microbiológica		Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM			
															Este	Norte	Altura	
	20/01/25	13:15	AN	Asub	Captación	7.0	19.1	20	50	0.32	-	24/7	I		0442116	8840704	2014	
	20/01/25	13:40	AC	AB	Reservorio	7.1	18.4	30	70	0.41	0.9	24/7			0441738	8840616	1965	
	20/01/25	13:57	AC	AB	Fam. Malpartida Suarez	7.0	19.6	20	60	0.30	0.6	24/7			0441480	8840772	1923	
	20/01/25	14:20	AC	AB	Fam. Cano Castañeda	7.0	19.3	20	50	0.11	0.6	24/7			0441433	8840939	1914	
	20/01/25	14:40	AC	AB	Fam. Malpartida Aranda	7.2	19.6	40	90	0.00	0.5	24/7			0441020	8842027	1873	

Observaciones: Durante el monitoreo se encontró cloro residual con valores óptimos.
 Se recolecta muestra de agua solo de la captación para análisis bacteriológico.

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
 Ing. Brayán Arias Quintana
 RESPONSABLE DE SALUD AMBIENTAL
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Wilfredo Orezano Malpartida
 DNI: 76099133
 Cargo: Presidente JASS

