



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 18:00 horas del día 20 de ENERO del 2025, en la localidad de MINDIFLORES  
Distrito HUANUCABAMBA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>LUIS RAUL ESPINOZA CUERO</u>	<u>04341128</u>	<u>Presidente JASS</u>	

Representantes del establecimiento de Salud:  
MANUEL GAYANA DÍAZ DNI 80132521 FIRMA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

**MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO**

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Captación</u>	<u>6.7</u>	<u>17.8</u>	<u>20</u>	<u>60</u>	<u>0.0</u>	
02	<u>Reservorio</u>	<u>6.6</u>	<u>17.8</u>	<u>90</u>	<u>190</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
03	<u>F. SACRAMENTO JORA</u>	<u>6.7</u>	<u>18.8</u>	<u>50</u>	<u>110</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
04	<u>F. SACRAMENTO BARRANDA</u>	<u>6.8</u>	<u>18.7</u>	<u>70</u>	<u>160</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
05	<u>F. TORRES DRIOSTEGUI</u>	<u>6.9</u>	<u>18.5</u>	<u>30</u>	<u>70</u>	<u>0.40</u>	<u>0.0</u>
06							
07							
08							
09							
10							
<b>LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)</b>		<b>6.5 - 8.5</b>		<b>0 - 1000</b>	<b>0 - 1500</b>	<b>0 - 5</b>	
Fecha de Monitoreo: <u>20/01/25</u>							
Observaciones: <u>No se encontró cloro residual al momento del monitoreo.</u> <u>Se recolecta muestra de agua para análisis bacteriológico</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° ..... del mes de ..... de ..... puntos de muestreo se obtuvo como resultado la ..... de ..... en ..... puntos de muestreo.

Siendo las 18:15 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.