



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 8:45 horas del día 18 de Enero del 2024, en la localidad de COLIPA  
Distrito Huancabamba Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Wilmer Ortiz Aranda</u>	<u>44467056</u>	<u>Presidente</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Belinda Aranda Cordova</u>	<u>43696567</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

**MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO**

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>CAPTACION</u>	<u>7.0</u>	<u>20.1</u>	<u>110</u>	<u>220</u>	<u>2.21</u>	
02	<u>RESERVORIO</u>	<u>7.0</u>	<u>20.1</u>	<u>110</u>	<u>220</u>	<u>2.22</u>	<u>0.0</u>
03	<u>ALEJANDRO PAREDES</u>	<u>6.5</u>	<u>20.1</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>2.21</u>	<u>0.0</u>
04	<u>HEIDER ORTIZ A.</u>	<u>6.5</u>	<u>20.2</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>2.21</u>	<u>0.0</u>
05	<u>BLINIO ARANDA</u>	<u>6.5</u>	<u>20.1</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>2.22</u>	<u>0.0</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
--------------------------------	-----------	--	----------	----------	-------	--

Fecha de Monitoreo: 18/1/25

Observaciones: NO SE EVIDENCIA CLORO RESIDUAL EN EL MOMENTO DEL MONITOREO

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° ..... del mes de ..... de ..... puntos de muestreo se obtuvo como resultado la ..... de ..... en ..... puntos de muestreo.

Siendo las 10:58 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

MINISTERIO DE SALUD  
Belinda Aranda Cordova  
Tec. Enfermería

