



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
 VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 11:35 horas del día 18 de ENERO del 2025, en la localidad de ANCASHUACHUNAN (RAMADA)
 Distrito HUANCOBAMBA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>JUSTO SACIGA Vasquez</u>	<u>04346780</u>	<u>PRESIDENTE</u>	<u>Justo Saciga</u>

Representantes del establecimiento de Salud: BELENDA ARANDA CORDOVA DNI 43696567 FIRMA Belenda Aranda

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>CAPTACION</u>	<u>7.0</u>	<u>20.1</u>	<u>150</u>	<u>300</u>	<u>3.22</u>	
02	<u>RESERVORIO</u>	<u>6.5</u>	<u>20.5</u>	<u>155</u>	<u>310</u>	<u>3.24</u>	<u>0.0</u>
03	<u>CLEVER SOLANO LINDO</u>	<u>6.5</u>	<u>20.4</u>	<u>150</u>	<u>300</u>	<u>3.20</u>	<u>0.0</u>
04	<u>ALEX CORDOVA JONAHAN</u>	<u>6.5</u>	<u>20.2</u>	<u>160</u>	<u>330</u>	<u>3.24</u>	<u>0.0</u>
05	<u>WILDER TOLENTINO A.</u>	<u>6.5</u>	<u>20.2</u>	<u>155</u>	<u>310</u>	<u>3.22</u>	<u>0.0</u>
06							
07							
08							
09							
10							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>18/1/25</u>							
Observaciones: <u>no se encontro cloro en el momento del muestreo.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° del mes de de puntos de muestreo se obtuvo como resultado la de en puntos de muestreo.

Siendo las 13:20 del día 18 de ENERO del 2025, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

MINISTERIO DE SALUD
Belenda Aranda Cordova
 Ed. Enfermería

