



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	LA COLONIA - POZUZO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	CENTRO SALUD SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LA COLONIA - POZUZO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	28-01-2025
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO			16) DNI	22753209
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica				Físico Químico /Metales Pesado
34) Zona UTM (17,18 o 19)														18			
Este	Norte	Altura															
	25-01-25	8:10	AN	AS	CAPTACION (1)	8.51	21.10	112	224	2.5	-	24/7	✓	-	437182	8885915	1325.5M
	25-01-25	8:22	AN	AS	CAPTACION (2)	8.32	21.12	113	226	2.4	-	24/7	✓	-	0437264	8886181	1216.4M
	25-01-25	9:03	AB	AC	RESERUORIO	8.41	22.51	101	202	2.3	0.51	24/7	-	-	0439024	8886419	1006.0M
	25-01-25	9:15	AB	AC	MARIA TOCH RAMIREZ	8.10	22.10	104	208	2.6	0.44	24/7	✓	-	0439616	8886717	744
	25-01-25	9:20	AB	AC	CAROLINA SCHLAUS GSTAR	8.14	22.11	96	192	2.3	0.42	24/7	✓	-	0439613	8886736	745
	25-01-25	9:29	AB	AC	LUIS EGG.	8.14	23.14	98	196	2.4	0.33	24/7	✓	-	0439612	8886746	742
	25-01-25	9:38	AB	AC	LUIS GUSTAVO GIMENEZ MARTIN	8.13	23.15	101	202	2.6	0.40	24/7	✓	-	0439618	8886729	741
	25-01-25	9:54	AB	AC	MARIA MUZZER GARCIA	8.09	23.10	104	208	2.7	0.32	24/7	✓	-	0439623	8886754	715
	25-01-25	10:10	AB	AC	ELENA ENCARNACION	8.11	23.12	105	210	2.1	0.33	24/7	✓	-	0439645	8886753	770
	25-01-25	10:21	AB	AC	CESAR ESPINOLA SANTIAGO	8.10	23.14	100	200	2.0	0.31	24/7	✓	-	0439644	8886759	734

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO SE ENCUENTRA CLORO RESIDUAL FUERA DEL PARAMETRO OPTIMO

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
Nombres y apellidos: ROMARIOB. CRUZ ESPINOZA
DNI: 48356970
Cargo: ATM

Firma