



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) Nq. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	RIO COLORADO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD RIO TIGRE
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	RIO TIGRE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	27-01-2025
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	LUCIANO ROSAS NORBERTA			16) DNI	22965053
				17) Firma	<i>[Firma]</i>

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	27-01-25	14:00	AN	AN	CAPTACION	7.6	24.0	300	600	0.0	0.0	24h/d	✓	-	0439785	8904730	836
	27-01-25	15:30	AC	AB	RESERVORIO	7.7	24.4	230	520	3.2	1.0	24h/d	✓	-	0441319	8904627	735
	27-01-25	16:00	AC	AB	P.S. RIO TIGRE	7.7	25.3	160	330	2.9	0.8	24h/d	✓	-	0441583	8904143	625
	27-01-25	16:10	AC	AB	OLINDA FERRELO SIMON	7.6	25.4	210	430	3.5	0.6	24h/d	✓	-	0441668	8904039	630
	27-01-25	16:18	AC	AB	ELSA SANTANA VENTURA	8.1	26.0	130	330	2.0	0.5	24h/d	✓	-	0441641	8903983	622

Observaciones: SE EVIDENCIA CLORO EN EL RESERVORIO Y EN EL EQUIPO DE CLORACION CUANDO SE REALIZO EL MONITOREO

- (1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

NORBERTA LUCIANO ROSAS
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

[Firma]
 Responsable del servicio de agua
 43439488