



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa	OXAPAMPA	3) Nombre de Micro Red / Hospital	OXAPAMPA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	ACUZAZU
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	QUILLOZU-OXAPAMPA	13) Nombre EESS:	PUESTO de Salud Quillozu
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	QUILLOZU - ACUZAZU	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	15-01-25
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)					

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (+)	Origen de la Muestra (++)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
															Zona UTM		18 L
															Este	Norte	Altura (m.s.n.m.)
	15-01-25	8.21		AB	CAPTACION	7.4	18.1	90	180	0.0	246	-		455638	8837401	1350	
	15-1-25	8.40		AB	RESERBORIO	7.5	19.1	100	200	0.0	1.01	246	-	454909	8836873	1958	
	15-1-25	9.06		AB	NIEVES AZANIA	7.4	19.9	80	160	0.0	0.75	246	-	454739	8836572	1921	
	15-1-25	9.24		AB	DEANDA LA TORRE	7.1	20.2	80	160	0.0	0.59	246	-	454168	8836061	1877	
	15-1-25	9.35		AB	MAGALY ENCISO	7.1	20.5	110	220	0.0	0.55	246	-	454166	8836063	1822	

Observaciones: Muestras del Monitoreo del Campo se encuentran dentro de lo normal permitido.

Resolución Directoral N° 160-2015/DIGESA/SA

(*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(**): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
Responsable del monitoreoMembres
Téc. en EnfermeríaBouffant
46422627
ANTANIM