



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:10 horas del día 15 de Enero del 2025, en la localidad de Chacas

Distrito Oxapampa Provincia Oxapampa Departamento pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>NEMESIO ALANIA.E</u>	<u>04310360</u>	<u>Presidente Jass</u>	<u>Nemesio Alania</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Elena Gomez Galvez</u>	<u>40894942</u>	<u>Elena Gomez</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Captación</u>	<u>7.1</u>	<u>20.9</u>	<u>50</u>	<u>120</u>	<u>4.91</u>	<u>-</u>
02	<u>Reservorio</u>	<u>7.2</u>	<u>20.4</u>	<u>50</u>	<u>110</u>	<u>4.95</u>	<u>0.0</u>
03	<u>Alania Crisostomo</u>	<u>7.1</u>	<u>20.2</u>	<u>40</u>	<u>110</u>	<u>5.10</u>	<u>0.0</u>
04	<u>Inocente Espinoza</u>	<u>7.2</u>	<u>20.2</u>	<u>40</u>	<u>100</u>	<u>5.15</u>	<u>0.0</u>
05	<u>Placido Silvestre</u>	<u>7.2</u>	<u>20.1</u>	<u>40</u>	<u>100</u>	<u>5.37</u>	<u>0.0</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 15-01-25

Observaciones: Ausencia de cloro residual, parametro de turbidez por encima de lo permisible por factor climatico.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° 1° del mes de Enero de 2025 puntos de muestreo se obtuvo como resultado la Presencia de Coliformes Totales Col.Fecales en 0.5 p. puntos de muestreo.

Siendo las 11:35 am del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.