



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 13:40 horas del día ENERO del 2025, en la localidad de TAMBO PITUCA  
Distrito OXAPAMPA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>ROSALBA VILLANUEVA FLORES</u>	<u>04339146</u>	<u>TESORERA</u>	<u>Rosalba U.F.</u>

Representantes del establecimiento de Salud:  
LOPEZ CRISTOBOL YEENNEET YANINA DNI 42898642 FIRMA Yeenneet Yanina Lopez Cristobol  
TEC EN INGENIERIA DNI: 42898642

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

**MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO**

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>CAPTACION</u>	<u>6.7</u>	<u>20.9</u>	<u>60</u>	<u>150</u>	<u>0.0</u>	<u>-</u>
02	<u>RESERVORIO</u>	<u>6.7</u>	<u>21.2</u>	<u>90</u>	<u>180</u>	<u>0.0</u>	
03	<u>MENDOZA COLORADO</u>	<u>6.9</u>	<u>22.5</u>	<u>90</u>	<u>200</u>	<u>0.0</u>	<u>0.04</u>
04	<u>CARBASAI AYALA</u>	<u>6.8</u>	<u>25.6</u>	<u>80</u>	<u>180</u>	<u>0.0</u>	<u>0.02</u>
05	<u>SANCHEZ BERNABEZ</u>	<u>7.0</u>	<u>26.4</u>	<u>50</u>	<u>110</u>	<u>0.0</u>	<u>0.08</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	<u>6.5 - 8.5</u>	<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>
--------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------

Fecha de Monitoreo: 15-01-2025

Observaciones: LOS PARAMETROS DE MONITOREO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS LIMITES, SIN ENMBARGO EL SISTEMA DE COAGULACION SE ENCUENTRA DEBAJO DE LOS LIMITES

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° 01 del mes de ENERO de 25 puntos de muestreo se obtuvo como resultado la PRESENCIA de 12 COLIFORMOS TOTALES Y TERMOFILICOS en 05 puntos de muestreo.

Siendo las 15:30 pm del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.